

可燃性高壓氣體儲存場所防護牆設置基準第四點修正規定對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>四、混凝土空心磚製防護牆之牆縫塗裝面均應粉刷水泥漿，其混凝土空心磚材料應符合國家標準（以下簡稱 CNS）八九〇五混凝土空心磚之規定，且不得有龜裂、變形、損傷之情形。</p>	<p>四、混凝土空心磚製防護牆之牆縫塗裝面均應粉刷水泥漿，其混凝土空心磚材料應符合<u>中國</u>國家標準（以下簡稱 CNS）八九〇五「<u>混凝土空心磚</u>」之規定，且不得有龜裂、變形、損傷之情形。</p>	<p>為配合國家標準制定辦法關於國家標準之統一用語，爰將有關「中國國家標準」統一修正為「國家標準」。</p>