

防火牆及防火水幕設置基準第七點修正規定對照表									
修	正	規	定	現	行	規	定	說	明
七、防火水幕配管之設置應符合下列規定：				七、防火水幕配管之設置應符合下列規定：				為配合國家標準制定辦法關於國家標準之統一用語，爰將有關「中國國家標準」統一修正為「國家標準」。	
(一) 應為專用。				(一) 應為專用。					
(二) 應符合國家標準六四四五、四六二六或具同等以上強度、耐腐蝕性及耐熱性者。乾式配管部分應施予鍍鋅等防腐蝕處理。				(二) 應符合 <u>中國</u> 國家標準六四四五、四六二六或具同等以上強度、耐腐蝕性及耐熱性者。乾式配管部分應施予鍍鋅等防腐蝕處理。					
(三) 管徑應依水力計算配置。				(三) 管徑應依水力計算配置。					
(四) 應裝置於不受外來損傷及火災不易殃及之位置。				(四) 應裝置於不受外來損傷及火災不易殃及之位置。					
(五) 配管管系竣工時，應做加壓試驗，試驗壓力為加壓送水裝置全閉揚程一點五倍以上之水壓，須持續兩小時無漏水現象。				(五) 配管管系竣工時，應做加壓試驗，試驗壓力為加壓送水裝置全閉揚程一點五倍以上之水壓，須持續兩小時無漏水現象。					
(六) 防火水幕設備僅防護一個儲槽者（即單一水幕設備），其配管應設置過濾器及開關閥，配置方式如附圖四。防火水幕設備防護二個以上儲槽者（即同系列水幕設備），其配管應設置過濾器、選擇閥及止水閥；其防護位置相鄰				(六) 防火水幕設備僅防護一個儲槽者（即單一水幕設備），其配管應設置過濾器及開關閥，配置方式如附圖四。防火水幕設備防護二個以上儲槽者（即同系列水幕設備），其配管應設置過濾器、選擇閥及止水					

<p>時，配置方式如附圖五；其防護位置重疊時，配置方式如附圖六。</p> <p>(七) 防火水幕設備之配管平時應充滿水。但自開關閥或選擇閥以下至防火水幕噴頭之配管，不在此限。</p> <p>(八) 配管應設於地面上。但其接合部分及閥類設有可供檢查、維修之措施者，不在此限。</p> <p>(九) 開關閥及選擇閥應設於儲槽發生火災時得以接近之位置。</p> <p>(十) 開關閥及選擇閥附近配管應標示防護儲槽編號。</p>	<p>閥；其防護位置相鄰時，配置方式如附圖五；其防護位置重疊時，配置方式如附圖六。</p> <p>(七) 防火水幕設備之配管平時應充滿水。但自開關閥或選擇閥以下至防火水幕噴頭之配管，不在此限。</p> <p>(八) 配管應設於地面上。但其接合部分及閥類設有可供檢查、維修之措施者，不在此限。</p> <p>(九) 開關閥及選擇閥應設於儲槽發生火災時得以接近之位置。</p> <p>(十) 開關閥及選擇閥附近配管應標示防護儲槽編號。</p>	
--	---	--