

住宅用火災警報器認可基準

99年9月9日内授消字第0990824226號令訂定發布

住宅用火災警報器認可基準

第一章、技術規範及試驗方法

一、適用範圍.....	1
二、用語定義.....	1
三、構造與功能.....	2
四、氣流試驗.....	8
五、外光試驗.....	9
六、周圍溫度試驗.....	9
七、腐蝕試驗.....	9
八、振動試驗.....	10
九、落下衝擊試驗.....	10
十、耐電擊試驗.....	10
十一、濕度試驗.....	11
十二、絕緣電阻試驗.....	11
十三、絕緣耐壓試驗.....	11
十四、靈敏度試驗.....	12
十五、試驗環境.....	13
十六、標示.....	14
十七、新技術開發之住宅用火災警報器.....	14
十八、主要試驗設備.....	15

第二章、型式認可作業

十九、型式試驗之方法.....	16
二十、型式試驗結果之判定.....	17
二十一、補正試驗.....	17
二十二、型式變更之試驗方法.....	17

二十三、型式區分、型式變更及輕微變更之範圍.....	18
二十四、試驗紀錄.....	19
第三章、個別認可作業	
二十五、個別試驗之方法.....	20
二十六、批次之判定基準.....	20
二十七、個別試驗之樣品數及抽樣方法.....	21
二十八、試驗項目.....	22
二十九、缺點之分級及合格判定基準.....	22
三十、批次之合格之判定.....	22
三十一、個別試驗結果之處置.....	23
三十二、試驗嚴寬度等級之調整.....	24
三十三、下一批次試驗之限制.....	25
三十四、試驗之特例.....	25
三十五、試驗設備發生故障時之處置.....	25
三十六、其他.....	25
第四章、缺點判定方法	
三十七、缺點判定方法.....	26

附表

附表 1 普通試驗抽樣表.....	28
附表 2 寬鬆試驗抽樣表.....	29
附表 3 嚴格試驗抽樣表.....	30
附表 4 最嚴格試驗抽樣表.....	31
附表 5 適用生產數量少之普通試驗抽樣表.....	32
附表 6 嚴格試驗之界限數.....	33
附表 7 寬鬆試驗之界限數.....	34

附表 8 住宅用火災警報器產品明細表.....	35
附表 9 住宅用火災警報器型式試驗紀錄表.....	38
附表 10 住宅用火災警報器個別試驗紀錄表.....	39

附錄

附錄 1 偵煙型探測器靈敏度試驗機.....	40
附錄 2 煙霧量側儀器(光學濃度計).....	41
附錄 3 煙霧量側儀器(電離量測設備).....	42

第一章、技術規範及試驗方法

一、適用範圍

住宅用火災警報器(以下簡稱住警器)，其構造、材質及性能等技術規範及試驗方法，應符合本基準之規定。

二、用語定義

(一)住宅用火災警報器：

住警器係指為防範居室火災而能早期偵測及報知之警報器，由偵測部及警報部所構成之設備，得具有自動試驗功能。依種類可區分為定溫式住宅用火災警報器(以下稱「定溫式住警器」)、離子式住宅用火災警報器(以下稱「離子式住警器」)及光電式住宅用火災警報器(以下稱「光電式住警器」)。依電源供應方式可分為內置電池、外部電源及併用型(外部電源及內置電池併用，以下相同)。

(二)定溫式住宅用火災警報器：

係指對局部場所之周圍溫度達到一定溫度以上時，發出火災警報之住警器。

(三)離子式住宅用火災警報器：

係指利用離子化電流受煙之影響而產生變化原理對局部場所周圍空氣中含煙濃度達到某一限度時，發出火災警報之住警器。

(四)光電式住宅用火災警報器：

係指利用光電束子之受光量受煙之影響而產生變化原理對局部場所周圍空氣中含煙濃度達到某一限度時，發出火災警報之住警器。

(五)自動試驗功能：

係指藉由此試驗功能自動確認住警器相關功能是否維持正常之裝置者。

(六)電源供應方式：

住警器電源供應方式可分為內置電池、外部電源及併用型。以內置電池以外之方式供電者，除由插座、分電盤或其他方式直接供給電力外，其中途不可經由開關裝置，且需有預防因外部電源中斷而導致住警器功能異常之措施。

三、構造與功能

(一) 應能確實動作且易於操作、附屬零件易於更換。

1. 住警器在下列(1)或(2)之情況中，應能確實持續發出警報：

(1)外部電源者：以額定電壓之 $\pm 10\%$ 範圍內變動時（變動範圍有指定時，以該變動範圍為準。）

(2)內置電池者：以住警器設計動作電壓之上下限值範圍內變動時。

2. 住警器之消耗電流不得超過該住警器之設計範圍。

3. 需更換保險絲之住警器應置備更換用之保險絲。

(二) 應具有易於安裝及更換之構造，且應符合下列規定：

1. 安裝於底座時，不需拆取外罩或打開裝設孔等情況下，應能容易安裝及更換構造。但外罩如為可容易開啟之構造者則不在此限。

2. 外部電源採交流供電者，其電源線附有插頭應符合 CNS690【配線用插接器】之規定，且應於外殼上標明其額定電壓。

3. 外部電源之住警器，具有極性電源配線者應採取防止誤接之措施。

在此情況中，若發生電源配線誤接時，住警器功能不得產生異常。

(三) 使用之零件、配線、印刷基板等需具耐久性，且不能超過其說明書、型錄等所記載之額定容許值。

(四) 正常使用狀態下，住警器不得因溫度變化導致外殼變形，外殼材質應符合 CNS14535【塑膠材料燃燒試驗法】或 UL94【Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances】V-2 以上或同等級以上之耐燃材料。

(五) 外部配線應具有充分之電流容量並應正確連接，且能承受任何方向之 20N 拉力達 1 分鐘，拉力不會傳遞到導線和電池端子連接器間之接頭上，也不會傳遞到導線和住警器電路板間之接頭上。

(六) 零件應安裝正確且不易鬆脫，如採用可變電阻或調整部等功能之零件，不得因振動或衝擊等產生變動。

(七) 帶電部應有充分保護且人員不易從外部碰觸，並應符合下列規定：

1. 帶電部外露者，應使用合適之保護裝置，無法從外部碰觸之構造。

2. 額定電壓超過 60V 者，應採用塗裝以外之絕緣方法。


(八) 不得因偵測部所受之氣流方向不同，而使住警器相關功能發生顯著變動，且住警器以其平面位置為定點，使之傾斜 45 度情況下，不得功能異常。

1. 偵測部接收氣流方向如下：


(1) 安裝於天花板或牆面之定溫式住警器，於天花板面安裝時，應以垂直方向給予氣流；於牆面安裝者，以水平任意方向（若有指定安裝方向者，應從牆面安裝之住警器之上方或下方之方向。以下

相同) 各給予氣流。

(2) 安裝於牆面之定溫式住警器，於牆面安裝狀態下，以水平任意方向給予氣流。




(3) 離子式住警器及光電式住警器於天花板面或牆面安裝時，以水平任意方向各給予氣流。



2. 住警器之方向性試驗如下：

(1) 針對其安裝狀態，如下圖所示，任意以每 45 度刻度從 A 至 H 之 8 個方向給予氣流。



(2)前述「不得使功能發生顯著變動」係指在試驗風速在 0.2 m/s 時，符合本基準壹、十五靈敏度試驗之動作試驗規定。

(3)「使傾斜 45 度情況下」係指天花板安裝情況及牆面安裝情況，在各自狀態下傾斜 45 度。

(九)火災警報應符合下列規定：

1. 藉由警報音(包含音聲者。以下相同)發出火災警報之住警器音壓，依下列方式，施加規定之電壓時，於無響室中距離警報器中心前方 1m 處，音壓應有 70 dB 以上，且此狀態應能持續 1 分鐘以上。

(1)使用電池之住警器，施加電壓應為使住警器有效動作之電壓下限值。

(2)由電池以外電力供給之住警器，施加電壓值應為額定電壓 $\pm 10\%$ 範圍間。

2. 具有多段性音壓增加功能者，應在發出警報音開始 10 秒以內到達 70dB。

3. 火災警報音如為斷續鳴動時，應依下列規定：

(1)休止時間(鳴動時間中之無音時間除外)在 2 秒以下，鳴動時間在休止時間以上。

(2)在鳴動時間中，警報音音壓未滿 70 dB 之部分稱為無音時間，警報音鳴動時間應在無音時間以上。

(3)鳴動時間中之無音時間應在 2 秒以下。

4. 火災警報音以警報音和音聲組合鳴動者依下列規定：

(1)休止時間(警報音與音聲組合鳴動時間中之無音時間除外，以下

相同。) 在 2 秒以下，鳴動時間在休止時間以上。

(2) 在鳴動時間中，警報音音壓未滿 70 dB 之部分以無音時間做計算，且警報音和音聲組合之時間應在無音時間以上。

(3) 警報音和音聲組合時，鳴動時間中之無音時間應在 2 秒以下。

5. 發出火災警報音以外之警報音及包含具自動試驗功能之異常警報音時，火災警報音應為可明確識別之聲音。

6. 音壓試驗方法如下：

(1) 於無響室中，將住警器安裝在背板(300 mm×300 mm×20 mm 之木板)上，保持懸空之狀態。

(2) 試驗裝置應符合 CNS 13583【積分均值聲度表】之聲度表(噪音計)或分析儀，具有量測 A 加權及有時間加權之音壓值特性。


(3) 試驗採用 A 加權分析，以儀器最小範圍之時間常數，測定其最大音壓值。

(十) 電池耗盡警報及電池更換應符合下列規定：

1. 住警器電池電壓在有效動作之電壓下限值時，應能自動以閃滅或音響方式表示電池即將耗盡，且在尚未以手動方式停止前，能持續警示 72 小時以上。

2. 電池耗盡警報使用之建議警報音依下列規定：

(1) 建議警報音應具有下列所示之間隔及音色(基本頻率大概為「嗶」音)且應具有能充分聽見之音壓。



(2) 具有合併自動試驗功能者，該自動試驗功能相關異常警報音應採用壹、三、(十五)、2、(1)之建議警報音。

3. 電池耗盡警報使用之警報方式為前項 2. 規定之警報以外者，依下列規定：

- (1) 警報在每 2 分鐘內動作 1 次以上，可持續 72 小時。
- (2) 僅以標示燈發出警報者，除須具有表示電池耗盡之標示外，標示燈之閃滅應在每 2 分鐘內重複 10 次以上(包含連續亮燈動作)，該動作可持續 72 小時以上。
- (3) 電池耗盡警報與自動試驗功能相關異常警報應有明顯之區別。但如電池壽命超過住警器汰換期限者，不在此限。

4. 住警器電池使用期限在正常使用及定時檢測(每月 1 次，每次 10 秒之檢測頻率)狀態下，應有 3 年以上之使用期限，在型式認可申請時應附有電池容量計算書，並應考量下列設計需求：

- (1) 一般監視狀態之消耗電流。
- (2) 非火災警報之消耗電流。
- (3) 檢測時之消耗電流。
- (4) 具有供給附屬裝置電源者，其連接該附屬裝置中監視及動作狀態之消耗電流。
- (5) 電池之自然放電電流。
- (6) 其他設計中必要之消耗電流。
- (7) 設計安全餘裕度 (安全係數)。

5. 電池之使用期限依電池製造者建議之消耗電流計算之。

6. 電池耗盡警報之動作電壓下限值，應在住警器有效動作電壓下限值以上，且於電池耗盡警報動作後，如發生火災警報應能維持正常警報音(70dB 以上)至少 4 分鐘以上。

7. 可更換電池之住警器，電池(含具有線頭式整體者)應可容易拆裝且具有防止電池誤接之措施。且如發生電池誤接，住警器不應造成損壞。

8. 電池容量僅能以手動方式確認者，對使用之電池以平均監視電流之 50 倍電流值，進行 526 小時加速放電試驗，再行火災警報音試驗，應能維持正常警報音(70dB 以上)至少 1 分鐘以上。

9. 製造商設計之使用期限超過 3 年，或產品本體自主標示使用(汰換)年限超過 3 年者，則依上揭 4 至 8 項採對應之電池容量計算或放電時間進行實測確認。

(十一)藉由開關操作可停止火災警報之住警器須在藉由操作該開關而停止火災警報時，於 15 分鐘內自動復歸至正常監視狀態者並符合下列規定：

1. 火災警報之停止時間不得任意變動。
2. 火災警報停止開關兼動作試驗開關者，該開關應採取可再試驗之方式。

(十二)光電式住警器之光源應為半導體元件。

(十三)偵測部應具有網目尺寸在 $(1.3 \pm 0.05)\text{mm}$ 以下之網狀材料，並符合下列規定：


1. 網或圓孔板為金屬線編織而成或金屬板上鑽有孔洞之網狀材料。
2. 以金屬以外物品作為網狀材料時，應採用在一般使用狀態下不因熱而變形之材質。

(十四)使用放射性物質之住警器，應對該放射性物質進行輻射源防護，且輻射源應無法從外部直接碰觸，火災時亦無法輕易破壞者。

1. 離子式住警器之輻射量應低於 $1.0 \mu\text{Ci}$ 。
2. 應依行政院原子能委員會，對含有放射性產品之回收管制規定辦理。
3. 在發生火災時，應具能將放射源固定於支固器上，不會脫落之構造。

(十五)附有自動試驗功能之住警器，應能自動以閃滅或音響等方式表示功能異常，且在尚未以手動方式停止前，能持續警示 72 小時以上。

1. 確認住警器是否功能維持正常，係指以偵測部動作之方式、檢出偵測部之出力值等方式檢查，來確認住警器功能是否正常。
2. 自動試驗功能相關異常警報所使用建議警報音，依下列規定：
 - (1)建議警報音應有下列圖示之間隔及音色（基本頻率大概為「嗶、嗶、嗶」之聲音），且應具有能充分聽見之音壓。



(2)合併擁有電池耗盡警報功能者，該電池耗盡警報採用壹、三、(十)、2.、(1)中建議警報音。

3. 自動試驗功能之異常警報使用前項 2. 規定警報以外之警報者依下列規定。

- (1) 警報應在每 2 分鐘內發出 1 次以上，且該動作可以持續 72 小時以上。但警報音之警報不得發生與前項 3.(1)規定之警報有混雜之情況。
- (2) 僅以標示燈發出警報者，除能明確知道異常之標示外，其標示燈之閃滅在每 2 分鐘內應重複 10 次以上，且該動作可以持續 72 小時以上（包含持續亮燈動作）。
- (3) 自動試驗功能之異常警報應與電池耗盡警報區別分辨。
- (4) 應可識別出其他功能異常警報與自動試驗功能警報。但因其他功能異常而必須更換住警器之警報，不在此限。

(十六) 住警器內含電源變壓器者，依下列規定：

1. 電源變壓器需符合 CNS1264【電訊用小型電源變壓器】或具同等性能以上之規定，且其容量可連續耐最大使用電流者。
2. 警鈴用變壓器之額定 2 次電壓及電流值在 30V、3A 以下；或者是 60V、1.5A 以下。
3. 設置回路保護裝置者，應設有該保護裝置動作顯示之功能。

(十七) 住警器如安裝具有本基準所列功能以外之輔助警報或附屬裝置者，其裝置不得影響住警器正常功能。

四、氣流試驗

離子式住警器(包含兼具定溫式住警器性能者)，於通電狀態下，投入風速 5 公尺/秒之氣流中，5 分鐘內不得發出警報，試驗方式如下：

- (一) 氣流試驗裝置依圖 1 之圖例配置。
- (二) 取下離子式住警器及安裝板之狀態下，調整風扇之速度使距離整流板 50 公分位置之氣流速度為 (5 ± 0.5) 公尺/秒。
- (三) 以煙最容易流入之方向做為試驗氣流方向(水平氣流)，於試驗 5 分鐘後回轉 90 度，進行垂直之氣流試驗。



圖 1. 氣流試驗裝置圖例

五、外光試驗

光電式住警器（包含兼具定溫式住警器性能者）於通電狀態下，使用白熾燈管，以照度 5000lux 之強光依照射 10 秒、停止照射 10 秒之動作，反覆 10 次後，再持續照射 5 分鐘，試驗過程中不得發出警報，試驗方式如下：

- (一) 外光試驗裝置依圖 2 之圖例配置。
- (二) 配置白熾燈使光電式住警器之表面照度為 (5000 ± 50) lux。




圖 2 外光試驗配置圖例

六、周圍溫度試驗

方式如下：

- (一) 住警器必須於周圍溫度為 0°C 以上 40°C 以下時，功能亦不得發生異常。
- (二) 住警器於正常使用狀態下，於溫度 $(0 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 及 $(40 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 各放置 12 小時。
- (三) 試驗結束後，進行靈敏度試驗之動作試驗確認功能是否異常。

七、腐蝕試驗

方式如下：

- (一) 具有耐腐蝕性能之住警器必須在 5 公升試驗用容器倒入每公升溶有 40 公克之硫代硫酸鈉之水溶液 500cc，再用 1N 濃度之硫酸 156cc 稀釋 1000cc 水之酸液，以 1 天 2 次每次取此酸溶液 10cc 加入於試驗容器中，使其產生二氧化硫 (SO_2) 氣體，而住警器於正常使用狀態下，置於此氣體中 4 天。上述試驗必須於溫度 $(45 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ 之狀態下進行。
- (二) 在試驗中發出警報者不判定其合格與否。
- (三) 試驗後，擦拭附著在外部之水滴，在相對濕度不超過 85% 之室溫中放

置 1 天至 4 天，再進行靈敏度試驗之動作試驗確認功能是否異常。

(四)非具有耐腐蝕性能之住警器，免施此試驗。

八、振動試驗

方式如下：

- (一)住警器在通電狀態下，給予每分鐘 1000 次全振幅 1mm 之任意方向振動連續 10 分鐘後，不得發生異狀。
- (二)住警器在無通電狀態下，給予每分鐘 1000 次全振幅 4mm 之任意方向振動連續 60 分鐘後，對其構造及功能不得發生異常。
- (三)住警器使用懸掛等簡易設置方法，於實施該試驗時，不得自裝設板上脫落。
- (四)試驗後確認變形、龜裂、破損、配件脫落、配件裝設鬆弛等狀況。
- (五)試驗後再進行靈敏度試驗之動作試驗確認功能是否異常。

九、落下衝擊試驗

方式如下：

- (一)住警器給予任意方向之最大加速度 $50g$ (g 為重力加速度)撞擊 5 次後，對其構造及功能不得發生異狀。
- (二)住警器使用懸掛等簡易設置方法，於實施該試驗時，不得自裝設板上脫落。
- (三)試驗後確認變形、龜裂、破損、配件脫落、配件裝設鬆弛等狀況。
- (四)試驗後再進行靈敏度試驗之動作試驗確認功能是否異常。

十、耐電擊試驗

配有外部配線端子之住警器於通電狀態下，電源接以 $500V$ 電壓之脈波寬 $1\mu s$ 及 $0.1\mu s$ ，頻率 100 赫茲(Hz)，串接 50Ω 之電阻後，接於住警器之二端予以電擊試驗，各試驗 15 秒後，對其功能不得發生異常現象，並須符合下列規定：

- (一)試驗接線回路及電壓波形依圖 3 所示圖例。
- (二)進行試驗之端子與連動型之信號回路相關，試驗回路以直徑 0.9 mm 以上，長 $1m$ 以下之電線接續。
- (三)試驗後再進行靈敏度試驗之動作試驗確認功能是否異常。
- (四)無外部配線端子之住警器免施此試驗。




圖 3. 耐電擊試驗接線圖例

十一、濕度試驗

住警器必須於通電狀態下，以溫度(40 ± 2) $^{\circ}\text{C}$ 放置於相對濕度 95% (+0%、-5%) 之空氣中 4 天，應可持續處於正確適當之監視狀態，試驗方式如下：

- (一)「正確適當之監視狀態」是指在試驗中，正常之持續監視下，應不發出火災警報、電池耗盡警報或自動試驗功能異常警報者。
- (二)試驗初期放入試驗箱時發出火災警報者，不做合格與否之判定。
- (三)試驗後再進行靈敏度試驗之動作試驗確認功能是否異常。

十二、絕緣電阻試驗

住警器之絕緣端子間(不包含移報火災警報信號之無電壓接點端子)，及帶電部與金屬製外殼間之絕緣電阻，以直流 500V 之絕緣電阻計測量時應在 $50\text{M}\Omega$ 以上。

十三、絕緣耐壓試驗

住警器之帶電部與金屬製外殼間之絕緣耐壓，應用 50 Hz 或 60 Hz 近似正弦波而其實效電壓在 500V 之交流電通電 1 分鐘，能耐此電壓者為合格，但額定電壓在 60V 以上 150V 以下者，用 1000V 電壓，額定電壓超過 150V 則以額定電壓乘以 2 倍再加上 1000V 之電壓作試驗。

十四、靈敏度試驗

(一)離子式住警器

1. 離子式住警器之靈敏度在依其種別不同施予表 1 所列 K、V、T 及 t 值時，進行下列各項試驗符合者為合格。

表 1 離子式住警器靈敏度試驗數值表

種別	K	V	T	t
1 種	0.19	0.2 以上 0.4 以下	60	5
2 種	0.24			

(1)動作試驗

含有電離電流變化率 $1.35K$ 濃度之煙，以風速 V 公尺/秒之速度吹向時，T 秒以內得發出火災警報。

(2)不動作試驗

含有電離電流變化率 $0.65K$ 濃度之煙，以風速 V 公尺/秒之速度吹向時，t 分鐘以內不得發出火災警報。

2. 離子式住警器於靈敏度試驗前，須將住警器置於室溫下強制通風 30 分鐘後再進行試驗。
3. 離子式住警器靈敏度試驗機及煙霧濃度量測設備(離子電離量測設備)應符合附錄 1 及附錄 3 之圖例規定。
4. 風速在 (0.4 ± 0.05) 公尺/秒場合中之煙濃度需進行濃度補正，動作試驗以平行板濃度計指示值加上 0.03；不動作試驗以平行板濃度計指示值加上 0.02 後之數值。

(二)光電式住警器

1. 光電式住警器之靈敏度試驗，應依其種別不同施予符合下表 2 所列 K、V、T 及 t 值時，進行下列各項試驗符合者為合格。

表 2 光電式住警器靈敏度試驗數值表

種別	K	V	T	t
1 種	5	0.2 以上 0.4 以下	60	5
2 種	10			

(1)動作試驗

含有每公尺減光率 $1.5K$ 濃度之煙，以風速 V 公尺/秒之速度吹向時，T 秒以內得發出火災警報。

(2)不動作試驗

含有每公尺減光率 $1.5K$ 濃度之煙，以風速 V 公尺/秒之速度吹向時，t 分鐘以內不得發出火災警報。

2. 光電式住警器於靈敏度試驗前，須將住警器置於室溫下強制通風 30 分鐘後再進行試驗。
3. 光電式住警器靈敏度試驗機及煙霧濃度量測設備(光學濃度計)應符合附錄 1 及附錄 2 之圖例規定。

(三)定溫式住警器

1. 定溫式住警器之靈敏度應依下列規定試驗：

(1)動作試驗

投入溫度(81.25 ± 2) $^{\circ}\text{C}$ 、風速(1 ± 0.2)公尺/秒之垂直氣流時，於 40 秒內(安裝於壁面者，用以下公式計算時間 t 秒內)發出火災警報。

$$t = 40 \log_{10}(1 + (65 - \theta_r)/16.25) / \log_{10}(1 + 65/16.25)$$

θ_r 為室溫($^{\circ}\text{C}$)

(2)不動作試驗

投入溫度(50 ± 2) $^{\circ}\text{C}$ 、風速(1 ± 0.2)公尺/秒之垂直氣流時，10 分內不得動作。

2. 定溫式住警器靈敏度試驗機應可調整試驗風洞之溫度(溫度設定範圍 $50^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$)與風速[設定範圍($0.8 \sim 1.2$)公尺/秒]且能提供穩定溫度與風速之特性，另應具備可以將氣流方向與住警器安裝狀態之底座面呈水平方式放入該住警器之構造。

十五、試驗環境

除前項試驗有環境要求外，進行試驗必須符合下列環境規定：

- (一)環境溫度 5°C 以上 35°C 以下。
- (二)相對濕度 45% 以上 85% 以下。

十六、標示

住警器應於本體上之明顯易見處，以不易抹滅之方法，標示下列事項（進口產品亦須以中文標示）。

- (一)住宅用火災警報器之文字。
- (二)產品種類名稱、種別、型式及型號。
- (三)型式認可編號。
- (四)產地。
- (五)製造年月或批號。
- (六)製造商名稱或商標。
- (七)電氣特性。（含外部電源之額定電壓、電流或內置電池電壓及型式等）
- (八)有耐腐蝕性能者，標示耐腐蝕性能之文字。
- (九)具有自動試驗功能者，標示自動試驗功能之文字。
- (十)具有數個功能之住警器之種類標示應將具有之種類合併註記。
- (十一)只限安裝於壁面或天花板面者，應註明壁面安裝專用或天花板面安裝專用。
- (十二)離子式住警器應標示放射性物質之符號。
- (十三)檢附操作說明書及符合下列項目：

1. 包裝住警器之容器應附有簡明清晰之安裝及操作說明書，並提供圖解輔助說明。說明書應包括產品安裝及操作之詳細指引及資料，同一容器裝有數個同型產品時，至少應有一份安裝及操作說明書。
2. 若作為住警器檢查及測試之用者，得詳述其檢查及測試之程序及步驟。
3. 其他特殊注意事項。

十七、新技術開發之住警器

新技術開發之住警器，依形狀、構造、材質及性能判定，如符合本基準規定及同等以上性能者，並經中央消防主管機關認定者，得不受本基準之規範。

十八、試驗設備依表 3 設置。


表 3

試驗設備名稱	規格內容	數量	備註
尺寸測定器	鋼尺、游標卡尺	各 1	
交流電源供應器	110V、220V、60Hz	1	定期校正
直流電源供應器	30V/3A		
環境溫濕度計	環境紀錄器 (±5%)	1	定期校正
絕緣電阻計	測定電壓 DC500V、DC1000V 以上	1	定期校正
絕緣耐壓機	測定電壓 500~2000Vac 範圍可調	1	定期校正
耐電擊試驗設備	高頻雜訊模擬器 可調整衝擊波為方波 可設定測試電壓 500V，脈波寬 $1\mu s$ 、 $0.1\mu s$ 。	1	
風速計	0.1~20.0(m/s)測定範圍。(±5%)	1	定期校正
數位式三用電錶	電流測定為 0~1A 以上，解析度為 0.1mA。(±1%) 電壓測定為 0~300V 以上，解析度為 0.1V。(±1%) 電阻測定為 0~100MΩ 以上，解析度為 1Ω。(±1%)	1	定期校正
音壓位準試驗裝置	1. 無響室：應符合 CNS 14657 (聲學-測定噪音源音響功率之精密級方法-用於無響室和半無響室) 或同等國際規範之規定。 2. 音壓位準量測之聲度表(噪音計)或分析儀：符合 CNS 13583 (積分均值聲度表) 或相當標準之規定。Type 1 等級噪音計，準確度±1 dB。 3. 噪音計或分析儀須能分析頻率範圍。	各 1	噪音計需定期校正
氣流試驗設備	裝置須符合基準設置規定。 風速應可維持(5 ± 0.5)m/s 範圍之穩定氣流。	1	
外光試驗設備	裝置須符合基準設置規定。 照度應可維持(5000 ± 100)lux 範圍。	1	
溫度濕度試驗裝置	恆溫恆濕機 溫度調整-10~100°C，解析度為 0.1°C。(±5%) 濕度調整 80~95% (20~45°C 間)。(±5%)	1	定期校正
振動試驗機	振動頻率每分鐘 1000 次以上，全振幅 4mm。	1	
落下衝擊試驗機	最大加速度(50 ± 5)g	1	
腐蝕試驗裝置	1.5 公升試驗用容器 2. 硫代硫酸鈉、硫酸、氯化氫、氯氣等 3. 恒溫設備(溫度(45 ± 2)°C)	各 1	
靈敏度試驗裝置	離子式住警器靈敏度試驗裝置為附錄 1 及 3 規定	1	
	光電式住警器靈敏度試驗裝置為附錄 1 及 2 規定	1	
	定溫式住警器靈敏度試驗裝置應符合壹、十五、(三)規定	1	

第二章、型式認可作業

十九、型式試驗之方法

型式與型式變更試驗項目、樣品數及流程如下表所示：



- (一) 表中〔 〕內為每個試驗項目之樣品，其中()內為型式變更之樣品，()外為型式認可之樣品，從靈敏度試驗開始到絕緣電阻、絕緣耐壓之樣品為相同之樣品。
- (二) 周圍溫度試驗、耐電擊試驗、振動試驗、落下衝擊試驗、濕度試驗及腐蝕試驗等各項試驗後需再進行靈敏度試驗之動作試驗，確認功能是否異常。
- (三) 消耗電流之測定於靈敏度試驗時實施。

二十、型式試驗結果判定

方式如下：

- (一) 符合本認可基準所規定之技術規範者，該型式試驗結果或型式變更試驗結果視為「合格」。
- (二) 符合貳、三、補正試驗所列事項者，得進行補正試驗，惟以一次為限。
- (三) 未符合本認可基準所規定之技術規範者，該型式試驗結果或型式變更試驗結果視為「不合格」。

二十一、補正試驗

- (一) 型式試驗有下列情形之一者，得申請補正試驗：

1. 設計資料不完備（設計有誤除外）。
2. 設計資料之誤記、漏記、計算錯誤等。
3. 影響功能之零件安裝等嚴重不良（零件之損傷或不足或配線有斷線、連接不良、忘記焊接或焊接中有孔洞造成之焊接不良。以下相同。）
4. 安裝底座與本體之嵌合不符（不密合、隙縫等）
5. 零件安裝等輕微不良（部品之安裝不良、配線狀態不良、忘記施予鬆脫之防止、配線上焊接不良（忘記焊接或焊接中有孔洞造成焊接不良除外。）或是保險絲容量不同。以下相同。）
6. 外觀、配件尺寸超出公差
7. 標示之誤載（可能使火災警報產生妨礙之情況除外。）、未記載或不明顯。
8. 附屬裝置之功能不良（具有型式認可編號者除外）

- (二) 試驗機構試驗設備有不完備或缺點時，致無法進行試驗之情形，亦得申請補正試驗。

二十二、型式變更之試驗方法

型式變更試驗之樣品數、試驗流程等，應就型式變更之內容，依十九、型式試驗之方法進行試驗。

二十三、型式區分、型式變更及輕微變更之範圍，依表 4 規定。

表 4

區分	說明	項目
型式區分	型式認可之產品其主要性能、設備種類、動作原理不同，或經中央主管機關認定之必要區分者，須以單一型式認可做區分。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設備種類不同：離子式住警器、光電式住警器、定溫式住警器或上述兼具多種性能之警報器。 2. 感度種類不同。 3. 使用環境溫度範圍不同。 4. 耐腐蝕型。 5. 內部電池、外部電源及併用型。 6. 附有自動試驗功能者。
型式變更	經型式認可之產品，其型式部分變更，有影響性能之虞，須施予試驗確認者。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會影響感熱部及偵測部以外功能之部分材質、構造或形狀之變更。 2. 回路（除了發出火災警報部分之回路）之變更。 3. 會影響主功能之附屬裝置之追加或變更（去除之情況除外）。 4. 電源變壓器或有關此項之變更 5. 火災警報發生裝置（只限單項品）之變更。 6. 伴隨消耗電流增加之回路、電子配件等之變更。 7. 更換時期相關設計變更 8. 追加電池（只限於認可之放電特性、電池容量等對電池壽命有影響者）及電池壽命相關設計變更。 <p>註：型式變更試驗對應前項之變更內容後，可以省略相關部分之前項型式試驗項目。</p>
輕微變更	經型式認可或型式變更認可之產品，其型式部分變更，不影響其性能，且免施予試驗確認，可藉由書面據以判定良否者。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 標示事項或標示位置(含技術手冊)。 2. 外殼之形狀(限於不影響功能之情況)、構造(限於已被認可情況)或材質 (限於已認可且使用於被認可之條件範圍內之情況)。 3. 接點形狀或材質 (限已被認可之情況) 4. 底座等構造或材質 (只限材質已認可之情況)。 5. 端子之形狀、構造或材質。 6. 主要部分(外箱除外。)之構造或材質 (只限已認可之情況) 7. 零件之安裝方法 8. 零件之額定、型式或製造者 (已認可之配件只限於在該配件認可額定範圍內之情況)。 9. 半導體、電阻、電容器等 (只限額定符合使用條件者) 10. 變更同等規格之認可之零件或同等以上者 11. 變更電池 (只限不影響已認可之放電特性、電池容量等電池壽命者) 12. 充電回路 (只限已認可之情況)

		<ul style="list-style-type: none">13. 影響主功能之附屬裝置之變更（已認可之電器回路等）14. 不影響主功能之附屬裝置之附加（包含具有型式編號者）15. 伴隨回路定數等輕微之電器回路變更者
--	--	--

二十四、試驗紀錄

產品明細表格式如附表 8。型式試驗、補正試驗、型式變更試驗之結果，應詳細填載於型式試驗紀錄表(如附表 9)

第三章、個別認可作業

二十五、個別認可之方法

依下列規定辦理：

- (一)依 CNS9042「隨機抽樣法」規定進行抽樣試驗。
- (二)抽樣試驗之嚴寬等級，分為寬鬆試驗、普通試驗、嚴格試驗、最嚴格試驗。
- (三)個別認可之試驗項目分為一般樣品之試驗(以下稱為「一般試驗」)，以及少數樣品之試驗(以下稱為「分項試驗」)。

二十六、批次之判定基準

(一)受驗品按不同受驗廠商、種類，依其試驗嚴寬等級之區分，視為同一批次如下表 5 所示。

表 5 同一批次判定

種類	電源方式之分類	批次
離子式住警器 (具有數個種類者除外)	外部電源方式	同一批
	內置電池方式	同一批
	併用型	同一批
光電式住警器 (具有數個種類者除外)	外部電源方式	同一批
	內置電池方式	同一批
	併用型	同一批
定溫式住警器 (具有數個種類者除外)	外部電源方式	同一批
	電池方式	同一批
	併用型	同一批
離子式住警器/定溫式住警器	外部電源方式	同一批
	電池方式	同一批
	併用型	同一批
光電式住警器/定溫式住警器	外部電源方式	同一批
	電池方式	同一批
	併用型	同一批
附屬裝置 (限具有型式編號者)	特定用途區分	同一批
補助警報裝置	警報方式	同一批

(二)申請者不得指定將某部分產品列為同一批次。

(三)以每批為單位，將試驗結果登記在個別認可試驗紀錄表(附表 9)中。

二十七、個別認可之樣品數及抽樣方法

(一)個別認可之樣品數，應依個別認可試驗之嚴寬等級及批量（如附表 1 至附表 4）規定辦理。另受驗數量為少量之普通試驗，由申請者依附表 5 申請認可作業。

(二)樣品之抽樣依下列規定：

1. 抽樣試驗應以每一批次為單位。
2. 樣品數應依受驗批次數量(受驗數+預備品)及試驗嚴寬等級，按抽樣表之規定抽取，並在事先已編號之製品（受驗批次）中，依隨機抽樣法（CNS 9042）隨意抽取，抽出之樣品依抽樣順序逐一編號。但受驗批量如在 501 個以上時，應依下列規定分為二階段抽樣。

- (1)計算每群應抽之數量：當受驗批次在 5 群(含箱子及集運架等)以上時，每一群之製品數量應在 5 個以上之定數，並事先編定每一群之編碼；但最後一群之數量，未滿該定數亦可。
- (2)抽出之產品予以群碼號碼：同群製品須排列整齊，且排列號碼應能清楚辨識。
- (3)確定群數及抽出個群，再從個群中抽出樣品：確定從所有群產品中可抽出五群以上之樣品，以隨機取樣法抽取相當數量之群，再由抽出之各群製品作系統式循環抽樣（由各群中抽取同一編號之製品），將受驗之樣品抽出。
- (4)依上述方法取得之製品數量超過樣品所需數量時，重複進行隨機取樣去除超過部分至達到所要數量。

(三)一般試驗和分項試驗以不同之樣品試驗之。

二十八、試驗項目

(一)一般試驗及分項試驗項目，依表 6 規定。

表 6

區 分	試 驗 項 目	備 註
一般試驗	外觀、構造	樣品數： 依據附表 1 至附表 5 之各式試驗抽樣表抽 取
	標示	
	靈敏度試驗	
	氣流或外光試驗 (限光電式或離子式住警器)	
	絕緣電阻、絕緣耐壓試驗 (限外部電源及併用型)	
	音壓	
分項試驗	特性 (1)電池耗盡警報 (2)火災警報停止	
	自動試驗功能(限具該功能者)	
	消耗電流測定(限使用內置電池者)	

(二)試驗方法依「壹、技術規範及試驗方法」規定。

(三)個別試驗紀錄表使用附表 10。

二十九、缺點之分級及合格判定基準

(一)在試驗中發現之缺點，其嚴重程度依「消防機具器材及設備認可作業要點」規定，區分為致命缺點、嚴重缺點、一般缺點、輕微缺點等 4 級。

(二)各試驗項目之缺點內容，依本基準肆、缺點判定方法規定，非屬該判定方法所列範圍內之缺點者，依「消防機具器材及設備認可作業要點」之分級原則判定之。

三十、批次之合格判定

批次合格與否，依附表 1 至附表 5 之抽樣表與下列規定判定：

(一)抽樣表中，Ac 表示合格判定個數(合格判定之不良品數上限)，Re 表示不合格判定個數(不合格判定之不良品數下限)，具有二個等級以上缺點之樣品，應分別計算各不良品之數量。

(二)抽樣試驗中各級不良品數均在合格判定個數以下時，應依八、嚴寬度等級之調整所列試驗嚴寬度條件調整試驗等級，且視該批為合格。

(三)抽樣試驗中任一級之不良品數在不合格判定個數以上時，視該批為不合格。但該等不良品之缺點僅為輕微缺點時，得進行補正試驗，

惟以一次為限。

- (四) 抽樣試驗中出現致命缺點之不良品時，即使該抽樣試驗中不良品數在合格判定個數以下，該批仍視為不合格。

三十一、個別試驗結果之處置

(一) 合格批次之處置

1. 整批雖經判定為合格，但受驗樣品中如發現有不良品時，仍應使用預備品替換或修復該等不良品後，方可視為合格品。
2. 即使為非受驗之樣品，若於整批受驗樣品中發現有缺點者，準依參、七、(一)、1 之規定。
3. 上開參、七、(一)、1 及 2 情形，如無預備品替換或無法修復調整者，應就其不良品部分之個數，判定為不合格。

(二) 補正批次之處置

1. 接受補正試驗時，應提出第一次試驗時所發現不良事項之改善說明書及不良品處理後之補正試驗試驗合格紀錄表。
2. 補正試驗之受驗樣品數以第一次試驗之受驗數為準。但該批樣品經補正試驗合格，經依前參、七、(一)、1 處置後，仍未達受驗樣品數之個數時，則視為不合格。

(三) 不合格批次之處置

1. 不合格批次之產品接受再試驗時，應提出第一次試驗時所發現不良事項之改善說明書及不良品處理之再試驗試驗合格紀錄表。
2. 接受再試驗時，不得加入第一次試驗受驗樣品以外之製品。
3. 個別試驗不合格之批次不再受驗時，應於再試驗紀錄表中，註明理由、廢棄處理及下批之改善處理等文件，向辦理試驗單位提出。

三十二、試驗嚴寬度等級之調整

(一) 第一次申請個別認可時，其試驗等級以普通試驗為之，並依表 7 規定進行調整。

表 7

寬鬆試驗	普通試驗	嚴格試驗	最嚴格試驗
<p>有下列情形之一時，自下一批次試驗應調整為普通試驗：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 一批次在第一次試驗即不合格者。 2. 一批次在第一次檢查為附帶條件合格者。 所謂附帶條件合格者為寬鬆試驗時，樣品當中之不合格個數超過合格判定個數(Ac)但未達不合格判定個數(Re)該批次判定為合格者。 3. 生產不規則或是停滯(適用寬鬆試驗者受驗間隔在六個月以上者)。 	<p>符合下列條件之一者，自下一批次試驗可調整為應調整為寬鬆試驗：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 最近連續 10 批次接受普通試驗，第一次試驗均合格者。但是使用附表 5(適用生產數量少之普通試驗抽樣表)者則為 15 批次。 2. 從最近連續 10 批次中(符合前項但書者為 15 批次)抽樣之不合格品總數在附表 7 之寬鬆試驗界限數以下者。此時之累計比較以一般試驗樣品進行。 3. 生產穩定者。 	<p>嚴格試驗者，第一次試驗中不合格批次數累計達 3 批次時，應對申請者提出改善措施之勸導，並中止試驗，自下一批次試驗應調整為最嚴格試驗。</p>	<p>勸導後，經確認申請者已有品質改善措施時，下批次之試驗以最嚴格試驗進行。</p>

(二) 有關補正試驗及再試驗批次之試驗分等，第一次試驗為寬鬆試驗者，以普通試驗為之；第一次試驗為普通試驗者，以嚴格試驗為之；第一次試驗為嚴格試驗者，以最嚴格試驗為之。再試驗批次之試驗結果，不得計入試驗寬鬆等級轉換紀錄中。

三十三、下一批次試驗之限制

個別認可如要進行下一批次試驗時，須於該批次個別認可試驗結束，且試驗結果處理完成後，始得實施下一批次之個別認可。

三十四、試驗之特例

有下列情形之一時，得在受理個別認可申請前，依預訂之試驗日程實施試驗，但須在確認產品之個別認可申請書受理後，才能夠判斷是否合格。

- (一) 第一次試驗因嚴重缺點或一般缺點判定不合格者。
- (二) 不需更換全部或部分產品，可容易將不良品之零件更換、去除或修正者。

三十五、試驗設備發生故障時之處置

試驗開始後，因試驗設備發生故障或其他原因致無法立即修復，經確認當日無法完成試驗時，則中止該試驗。並俟接獲試驗設備完成改善之通知後，重新排定時間，依下列規定對該批實施試驗：

- (一) 試驗之抽樣標準與第一次試驗時相同。
- (二) 不得進行三十、批次之合格判定（三）之補正試驗。

三十六、其他

個別認可時，若發現受驗樣品有其他不良事項，經認定該產品之抽樣標準及個別認可方法不適當時，得由中央消防主管機關另訂個別認可方法及抽樣標準。

第四章、缺點判定方法

三十七、各項試驗所發現之不合格情形，其缺點之等級判定標準應依表 8 及「消防機具器材及設備認可作業要點」第 19 點之規定判定。

表 8

試驗項目	致命缺點	嚴重缺點	一般缺點	輕微缺點
外觀構造	1. 無火災動作或有造成其斷線、接觸不良、欠缺配件（雙金屬等之欠缺）等其他致命之不良。 2. 無接點。	影響火災動作之配件裝設等嚴重不良。	1. 有會影響功能（火災動作除外）之配件裝設等嚴重不良。 2. 底座與本體未嵌合。 3. 接點上有明顯之損傷。 4. 接點部、感應部等有明顯附著髒污或有異物之殘留。 5. 可能會對功能造成影響之生鏽。 6. 應有防蝕處理部分沒有防蝕處理。	1. 不影響火災功能之配件有嚴重不良安裝。 2. 底座與本體之銜接不合（不密合、有隙縫等） 3. 配件安裝等有輕微之不良。 4. 外觀、配件之尺寸偏離公差。 5. 有不對功能產生影響之生鏽情況。
標示			有會使火災動作發生故障之錯誤標示。	誤寫標示（會使火災動作發生故障之情況除外。）、沒寫到或不明顯者。
監視狀態		一開始即為火災動作狀態。	1. 一開始即為電池容量不足之表示或警報音之動作狀態。 2. 電池耗盡警報之動作電壓超過設計電壓範圍上限值。	一開始附屬裝置即為動作狀態。

一般功能	1. 音響裝置之音壓未滿 50dB。 2. 消耗電流之耗費未滿足電池壽命期限自動試驗功能	1. 音響裝置之音壓為 50dB 以上，未滿規定值 80%者。 2. 電池耗盡警報之作動電壓未滿設計電壓範圍之下限值。 3. 音響裝置鳴動停止後，到監視狀態之時間超過 15 分鐘。 4. 消耗電流超過設計值之 105%。(未滿足電池壽命期限者除外。)	1. 音響裝置之音壓在規定值 80% 以上，未滿 95%。 2. 電池容量不足之警報週期偏離設計值 $\pm 50\%$ 或超過 2 分鐘。 3. 動作之後無法復歸。 4. 自動試驗功能動作不正常(影響火災信號者除外) 5. 消耗電流超出設計值，於設計值 105% 以下。(未滿足電池壽命期限者除外)	1. 音響裝置之音壓為規定值 95% 以上，未滿規定值。 2. 附屬裝置之功能不良。
絕緣電阻 絕緣耐壓	交流電源輸入側與外殼間為短路之狀態。	1. 額定電壓超過 60V 時，絕緣電阻值未滿規定值。 2. 額定回路電壓超過 60V 時，未達到絕緣耐力試驗中規定之時間。	1. 額定回路電壓在 60V 以下時，絕緣電阻值未滿規定值。 2. 額定回路電壓在 60V 以下時，未達到絕緣耐壓試驗中規定之時間。	
定溫式住警器 靈敏度試驗	溫度 100°C 、風速 1.0m/s 下進行動作試驗時，動作時間超過 40 秒。	動作試驗中動作時間超過規定值之 120 %。	1. 動作試驗中動作時間超過規定值之 105%，120% 以下。 2. 在不動作試驗中卻動作。	動作試驗中動作時間超過規定時間，在規定值之 105% 以下。
離子式住警器 光電式住警器 靈敏度試驗	在下列條件下進行動作試驗時，動作時間超過 1 分鐘。 1. 離子式以電離電流變化率 0.4 濃度，風速 0.2m/s。 2. 光電式以減光率 25%/m 之濃度，風速 0.2m/s。	動作試驗中動作時間超過規定值之 120 %。	1. 動作試驗中動作時間超過規定值之 105%，120% 以下。 2. 在不動作試驗中動作。 3. 在氣流或外光試驗中動作。	動作試驗中動作時間超過規定時間，在規定值之 105% 以下。

附表 1 普通試驗抽樣表

試驗種別 批 量	一般試驗						分項試驗							
	樣品數	嚴重缺點		一般缺點		輕微缺點		樣品數	嚴重缺點		一般缺點		輕微缺點	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
1~ 8	2													
9~ 15	2													
16~ 25	3													
26~ 50	5													
51~ 90	5													
91~ 150	8													
151~ 280	13	0	1	1	2	3	4				0	1	0	1
281~ 500	20			2	3	5	6	5	0	1	0	1	0	1
501~ 1,200	32			3	4	7	8				0	1	0	1
1,201~ 3,200	50	1	2	5	6	10	11				0	1	0	1
3,201~ 10,000	80	2	3	7	8	14	15	8	0	1	0	1	1	2
10,001~ 35,000	125	3	4	10	11	21	22				0	1	0	1
35,001~ 150,000	200	5	6	14	15	↑								

備註：附表 1~5 Ac：合格判定個數 Re：不合格判定個數

↓：採用箭頭下方第一個抽樣方式（如樣品數超過批內數量時則採全試驗）。

↑：採用箭頭上方第一個抽樣方式。

附表 2 寬鬆試驗抽樣表

試驗種別 批 量	一般試驗						分項試驗							
	樣品數	嚴重缺點		一般缺點		輕微缺點		樣品數	嚴重缺點		一般缺點		輕微缺點	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
1~ 8	2													
9~ 15														
16~ 25														
26~ 50														
51~ 90														
91~ 150														
151~ 280	5	0	1	1	2	2	4	3	0	1	0	1	1	
281~ 500	8	↑	↓	1	3	2	5							
501~ 1,200				2	4	3	6							
1,201~ 3,200	20	1	2	2	5	5	8							
3,201~ 10,000	32	1	3	3	6	7	10	5	1	2	2	3	3	
10,001~ 35,000	50	2	4	5	8	10	13							
35,001~ 150,000	80	2	5	7	10	↑								

附表 3 嚴格試驗抽樣表

試驗種別 批 量	一般試驗						分項試驗							
	樣品數	嚴重缺點		一般缺點		輕微缺點		樣品數	嚴重缺點		一般缺點		輕微缺點	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
1~ 8	2													
9~ 15	2													
16~ 25	3													
26~ 50	5													
51~ 90	5													
91~ 150	8													
151~ 280	13													
281~ 500	20	0	1	1	2	3	4	8	0	1	1	2	2	3
501~ 1,200	32			2	3	5	6							
1,201~ 3,200	50			3	4	8	9							
3,201~ 10,000	80	1	2	5	6	12	13	13	1	2	2	3	3	4
10,001~ 35,000	125	2	3	8	9	18	19							
35,001~ 150,000	200	3	4	12	13	↑								

附表 4 最嚴格試驗抽樣表

試驗種別 批 量	一般試驗						分項試驗							
	樣品數	嚴重缺點		一般缺點		輕微缺點		樣品數	嚴重缺點		一般缺點		輕微缺點	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
1~ 8	2													
9~ 15	2													
16~ 25	3													
26~ 50	5													
51~ 90	5													
91~ 150	8													
151~ 280	13													
281~ 500	20													
501~ 1,200	32	0	1	1	2	3	4							
1,201~ 3,200	50			2	3	5	6							
3,201~ 10,000	80			3	4	8	9	20	1	2	2	3	3	4
10,001~ 35,000	125	1	2	5	6	12	13							
35,001~ 150,000	200	2	3	8	9	↑								

附表 5 適用生產數量少之普通試驗抽樣表

批 量 試驗種別	一般試驗						分項試驗							
	樣 品 數	嚴重缺點		一般缺點		輕微缺點		樣 品 數	嚴重缺點		一般缺點		輕微缺點	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
1~ 3	3			0	1			2	0	1	0	1	0	1
4~ 5	3													
6~ 13	13	0	1											
14~ 50	5													
51~ 90	5													
91~ 150	8													
151~ 280	13													
281~ 500	20													
501~ 1,200	32													
1,201~ 3,200	50	1	2	5	6	10	11							
3,201~ 10,000	80	2	3	7	8			3	0	1	0	1	1	2
10,001~ 35,000	125	3	4	10	11	21	22							
35,001~ 150,000	200	5	6	14	15	↑								

附表 6 嚴格試驗之界限數

累計樣品數	缺點區分		
	嚴重缺點	一般缺點	輕微缺點
1	2	2	2
2	2	2	3
3	2	3	3
4	2	3	4
5	2	3	4
6~ 7	2	3	4
8~ 9	2	3	5
10~ 12	2	4	5
13~ 14	3	4	6
15~ 19	3	4	7
20~ 24	3	5	7
25~ 29	3	5	8
30~ 39	3	6	10
40~ 49	4	7	11
50~ 64	4	7	13
65~ 79	4	8	15
80~ 99	5	10	17
100~ 129	5	11	20
130~ 159	6	13	24
160~ 199	7	15	28
200~ 249	7	17	33
250~ 319	8	20	40
320~ 399	10	24	48
400~ 499	11	28	60
500~ 624	13	33	76
625~ 799	15	40	95

附表 7 寬鬆試驗之界限數

累計樣品數	缺點區分		
	嚴重缺點	一般缺點	輕微缺點
10~ 64	※	※	※
65~ 79	※	※	0
80~ 99	※	※	1
100~ 129	※	※	2
130~ 159	※	※	4
160~ 199	※	0	6
200~ 249	※	1	9
250~ 319	※	2	12
320~ 399	※	4	15
400~ 499	※	6	19
500~ 624	※	9	25
625~ 799	0	12	31
800~ 999	1	15	39
1,000~ 1,249	2	19	50
1,250~ 1,574	4	25	63

備考：※表示樣品累計數未達轉換成寬鬆試驗之充分條件。本表適用於最近連續
10 批次(適用附表 5 抽樣表為 15 批次)接受普通試驗，第 1 次試驗時均合
格者之樣品數累計，也適用於超過 10 批次之試驗結果累計。

附表 8 住宅用火災警報器產品明細表（1）

申請者				型號			
種類							
型式							
項目	明細			製造者 (標示)	備註 (認可編號)		
	材質	尺寸、規格	安裝方法				
本體							
底座							
防蟲網							
偵測部							
接點	固定部						
	可動部						
基板							
外箱							
端子							

附表 8 住宅用火災警報器器產品明細表 (2)

配件名稱		記號	型號	用途	規格				製造者 (標示)	備註				
半導體	發光 兩極體				額定逆耐 電壓	額定順方 向電流	使用逆方 向電壓	使用順方 向電流						
					V	mA	V	mA						
半導體	電晶體				額定電壓	額定電流	最大功率							
					V	mA	W							
					使用電壓	使用電流								
					V	mA								
半導體	IC				額定電壓	使用電壓								
					V	V								
半導體	兩極 真空管				額定逆耐 電壓	額定順方 向電流	使用逆方 向電壓	使用順方 向電流						
					V	mA	V	mA						
繼電器					額定電壓	額定電流	線圈抗阻	接點材料						
					V	mA	Ω							
					使用電壓	使用電流	感度電流	開放電流						
					V	mA	mA	mA						
開關					額定電壓	額定電流	使用電壓	使用電流						
					V	mA	V	mA						
					接點材料									
音響裝置					額定電壓	額定電流	使用電壓	使用電流						
					V	mA	V	mA						
電池					公稱容量	公稱電壓	平均監視 電流	動作下限 電壓						
					mAh	V	mA	V						
抗阻					抵抗值	容許差	額定電力	使用電力						
					Ω	%	V	W						
電容器					容量	容許差	耐電壓	使用電壓						
					μF	%	V	V						
電源變壓器					額定 1 次 電壓	額定 2 次 電壓	額定 2 次 電流	絕緣類別						
					V	V	A	類						
開關電源					輸入電壓 範圍	額定輸出 電壓	額定輸出 電流	使用電流						
					V~ V	V	A~ A	A~ A						
					定電壓精度	過電流保護裝置	絕緣類別							
							類							

附表 8 住宅用火災警報器產品明細表（3）

項目	明細
防腐蝕方法	
露出金屬部之絕緣方法	
接點間隔之調整方法及 調整後之措施	
特殊使用方式物件之注 意事項	
動作概要	
備考	

備註

- 1 本紙張大小採用 A4 規格。
- 2 可刪除不符合之項目欄，若有範例以外事項時可追加。
- 3 特殊配件應附上型錄等。

附表 9 住宅用火災警報器型式試驗紀錄表

申請者			型式						
種類			型號						
試驗日期			試驗人員						
溫度、濕度			會同人員						
試驗項目			NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	試驗結果	
初次靈敏度等試驗 (電源電壓變動)	靈敏度	高壓 V	動作					<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
			不動作					<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
		低壓 V	動作					<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
			不動作					<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
	方向性		動作結果					<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
	附屬裝置(移報等)		試驗結果					<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
	警報音	高壓 V		dB	dB	dB	dB	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
				mA	mA	mA	mA		
		低壓 V		dB	dB	dB	dB	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
				mA	mA	mA	mA		
周圍溫度	低溫 0°C	動作						<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
		不動作							
		動作						<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
		不動作							
	耐電擊試驗	誤動作						<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
		動作							
		不動作							
	振動、落下衝擊	誤動作						<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
		動作							
		不動作							
		構造							
濕度試驗	監視狀態							<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
	動作								
	動作							<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
腐蝕試驗(限耐蝕者)	動作							<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
	不動作								
絕緣電阻試驗	端子間	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
	充電部外殼間	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ		
絕緣耐壓試驗	端子間	V	V	V	V	V	V	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
	充電部外殼間	V	V	V	V	V	V		
零件	試驗結果							<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
構造、標示	檢查結果							<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
其他試驗	試驗結果							<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 不良	
備註									




附表 10 住宅用火災警報器個別認可試驗紀錄表

申請者				型式					
認可編號				型號					
試驗年月日				會同人員					
溫度、濕度				本會人員					
試驗項目		一般試驗							
絕緣電阻試驗	試驗結果								
絕緣耐壓試驗	試驗結果								
<input type="checkbox"/> 氣流 <input type="checkbox"/> 外光	試驗結果								
靈敏度試驗	動作								
	不動作								
附屬裝置-功能試驗	試驗結果								
補助警報裝置- 功能試驗(含音壓)	試驗結果								
試驗項目		分項試驗							
		NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7	NO.8
I	音壓 (dB)	試驗結果							
	特性	電池耗盡警報	試驗結果						
		火災警報停止	試驗結果						
		附屬裝置	試驗結果						
II	構造	零件比對圖面	檢查結果						
		零件安裝狀況等	檢查結果						
		外觀、標示	檢查結果						
		自動試驗功能	試驗結果						
		消耗電流測定 (限用電池者)	試驗結果						
備註				個別認可試驗結果					
				<input type="checkbox"/> 合格					
				<input type="checkbox"/> 不合格 原因：					
				<input type="checkbox"/> 給予補正日期：					

註：1.以 A4 書寫。 2.如申請之設備無該項目時，以劃線表示刪除。

附錄

附錄 1 偵煙型探測器靈敏度試驗之煙道(圖例)



1. 煙道須能提供穩定之氣流速度及濃度。(如 $(0.2 \pm 0.04)\text{m/s}$ 或 $(0.4 \pm 0.05)\text{m/s}$) (以變更循環風扇回轉數來調整風速。)
2. 煙道應維持溫度在 $(30 \pm 2)^\circ\text{C}$ 環境下進行測試。
3. 煙霧是由出煙電熱器(將兩面可維持溫度為 $(400 \pm 10)^\circ\text{C}$ 之壺型電熱器正對著)中放入東洋 No. 2 定性濾紙產生之。

附錄 2 煙霧量測儀器(光學濃度計)

1. 光學濃度計適用於偵煙型光電式探測器靈敏度試驗使用。
2. 安裝方式如附錄 1 圖例所示。
3. 光學濃度計為測量減光率之儀器，發光部以白熾燈泡(色溫 2,800±30)K 組成，受光部以接近視感度(受光感度特性接近波長 550nm 者)之硒光電池或受光半體元件組成，作為減光率換算標準使用。
4. 減光率長度單位為公尺，故對應使用之試驗裝置送光部和受光部之間之距離應以 Lambert 法則換算為每公尺之減光率。

$$En = [1 - \{1 - (E_1/100)^n\}] \times 100$$

En：相當於 1m 之減光率對應使用之試驗裝置送光部和受光部之間之距離後換算之減光率(%)


E₁：相當於 1m 之減光率(%)

n：使用之試驗裝置送光部和受光部之間之距離(m)

5. 試驗裝置之減光率，使用減光濾片(可減光到視感度頻寬(400nm、550nm 及 700nm)光線測定到之減光率(試驗範圍)之濾片)在試驗之濃度範圍內，調整試驗裝置之減光式濃度計指示值與插入該減光過濾片之指示值在±2%/m 內。

附錄 3 煙霧量測儀器(電離量測設備)

1. 電離量測設備適用於偵煙型離子式探測器靈敏度試驗使用。
2. 安裝方式如附錄 1 圖例所示。(平行板濃度計)
3. 電離量測裝置由量測電離室(下圖所示)、電子放大器和能連續吸入煙霧之系統組成。
4. 放射源特性如下：
 - (1)同位素：Am241
 - (2)放射性： $130\text{kBq}(3.5\mu\text{ci}) \pm 5\%$
 - (3)平均 α 能量： $4.5\text{MeV} \pm 5\%$
 - (4)電極板直徑 27mm 。
5. 在以下條件時，潔淨氣流下之電離室阻抗應為 $1.9 \times 10^{11}\Omega \pm 5\%$ (電離室電流為 100pA)。
 - (1)壓力： $(101.3 \pm 1)\text{kpa}$
 - (2)溫度： $(25 \pm 2)^\circ\text{C}$
 - (3)濕度： $(55 \pm 20)\%$
6. 吸入系統應能在大氣壓下以 $30\text{L/min} \pm 10\%$ 之速度以連續、穩定之將空氣吸入設備內。



說明：

- | | | |
|------------|----------|----------|
| 1. 吸嘴 | 6. 控制隔柵 | 11. 防護環 |
| 2. 安裝板 | 7. 射線 | 12. 絶緣材料 |
| 3. 絶緣環 | 8. 放射源 | 13. 防風罩 |
| 4. 空氣/煙路入口 | 9. 量測空間 | 14. 電子裝置 |
| 5. 外部隔柵 | 10. 量測電極 | |