

液化石油氣容器定期檢驗基準第三點、第十五點修正對照表

修正規定													現行規定													說明																																																																																																																																																																		
<p>三、容器之檢驗期限依出廠耐壓試驗日期計算<u>所得瓶齡</u>，<u>分別規定</u>如下：</p> <p>(一)出廠耐壓試驗日期為九十四年二月二十八日以前者，依下表推算其下次檢驗日期。</p> <table><tr><td rowspan="2">50公斤裝容器</td><td>瓶齡</td><td colspan="2">未滿8年</td><td colspan="2">8年以上未滿19年</td><td colspan="2">19年以上未滿29年</td><td colspan="2">29年以上未滿40年</td><td colspan="2">40年以上</td></tr><tr><td>下次檢驗年限</td><td colspan="2">4年</td><td colspan="2">3年</td><td colspan="2">2年</td><td colspan="2">1年</td><td colspan="2">6個月</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">16、18、20公斤裝容器</td><td>瓶齡</td><td colspan="2">未滿9年</td><td colspan="2">9年以上未滿10年</td><td colspan="2">10年以上未滿18年</td><td colspan="2">18年以上未滿29年</td><td colspan="2">29年以上未滿40年</td><td colspan="2">40年以上</td></tr><tr><td>下次檢驗年限</td><td colspan="2">5年</td><td colspan="2">4年</td><td colspan="2">3年</td><td colspan="2">2年</td><td colspan="2">1年</td><td colspan="2">6個月</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">2、4、10公斤裝容器</td><td>瓶齡</td><td colspan="2">未滿14年</td><td colspan="2">14年以上未滿15年</td><td colspan="2">15年以上未滿16年</td><td colspan="2">16年以上未滿17年</td><td colspan="2">17年以上未滿29年</td><td colspan="2">29年以上未滿40年</td><td colspan="2">40年以上</td></tr><tr><td>下次檢驗年限</td><td colspan="2">6年</td><td colspan="2">5年</td><td colspan="2">4年</td><td colspan="2">3年</td><td colspan="2">2年</td><td colspan="2">1年</td><td colspan="2">6個月</td></tr></table> <p>(二)出廠耐壓試驗日期為九十四年三月一日以後，瓶齡在二十年以內者，每五年檢驗一次；超過二十年且未滿<u>三十年</u>者，每二年檢驗一次。</p> <p><u>前項容器屆滿使用年限者，不再實施定期檢驗，規定如下：</u></p> <p>(一)自一百零二年一月一日起，<u>瓶齡達三十八年者。</u></p> <p>(二)自一百零三年一月一日起，<u>瓶齡達三十五年者。</u></p> <p>(三)自一百零四年一月一日起，<u>瓶齡達三十二年者。</u></p> <p>(四)自一百零五年一月一日起，<u>瓶齡達三十年者。</u></p>													50公斤裝容器	瓶齡	未滿8年		8年以上未滿19年		19年以上未滿29年		29年以上未滿40年		40年以上		下次檢驗年限	4年		3年		2年		1年		6個月		16、18、20公斤裝容器	瓶齡	未滿9年		9年以上未滿10年		10年以上未滿18年		18年以上未滿29年		29年以上未滿40年		40年以上		下次檢驗年限	5年		4年		3年		2年		1年		6個月		2、4、10公斤裝容器	瓶齡	未滿14年		14年以上未滿15年		15年以上未滿16年		16年以上未滿17年		17年以上未滿29年		29年以上未滿40年		40年以上		下次檢驗年限	6年		5年		4年		3年		2年		1年		6個月		<p>三、容器檢驗期限依出廠耐壓試驗日期計算瓶齡，規定如下：</p> <p>(一)出廠耐壓試驗日期為九十四年二月二十八日以前者，依下表推算其下次檢驗日期。</p> <table><tr><td rowspan="2">50公斤裝容器</td><td>瓶齡</td><td colspan="2">未滿8年</td><td colspan="2">8年以上未滿19年</td><td colspan="2">19年以上未滿20年</td><td colspan="2">20年以上未滿40年</td><td colspan="2">40年以上</td></tr><tr><td>下次檢驗年限</td><td colspan="2">4年</td><td colspan="2">3年</td><td colspan="2">2年</td><td colspan="2">1年</td><td colspan="2">6個月</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">16、18、20公斤裝容器</td><td>瓶齡</td><td colspan="2">未滿9年</td><td colspan="2">9年以上未滿10年</td><td colspan="2">10年以上未滿18年</td><td colspan="2">18年以上未滿19年</td><td colspan="2">19年以上未滿40年</td><td colspan="2">40年以上</td></tr><tr><td>下次檢驗年限</td><td colspan="2">5年</td><td colspan="2">4年</td><td colspan="2">3年</td><td colspan="2">2年</td><td colspan="2">1年</td><td colspan="2">6個月</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="2">2、4、10公斤裝容器</td><td>瓶齡</td><td colspan="2">未滿14年</td><td colspan="2">14年以上未滿15年</td><td colspan="2">15年以上未滿16年</td><td colspan="2">16年以上未滿17年</td><td colspan="2">17年以上未滿18年</td><td colspan="2">18年以上未滿40年</td><td colspan="2">40年以上</td></tr><tr><td>下次檢驗年限</td><td colspan="2">6年</td><td colspan="2">5年</td><td colspan="2">4年</td><td colspan="2">3年</td><td colspan="2">2年</td><td colspan="2">1年</td><td colspan="2">6個月</td></tr></table> <p>(二)出廠耐壓試驗日期為九十四年三月一日以後，瓶齡在二十年以內者，每五年檢驗一次，超過二十年且未滿<u>四十年</u>者，每二年檢驗一次，<u>四十年以上者，每半年檢驗一次。</u></p>													50公斤裝容器	瓶齡	未滿8年		8年以上未滿19年		19年以上未滿20年		20年以上未滿40年		40年以上		下次檢驗年限	4年		3年		2年		1年		6個月		16、18、20公斤裝容器	瓶齡	未滿9年		9年以上未滿10年		10年以上未滿18年		18年以上未滿19年		19年以上未滿40年		40年以上		下次檢驗年限	5年		4年		3年		2年		1年		6個月		2、4、10公斤裝容器	瓶齡	未滿14年		14年以上未滿15年		15年以上未滿16年		16年以上未滿17年		17年以上未滿18年		18年以上未滿40年		40年以上		下次檢驗年限	6年		5年		4年		3年		2年		1年		6個月		<p>一、查立法院一百零四年四月二十一日台立法院議字第1000701748號函吳育昇立法委員等二十四人提案，建請內政部（消防署）制訂容器使用年限，淘汰老舊容器，確保民眾安全。</p> <p>二、次查容器檢驗不合格率，三十年以上容器不合格率普遍偏高，為確保容器搬運、儲存安全，內政部（消防署）爰分於一百零五年五月二十七日及一百零六年十二月八日召開二次研商會議，達成修正使用年限之共識。</p> <p>三、綜上，增訂第二項規定，分四年逐年淘汰三十年以上容器，確保消費者權益。</p>
50公斤裝容器	瓶齡	未滿8年		8年以上未滿19年		19年以上未滿29年		29年以上未滿40年		40年以上																																																																																																																																																																																		
	下次檢驗年限	4年		3年		2年		1年		6個月																																																																																																																																																																																		
16、18、20公斤裝容器	瓶齡	未滿9年		9年以上未滿10年		10年以上未滿18年		18年以上未滿29年		29年以上未滿40年		40年以上																																																																																																																																																																																
	下次檢驗年限	5年		4年		3年		2年		1年		6個月																																																																																																																																																																																
2、4、10公斤裝容器	瓶齡	未滿14年		14年以上未滿15年		15年以上未滿16年		16年以上未滿17年		17年以上未滿29年		29年以上未滿40年		40年以上																																																																																																																																																																														
	下次檢驗年限	6年		5年		4年		3年		2年		1年		6個月																																																																																																																																																																														
50公斤裝容器	瓶齡	未滿8年		8年以上未滿19年		19年以上未滿20年		20年以上未滿40年		40年以上																																																																																																																																																																																		
	下次檢驗年限	4年		3年		2年		1年		6個月																																																																																																																																																																																		
16、18、20公斤裝容器	瓶齡	未滿9年		9年以上未滿10年		10年以上未滿18年		18年以上未滿19年		19年以上未滿40年		40年以上																																																																																																																																																																																
	下次檢驗年限	5年		4年		3年		2年		1年		6個月																																																																																																																																																																																
2、4、10公斤裝容器	瓶齡	未滿14年		14年以上未滿15年		15年以上未滿16年		16年以上未滿17年		17年以上未滿18年		18年以上未滿40年		40年以上																																																																																																																																																																														
	下次檢驗年限	6年		5年		4年		3年		2年		1年		6個月																																																																																																																																																																														

		<p>四、另內政部（消防署）於一百年十二月十五日召開研商會議，決議修正瓶齡為二十年以上，未達三十年者，檢驗年限由一年放寬至二年，爰修正第一款及第二款容器檢驗年限之計算方式。</p>
<p>十五、容器經塗裝及抽真空後，應以磅秤量測實際重量（含閥）<u>至</u>小數點下第二位數，並將重量登載於合格標示。</p>	<p>十五、容器經塗裝及抽真空後，應以磅秤量測實際重量（含閥），<u>依小數點下第二位數以四捨五入方式進位至小數點下第一位</u>，並將重量登載於合格標示。</p>	<p>為配合石油管理法第十九條之一液化石油氣灌裝重量查核實施，避免造成灌裝誤差影響消費者權益，爰修正容器實重（含閥）量測之有效小數位數。</p>