

消防機關辦理消防安全檢查注意事項第二點修正規定 對照表

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
<p>二、消防安全檢查之種類及實施方式如下：</p> <p>(一)第一種檢查：成立專責檢查小組執行下列項目：</p> <p>1. 檢查人員應以編組方式對於檢查場所之消防安全設備、檢修申報、防焰物品、防火管理等項目實施清查，並將檢查結果填載檢查紀錄表(如附表一)。實施消防安全設備檢查時，應就現場依法設置之消防安全設備逐項進行檢查。</p> <p>2. 各類場所消防安全設備設置標準所定之甲類場所及建築技術規則所定之高層建築物，應就前目規定全部項目每年至少清查一次，甲類以外場所應就前目規定全部項目每二年至少清查一次；檢修申報複查工作得與消防安全設備、防焰物品、防火管理等檢查合併執行。</p> <p>3. <u>製造、儲存或處理公共危險物品達管制量三十倍以上之場所，每半年至少檢查一次，並得視需要邀請勞工、環保、工業、工務、建設等相關機關實施聯合檢查。每次檢查時，至少抽查該場所一處製造、儲存或處理場所之位置、構造、設備及消防安全設備，並將檢查結果填載檢查紀錄表(如附表六)；下次檢查時</u></p>	<p>二、消防安全檢查之種類及實施方式如下：</p> <p>(一)第一種檢查：成立專責檢查小組執行下列項目：</p> <p>1. 檢查人員應以編組方式對於檢查場所之消防安全設備、檢修申報、防焰物品、防火管理等項目實施清查，並將檢查結果填載檢查紀錄表(如附表一)。實施消防安全設備檢查時，應就現場依法設置之消防安全設備逐項進行檢查。</p> <p>2. 各類場所消防安全設備設置標準所定之甲類場所及建築技術規則所定之高層建築物，應就前目規定全部項目每年至少清查一次，甲類以外場所應就前目規定全部項目每二年至少清查一次；檢修申報複查工作得與消防安全設備、防焰物品、防火管理等檢查合併執行。</p> <p>3. 針對應列管場所建立消防安全檢查列管對象基本資料(如附表二)及各類場所消防安全檢查紀錄清冊(如附表三)，且應以本署或地方消防機關之消防安全檢查列管電子化系統(以下簡稱安管系統)使用資料庫方式管理。</p> <p>4. 相關檢查資料及違規處理情形由專責檢查小組彙整，並於檢查完畢</p>	<p>一、考量製造、儲存或處理公共危險物品達管制量三十倍以上場所，因場所規模較大，使用公共危險物品種類較多，製程特性亦較為複雜，爰修正為第一種檢查，由專責檢查小組進行公共危險物品場所位置、構造、設備及消防安全設備等相關消防安全檢查，故將本點現行規定(二)、2.(1)前段移列至(一)、3.，惟考量各轄區特性不同，加註本項檢查得由消防機關視轄區狀況及特性，由轄區分隊執行檢查或共同執行檢查。至本點現行規定(一)、3.至(一)、7.配合調整為(一)、4.至(一)、8.。</p> <p>二、本點(二)、2.(1)前段移列至(一)、3.後，文字酌作修正。</p> <p>三、本點(二)、2.(10)有關曾取締之違規爆竹煙火場所檢查規定部分，考量因取締年代已久，場所可能已改建或現場已不存在，爰增列但書規定。</p> <p>四、本點(二)、2.(11)有關曾查獲非法製造及儲存爆竹煙火人員訪視規定部分，考量部分個案確有列管多年，影響當事人生活之虞；又為符比例原則，爰就受刑事處分及行政處分者，分列訪視期程。</p>

，則應抽查不同場所。
本項檢查得由消防機關視轄區狀況及特性，由轄區分隊執行檢查或共同執行檢查。

4. 針對應列管場所建立消防安全檢查列管對象基本資料(如附表二)及各類場所消防安全檢查紀錄清冊(如附表三)，且應以本署或地方消防機關之消防安全檢查列管電子化系統(以下簡稱安管系統)使用資料庫方式管理。

5. 相關檢查資料及違規處理情形由專責檢查小組彙整，並於檢查完畢四十八小時內輸入安管系統管制。

6. 檢查不合格之營業場所，其對消費者已發生重大損害或有發生重大損害之虞而情況危急時，消防機關應於入口明顯處張貼不合格標誌供民眾識別，並將其名稱、地點及不合格項目刊登於大眾傳播媒體、內政部消防署網站等方式公告周知。

7. 發現有逃生通道堵塞，防火門、安全梯堵塞及防火區劃破壞或拆除等違規情事，應協助通報(如附表四)目的事業主管機關處理，並彙整查報清冊提報地方政府首長主持之公共安全會報或治安會報處置。

8. 消防機關必要時得指派專責檢查小組協助進行第二種檢查。

(二)第二種檢查：由轄區分隊執行下列項目：

四十八小時內輸入安管系統管制。

5. 檢查不合格之營業場所，其對消費者已發生重大損害或有發生重大損害之虞而情況危急時，消防機關應於入口明顯處張貼不合格標誌供民眾識別，並將其名稱、地點及不合格項目刊登於大眾傳播媒體、內政部消防署網站等方式公告周知。

6. 發現有逃生通道堵塞，防火門、安全梯堵塞及防火區劃破壞或拆除等違規情事，應協助通報(如附表四)目的事業主管機關處理，並彙整查報清冊提報地方政府首長主持之公共安全會報或治安會報處置。

7. 消防機關必要時得指派專責檢查小組協助進行第二種檢查。

(二)第二種檢查：由轄區分隊執行下列項目：

1. 消防分隊應對於轄內具消防搶救上必要設備之場所，排定消防檢查勤務，駕駛幫浦車及攜帶必要裝備至現場測試相關設備(包括：連結送水管、消防專用蓄水池、緊急電源插座、無線電通信輔助設備、緊急昇降機等)，並將測試結果填寫第二種消防安全檢查紀錄表(如附表五)，一份分隊留存，一份送交專責檢查小組彙整。

2. 消防分隊應對於轄內危險物品場所依下列檢查期程實施檢查，並將檢查結果填載檢查紀

<p>1. 消防分隊應對於轄內具消防搶救上必要設備之場所，排定消防檢查勤務，駕駛幫浦車及攜帶必要裝備至現場測試相關設備(包括：連結送水管、消防專用蓄水池、緊急電源插座、無線電通信輔助設備、緊急昇降機等)，並將測試結果填寫第二種消防安全檢查紀錄表(如附表五)，一份分隊留存，一份送交專責檢查小組彙整。</p> <p>2. 消防分隊應對於轄內危險物品場所依下列檢查期程實施檢查，並將檢查結果填載檢查紀錄表(如附表六至附表十一)，一份分隊留存，一份送交專責檢查小組彙整。檢查不合格之場所，其已發生重大損害或有發生重大損害之虞而情況危急時，消防機關應於入口明顯處張貼不合格標誌供民眾識別，並將其名稱、地點及不合格項目刊登於大眾傳播媒體、內政部消防署網站等方式公告周知：</p> <p>(1)製造、儲存或處理公共危險物品達管制量以上未滿三十倍之場所，每年至少檢查一次。每次檢查時，至少抽查該場所一處製造、儲存或處理場所之位置、構造、設備及消防安全設備，並記錄檢查結果；下次檢查時，則應抽查不同場所。</p> <p>(2)液化石油氣製造、儲存及處理場所，每月</p>	<p>錄表(如附表六至附表十一)，一份分隊留存，一份送交專責檢查小組彙整。檢查不合格之場所，其已發生重大損害或有發生重大損害之虞而情況危急時，消防機關應於入口明顯處張貼不合格標誌供民眾識別，並將其名稱、地點及不合格項目刊登於大眾傳播媒體、內政部消防署網站等方式公告周知：</p> <p>(1)製造、儲存或處理公共危險物品<u>達管制量三十倍以上之場所</u>，每半年至少檢查一次，<u>並得視需要邀請勞工、環保、工業、工務、建設等相關機關實施聯合檢查</u>；<u>達管制量以上未滿三十倍之場所</u>，每年至少檢查一次。每次前往檢查時，至少抽查該場所一處製造、儲存或處理場所，並紀錄檢查結果；下次前往檢查時，則應抽查不同場所。</p> <p>(2)液化石油氣製造、儲存及處理場所，每月至少檢查一次。</p> <p>(3)使用液化石油氣容器連接燃氣設施之場所，其使用量在八十公斤以上，未滿三百公斤者，實施不定期檢查；使用量在三百公斤以上，未滿六百公斤者，每年至少檢查一次；使用量在六百公斤以上者，每半年至少檢查一次。</p> <p>(4)燃氣熱水器承裝業取得證書起六個月</p>	
---	---	--

<p>至少檢查一次。</p> <p>(3) 使用液化石油氣容器連接燃氣設施之場所，其使用量在八十公斤以上，未滿三百公斤者，實施不定期檢查；使用量在三百公斤以上，未滿六百公斤者，每年至少檢查一次；使用量在六百公斤以上者，每半年至少檢查一次。</p> <p>(4) 燃氣熱水器承裝業取得證書起六個月內，每月至少檢查一次；取得證書滿六個月後，每三個月至少檢查一次。</p> <p>(5) 爆竹煙火製造場所、達管制量以上之儲存及販賣場所、輸入爆竹煙火貿易商營業處所，每月至少檢查一次。</p> <p>(6) 未達管制量之爆竹煙火販賣場所，每半年至少檢查一次。</p> <p>(7) 宗教廟會活動地點，於宗教廟會活動期間，每週至少訪視一次。但上開地點如有大量施放爆竹煙火之情事，應派員前往查察。</p> <p>(8) 選舉候選人辦事處，於選舉活動期間，每週至少訪視一次。</p> <p>(9) 位處山區、海邊或其他隱僻地點，有從事非法爆竹煙火情事之虞之可疑處所，每半年至少檢查一次，並應視轄區違法爆竹煙火業特性增加檢查頻率。</p> <p>(10) 曾取締之違規爆竹煙火場所，每半年</p>	<p>內，每月至少檢查一次；取得證書滿六個月後，每三個月至少檢查一次。</p> <p>(5) 爆竹煙火製造場所、達管制量以上之儲存及販賣場所、輸入爆竹煙火貿易商營業處所，每月至少檢查一次。</p> <p>(6) 未達管制量之爆竹煙火販賣場所，每半年至少檢查一次。</p> <p>(7) 宗教廟會活動地點，於宗教廟會活動期間，每週至少訪視一次。但上開地點如有大量施放爆竹煙火之情事，應派員前往查察。</p> <p>(8) 選舉候選人辦事處，於選舉活動期間，每週至少訪視一次。</p> <p>(9) 位處山區、海邊或其他隱僻地點，有從事非法爆竹煙火情事之虞之可疑處所，每半年至少檢查一次，並應視轄區違法爆竹煙火業特性增加檢查頻率。</p> <p>(10) 曾取締之違規爆竹煙火場所，每半年至少檢查一次，並應視轄區違法爆竹煙火業特性增加檢查頻率。</p> <p>(11) 曾查獲非法製造及儲存爆竹煙火人員（包括有前科紀錄地下爆竹工廠負責人員），每月至少前往訪視一次。</p> <p>3. 執行各項防火宣導工作。</p> <p>4. 協助業者實施自衛消防編組演練。</p>	
--	--	--

至少檢查一次，並應視轄區違法爆竹煙火業特性增加檢查頻率。但現場經實地勘查已不復存在者，得免列管之。

- (11)曾查獲非法製造爆竹煙火人員(包括有前科紀錄地下爆竹工廠負責人員)，經有罪判決確定，於執行完畢後五年內，每月至少前往訪視一次。
- (12)曾查獲非法儲存爆竹煙火人員，於受行政處分確定後三年內，每半年至少前往訪視一次。
3. 執行各項防火宣導工作。
4. 協助業者實施自衛消防編組演練。
5. 發現轄區有新增場所及場所有消防安全設備、檢修申報、防火管理、防焰物品使用及危險物品管理等缺失，得依權責逕行查處，並通報專責檢查小組前往複查。
6. 針對下列場所或人員造冊列管：
- (1)公共危險物品製造、儲存、處理場所(如附表十二)。
- (2)使用液化石油氣容器連接燃氣設施之場所(如附表十三)。
- (3)燃氣熱水器承裝業及其技術士(如附表十四)。
- (4)爆竹煙火製造場所、達管制量以上之儲存及販賣場所、輸入爆竹煙火貿易商營業處所、未達管制量之爆竹煙火販賣場所、宗教廟會活動地點、選舉候選人辦事處、位處山區、海邊或其他隱僻地點，有從事非法爆竹煙火情事之虞之可疑處所、曾取締之違規爆竹煙火場所、曾查獲非法製造及儲存爆竹煙火人員(包括有前科紀錄地下爆竹工廠負責人員)、爆竹煙火製造場所及達管制量以上之儲存場所成品倉庫(如附表十五)。
- (5)每月清查液化石油氣製造場所新容器銷售流向(如附表十六)。
- (三)第三種檢查：配合上級機關之規劃及轄內重

5. 發現轄區有新增場所及場所有消防安全設備、檢修申報、防火管理、防焰物品使用及危險物品管理等缺失，得依權責逕行查處，並通報專責檢查小組前往複查。

6. 針對下列場所或人員造冊列管：

- (1)公共危險物品製造、儲存、處理場所(如附表十二)。
- (2)使用液化石油氣容器連接燃氣設施之場所(如附表十三)。
- (3)燃氣熱水器承裝業及其技術士(如附表十四)。
- (4)爆竹煙火製造場所、達管制量以上之儲存及販賣場所、輸入爆竹煙火貿易商營業處所、未達管制量之爆竹煙火販賣場所、宗教廟會活動地點、選舉候選人辦事處、位處山區、海邊或其他隱僻地點，有從事非法爆竹煙火情事之虞之可疑處所、曾取締之違規爆竹煙火場所、曾查獲非法製造及儲存爆竹煙火人員(包括有前科紀錄地下爆竹工廠負責人員)、爆竹煙火製造場所及達管制量以上之儲存場所成品倉庫(如附表十五)。
- (5)每月清查液化石油氣製造場所新容器銷售流向(如附表十六)。
- (三)第三種檢查：配合上級機關之規劃及轄內重

<p>業處所、未達管制量之爆竹煙火販賣場所、宗教廟會活動地點、選舉候選人辦事處、位處山區、海邊或其他隱僻地點，有從事非法爆竹煙火情事之虞之可疑處所、曾取締之違規爆竹煙火場所、曾查獲非法製造及儲存爆竹煙火人員(包括有前科紀錄地下爆竹工廠負責人員)、爆竹煙火製造場所及達管制量以上之儲存場所成品倉庫(如附表十五)。</p> <p>(5)每月清查液化石油氣製造場所新容器銷售流向(如附表十六)。</p> <p>(三)第三種檢查：配合上級機關之規劃及轄內重大災害事故發生排定之檢查勤務，其方式如下：</p> <p>1. 消防機關應擬訂本種檢查之實施計畫，於開始檢查前函報本署備查，並將檢查結果填載於檢查紀錄表(如附表一、附表六至附表十一)，並於檢查完畢四十八小時內輸入安管系統及陳報上級機關。</p> <p>2. 消防機關必要時得指派分隊協助專責檢查小組實施重點檢查。</p>	<p>大災害事故發生排定之檢查勤務，其方式如下：</p> <p>1. 消防機關應擬訂本種檢查之實施計畫，於開始檢查前函報本署備查，並將檢查結果填載於檢查紀錄表(如附表一、附表六至附表十一)，並於檢查完畢四十八小時內輸入安管系統及陳報上級機關。</p> <p>2. 消防機關必要時得指派分隊協助專責檢查小組實施重點檢查。</p>	
--	---	--

【修正】

附表六之 2 公共危險物品室內儲存場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 1 款、22 條本文、25 條 1 款、26 條、28 條本文、1 款
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 2 款、22 條本文、24 條 1 項 1 款、25 條 2 款、26 條、28 條本文、2 款
構造	建築物構造(含幫浦室) <input type="checkbox"/> 儲存倉庫	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 非獨立、專用 <input type="checkbox"/> 非一層建築物 <input type="checkbox"/> 高度不符 <input type="checkbox"/> 面積不符 <input type="checkbox"/> 未設於防火建築物第一或二層 <input type="checkbox"/> 相鄰設置 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 3-5 款、22 條本文、1. 2. 7 項、23 條 1. 2. 7 項、24 條 1 項 2 款、25 條 2 款、26 條、27 條本文、28 條
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 4 款、22 條本文、23 條 1 項、24 條 1 項、25 條 2 款、26 條、27 條本文、28 條 3-5 款
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	辦法 21 條 4 款、22 條本文、23 條 1 項、24 條 1 項、25 條 2 款、26 條、27 條本文、28 條 3-5 款
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 10. 11 款、22 條本文、23 條本文、24 條 1 項、25 條 2 項、26 條、27 條、28 條本文
	<input type="checkbox"/> 架臺	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 掉落防止措施不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 12 款、23 條本文、24 條 2 項、25 條 2 項、26 條、27 條、28 條本文
	採光 <input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 13 款、23 條本文、24 條 1 項、25 條 2 項、26 條、27 條、28 條本文
設備	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備 <input type="checkbox"/> 通風、空調或維持內部在著火溫度以下裝置 <input type="checkbox"/> 防火閘門	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 13. 15 款、23 條本文、24 條 1 項、25 條 2 項、26 條、27 條、28 條本文
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定(<input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 4 款 3 目、14 款、22 條本文、23 條 1 項、24 條 1 項、27 條、28 條本文
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 其他(說明: _____)	19 條
	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

修正說明：室內儲存場所無設置油水分離裝置之需求，爰刪除本附表之「油水分離裝置」。

附表六之4 公共危險物品室內儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離(槽與牆或槽與槽)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條2款
	構造	建築物構造 <input type="checkbox"/> 儲槽應設於儲槽專用室	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 儲槽設於儲槽專用室以外 <input type="checkbox"/> 儲槽專用室非一層建築物 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)
<input type="checkbox"/> 儲槽構造		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條4.5款、34條本文
<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條11.12款、34條3.4款、35條1款2目1.2子目、2款1目、3款、4款1目1.2子目
出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條11.13.14款、34條5.6款、35條1款2目3.4子目、2款1目、3款、4款1目3.4子目
防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置 <input type="checkbox"/> 出入口門檻		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條15.16款、34條本文8款、35條1款2目5子目、3目、2.3款、4款1目本文2目2子目
設備	採光 <input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條17款、34條本文7款、35條1款2目6子目、2款1目、3款、4款1目本文
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備 <input type="checkbox"/> 防火閘門	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條17款、34條本文7款、35條1款2目6.7子目、2.3款、4.5款1目
	儲槽安全裝置 <input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 通氣管 <input type="checkbox"/> 自動顯示儲量裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條6.7款、34條本文2款
	<input type="checkbox"/> 幫浦設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	35條1款1目、2款1目、3款、4款1目本文2目1子目
	<input type="checkbox"/> 注入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 管閥或盲板拆除 <input type="checkbox"/> 接地裝置拆除 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條8款、34條本文
	<input type="checkbox"/> 閥	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條9款、34條本文
	<input type="checkbox"/> 排水管 <input type="checkbox"/> 輸送配管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條10款、34條本文、36條
<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19條	
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法修正說明：室內儲槽場所無設置圍欄之需求，爰刪除本附表之「圍欄」。

附表六之5 公共危險物品室外儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 1 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 廠區境界線距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 免設(無延燒之虞或設置防火牆及防火水幕) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 防火牆及防火水幕破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 2 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 相鄰儲槽間距	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 4 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 3、12 款、39 條 2、3 款、40 條
構造 (含幫浦室)	<input type="checkbox"/> 儲槽結構	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 5-9 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 防液堤(分隔堤)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 容量不足 <input type="checkbox"/> 面積過大 <input type="checkbox"/> 儲槽數量過多 <input type="checkbox"/> 周圍道路寬度不足或影響通行 <input type="checkbox"/> 與槽壁距離不足 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 防止洩漏或滲透構造拆除 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 設置與儲槽無關或非消防用配管 <input type="checkbox"/> 被配管貫通 <input type="checkbox"/> 排水設備拆除或性能不良 <input type="checkbox"/> 操作閥設置不當或未保持關閉 <input type="checkbox"/> 洩漏檢測裝置拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 階梯拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 18 款、38 條、39 條 4 款、40 條
設備	<input type="checkbox"/> 儲槽安全裝置 <input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 通氣管 <input type="checkbox"/> 自動顯示儲量裝置 <input type="checkbox"/> 洩漏儲存物並導 <input type="checkbox"/> 入安全槽之設備 <input type="checkbox"/> 惰性或阻設備 <input type="checkbox"/> 冷卻或保冷裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 10 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 幫浦設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 12 款本文、40 條
	<input type="checkbox"/> 注入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 管閥或盲板拆除 <input type="checkbox"/> 接地裝置拆除 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 11 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 投入口之防止雨水設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 19 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 閥	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 13 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 排水管 <input type="checkbox"/> 輸送配管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 14、16 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定(<input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 17 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19 條
管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員	
簽章			

*本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

修正說明：為明確室外儲槽場所檢查項目，爰於本附表增列「廠區境界線」及「相鄰儲槽間距」等二項。

【現行】

附表六之2 公共危險物品室內儲存場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 1 款、22 條本文、25 條 1 款、26 條、28 條本文 1 款
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 2 款、22 條本文、24 條 1 項 1 款、25 條 2 款、26 條、28 條本文 2 款
構造	建築物構造(含幫浦室)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 非獨立、專用 <input type="checkbox"/> 非一層建築物 <input type="checkbox"/> 高度不符 <input type="checkbox"/> 面積不符 <input type="checkbox"/> 未設於防火建築物第一或二層 <input type="checkbox"/> 相鄰設置 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 3-5 款、22 條本文、23 條 1.2.7 項、24 條 1.2 項、25 條 2 款、26.27 條本文、28 條
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 4 款、22 條本文、23 條 1.2 項、24 條 1.2 項、25 條 2 款、26.27 條本文、28 條
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	辦法 21 條 4 款、22 條本文、23 條 1.2 項、24 條 1.2 項、25 條 2 款、26.27 條本文、28 條
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 10.11 款、22 條本文、23 條 1 項、24 條 1.2 項、25 條 2 款、26.27 條本文
	<input type="checkbox"/> 架臺	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 掉落防止措施不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 12 款、23 條本文、24 條 1 項、25 條 2 款、26.27 條本文、28 條
設備	採光 <input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 13 款、23 條本文、24 條 1 項、25 條 2 款、26.27 條本文、28 條
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備 <input type="checkbox"/> 通風、空調或維持內部在著火溫度以下裝置 <input type="checkbox"/> 防火閘門	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 13.15 款、22 條本文、23 條 1 項、24 條 1 項、25 條 2 項、26.27 條本文、28 條
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定(<input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 4 款、3 項、14 款、22 條本文、23 條 1 項、24 條 1 項、27 條、28 條本文
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 其他(說明: _____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

附表六之4 公共危險物品室內儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離(槽與牆或槽與槽)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33 條 2 款
	建築物構造(含幫浦室)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 儲槽設於儲槽專用室以外 <input type="checkbox"/> 儲槽專用室非一層建築物 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33 條 1 款、34 條 1 款
構造	<input type="checkbox"/> 儲槽構造	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33 條 4.5 款、34 條 本文
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33 條 11.13、11.12 款、34 條 3.4 款、35 條 1 款 2 目 1.2 子目、2 款 1 目、3 款、4 款 1 目 1.2 子目
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33 條 11.13、14 款、34 條 5.6 款、35 條 1 款 2 目 3.4 子目、2 款 1 目、3 款、4 款 1 目 3.4 子目
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置 <input type="checkbox"/> 出入口門檻 <input type="checkbox"/> 圍欄	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33 條 15.16 款、34 條 本文 8 款、35 條 1 款 2 目 5 子目、3 目、2.3 款、4 款 1 目 本文 2 目 2 子目
	採光 <input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33 條 17 款、34 條 本文 7 款、35 條 1 款 2 目 6 子目、2 款 1 目、3 款、4 款 1 目 本文
換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備 <input type="checkbox"/> 防火閘門	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33 條 17 款、34 條 本文 7 款、35 條 1 款 2 目 6 子目、2 款 1 目 本文 4.5 子目	
儲槽安全裝置 <input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 通氣管 <input type="checkbox"/> 自動顯示儲量裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33 條 6.7 款、34 條 本文 2 款	
設備	<input type="checkbox"/> 幫浦設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	35 條 1 款 1 目、2 款 1 目、3 款、4 款 1 目 本文 2 目 1 子目
	<input type="checkbox"/> 注入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 管閘或盲板拆除 <input type="checkbox"/> 接地裝置拆除 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33 條 8 款、34 條 本文
	<input type="checkbox"/> 閘	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33 條 9 款、34 條 本文
	<input type="checkbox"/> 排水管 <input type="checkbox"/> 輸送配管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33 條 10 款、34 條 本文、36 條
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

附表六之5 公共危險物品室外儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 1. 2.4 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 3.12 款、39 條 2、3 款、40 條
構造 (含幫浦室)	<input type="checkbox"/> 儲槽結構	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 5-9 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 防液堤(分隔堤)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 容量不足 <input type="checkbox"/> 面積過大 <input type="checkbox"/> 儲槽數量過多 <input type="checkbox"/> 周圍道路寬度不足或影響通行 <input type="checkbox"/> 與槽壁距離不足 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 防止洩漏或滲透構造拆除 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 設置與儲槽無關或非消防用配管 <input type="checkbox"/> 被配管貫通 <input type="checkbox"/> 排水設備拆除或性能不良 <input type="checkbox"/> 操作閥設置不當或未保持關閉 <input type="checkbox"/> 洩漏檢測裝置拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 階梯拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 18 款、38 條、39 條 4 款、40 條
設備	<input type="checkbox"/> 儲槽安全裝置 <input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 通氣管 <input type="checkbox"/> 自動顯示儲量裝置 <input type="checkbox"/> 侷限洩漏儲存物並導入安全槽之設備 <input type="checkbox"/> 惰性氣體封阻設備 <input type="checkbox"/> 冷卻或保冷裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 10 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 幫浦設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 12 款本文、40 條
	<input type="checkbox"/> 注入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 管閥或盲板拆除 <input type="checkbox"/> 接地裝置拆除 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 11 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 投入口之防止雨水設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 19 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 閥	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 13 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 排水管 <input type="checkbox"/> 輸送配管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 14. 16 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定(<input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 17 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法