

表一之三 公共危險物品第一種販賣場所概要表

樓層限制		<input type="checkbox"/> 設於建築物地面層。	辦法第17條第1款
使用建築物之部分	牆壁	<input type="checkbox"/> 防火構造或不燃材料建造。但與建築物其他使用部分之隔間牆，應為防火構造。	辦法第17條第3款第1目
	樑及天花板	<input type="checkbox"/> 不燃材料。	辦法第17條第3款第2目
	上層地板	<input type="checkbox"/> 防火構造。	辦法第17條第3款第3目
	屋頂	<input type="checkbox"/> 防火構造或不燃材料建造。	
	窗戶及出入口	<input type="checkbox"/> 30分鐘以上防火時效之防火門窗。 <input type="checkbox"/> 裝有玻璃時，應為鑲嵌鐵絲網玻璃或具有同等以上防護性能者。	辦法第17條第3款第4、5目
<input type="checkbox"/> 公共危險物品調配室	面積	<input type="checkbox"/> 樓地板面積應在6平方公尺以上，10平方公尺以下。 (設計樓地板面積：_____平方公尺)。	辦法第17條第4款第1目
	區劃	<input type="checkbox"/> 應以牆壁分隔區劃。	辦法第17條第4款第2目
	地板	<input type="checkbox"/> 應為不滲透構造。 <input type="checkbox"/> 設置適當傾斜度。 <input type="checkbox"/> 設置集液設施。	辦法第17條第4款第3目
	出入口	<input type="checkbox"/> 1小時以上防火時效之防火門。	辦法第17條第4款第4目
	<input type="checkbox"/> 排出設備	設置場所	辦法第17條第4款第5目
		功能	
標示板		<input type="checkbox"/> 有積存可燃性蒸氣或可燃性粉塵之虞者(指在建築物內處理曝露於空氣中之閃火點未滿40℃之易燃液體或可燃性微粉)。	辦法第17條第2款
		<input type="checkbox"/> 應在明顯處所標示有關消防之必要事項。	
		<input type="checkbox"/> 設置於主要出入口附近，且由外部可明顯易見處，不須每一個出入口均設置。 <input type="checkbox"/> 應符合「六類公共危險物品製造儲存及處理場所標示板規格及設置要點」規定。 <input type="checkbox"/> 將第一種及第二種標示板合併設置者，應能明確區分各作業區、儲槽或建築物所儲存之公共危險物品種類、名稱及數量等內容。 <input type="checkbox"/> 文字書寫不拘直書或橫書。	辦法第19條