

「公共危險物品各類事業場所消防防災計畫製作指導綱領」
附件消防防災計畫範例第八點修正規定對照表

| 修 正 規 定 | 現 行 規 定 | 說 明 |
|--|---|---|
| <p>八、洩漏、爆炸等意外事故之應變措施</p> <p>(一)洩漏時之應變措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、人命救助第一優先。 2、有爆炸危險時，其警戒範圍儘量擴大，並禁止非救災人員進入警戒區內。 3、若係瓦斯或有毒氣體洩漏，必須透過各種廣播、傳播媒體對下風居民進行勸告儘速避難。 4、指導避難之同時，並告知關閉使用中之電器及火源。 5、面積廣闊時，應集中一方面進行搶救。 6、隨時注意風向變化，注意搶救隊員安全，最好以輪流方式，避免過度勞累。 7、搶救若需耗費長時間，應準備應急之醫療與飲用食品。 8、發生洩漏時，應立即關閉開關或停止輸送作業。 <p>(二)爆炸(燃燒)的應變要領</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、建築物與危險物品同時發生火災時，採取守勢的防禦行動。 2、阻止蔓延應比熄滅火災行動優先。 3、阻止蔓延行動，應先將未燃容器(槽、鋼瓶、桶)予以冷卻及搬運危險物品至安全地帶。 4、先確定火場內燃燒物品的種類和性質，再採取適當的滅火手段。 5、基本資料在平時就應準備妥善，以謀求隨時都可以在火災現場上應用。 6、燃燒有毒氣體時，必須穿著空氣呼吸器具，並由上風位置進行滅火。 7、發生爆炸或燃燒時，應立即關閉開關或停止輸送作業。 | <p>八、洩漏、爆炸等意外事故之應變措施</p> <p>(一)洩漏時之應變措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、人命救助第一優先。 2、有爆炸危險時，其警戒範圍儘量擴大，並禁止非救災人員進入警戒區內。 3、若係瓦斯或有毒氣體洩漏，必須透過各種廣播、傳播媒體對下風居民進行勸告儘速避難。 4、指導避難之同時，並告知關閉使用中之電器及火源。 5、面積廣闊時，應集中一方面進行搶救。 6、隨時注意風向變化，注意搶救隊員安全，最好以輪流方式，避免過度勞累。 7、搶救若需耗費長時間，應準備應急之醫療與飲用食品。 <p>(二)爆炸(燃燒)的應變要領</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、建築物與危險物品同時發生火災時，採取守勢的防禦行動。 2、阻止蔓延應比熄滅火災行動優先。 3、阻止蔓延行動，應先將未燃容器(槽、鋼瓶、桶)予以冷卻及搬運危險物品至安全地帶。 4、先確定火場內燃燒物品的種類和性質，再採取適當的滅火手段。 5、基本資料在平時就應準備妥善，以謀求隨時都可以在火災現場上應用。 6、燃燒有毒氣體時，必須穿著空氣呼吸器具，並由上風位置進行滅火。 | <p>為強化公共危險物品場所保安監督管理機制，於本點增訂相關洩漏、爆炸之應變措施。</p> |