

附表一

設置場所	適用探測器	
	差動式	定溫式
易生大量水氣之場所	×	○
會造成大量灰塵粉末之場所	○	○
會產生煙滯留現場之場所	×	○
煙易大量流入之場所	○	○
會散發腐蝕性氣體之場所	○	○
顯著高溫之場所	×	○
會有多量排放廢氣之場所	○	×