

# 公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法第七十一條、第七十二條之一、第七十三條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第七十一條 液化石油氣分裝場及販賣場所應設置儲存場所。<u>但販賣場所設有容器保管室者，不在此限。</u></p> <p><u>液化石油氣分裝場及販賣場所所屬液化石油氣容器之儲存，除販賣場所依第七十三條規定外，應於儲存場所為之。</u></p>	<p>第七十一條 液化石油氣分裝場及販賣場所應設置儲存場所，其所屬液化石油氣容器之儲存，除本辦法另有規定外，應於儲存場所為之。</p>	<p>一、現行條文修正分列二項。</p> <p>二、第一項配合第七十三條修正增加容器保管室相關規定，液化石油氣販賣場所設有容器保管室者，得不設置儲存場所。另因容器保管室之儲氣量以一千公斤為限，設有容器保管室之販賣場所，倘儲存量超過一千公斤時，仍應依第二項規定於儲存場所為之，併予敘明。</p>
<p>第七十二條之一 液化石油氣分裝場、儲存場所與依第七十一條應設儲存場所之販賣場所之管理權人，應向直轄市、縣（市）主管機關申請核發液化石油氣儲存場所證明書。</p> <p><u>前項證明書內容應包括：</u></p> <p>一、儲存場所之名稱、地址及管理權人姓名。</p> <p>二、使用儲存場所之分裝場或販賣場所之名稱、地址及管理權人姓名。</p> <p>三、儲存場所建築物使用執照字號。</p> <p>四、儲存場所面積。</p> <p>五、分裝場或販賣場所使用之儲存場所之儲放地點編號。</p>	<p>第七十二條之一 液化石油氣分裝場、儲存或販賣場所之管理權人，應向直轄市、縣（市）主管機關申請核發液化石油氣儲存場所證明書，其內容應包括：</p> <p>一、儲存場所之名稱、地址及管理權人姓名。</p> <p>二、使用儲存場所之分裝場或販賣場所之名稱、地址及管理權人姓名。</p> <p>三、儲存場所建築物使用執照字號。</p> <p>四、儲存場所面積。</p> <p>五、分裝場或販賣場所使用之儲存場所之儲放地點編號。</p> <p>前項證明書記載事項有變更時，管理權人</p>	<p>一、現行第一項修正分列二項，其他項次遞移。</p> <p>二、第一項配合第七十一條酌作修正。</p> <p>三、因容器儲存場所無存放量限制，且可租予多家販賣場所共同使用，國內販賣場所幾乎全數係以承租方式辦理，又其場所與販賣場所間距離較遠，（依第七十二條第二項規定上限為二十公里），故為便於管理之目的，要求需申請證明書，並於內容登載儲存場所名稱、地址、管理權人姓名及面積等資料；另因容器保管室僅供販賣場所自用，且與販賣場所設於同一基地，且其屬販賣場所營業行為所需之容器暫存空間，性質與容器儲存場所不同，且於管理上針對販賣場</p>

<p>前項證明書記載事項有變更時，管理權人應於事實發生之日起一個月內，向直轄市、縣（市）主管機關申請變更。</p> <p>第一項儲存場所與販賣場所間之契約終止或解除時，終止或解除一方之管理權人應於三個月前通知他方及轄區直轄市、縣（市）主管機關，並由儲存場所管理權人依前項規定申請變更儲存場所證明書；販賣場所之管理權人應向轄區直轄市、縣（市）主管機關申請廢止儲存場所證明書。</p>	<p>應於事實發生之日起一個月內，向直轄市、縣（市）主管機關申請變更。</p> <p>第一項儲存場所與販賣場所間之契約終止或解除時，終止或解除一方之管理權人應於三個月前通知他方及轄區直轄市、縣（市）主管機關，並由儲存場所管理權人依前項規定申請變更儲存場所證明書；販賣場所之管理權人應向轄區直轄市、縣（市）主管機關申請廢止儲存場所證明書。</p>	<p>所列管檢查即可有效管理，無需要求申請證明書。</p> <p>四、容器保管室係屬販賣場所之一部分，其設置依第十條規定，位置、構造及設備圖說，應由直轄市、縣（市）消防機關於主管建築機關許可開工前，審查完成。完工後，直轄市、縣（市）主管建築機關應會同消防機關檢查其位置、構造及設備合格後，始得發給使用執照。</p>
<p>第七十三條 液化石油氣販賣場所儲放<u>液化石油氣</u>，總儲氣量不得超過<u>一二八公斤</u>，<u>超過部分得設容器保管室儲放之。但總儲氣量以一千公斤為限。</u></p> <p><u>前項容器保管室應符合下列規定：</u></p> <p><u>一、符合第七十條第一款至第三款、第五款、第六款、第十款及第十三款規定。</u></p> <p><u>二、為販賣場所專用。</u></p> <p><u>三、位於販賣場所同一建築基地之地面一層建築物。</u></p> <p><u>四、屋頂應以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋，並距離地面二點五公</u></p>	<p>第七十三條 液化石油氣販賣場所儲放<u>之液化石油氣</u>，總儲氣量不得超過一二八公斤。</p> <p>液化石油氣備用量，供營業使用者，不得超過八十公斤；供家庭使用者，不得超過四十公斤。</p>	<p>一、本條規定液化石油氣販賣場所儲放之<u>液化石油氣</u>總儲氣量不得超過一二八公斤，惟因國內地目管理限制，液化石油氣容器儲存場所距離市區較遠，致販賣場所常違規超量儲存液化石油氣容器，以因應民眾購氣時需隨叫隨到之使用習慣。</p> <p>二、經蒐集研究英國(uklpg Code of Practice 7:2004 Storage of Full and Empty LPG Cylinders and Cartridges 2.6)及日本(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第11条、第16条第1項)相關管理規定後，為兼顧安全管理及實際營運需求，擬參酌英國容</p>

<p><u>尺以上；如有屋簷者，亦同。</u></p> <p><u>五、四周應有牆壁，且牆壁、地板應為防火構造。</u></p> <p><u>六、外牆與第一類保護物及第二類保護物之安全距離在八公尺以上。但其外牆牆壁以厚度十五公分以上鋼筋混凝土造或具有同等以上強度構築防爆牆者，其安全距離得縮減為一公尺。</u></p> <p><u>七、出入口應設置三十分鐘以上防火時效之防火門。</u></p> <p>液化石油氣備用量，供營業使用者，不得超過八十公斤；供家庭使用者，不得超過四十公斤。</p>		<p>器儲存制度、日本相關法令及我國販賣場所實際經營狀況，修正本條規定，明定販賣場所得設容器保管室儲放液化石油氣，總儲氣量不得超過一千公斤，且僅供設置之販賣場所專用，不可提供他家販賣場所使用（英國規定儲存量為一千公斤以下，日本規定儲存量為三千公斤以下；另實務上國內販賣場所一日經營所需液化石油氣量，除少數規模較大之瓦斯行外，其餘約為一千公斤以下），並應具備相關安全構造及設備，以有效解決販賣場所超量儲存之安全問題。</p> <p>三、修正條文第二項第三款之建築基地定義參照建築法第十一條建築基地之定義；另地面一層建築物指該建築物應設於地面且僅能有一層樓。</p> <p>四、現行第二項移列至第三項。</p>
--	--	---