

強化古蹟及歷史建築火災預防自主管理指導綱領 修正對照表

修正規定	現行規定	說明
一、依據： 行政院 98 年 4 月 14 日 中央災害防救會報第 11 次會議院長裁示事 項。	一、依據： 行政院 98 年 4 月 14 日 中央災害防救會報第 11 次會議院長裁示事 項。	未修正。
二、目的：古蹟、歷史建築 為國家重要文化資 產，由於構造傳統且年 代久遠，抗災性遠較現 代建築薄弱。為強化此 類場所之安全防護，完 善場所自身之火災預 防及災害應變管理機 制，特訂定本綱領。	二、目的：古蹟、歷史建築 為國家重要文化資 產，由於構造傳統且年 代久遠，抗災性遠較現 代建築薄弱。為強化此 類場所之安全防護，完 善場所自身之火災預 防及災害應變管理機 制，特訂定本綱領。	未修正。
三、適用場所：文化資產保 存法第 3 條第 1 款第 1 目及第 2 目、第 17 條 第 1 項、第 18 條第 1 項所稱之古蹟及歷史 建築。	三、適用場所：文化資產保 存法第 3 條第 1 項第 1 款、第 14 條第 1 項、 第 15 條第 1 項所稱之 古蹟及歷史建築。	配合文化資產保存法於 105 年 7 月 27 日修正公布，將 第 3 條第 1 項第 1 款、第 14 條第 1 項及第 15 條第 1 項分別移列至第 3 條第 1 款 第 1 目及第 2 目、第 17 條 第 1 項與第 18 條第 1 項， 爰予修正。
四、場所致災因子： （一）用火致災因子： 1、早期興建之古老木造 建築物，建材裝潢或 內部擺設以易燃材 質居多。 2、寺(宮)廟可能有放置 大量金紙，且多有祭 典使用線香、蠟燭、 油燈、香爐、合香器 具等火源，增加建築 物內可燃物及引火 危險。 3、寺(宮)廟遶境、祭祀 活動，其香擔、神轎	四、場所特性概要： （一）用火致災因子： 1、早期興建之古老木造 建築物，建材裝潢或 內部擺設以易燃材 質居多。 2、寺(宮)廟可能有放置 大量金紙，且多有祭 典使用線香、蠟燭、 油燈、香爐、合香器 具等火源，增加建築 物內可燃物及引火 危險。 3、寺(宮)廟遶境、祭祀 活動，其香擔、神轎	一、第 1 款未修正。 二、為使古蹟及歷史建築管 理或使用單位熟稔各 該場所潛在致災因 子，俾採行相應防範措 施及作為，以提昇火災 預防自主管理效能，因 此，除將序文「特性概 要」文字修正為「致災 因子」，並將第 2 款「特 性」文字修正為「致災 因子」外，自第 3 款起 之各款規定新增「致災 因子」文字。 三、為求精簡，爰整併第 6

<p>常有暫置其他寺(宮)廟內，其內之香爐、香末、金紙、煙火等，如未實施安全管理，可能因不慎而起火。</p> <p>(二) <u>用電致災因子</u>：</p> <p>1、用火用電設備或線路，多較為老舊線路，且大量使用光明燈、延長線等；另香擔裝飾照明、彩色燈光設備與延長線接廟內電源，火災潛在危險性較高。</p> <p>2、陳列展覽物品之光源，如使用白熾燈泡，亦可能成為起火原因。</p> <p>3、內部人員使用電器方式，如欠缺防火意識，可能不當使用電器或過載使用。</p> <p>(三) <u>修復施工致災因子</u>：</p> <p>古蹟、歷史建築之修復，匠師工具可能不限於傳統手工具，而使用電動機具，因而可能於修復期間產生火源或機具動力使用燃料助長火勢規模擴大等，而提高火災危險性。</p> <p>(四) <u>縱火致災因子</u>：</p> <p>暫定或新指定古蹟或登錄歷史建築，若影響土地開發，易遭有心人士縱火破壞。</p> <p>(五) <u>天然災害致災因子</u>：</p> <p>地震時造成古蹟、歷史建築內物品掉落、結構崩塌，火</p>	<p>常有暫置其他寺(宮)廟內，其內之香爐、香末、金紙、煙火等，如未實施安全管理，可能因不慎而起火。</p> <p>(二) <u>用電特性</u>：</p> <p>1、用火用電設備或線路，多較為老舊線路，且大量使用光明燈、延長線等；另香擔裝飾照明、彩色燈光設備與延長線接廟內電源，火災潛在危險性較高。</p> <p>2、陳列展覽物品之光源，如使用白熾燈泡，亦可能成為起火原因。</p> <p>3、內部人員使用電器方式，如欠缺防火意識，可能不當使用電器或過載使用。</p> <p>(三) <u>修復施工</u>：</p> <p>古蹟、歷史建築之修復，匠師工具可能不限於傳統手工具，而使用電動機具，因而可能於修復期間產生火源或機具動力使用燃料助長火勢規模擴大等，而提高火災危險性。</p> <p>(四) <u>縱火危險</u>：</p> <p>暫定或新指定古蹟或登錄歷史建築，若影響土地開發，易遭有心人士縱火破壞。</p> <p>(五) <u>天然災害</u>：</p> <p>地震時造成古蹟、歷史建築內物品掉落、結構崩塌，火</p>	<p>款及第7款為「(六)其他致災因子」，並將第7款各目移列至第6款第5目至第7目。</p> <p>四、鑑於106年2月8日彰化縣定古蹟「關帝廟」因鄰近建築施工產生火星或火花飛散掉落，受波及而起火燃燒，造成諸多珍貴文物遭到燒毀，顯示古蹟、歷史建築仍有可能因鄰近建築施工行為而發生火災，爰於第6款增列第8目規定，將鄰近建築施工致災危險性納列「其他致災因子」之一，俾供古蹟、歷史建築管理(內部)人員嚴加防範。</p>
---	---	--

<p>源、燈具易傾倒、掉落造成火災危險性。另古蹟、歷史建築，如無設置及定期維護避雷設施，可能有落雷起火燃燒之危險性。</p> <p>(六) <u>其它致災因子</u>：</p> <p>1、古蹟、歷史建築一般為開放供不特定民眾參觀之場所，為防止民眾攜出文物書籍或便於參觀，而有限定出入口情形，易造成避難上的障礙，或於辦理活動期間出現人潮擁擠之情形。</p> <p>2、參觀人員或訪客，對建築內部空間可能不熟悉，不利災時逃生避難。且偶有人員錯過關閉時間而留滯或蓄意逗留之情形，致未能確實掌握收容人員之情形。</p> <p>3、照明設備可能較為不足，視線不明，影響逃生順暢。</p> <p>4、通道一般較為狹隘，或有堆積或放置物品之情形，如有緊急事故易影響避難通行。</p> <p>5、<u>周遭商業活動可能使用火源</u>，或相鄰建築物有堆積物品佔據防火間隔等情事。位於人口稠密地區，有遭附近建築物起火延燒之危險，位處偏遠人口稀少地區，可</p>	<p>源、燈具易傾倒、掉落造成火災危險性。另古蹟、歷史建築，如無設置及定期維護避雷設施，可能有落雷起火燃燒之危險性。</p> <p>(六) <u>避難管理</u>：</p> <p>1、古蹟、歷史建築一般為開放供不特定民眾參觀之場所，為防止民眾攜出文物書籍或便於參觀，而有限定出入口情形，易造成避難上的障礙，或於辦理活動期間出現人潮擁擠之情形。</p> <p>2、參觀人員或訪客，對建築內部空間可能不熟悉，不利災時逃生避難。且偶有人員錯過關閉時間而留滯或蓄意逗留之情形，致未能確實掌握收容人員之情形。</p> <p>3、照明設備可能較為不足，視線不明，影響逃生順暢。</p> <p>4、通道一般較為狹隘，或有堆積或放置物品之情形，如有緊急事故易影響避難通行。</p> <p>(七) <u>其它</u>：</p> <p>1、<u>周遭商業活動可能使用火源</u>，或相鄰建築物有堆積物品佔據防火間隔等情事。位於人口稠密地區，有遭附近建築物起火延燒之危險，位處偏</p>	
---	--	--

<p>能有發生火災無人通報消防機關或無人實施初期應變之情形。</p> <p>6、管理人員或有防災意識不足，而缺乏預防火災危險之意識。</p> <p>7、消防機關火災搶救人員可能不熟悉古蹟、歷史建築存放重要文物位置，救災時未優先搶救而造成損傷。</p> <p>8、鄰近建築施工引發火災或產生火星、火花等微小火源飛散掉落，古蹟、歷史建築有起火燃燒之虞。</p>	<p>遠人口稀少地區，可能有發生火災無人通報消防機關或無人實施初期應變之情形。</p> <p>2、管理人員或有防災意識不足，而缺乏預防火災危險之意識。</p> <p>3、消防機關火災搶救人員可能不熟悉古蹟、歷史建築存放重要文物位置，救災時未優先搶救而造成損傷。</p>	
<p>五、平時防火注意事項：</p> <p>(一) 火源管理：</p> <p>1、使用蠟燭、香爐、點香器具等，應注意相關器具之固定，避免發生傾倒、掉落或其他危險，並得於器材附近明顯處提示安全使用方式或由人員協助使用；使用火源器具附近應禁止放置可燃性物品，並放置滅火器材備用。蠟燭、香爐等火源，可於每天結束參拜時間後由管理人員熄滅，以降低夜間火災發生危險。</p> <p>2、內部應禁止吸菸、生火、烤肉、燃放爆竹、明火表演、施放天燈等活動，並應避免於古蹟內部進行生活相關用火行為</p>	<p>五、平時防火注意事項：</p> <p>(一) 火源管理：</p> <p>1、使用蠟燭、香爐、點香器具等，應注意相關器具之固定，避免發生傾倒、掉落或其他危險，並得於器材附近明顯處提示安全使用方式或由人員協助使用；使用火源器具附近應禁止放置可燃性物品，並放置滅火器材備用。蠟燭、香爐等火源，可於每天結束參拜時間後由管理人員熄滅，以降低夜間火災發生危險。</p> <p>2、內部應禁止吸菸、生火、烤肉、燃放爆竹、明火表演、施放天燈等活動，並應避免於古蹟內部進行生活相關用火行為</p>	<p>一、除配合前點第 6 款與第 7 款之整併，將本點第 6 款及第 7 款整併為「(六) 其他防火事項」，並配合前點第 6 款第 8 目規定，增列第 6 款第 10 目注意事項，另將第 7 款各目移列至第 6 款第 4 目至第 9 目外，其餘款目未修正。</p> <p>二、附件 1 及附件 2 文字酌作修正，以求精簡。</p>

<p>(如煮食、瓦斯爐泡茶等)。</p> <p>3、於繞境、祭祀活動時，香擔、神轎等停放處應與建築本體或重要文物保持距離，並不得置放可燃物。辦理活動時，如有使用火源情形，應注意相關使用火源安全管理，並應有防護人員攜滅火器材戒備。</p> <p>4、應避免於內部堆放大量金紙、線香、香末或其它可燃物，並注意其他類似可燃物之安全管理。</p> <p>(二) 用電管理：</p> <p>1、電線管路系統、老舊插座、保險絲與開關箱應定期檢修，必要時更換之。</p> <p>2、避免於電氣設施附近堆放可燃物品。</p> <p>3、避免使用高耗電之電器用品。</p> <p>4、連接建築物之延長線，應有安全裝置，且避免過載使用。</p> <p>5、陳列、展覽文物之照明設備以冷光源為優先，並應定期檢視有無異常。</p> <p>6、正確使用電器，避免以電器原製造用途以外方式使用，例如以白熾燈泡烘乾衣物或紙張。</p> <p>(三) 施工期間管理：</p> <p>1、維護建築物而施工時，應建立用火用電</p>	<p>(如煮食、瓦斯爐泡茶等)。</p> <p>3、於繞境、祭祀活動時，香擔、神轎等停放處應與建築本體或重要文物保持距離，並不得置放可燃物。辦理活動時，如有使用火源情形，應注意相關使用火源安全管理，並應有防護人員攜滅火器材戒備。</p> <p>4、應避免於內部堆放大量金紙、線香、香末或其它可燃物，並注意其他類似可燃物之安全管理。</p> <p>(二) 用電管理：</p> <p>1、電線管路系統、老舊插座、保險絲與開關箱應定期檢修，必要時更換之。</p> <p>2、避免於電氣設施附近堆放可燃物品。</p> <p>3、避免使用高耗電之電器用品。</p> <p>4、連接建築物之延長線，應有安全裝置，且避免過載使用。</p> <p>5、陳列、展覽文物之照明設備以冷光源為優先，並應定期檢視有無異常。</p> <p>6、正確使用電器，避免以電器原製造用途以外方式使用，例如以白熾燈泡烘乾衣物或紙張。</p> <p>(三) 施工期間管理：</p> <p>1、維護建築物而施工時，應建立用火用電</p>	
--	--	--

<p>等火源管理機制，如使用火源設備之安全管理、危險物品運用之管理、指定防火管理人及防火監督人、防範縱火機制、嚴禁工程人員吸菸、地震對策及消防機關通報機制，並對人員妥善編組及實施防火教育，確保火災發生時，能發揮初期應變功能。</p> <p>2、應加強檢查及巡視周遭情形，建立回報、聯繫機制。</p> <p>(四) 縱火防制：</p> <p>1、無人駐守之古蹟及歷史建築，為防止縱火情形發生應加強該區巡邏。</p> <p>2、夜間及閉館日，出入口應實施管制，防止民眾進入。</p> <p>3、為免暫定或新指定古蹟或歷史建築，遭有心人士縱火破壞，應加強警民聯防及裝設監視系統或其他保全等必要之措施。</p> <p>4、駐守人員及工作人員應適時教育，落實防火與管理，熟悉消防安全設備之操作。</p> <p>5、以「古蹟、歷史建築防範縱火檢視表」(如附件 1)評估場所危害風險。</p> <p>(五) 天然災害防範：</p> <p>1、地震：</p> <p>(1) 依古蹟、歷史建築個案需求設置防</p>	<p>等火源管理機制，如使用火源設備之安全管理、危險物品運用之管理、指定防火管理人及防火監督人、防範縱火機制、嚴禁工程人員吸菸、地震對策及消防機關通報機制，並對人員妥善編組及實施防火教育，確保火災發生時，能發揮初期應變功能。</p> <p>2、應加強檢查及巡視周遭情形，建立回報、聯繫機制。</p> <p>(四) 縱火防制：</p> <p>1、無人駐守之古蹟及歷史建築，為防止縱火情形發生應加強該區巡邏。</p> <p>2、夜間及閉館日，出入口應實施管制，防止民眾進入。</p> <p>3、為免暫定或新指定古蹟或歷史建築，遭有心人士縱火破壞，應加強警民聯防及裝設監視系統或其他保全等必要之措施。</p> <p>4、駐守人員及工作人員應適時教育，落實防火與管理，熟悉消防安全設備之操作。</p> <p>5、以「古蹟、歷史建築防範縱火自行檢查表」(如附件 1)評估場所危害風險。</p> <p>(五) 天然災害防範：</p> <p>1、地震：</p> <p>(1) 依古蹟、歷史建築個案需求設置防</p>	
--	--	--

<p>止建築構件、文物典藏掉落之措施。</p> <p>(2) 使用之火源(如點香器具、香爐)平時即應固定，避免地震發生時傾倒造成火災。</p> <p>2、雷擊：應視地形地物需要，安裝避雷設施，並定期檢測維修，維護設備之有效性。</p> <p>(六) <u>其它防火事項：</u></p> <p>1、內部人員應了解場所逃生及避難路線，於火災發生時，能迅速引導人員避難。另出入口之路障，應可即時移除，方便疏散。</p> <p>2、祭祀活動架設之相關設施，通道、人員出入設施應儘量使用不燃材料製造。人潮進出之場所，應確保避難通路之順暢及二方向以上之逃生出口。</p> <p>3、假日或祭祀活動等重點期間，應加強宣導訪客安全須知，提醒訪客注意避難逃生方向。</p> <p>4、<u>管理人員得聘用人員或由訓練志工負責</u>平日巡邏，以防範縱火、注意金紙等可燃物安全及協助參觀人員安全使用火源(如點香)。</p> <p>5、<u>管理人員應利用機會</u>加強所屬防火、防災意識。</p>	<p>止建築構件、文物典藏掉落之措施。</p> <p>(2) 使用之火源(如點香器具、香爐)平時即應固定，避免地震發生時傾倒造成火災。</p> <p>2、雷擊：應視地形地物需要，安裝避雷設施，並定期檢測維修，維護設備之有效性。</p> <p>(六) <u>避難逃生管理：</u></p> <p>1、內部人員應了解場所逃生及避難路線，於火災發生時，能迅速引導人員避難。另出入口之路障，應可即時移除，方便疏散。</p> <p>2、祭祀活動架設之相關設施，通道、人員出入設施應儘量使用不燃材料製造。人潮進出之場所，應確保避難通路之順暢及二方向以上之逃生出口。</p> <p>3、假日或祭祀活動等重點期間，應加強宣導訪客安全須知，提醒訪客注意避難逃生方向。</p> <p>(七) <u>其它防火事項：</u></p> <p>1、<u>管理人員得聘用人員或由訓練志工負責</u>平日巡邏，以防範縱火、注意金紙等可燃物安全及協助參觀人員安全使用火源(如點香)。</p> <p>2、<u>管理人員應利用機會</u>加強所屬防火、防災</p>	
--	---	--

<p>6、淨空外部防火間隔，加強控制外部空間之商業活動，以防火安全性為首要考量。</p> <p>7、內部與外部交通動線應保持暢通，以利緊急救災及人員避難逃生。</p> <p>8、應備有滅火器，視需求設置消防栓、水幕及放水槍(建議選用可單人操作之型式)，並應熟悉操作要領。</p> <p>9、以「古蹟、歷史建築防範火災檢視表」(如附件2)評估場所危害風險。</p> <p>10. 為降低古蹟、歷史建築因鄰近建築施工致起火燃燒之危險性，平時管理(內部)人員應與鄰近建築管理權人、住戶與商家保持良好睦鄰關係，建立施工通知聯繫與防範火災機制，並加強宣導與演練。</p>	<p>意識。</p> <p>3、淨空外部防火間隔，加強控制外部空間之商業活動，以防火安全性為首要考量。</p> <p>4、內部與外部交通動線應保持暢通，以利緊急救災及人員避難逃生。</p> <p>5、應備有滅火器，視需求設置消防栓、水幕及放水槍(建議選用可單人操作之型式)，並應熟悉操作要領。</p> <p>6、以「古蹟、歷史建築防範火災自行檢查表」(如附件2)評估場所危害風險。</p>	
<p>六、火災應變管理注意事項：</p> <p>(一)因應內部或有其它典藏文物等重要文化資產，管理人員除一般之自衛消防編組外，並得設置文物搶救人員，惟應以人員疏散及人命搶救為優先。</p> <p>(二)當火災發生時，儘速運用現場消防安全設備滅火，並向全體</p>	<p>六、火災應變管理注意事項：</p> <p>(一)因應內部或有其它典藏文物等重要文化資產，管理人員除一般之自衛消防編組外，並得設置文物搶救人員，惟應以人員疏散及人命搶救為優先。</p> <p>(二)當火災發生時，儘速運用現場消防安全設備滅火，並向全體</p>	<p>未修正。</p>

<p>收容人員進行緊急廣播並通報消防機關及古蹟、歷史建築主管機關。並向到場消防機關說明重點文物所在，以利搶救工作進行。</p> <p>(三) 向消防機關報案時，應提供現場聯繫人員姓名及電話、會合地點，受困人員、現場情形等，以利消防指揮官掌握現場最新資訊及救災資料。</p> <p>(四) 進行避難引導時，須給予明確的避難方向及具體有效的引導。</p>	<p>收容人員進行緊急廣播並通報消防機關及古蹟、歷史建築主管機關。並向到場消防機關說明重點文物所在，以利搶救工作進行。</p> <p>(三) 向消防機關報案時，應提供現場聯繫人員姓名及電話、會合地點，受困人員、現場情形等，以利消防指揮官掌握現場最新資訊及救災資料。</p> <p>(四) 進行避難引導時，須給予明確的避難方向及具體有效的引導。</p>	
<p>七、其他：</p> <p>(一) 古蹟、歷史建築主管機關，應將轄內列管古蹟、歷史建築主動提供消防機關，預先掌握該建築結構、內部空間規劃、珍貴文物優先保護對象、管理人員資料、緊急聯絡電話等救災資訊。</p> <p>(二) 查詢文化資產：消防機關可主動至<u>現場</u>進行檢視（檢視表如附件 3）或至文化部文化資產局網站 (http://www.boch.gov.tw/boch/) 文化資產綜合查詢頁面查詢轄內古蹟、歷史建築公布現況，規劃適當的輔導措施與救災動線。</p>	<p>七、其他：</p> <p>(一) 古蹟、歷史建築主管機關，應將轄內列管古蹟、歷史建築主動提供消防機關，預先掌握該建築結構、內部空間規劃、珍貴文物優先保護對象、管理人員資料、緊急聯絡電話等救災資訊。</p> <p>(二) 查詢文化資產：消防機關可主動至文化部文化資產局網站 (http://www.boch.gov.tw/boch/) 文化資產綜合查詢頁面查詢轄內古蹟、歷史建築公布現況，規劃適當的輔導措施與救災動線。</p>	<p>一、第 1 款未修正。</p> <p>二、為應規劃輔導措施與救災動線之需，消防機關除可至文化部文化資產局網站查詢相關資訊外，亦可至現場進行訪查，爰予增列，並新增檢視表（如附件 3），俾供訪查紀錄用。</p>

修正

附件 1

古蹟、歷史建築防範縱火檢視表

檢視項目	檢視內容	檢視結果	改善建議事項	備考
監控巡邏	有監視錄影系統	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		*
	昏暗處所有照明燈或感應燈	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		*
	必經路線有監視器	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		*
	有隨時注意監視器不被遮住	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		*
	有巡邏平時無人處所	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	閉園後有清場	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	當地警察局有設巡邏點	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
管理維護	有設置避免人員任意進入之設施	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		*
	不使用之出入口予以上鎖	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	夜間或閉園時，外牆出入口予以上鎖	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有清理易燃雜物	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	與鄰近住戶保持良好互動，發揮守望相助功用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	設立看板或告示牌明確指示參觀動線	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		*
	設立警告看板（監視錄影中或保全巡邏中）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		*
	設立禁止使用火源及禁止吸煙看(立)板	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		*

	員工熟悉消防安全設備之設置位置及使用方式	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	製作緊急連絡名冊並定期更新	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
綜合改善 建議事項				

*上述各項措施，應注意不得減損古蹟、歷史建築之價值，並應符合文化資產保存法相關規定。

*消防機關應指導古蹟、歷史建築管理人員填寫本附件。

檢視日期及時間：

檢視人員簽名：

修正說明：酌修本表名稱、檢查內容欄位文字修正，並將「檢查結果」文字修正為「檢視結果」，及將「☐符合」與「☐不符」，修正為「☐有」與「☐無」，另增加改善建議事項及綜合改善建議事項欄位。

現行

附件 1

古蹟、歷史建築防範縱火自行檢查表			
檢查項目	檢查內容	檢查結果	備考
監控巡邏	設置監視錄影系統	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	*
	於昏暗處所設置照明燈或感應燈	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	*
	於參訪者必經路線設置監視鏡頭	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	*
	修剪樹木或安裝反射鏡，減少監視錄影死角	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	*
	定時及不定時巡邏之路線經過平時無人處所	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	發現塗鴉時應報請文化主管機關處理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	閉園後確實清場，確認無參訪者滯留	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	請當地警察局將周邊設為巡邏點	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
管理維護	基地邊界以適當方式區劃(如灌木、籬笆、牆壁)，並妥善維護，避免人員任意進入	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	*
	不使用之出入口予以上鎖	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	夜間或閉園時，外牆出入口予以上鎖	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	雜草、落葉、木材或其他廢棄物等易燃雜物應每日清理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	與鄰近住戶保持良好互動，發揮守望相助功用	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	以看板或告示牌明確指示參觀動線	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	*
	設立警告看板(監視錄影中或保全巡邏中)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	*
	設置禁止使用火源及禁止吸煙看(立)板	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	*
	如可能，登錄參訪者姓名，團體參訪則登錄代表人姓名	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	員工應熟悉消防安全設備之設置位置及使用方式	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	製作緊急連絡名冊並定期更新	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	

*上述各項措施，應注意不得減損古蹟、歷史建築之價值，並應符合文化資產保存法相關規定。

檢查日期及時間：

場所檢查人員簽名：

古蹟、歷史建築防範火災檢視表

檢視項目	檢視內容	檢視結果	改善建議事項	備考
使用火源及可燃物管理	蠟燭、香爐、點香器等使用火源器具固定	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	使用火源器具附近有避免放置可燃物品	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免內部煮食等生活用火行為（宅第或再利用場所得適當使用明火）	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	香擔、神轎等停放處與建築本體或重要文物有保持距離及避免放置可燃物。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免內部堆放大量金紙或其它可燃物	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	重要文化資產周邊有保持空曠	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
電器使用	辦理祭典等活動前，高耗電電器有正常堪用並同時使用於不同回路	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	神桌、佛壇及光明燈等長時間使用的電器有定期檢查插座、插頭及電線等有無異狀	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	電器不使用時有關閉電源，長時間不使用時有拔插頭	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免使用高耗電之電器用品	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免於潮溼環境使用電器	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	平時有注意電器設備是否異常，如有異常有找專業人員檢查	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
插頭及插座	插座有保持清潔，無堆積灰塵，外觀無焦黑	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	插頭如有綠鏽有馬上更換	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有握住插頭本體拔插頭	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	插頭與插座緊密結合，並有定期檢查是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		

電線及延長線	使用具有經濟部標準檢驗局合格標識之延長線	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	使用延長線有過載保護裝置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	使用延長線有避免超過其可負載電流	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免使用老舊延長線	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免電線、延長線於高溫環境使用	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免電線、延長線用 U 形或 C 形釘固定於牆、柱	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免電線、延長線擠壓，或在綑綁或折疊的情形	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
照明器具	有避免燈具四周堆放可燃物	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免白熾燈泡附近放置衣物或寢具	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	陳列、展覽文物之照明設備有使用冷光源	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有避免窗簾、布幕等受風吹晃動之範圍內設置燈具	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
其他	平時有注意電源總開關是否異常，如有異常有找專業人員檢查確認原因	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	變電箱與屋內配線有每 3 年檢查 1 次	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	內部人員有了解場所逃生及避難路線，於火災發生時，能迅速引導人員避難。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	祭祀活動架設之相關設施，通道、人員出入設施應儘量有使用不燃材料製造，人潮進出之場所，有確保避難通路之順暢及二方向以上之逃生出口	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	假日或祭祀活動等重點期間，有加強宣導訪客安全須知，提醒訪客注意避難逃生方向。	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	管理人員有聘用人員或由訓練志工負責平日巡邏，以防範縱火、注意金紙等可燃物安全及協助參觀人員安全使用火源	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		

	管理人員有利用機會加強所屬防火、防災意識	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有淨空外部防火間隔，加強控制外部空間之商業活動，以防火安全性為首要考量	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	內部與外部交通動線有保持暢通，以利緊急救災及人員避難逃生	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
	有設置滅火器並應熟悉操作要領	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否		
綜合改善 建議事項				

*消防機關應指導古蹟、歷史建築管理人員填寫本附件。

檢視日期及時間：

檢視人員簽名：

修正說明：理由同附件 1 之說明。

古蹟、歷史建築防範火災自行檢查表			
檢查項目	檢查內容	檢查結果	備考
使用火源及可燃物管理	蠟燭、香爐、點香器等使用火源器具確實固定，避免傾倒	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	使用火源器具附近禁止放置可燃物品	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	避免於內部進行煮食等生活用火行為	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	遶境、祭祀活動時，香擔、神轎等停放處應與建築本體或重要文物保持距離，並不得置放可燃物。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	避免於內部堆放大量金紙或其它可燃物，並注意其它類似可燃物之安全管理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	重要文化資產周邊應保持空曠，且禁止堆放可燃物	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
電器使用	辦理祭典等活動前，確認聚光燈等高耗電電器正常堪用，同時使用應分別連接於不同回路，以防過載	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	神桌、佛壇及光明燈等長時間持續使用的電器應定期檢查插座、插頭及電線等有無異狀	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	電器不使用時，應關閉電源，長時間不使用應拔插頭	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	避免使用高耗電之電器用品	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	避免於潮溼環境使用電器	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	接觸電器時若曾觸電，應交由專業人員檢查	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
插頭及插座	插座應保持清潔，不可堆積灰塵，外觀無焦黑	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	插頭如有綠鏽，應清除或更換	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	拔插頭時應握插頭本體，勿拉扯電線	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	插頭與插座應緊密結合，並定期檢查是否鬆脫	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
電線及延長線	如果可能，應避免使用延長線	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	倘必要使用延長線，應選購附有過載保護裝置之合格產品	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	使用延長線，不可超過其可負載電流	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	老舊延長線應汰換更新	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	電線、延長線不可在高溫環境使用	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	電線、延長線不可用 U 形或 C 形釘固定於牆、柱	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	電線、延長線不可受擠壓，或在綑綁或折疊的狀態下使用，如有傷痕應立即更換，不可繼續使用	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
照明器具	燈具四周不可堆放可燃物	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	白熾燈泡附近不可放置衣物或寢具	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	陳列、展覽文物之照明設備應以冷光源為優先	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	窗簾、布幕等受風吹晃動之範圍，不可設置燈具	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
其他	電源總開關若曾發生跳電，應請專業技師或業者確認原因	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
	變電箱與屋內配線應至少每 3 年檢查 1 次	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	

檢查日期及時間：

場所檢查人員簽名：

新增

附件 3

古蹟、歷史建築檢視表

檢視單位：		檢視人員：		檢視日期： 年 月 日	
訪談對象：		連絡方式：			
基本資料					
種 類 (國定或市定、古蹟或歷史建築)					
名 稱					
地 址		主管機關			
所 有 人		連絡方式			
使 用 人		連絡方式			
管 理 人		連絡方式			
所有權屬		<input type="checkbox"/> 私有 <input type="checkbox"/> 公有 <input type="checkbox"/> 其它			
建築構造		<input type="checkbox"/> 傳統木構造 <input type="checkbox"/> 日式木構造 <input type="checkbox"/> 砌體 <input type="checkbox"/> 鋼構 <input type="checkbox"/> R.C. <input type="checkbox"/> 加強磚造 <input type="checkbox"/> 其它_____			
空間使用		<input type="checkbox"/> 辦公 <input type="checkbox"/> 商業 <input type="checkbox"/> 展演 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 居住 <input type="checkbox"/> 宗教 <input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 閒置 <input type="checkbox"/> 開放空間 <input type="checkbox"/> 其它：_____			
因應計畫		<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 審查中 <input type="checkbox"/> 完成；_____年 使用許可是否取得： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
管理維護計畫		<input type="checkbox"/> 已核備 <input type="checkbox"/> 未核備 <input type="checkbox"/> 其它_____			
防災計畫		<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 其它_____			
緊急應變計畫		<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 其它			
防災演練		<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有：_____ <input type="checkbox"/> 每半年 <input type="checkbox"/> 每一年 <input type="checkbox"/> 不定期			
用火用電設備種類檢視					
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 用火設備		設備名稱		數量	
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 瓦斯設備		設備名稱		數量	
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 大量用電行為		設備名稱		數量	
消防安全設備種類檢視					
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 滅火設備		設備名稱		數量	
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 警報設備		設備名稱		數量	
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 避難逃生設備		設備名稱		數量	
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 消防搶救之必要設備		設備名稱		數量	
<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 其他消防安全設備		設備名稱		數量	

備註：填寫本檢視表時應依附件 1 及附件 2 表格內容協助場所進行檢視。

修正說明：配合第七點第二款規定新增本表