

古蹟、歷史建築防範火災檢視表

| 檢視項目       | 檢視內容                                 | 檢視結果   | 改善建議事項 | 備考 |
|------------|--------------------------------------|--|--------|----|
| 使用火源及可燃物管理 | 蠟燭、香爐、點香器等使用火源器具固定                   | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |
|            | 使用火源器具附近有避免放置可燃物品                    | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |
|            | 有避免內部煮食等生活用火行為（宅第或再利用場所得適當使用明火）      | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |
|            | 香擔、神轎等停放處與建築本體或重要文物有保持距離及避免放置可燃物。    | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |
|            | 有避免內部堆放大量金紙或其它可燃物                    | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |
|            | 重要文化資產周邊有保持空曠                        | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |
| 電器使用       | 辦理祭典等活動前，高耗電電器有正常堪用並同時使用於不同回路        | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |
|            | 神桌、佛壇及光明燈等長時間使用的電器有定期檢查插座、插頭及電線等有無異狀 | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |
|            | 電器不使用時有關閉電源，長時間不使用時有拔插頭              | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |
|            | 有避免使用高耗電之電器用品                        | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |
|            | 有避免於潮溼環境使用電器                         | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |
|            | 平時有注意電器設備是否異常，如有異常有找專業人員檢查           | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |
| 插頭及插座      | 插座有保持清潔，無堆積灰塵，外觀無焦黑                  | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |
|            | 插頭如有綠鏽有馬上更換                          | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |
|            | 有握住插頭本體拔插頭                           | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |
|            | 插頭與插座緊密結合，並有定期檢查是否鬆脫                 | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |        |    |

|        |   |  |  |  |
|--------|---|--|--|--|
| 電線及延長線 | 使用具有經濟部標準檢驗局合格標識之延長線  | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|        | 使用延長線有過載保護裝置  | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|        | 使用延長線有避免超過其可負載電流  | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|        | 有避免使用老舊延長線  | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|        | 有避免電線、延長線於高溫環境使用  | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|        | 有避免電線、延長線用 U 形或 C 形釘固定於牆、柱                                      | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|        | 有避免電線、延長線擠壓，或綑綁或折疊的情形   | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
| 照明器具   | 有避免燈具四周堆放可燃物  | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|        | 有避免白熾燈泡附近放置衣物或寢具  | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|        | 陳列、展覽文物之照明設備有使用冷光源  | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|        | 有避免窗簾、布幕等受風吹晃動之範圍內設置燈具  | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
| 其他     | 平時有注意電源總開關是否異常，如有異常有找專業人員檢查確認原因                                 | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|        | 變電箱與屋內配線有每 3 年檢查 1 次  | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|        | 內部人員有了解場所逃生及避難路線，於火災發生時，能迅速引導人員避難。                              | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|        | 祭祀活動架設之相關設施，通道、人員出入設施應儘量有使用不燃材料製造，人潮進出之場所，有確保避難通路之順暢及二方向以上之逃生出口 | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|        | 假日或祭祀活動等重點期間，有加強宣導訪客安全須知，提醒訪客注意避難逃生方向。                          | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|        | 管理人員有聘用人員或由訓練志工負責平日巡邏，以防範縱火、注意金紙等可燃物安全及協助參觀人員安全使用火源             | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |

|              |                                     |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------|--|--|--|
|              | 管理人員有利用機會加強所屬防火、防災意識                | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|              | 有淨空外部防火間隔，加強控制外部空間之商業活動，以防火安全性為首要考量 | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|              | 內部與外部交通動線有保持暢通，以利緊急救災及人員避難逃生        | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
|              | 有設置滅火器並應熟悉操作要領                      | <input type="checkbox"/> 有<br><input type="checkbox"/> 否 |  |  |
| 綜合改善<br>建議事項 |                                     |  |  |  |

\*消防機關應指導古蹟、歷史建築管理人員填寫本附件。

檢視日期及時間：

檢視人員簽名：