

## 消防法施行細則第二十條修正條文對照表

修 正 條 文	現 行 條 文	說 明
<p>第二十條 依本法第十七條設置之消防栓，以採用地上雙口式為原則，消防栓規格由中央主管機關定之。</p> <p>當地自來水事業應依本法第十七條規定，負責保養、維護消防栓，<u>並應配合直轄市、縣（市）消防機關實施測試</u>，以保持堪用狀態。</p>	<p>第二十條 依本法第十七條設置之消防栓，以採用地上雙口式為原則，<u>附近應設明顯標誌</u>，消防栓規格由中央主管機關定之。</p> <p>當地自來水事業應依本法第十七條規定，負責保養、維護消防栓。直轄市、縣（市）消防機關<u>並應定期會同當地自來水事業全面測試其性能</u>，以保持堪用狀態。</p>	<p>一、現行第一項規定消防栓應設明顯標誌，因目前消防栓本體均有明顯標誌，且圖資數位化後，消防栓位址業已整合於119智慧型指揮派遣系統內，配合GPS可快速定位消防栓位置，為減少非必要之消防栓標誌牌桿柱建置，爰刪除第一項「附近應設明顯標誌」之規定。</p> <p>二、考量現行消防機關均有規範定期全面測試轄區消防栓，發現損壞即時通知自來水事業維修，實務運作上尚無定期會同當地自來水事業全面測試其性能之必要，為兼顧實務運作之需求與彈性，爰刪除第二項「應定期會同當地自來水事業全面測試其性能」之規定，並酌修文字。</p>