

連結送水管檢查表

連結送水管檢查表					
檢查設備名稱	電動機	製造廠：		幫浦	製造廠：
		型 式：			型 式：
檢 修 項 目		檢 修 結 果			處置措施
		種別、容量等內容	判定	不良狀況	
外 觀 檢 查					
送 水 口	周圍狀況				
	外 形				
水帶箱等	水帶箱	周圍狀況			
		外 形			
	水帶及瞄子				
	出水口	周圍狀況			
		外 形			
電動機之控制裝置	控制盤	周圍狀況			
		外 形			
	電 壓 表		V		
	各 開 關				
	標 示				
備用品等					
啟 動 裝 置					
加 壓 送 水 裝 置					
呼水裝置	呼水槽				
	閥 類				
中 繼水箱等	中繼水箱				
	水位計				
	閥 類				
配 管					
性 能 檢 查					
送 水 口					
水帶箱等	水帶瞄子				
	<u>水帶水壓試驗</u>				
	開關閥				
電動機之控制裝置	各 開 關				
	保 險 絲	A			
	繼 電 器				
	表 示 燈				
	結線接續				
	接 地				
啟動裝置					

加壓送水裝置	電動機	回 轉 軸						
		軸 承 部						
		軸 接 頭						
		本 體						
	幫 浦	回 轉 軸						
		軸 承 部						
		底 部						
		連成表及壓力表						
	性 能	kgf/cm ²	l/min					
呼水裝置	閥 類							
	自動給水裝置							
	減水警報裝置							
中繼水箱	水 質							
	給水裝置							
	水 位 計							
	閥 類							
配 管								
綜 合 檢 查								
加壓送水裝置								
運 轉 電 流			A					
全 閉 壓 力			kgf/cm ²					
運 轉 狀 況								
備 註								
檢 查 器 材	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型 式	校正年月日	製造廠商
檢查日期		自民國 年 月 日 至民國 年 月 日						
檢 修 人 員	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章	(簽 章)	
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章		
	姓名		消防設備師(士)	證書字號		簽 章		

- 1、應於「種別・容量等情形」欄內填入適當之項目。
- 2、檢查合格者於判定欄內打「○」；有不良情形時於判定欄內打「×」，並將不良情形填載於「不良狀況」欄。
- 3、對不良狀況所採取之處置情形應填載於「處置措施」欄。
- 4、欄內有選擇項目時應以「○」圈選之。