

應實施認可之消防機具器材及設備修正規定對照表

修正規定	現行規定	說明
一、依消防法第十二條第一項及第二項規定訂定。	一、依消防法第十二條第一項及第二項規定訂定。	本點未修正。
<p>二、應實施認可之消防機具、器材及設備，依其性質分類如下。但耐熱電線電纜及耐燃電纜因性質特殊，得不依序實施型式認可及個別認可：</p> <p>(一) 機械類：<u>除噴霧式簡易滅火器外之滅火器</u>、滅火器用滅火藥劑、消防水帶用快速接頭、密閉式撒水頭、泡沫噴頭、一齊開放閥、流水檢知裝置、消防用水帶、消防幫浦、緩降機、金屬製避難梯等品目。</p> <p>(二) 電氣類：火警受信總機、火警探測器、住宅用火災警報器、火警發信機、火警警鈴、火警標示燈、火警中繼器、緊急廣播設備用揚聲器、出口標示燈、避難方向指示燈、緊急照明燈、耐熱電線電纜、耐燃電纜等品目。</p> <p><u>前項第一款所稱噴霧式簡易滅火器，指所充填滅火藥劑、氣體及液體等合計重量在九百公克以下，以水或其他滅火藥劑</u></p>	<p>二、應實施認可之消防機具、器材及設備，依其性質分類如下，但耐熱電線電纜及耐燃電纜因性質特殊，得不依序實施型式認可及個別認可：</p> <p>(一) 機械類：滅火器、滅火器用滅火藥劑、消防水帶用快速接頭、密閉式撒水頭、泡沫噴頭、一齊開放閥、流水檢知裝置、消防用水帶、消防幫浦、緩降機、金屬製避難梯等品目。</p> <p>(二) 電氣類：火警受信總機、火警探測器、住宅用火災警報器、火警發信機、火警警鈴、火警標示燈、火警中繼器、緊急廣播設備用揚聲器、出口標示燈、避難方向指示燈、緊急照明燈、耐熱電線電纜、耐燃電纜等品目。</p>	<p>一、按滅火器認可基準壹、技術規範及試驗方法、二(一)用語定義1、滅火器規定：「指使用水或其他滅火劑驅動噴射壓力，進行滅火用之器具，且由人力操作者。但以固定狀態使用及噴霧式簡易滅火器，不適用之。」明定噴霧式簡易滅火器非屬應實施認可之滅火器範圍。為利直轄市、縣(市)消防主管機關查核管理，爰修正現行第一款規定，增訂噴霧式簡易滅火器非屬應實施認可之滅火器範圍，俾明確應實施認可之消防機具、器材及設備品目，現行序文酌作標點符號修正。現行第二款未修正。</p> <p>二、參酌中華民國國家標準(CNS)一〇九七八所定噴霧式迷你型滅火器之適用範圍，增訂第二項噴霧式簡易滅火器之定義。</p>

<u>驅動噴射壓力進行滅火 用之器具。</u>		
-----------------------------	--	--