

附表 11

緊急照明燈個別試驗紀錄表

申請者		型號、認可編號	
試驗日期		試驗個數	
天氣溫溼度		試驗人員	
試驗場所		會同人員	
試驗項目		試驗結果	
		判定 合格 不合格	
構造、性能	外殼材質	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	電源指示燈 檢查開關	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	線路保護裝置	<input type="checkbox"/> 過充電保護裝置 <input type="checkbox"/> 過放電保護裝置	
	電池供電效能	(照明維持 1.5 小時後之電壓) V <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	燈具變色劣化	(點燈 20 小時) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	外觀構造	<input type="checkbox"/> 連續點燈 100 小時 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
點燈試驗	<input type="checkbox"/> 附啟動器	啟動時間	秒 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 無啟動器者		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
絕緣電阻試驗		MΩ	MΩ
充電試驗			
耐電壓試驗			
標示		<input type="checkbox"/> 產品名稱及型號 <input type="checkbox"/> 額定電壓、額定電流、額定頻率及充電時間 <input type="checkbox"/> 使用光源規格及電池規格 <input type="checkbox"/> 緊急電源維持照明時間 <input type="checkbox"/> 製造廠商名稱或商標 <input type="checkbox"/> 製造年月 <input type="checkbox"/> 型式、型式認可號碼 <input type="checkbox"/> 操作說明書及使用應注意事項	
備註			