

附表 12 火警警鈴型式認可試驗紀錄表

申 請 者			會 同 人 員			
型 號			試 驗 人 員			
天氣溫溼度	/ °C / %					
試驗日期	年 月 日 ~ 年 月 日					
試 驗 項 目	樣品 1	樣品 2	樣品 3	判 定		
性能試驗	動作試驗				良 否	
	初次啟動	80%額定電壓時音壓	dB	dB	dB	良 否
		額定電壓時音壓	dB	dB	dB	良 否
	連續鳴動	8 小時後之音壓	dB	dB	dB	良 否
	振動試驗					良 否
	衝擊試驗					良 否
	絕緣電阻試驗		MΩ	MΩ	MΩ	良 否
	絕緣耐壓試驗		試驗電壓 V	試驗電壓 V	試驗電壓 V	良 否
構造 形狀 材質	外殼尺寸					良 否
	構造、形狀、材質、零組件					良 否
	配線					良 否
	標示狀況(銘板、記號)					良 否
其他	音壓試驗時環境噪音		dB			
綜合評價	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格，內容：					
備註						

註：1.以 A4 書寫。

2.如申請之設備無該項目時，以劃線表示刪除。

3.本表格不足可自行延伸使用。