

附表 9 火警中繼器型式試驗紀錄表

申請者					會同人員			
型號					試驗人員			
天氣溫溼度		/ °C / %						
試驗日期		年 月 日 ~ 年 月 日						
試驗項目		結果			判定		規格範圍	
		NO. 1	NO. 2	NO. 3	合格	不合格		
構造、 材質、 性能、 標示	性能				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	外殼				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	零組件				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	安裝情形				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	配線				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	標示				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
電源電壓變動試驗					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
環境溫度試驗	低溫 0 °C				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	高溫 50 °C				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
反覆試驗					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
絕緣電阻試驗	端子與外殼間	MΩ	MΩ	MΩ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
絕緣耐壓試驗	端子與外殼間	V	V	V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
耐電擊試驗					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
備註								

註：1.以 A4 書寫，表格如有不足可自行延伸使用。

2.如申請之設備無該項目時，以劃線表示刪除。