

消防用水帶認可基準壹、四、(七)表 3 規定勘誤表

更正後文字	原列文字
壹、四、(七)表 3 種類（使用壓力 Mpa）	壹四(七)表 3 種類（使用壓力 Mpa <u>力</u> Mpa）

表 3 消防用橡膠裡襯水帶質量 （單位：g/m）

標稱 種類（使 用壓力 Mpa 力 Mpa）	150	125	100	90	75	65	50	40	30	25
2.0			1,640	1,280	940	650	470	350		
1.6	3,800	2,500	1,520	1,190	880	620	450	340		
1.3	3,400	2,200	1,350	1,060	780	550	400	300		
0.9	3,100	2,000				500	370	280	230	190
0.7						500	370	280	230	190