

表 13 消防用沾濕水帶漏水量

標稱	每公尺水帶漏水量 (cm ³ /min)
90	350
75	300
65	250
50	200
40	150
25	100