

附表 10

消防用麻織水帶型式試驗紀錄表

申請者		標稱	A	檢驗員				
名稱	消防用麻織水帶	長度	m					
型式		使用壓力	Mpa	試驗日期	年	月	日	℃
試驗項目			基準值 申請值	測定值			合格	不合格
				最高	最低	平均		
構造	內徑		~ mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	質量		≤ g/m				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	長度		~ m				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	外觀（被覆、塗裝等）						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	標示						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	組織（編織）						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
試驗壓力（5 分鐘）		直線狀態	Mpa				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		彎褶狀態	Mpa				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
漏水量			≤ cm ³				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
酸鹼度			6 ≤ PH ≤ 8				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
耐摩擦			≥ 次				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
備考								