

附表 11

消防用沾濕水帶型式試驗紀錄表

申請者		名稱	A	檢驗員				
名稱	消防用沾濕水帶	長度	m					
型式		使用壓力	Mpa	試驗日期	年	月	日	℃
試驗項目			基準值 申請值	測定值			合格	不合格
				最高	最低	平均		
構造	內徑		~ mm				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	質量		≤ g/m				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	長度		~ m				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	外觀（被覆、塗裝等）						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	標示						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	組織（編織）						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
試驗壓力（5 分鐘）		直線狀態	Mpa				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		彎摺狀態	Mpa				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
性能（伸長率）			≤ 10%				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
漏水量			≤ cm ³				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
耐摩擦			≥ 次				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
橡膠材質	貼合強度		10 N/cm ²				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	臭氧老化						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
合成樹脂材質	低溫摺疊 10 次		-25℃ 24 h				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	加熱減量		70℃ 360 h				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
備考								