

表十

電纜種類			彎曲半徑	彎曲次數
低壓電纜	單心	電纜外徑在 30mm 以下	6D 以下	四次
		電纜外徑超過 30mm	8D 以下	
	多心	電纜外徑在 30mm 以下	4D 以下	
		電纜外徑超過 30mm	6D 以下	
高壓電纜	單心	電纜外徑在 30mm 以下	10D 以下	二次
		電纜外徑超過 30mm	12D 以下	
	多心	電纜外徑在 30mm 以下	8D 以下	
		電纜外徑超過 30mm	10D 以下	

備註： 1、D 為圓型電纜之完成外徑；如為平型電纜，D 係電纜完成外徑之短徑

2、完成外徑依申請書上所記載之值而定