

表十二

電纜種類	絕緣電阻值（ΩM）	
低壓電纜	加熱前	50 以上
	加熱終了前	0.4 以上
高壓電纜	加熱前	100 以上
	加熱終了前	1.0 以上