

表十三

電纜種類	交流電壓 (Volt)		時間 (分)
低壓電纜	加熱前	1500	1
	加熱中	600	30
	加熱後	1500	1
高壓電纜	加熱前	17000 (9000)	10
	加熱中	4400 (2200)	30
	加熱後	7600 (3800)	10

備註：括弧內之電壓，適用於 3500 Volt 以下之高壓電纜。