

表十七 抽樣試驗項目及樣品數

項次	試驗項目		型式認可（型式變更）之樣品數	備註
1	外觀、構造檢測		1（整）軸（現場目測外觀） 1 試樣(0.5 公尺)實施構造檢查。	
2	耐火試驗		1 試樣	
3	高鹵 難性 燃試 無驗	多條電線電纜 垂直燃燒試驗	1 次	1、僅被覆體為低煙無鹵材質時實施。 2、試樣應為隨機抽樣之一規格電纜或自其上之被覆體直接取材經加工而成之試樣。
		發煙濃度試驗	3 試樣	
		燃燒時釋放氣體之酸度試驗	3 試樣 (變異係數>5%時加取 3 試樣)	