

液化石油氣容器檢驗場許可實地評鑑表

項次	評鑑項目	評鑑標準或內容	評鑑結果	評鑑人員
一	公司登記及營利事業登記證明文件	營業項目有無明列液化石油氣容器檢驗之相關業務。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
二	檢驗場地理位置圖	有無標示檢驗場四周重要建築物位置及交通狀況。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
三	檢驗場廠區配置圖	廠區配置圖是否正確，與廠區環境是否相符。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
四	容器定期檢驗作業流程圖	作業流程圖是否正確，與容器檢驗作業區環境是否相符。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
五	容器檢驗基本設施及器具	1、容器檢驗基本設施及器具項目、數量及功能，是否符合規定。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		2、應校正之容器檢驗器具有無依規定辦理校正。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
六		容器定期檢驗作業方式（相關判定基準應依液化石油氣容器定期檢驗作業基準規定辦理）		
(一)	收瓶及堆瓶	1、有無標示容器待驗區域。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		2、有無標示容器收瓶及堆瓶區域。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
(二)	第一次外觀檢查	1、有無執行清洗污泥、油污工作。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		2、清洗後之污泥、油污之處置是否得宜。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		3、有無執行量測刮傷、腐蝕、凹痕等工作。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		4、有無執行量測容器本體底端與鋼裙底面間空隙工作。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		5、有無執行磨光工作及核對瓶肩資料。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	

		6、有無使用條碼讀取器登載記錄合格標示之編號及容器基本資料。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		7、不合格容器如何處理。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
(三)	殘留氣體回收	1、操作時，負壓有無達到-20cmHg以下。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		2、連成表有無依規定辦理校正。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
(四)	卸容器閥	卸容器設施之功能是否正常。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
(五)	耐壓膨脹試驗	1、耐壓膨脹試驗設施動作原理資料。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		2、操作耐壓膨脹試驗之過程是否熟練。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		3、永久膨脹率之測試，是否確實。(壓力 30 kg/cm ² ，保持 30 秒)	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		4、永久膨脹率不合格之判定基準是否正確。以外接電子磅秤模擬容器耐壓膨脹過程，電腦數據與模擬數據是否一致。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		5、壓力表有無依規定辦理校正。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		6、檢驗數據紀錄及結果判定是否一致。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		7、不合格容器之處理，是否符合規定。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		8、檢驗紀錄應以電腦自動登錄。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
(六)	瓶內洗淨措施	容器內部是否洗淨，殘留水份是否瀝乾。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
(七)	除鏽設施	除鏽作業程序是否符合規定。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	

(八)	第2次外觀檢查及內部檢查	1、有無進行割傷（或銼傷）之測定。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：
		2、有無進行腐蝕之測定。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：
		3、有無進行凹痕之測定。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：
		4、有無進行口基變形之測定。 （有效螺數不得在7牙以下）	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：
		5、內部檢查是否符合規定。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：
(九)	重量檢查	1、重量檢查不合格之判定基準是否正確。（不得低於原重量百分之90）	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：
		2、重量檢查不合格容器之處理是否符合規定。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：
		3、電子磅秤是否依規定校正：以5、10、20kg 法碼分別校正，誤差值應在1%以下。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：
		4、檢驗紀錄應以電腦自動登錄。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：
(十)	打刻鋼印	1、是否備有打刻鋼印之機器。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：
		2、打刻鋼印之作業程序是否符合規定。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：
(十一)	油漆	1、塗裝、烘乾之作業程序是否符合規定。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：
		2、容器表面之顏色是否漆成灰色。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：
(十二)	裝容器閥	1、旋進牙數是否符合規定（8牙以上）。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：
		2、有無進行容器抽真空，並達0.5 kgf/cm ² （38mmHg）以下。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：
		3、抽真空機用連成表有無依規定辦理校正。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：

(十三)	容器實重（含閥）量測	1、電子磅秤是否依規定校正：以5、10、20kg 法碼分別校正，誤差值應在1%以下。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		2、容器實重數據是否以四捨五入進位至小數點下第1位，並以電腦連接合格標示雕刻機。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
(十四)	容器檢驗合格標示	1、合格標示應在所有檢驗動作判定合格後，利用容器合格標示雕刻機製作。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		2、合格標示登記內容及雕刻方式是否正確。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
(十五)	不合格容器之處置	1、有無明定作業程序文件。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		2、有無明定容器壓毀作業操作說明。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
(十六)	定期檢驗結果紀錄及資料管理	1、容器檢驗相關資料，應以電腦作業；檢驗資訊系統至少提供可稽核查詢之介面及讀取相關檢驗紀錄檔案。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		2、管制合格標示並記錄每日使用情形。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		3、是否依規定以電子傳送方式函送每日容器檢驗明細報表。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		4、檢驗結果是否依規定確實登錄。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		5、定期檢驗紀錄是否依規定保存至少6年。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
(十七)	領瓶及堆置	1、有無規劃區域堆放容器。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		2、有無標示容器領瓶及堆置區域。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
七	人員教育訓練	1、有無容器檢驗員學經歷及專長清冊。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	
		2、有無訂定訓練計畫。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：	

		3、有無員工訓練紀錄。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：		
		4、有無印製容器定期檢驗技術程序及教材。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：		
八	攝影監控設施	1、有無 4 支紅外線 15 米廣角彩色攝影機 UL-7506（日間彩色畫面，夜間黑白畫面，含防護罩及固定腳架）。 2、有無 4 分割數位影像紀錄器（DVR）1 台，250G 抽取式硬碟容量（可儲存 1 個月的錄影存檔資料）。 3、有無 17 吋電腦螢幕 1 台。 頻寬：至少具備 2M/512K 之寬頻網路。請於現場督核時提供。	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 不符規定：		
九	核定容器檢驗量	每月正常工時之容器檢驗量核定，以每小時可檢驗之容器數量、每日工作 7 小時及每月工作 25 日計算。	<input type="checkbox"/> 核定支數： <input type="checkbox"/> 不符規定：		
綜合評鑑結果			評鑑日期		
			評鑑人員 簽章		