

表 6

區 分	試 驗 項 目	備 註
一般試驗	外觀、構造	樣品數： 依據附表 1 至附表 5 之各式試驗抽樣表抽 取
	標示	
	靈敏度試驗	
	氣流或外光試驗 (限光電式或離子式住警器)	
	絕緣電阻、絕緣耐壓試驗 (限外部電源及併用型)	
分項試驗	音壓	
	特性 (1)電池耗盡警報 (2)火災警報停止	
	自動試驗功能(限具該功能者)	
	消耗電流測定(限使用內置電池者)	