

內政部消防署訓練中心水系統滅火設備教室財產登記清冊

編號	名稱	單位	數量	實際數量 (無誤請寫○)
1	教學模擬盤			
1-1	自動撒水設備教學模擬盤	式	1	
1-2	泡沫滅火設備教學模擬盤	式	1	
2	消防安全設備建置			
2-1	室內外消防栓			
	消防幫浦(含各項附屬裝置)	組	1	
	專用蓄水池 2 具	組	1	
	第 1 種室內消防栓箱(含室內消防栓、水帶架、附快速接頭水帶 2 條、直線水霧瞄子 1 具及火警發信機、標示燈及火警警鈴之綜合盤、緊急電源插座)	組	1	
	第 2 種室內消防箱(含消防栓、管盤及皮管、直線水霧瞄子 1 具)	組	1	
	室外消防栓(含消防栓、附快速接頭水帶 2 條、直線水霧瞄子 1 具、消防栓閥型開關 1 支)	組	1	
	室外消防栓水帶箱	組	1	
	水壓加壓裝置(水壓機)	組	1	
	幫浦性能曲線示意圖	式	1	
2-2	自動撒水設備			
	消防幫浦(含各項附屬裝置)	組	1	
2-2-1	密閉濕式撒水頭設備			
	流水檢知裝置(密閉濕式)	組	1	
	密閉濕式撒水頭	只	2	
	末端查驗閥(密閉濕式)	組	1	
	輔助撒水栓箱(含水帶、瞄子等)	組	1	
2-2-2	密閉乾式撒水頭設備			
	流水檢知裝置(密閉乾式)	組	1	
	密閉乾式撒水頭	只	2	
	末端查驗閥(密閉乾式)	組	1	
	空壓機(含控制盤)	組	1	
2-2-3	開放式撒水頭設備			
	流水檢知裝置(開放式)	組	1	

	一齊開放閥	組	1	
	感知撒水頭 72 度(第一種感度)	只	1	
	開放式撒水頭	只	2	
	手動啟動裝置(開放式)	組	1	
2-2-4	預動式撒水頭設備			
	預動式流水檢知裝置	組	1	
	預動式流水檢知裝置控制盤	組	1	
	末端查驗閥(預動式)	組	1	
	預動式撒水頭	只	2	
	差動式探測器	只	1	
2-2-5	放水型撒水頭設備			
	控制盤	組	1	
	現場操作盤	組	1	
	一齊開放閥(加壓式)	組	1	
	火焰式探測器	只	1	
	手動啟動裝置	組	1	
	電動啟動閥	組	1	
	自動排水閥	組	1	
	壓力開關	組	1	
	壓力表	只	2	
	流量計	只	1	
	側壁型放水型撒水頭	只	1	
	天花板型放水型撒水頭	只	1	
	密閉濕式、密閉乾式、開放式、預動作式、放水型撒水頭之動作流程看板各 1 式。	式	5	
	自動撒水設備(密閉濕式)系統昇位圖	式	1	
	流水檢知裝置動作示意圖	式	1	
	一齊開放閥動作示意圖	式	1	
2-3	水霧滅火設備			
	消防幫浦(含各項附屬裝置)	組	1	
	流水檢知裝置(展示面應為壓克力製)	組	1	
	一齊開放閥	組	1	
	手動啟動裝置	組	1	
	水霧頭	只	2	

	電磁閥	組	1	
	定溫式探測器	只	1	
2-4	泡沫滅火設備			
	消防幫浦(含各項附屬裝置)	組	1	
	泡沫原液槽 400L	只	1	
	原液	L	400	
	Y 型過濾器	只	1	
	比例混合器	只	1	
	流水檢知裝置(展示面應為壓克力製)	組	1	
	一齊開放閥	只	1	
	手動啟動裝置	組	1	
	感知撒水頭	只	2	
	泡沫噴頭	只	2	
	動作流程圖	式	1	
2-5	移動式泡沫滅火設備(含泡沫消防栓箱 x 1、20 公尺以上水帶、泡沫瞄子 x 1 支)	套	1	
2-6	水道連結式撒水滅火設備(與自來水供水系統連結,含配管、噴頭 2 只、繼手 2 只、洗手檯 1 具,並檢附系統示意圖。)	套	1	
2-7	緊急電源(30kW 消防用柴油發電機(含 ATS 及 ACB))	組	1	
2-8	10 噸蓄水池	式	1	
2-9	P 型複合總機 10L(泡沫 1L、水霧 1L、開放式 1L、預動式 1L、密閉濕式 1L、密閉乾式 1L、缺水 1L)	台	1	
3	教學展示櫃及展示構件			
	教學展示櫃	式	4	
	消防瞄子(水霧、直線)	組	2	
	各類型撒水頭(如開放式、密閉式、易熔金屬、玻璃球、向上型、向下型、天花板型、側壁型、標準型、小區劃型;貨架型等)	只	30	
	各類型泡沫頭(如泡水噴頭、泡沫噴頭;蛋白泡用、合成界面活性泡、水成膜泡用;天花板型、側壁型)	只	12	
	集熱板	只	1	
	高發泡放出口	只	1	

	各類型水霧頭	只	3	
	細水霧噴頭(不同廠牌)	只	3	
	Y型過濾器	只	1	
	撒水頭解剖教具(易熔金屬、天花板型、側壁型)	只	8	
	放水型撒水頭解剖教具(天花板型)	只	1	
	放水型撒水頭解剖教具(側壁型)	只	1	
	流水檢知裝置解剖教具	只	2	
	一齊開放閥解剖教具	只	2	
	比例混合器解剖教具	只	2	
	各閥件(消防栓、制水閥、逆止閥、蝶閥、球閥、減壓閥、防震軟管(金屬製、橡膠製)、底閥、T型接頭、90度彎管等)	個	15	
	各配管管材1套	套	1	
	連結送水管(送水口)	只	2	
	連結送水管(出水口)	只	2	
	連結送水管水帶箱(含直線水霧瞄子1具、20M長水帶2條)	具	1	
	連結送水管圖示看板	式	1	
	消防專用蓄水池採水口(含啟動裝置、紅色啟動表示燈)	只	1	
	性能試驗裝置之流量計	組	1	
	壓力桶安全閥	只	1	
	壓力桶壓力開關	組	1	
	蜂鳴器	只	1	
	緊急電源插座(含保護箱)	組	1	
4	檢修儀器			
	比托計	組	1	
	相序計	組	1	
	三用電錶(2具)	組	2	
	電流表	組	1	
	絕緣電阻計	組	1	
	糖度計	組	1	
	比重計	組	1	

	泡沫試料採集器(1000ml 具刻度之量筒 x 2 個、泡沫試料採集器 x 1 個、1000g 計量器 x 1 個、100ml 量杯 x 4 個、碼表 x 1 個)-測定水成膜泡沫液	組	1	
	螺絲起子(一字、十字)各 3 隻	隻	6	
	加熱試驗器	組	1	
申請單位		本中心承辦人		