

【修正】

附表四

<div> <div> <div>○ ○ 消 防 局 協 助 查 報 通 報 單</div> <div> <div>年</div> <div>月</div> <div>日</div> </div> </div> <div> <div>第</div> <div>號</div> </div> </div>	
受文單位	
副本單位	
通 報 事 項	<div> <div>一、本市(縣) 區 路(街) 段 巷 號， 大 樓，供 用途使用，總樓地板面積 平方公尺，經本局(第 大隊 第 分隊)於 年 月 日消防安全檢查所見情形如下：</div> <div>二、防火區劃</div> <div> <div>(一) 防火牆：<input type="checkbox"/> 樓防火牆拆除或破壞<input type="checkbox"/> 樓防火牆擅自變更或改造<input type="checkbox"/> 樓防火牆材料不符。(建築技術規則建築設計施工編第七十條)</div> <div> <div>(二) 防火樓板：<input type="checkbox"/> 樓防火樓板拆除或破壞<input type="checkbox"/> 樓防火樓板擅自變更或改造<input type="checkbox"/> 樓防火樓板材料不符。(建築技術規則建築設計施工編第七十條)</div> <div> <div>(三) 防火門(含防火捲門)窗：<input type="checkbox"/> 樓防火門窗拆除或破壞<input type="checkbox"/> 樓防火門窗擅自變更或改造<input type="checkbox"/> 樓防火門窗材料不符。(建築技術規則建築設計施工編第七十六條)</div> <div> <div>(四) <input type="checkbox"/> 樓貫穿防火區劃牆壁或樓地板之風管內未裝設防火閘門或閘板。(建築技術規則建築設計施工編第八十五條)</div> <div> <div>(五) <input type="checkbox"/> 樓之高層建築物連接特別安全梯間之走廊無獨立之防火區劃。(建築技術規則建築設計施工編第二百四十一條第二項)</div> <div> <div>(六) <input type="checkbox"/> 樓升降機道併同升降機間、連接升降機間之走廊未自成一獨立防火區劃。(建築技術規則建築設計施工編第五十五、七十九之二、二百零三、二百四十二條)</div> <div> <div>(七) <input type="checkbox"/> 樓之高層建築物各種配管材料未使用不燃材料或具有同等效能之防火措施，其貫穿防火區劃之孔隙未使用防火材料填滿或設置防火閘門。(建築技術規則建築設計施工編第二百四十七條)</div> <div> <div>(八) <input type="checkbox"/> 樓管道間四周防火區劃不符或破壞。(建築技術規則建築設計施工編第七十九條之二)</div> </div> <div> <div>三、<input type="checkbox"/> 樓逃生通道堵塞。(建築技術規則建築設計施工編第九十、九十一、九十二、九十三條)</div> <div> <div>四、<input type="checkbox"/> 樓防火門<input type="checkbox"/>堵塞<input type="checkbox"/>上鎖<input type="checkbox"/>損壞或拆除。(建築技術規則建築設計施工編第七十六、九十七條)</div> <div> <div>五、<input type="checkbox"/> 樓安全梯<input type="checkbox"/>堵塞<input type="checkbox"/>堆積雜物<input type="checkbox"/>擅設柵門。(建築技術規則建築設計施工編第七十六、九十七條)</div> <div> <div>六、<input type="checkbox"/> 樓使用固著於天花板、內部牆面之易燃隔音或吸音裝修材料。(建築技術規則建築設計施工編第八十八條)</div> <div> <div>七、<input type="checkbox"/> 其他 ()</div> <div> <div>八、為維護公共安全，前述 貴管權責部分，請速依法查處。</div> <div> <div>九、本通報單僅依現場狀況，發現該場所有影響公共安全之虞者，並非裁罰依據，請 貴單位務必派員至現場查處，併請 惠覆。</div> </div> </div> </div> </div> </div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
發文單位	