

附表五 ○ ○ ○ 消 防 局 第 二 種 消 防 安 全 檢 查 紀 錄 表

場所名稱				地 址	鄉鎮市區 路 段 巷 弄 號			
管理權人姓名 (名稱)			國民身分證 統一編號		檢查時間	年 月 日	檢查單位	
適用法令及條次		<div><div><input type="checkbox"/>消防法第_____條</div><div><input type="checkbox"/>各類場所消防安全設備設置標準（_____年_____月_____日發布或修正）</div><div><input type="checkbox"/>建築技術規則高層建築物專章</div></div> <div><div><input type="checkbox"/>建築技術規則</div><div><input type="checkbox"/>台灣省火災防救辦法（55.07.16 發布）</div><div><input type="checkbox"/>舊有建築物防火避難設施及消防安全設備改善辦法</div></div>						
自衛消防編組演練紀錄				消防搶救上必要設施檢查紀錄	項 別		項 目	
					連結送水管		<div><input type="checkbox"/>符合（測試頂層放水壓力_____kg/cm<sup>2</sup>）</div> <div><input type="checkbox"/>中繼幫浦組件故障</div> <div><input type="checkbox"/>緊急聯絡電話故障</div> <div><input type="checkbox"/>手動啟動裝置故障</div> <div><input type="checkbox"/>水帶箱裝備不足</div> <div><input type="checkbox"/>啟動表示燈故障</div> <div><input type="checkbox"/>出水口損壞或遮蓋</div> <div><input type="checkbox"/>送水口標示脫落或損壞</div> <div><input type="checkbox"/>耐燃保護不符</div> <div><input type="checkbox"/>耐熱保護不符</div> <div><input type="checkbox"/>中繼幫浦<input type="checkbox"/>專用 <input type="checkbox"/>兼用，設於_____層</div> <div><input type="checkbox"/>其他_____</div>	
					消防專用蓄水池		<div><input type="checkbox"/>符合</div> <div><input type="checkbox"/>幫浦組件故障</div> <div><input type="checkbox"/>手動啟動裝置故障</div> <div><input type="checkbox"/>採水口（投入孔）標示脫落</div> <div><input type="checkbox"/>有效水量不足（_____m<sup>3</sup>）</div> <div><input type="checkbox"/>緊急聯絡電話故障</div> <div><input type="checkbox"/>其他_____</div>	
					緊急昇降機、特別安全梯間排煙進風設備		<div><input type="checkbox"/>符合</div> <div><input type="checkbox"/>排煙（進風）機故障</div> <div><input type="checkbox"/>排煙（進風）口故障或遮蔽</div> <div><input type="checkbox"/>進風口面積不足</div> <div><input type="checkbox"/>連動用探測器未設或故障</div> <div><input type="checkbox"/>手動啟動開關故障或未設</div> <div><input type="checkbox"/>排煙受信總機故障</div> <div><input type="checkbox"/>排煙（進風）量不足（_____m<sup>3</sup>/分）</div> <div><input type="checkbox"/>排煙口高度或面積不足</div> <div><input type="checkbox"/>耐燃保護不符</div> <div><input type="checkbox"/>耐熱保護不符</div> <div><input type="checkbox"/>其他_____</div>	
					緊急電源插座		<div><input type="checkbox"/>符合</div> <div><input type="checkbox"/>標示脫落</div> <div><input type="checkbox"/>220 V 相序不符</div> <div><input type="checkbox"/>未接緊急電源</div> <div><input type="checkbox"/>耐燃保護不符</div> <div><input type="checkbox"/>耐熱保護不符</div> <div><input type="checkbox"/>其他_____</div>	
					無線電通信輔助設備		<div><input type="checkbox"/>符合（應經實際通話測試）</div> <div><input type="checkbox"/>未設</div> <div><input type="checkbox"/>增幅器分配器未設或損壞</div> <div><input type="checkbox"/>接頭未標示</div> <div><input type="checkbox"/>洩波同軸電纜損壞</div> <div><input type="checkbox"/>耐燃保護不符</div> <div><input type="checkbox"/>耐熱保護不符</div> <div><input type="checkbox"/>其他_____</div>	
					防災中心	位置	<div><input type="checkbox"/>符合</div> <div><input type="checkbox"/>不符合_____</div>	
						構造	<div><input type="checkbox"/>符合</div> <div><input type="checkbox"/>不符合_____</div>	
						設備監控及操作	<div><input type="checkbox"/>符合</div> <div><input type="checkbox"/>不符合_____</div>	
						設備連動情形	<div><input type="checkbox"/>符合</div> <div><input type="checkbox"/>不符合_____</div>	
其他設備								
備註								
簽名或蓋章	消防設備師（士）		管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員	