

附表十二之3 ○○○消防局公共危險物品製造、儲存、處理場所類別處數統計表

統計日期： 年 月 日

場所區分 處數	公共危險物品場所類別											
	製造場所	儲存場所						處理場所				合計
		室內儲存場所	室外儲存場所	室內儲槽場所	室外儲槽場所	地下儲槽場所	小計	第一種販賣場所	第二種販賣場所	一般處理場所	小計	
場所類別總處數(範例)	2	1	0	4	4	0	9	0	0	3	3	14

序號	場所名稱	公共危險物品場所類別分布情形											
一、達管制量 30 倍以上													
1	甲工廠(範例)	2	1	0	2	1	0	4	0	0	2	2	8
2	乙工廠(範例)	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	3
小計		2	1	0	2	3	0	6	0	0	3	3	11
一、達管制量以上未滿 30 倍													
1	丙工廠(範例)	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2
2	丁工廠(範例)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
小計		0	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	3

備註：

1. 公共危險物品場所包括化學工廠、油漆行、化工原料行、礦油行、農藥行、塗裝場所、印刷場、設置油壓裝置、潤滑油循環裝置等類似場所。
2. 公共危險物品製造、儲存、處理場所等定義，適用「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」第 5、6、7 條之規定。
3. 公共危險物品製造或一般處理場所，原則上以一棟或一連續工程(室外)為其範圍，但一般處理場所如係屬噴漆塗裝作業、鍋爐或油壓公共危險物品等類似之處理場所，其範圍得為建築物之一部分。
4. 同一儲槽專用室設置 2 座以上儲槽者，視為 1 個室內儲槽場所；同一防液堤內設置數個室外儲槽者，視為 1 個室外儲槽場所。