

表 1 公共危險物品製造場所

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	■安全距離	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)	13 條
	■保留空地	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)	14 條
構造	建築物構造(含幫浦室)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設於地下層 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)	15 條 1 款
	■牆 ■樑 ■柱 ■地板 ■樓梯 ■屋頂 ■天花板	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)	15 條 2.3 款
	出入口	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)	15 條 2.4.5 款
	防止流出構造	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明:) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)	15 條 6.7 款
	採光	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)	16 條 1 款
設備	換氣	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)	16 條 1.2 款
	設備安全裝置	<input checked="" type="checkbox"/> 防止溢漏或飛散設備 <input checked="" type="checkbox"/> 測溫設備 <input checked="" type="checkbox"/> 不直接用火加熱構造 <input checked="" type="checkbox"/> 壓力計 <input checked="" type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input checked="" type="checkbox"/> 消除靜電裝置 <input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)	16 條 3-7 款
	■電動機 ■幫浦設備 ■安全閥 ■管接頭	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)	16 條 9 款
	■避雷設備(根據目測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定(檢查不符合規定者,應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)	16 條 8 款
	■電氣設備(根據用電場所定期檢驗結果紀錄等進行確認)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定(檢查不符合規定者,應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 無用電場所定期檢驗結果紀錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)	16 條 10 款
	■標示板	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)	19 條

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法