

表 5 公共危險物品室外儲槽場所

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	■安全距離	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 1.2.4 款、39 條 1 款、40 條
	■保留空地	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 3.12 款、39 條 2、3 款、40 條
構造 (含幫浦室)	■儲槽結構	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 5-9 款、39 條 1 款、40 條
	■防液堤(分隔堤)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 容量不足 <input type="checkbox"/> 面積過大 <input type="checkbox"/> 儲槽數量過多 <input type="checkbox"/> 周圍道路寬度不足或影響通行 <input type="checkbox"/> 與槽壁距離不足 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 防止洩漏或滲透構造拆除 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 設置與儲槽無關或非消防用配管 <input type="checkbox"/> 被配管貫通 <input type="checkbox"/> 排水設備拆除或性能不良 <input type="checkbox"/> 操作閥設置不當或未保持關閉 <input type="checkbox"/> 洩漏檢測裝置拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 階梯拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 18 款、38 條、39 條 4 款、40 條
設備	■壓力安全裝置 ■通氣管 ■自動顯示儲量裝置 ■侷限洩漏儲存物並備備 ■惰性氣體封阻設備 ■冷卻或保冷裝置	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 10 款、39 條 1 款、40 條
	■幫浦設備	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 12 款本文、40 條
	■注入口	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 管閥或盲板拆除 <input type="checkbox"/> 接地裝置拆除 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 11 款、39 條 1 款、40 條
	■投入口之防止雨水設備	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 19 款、40 條
	■閥	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 13 款、39 條 1 款、40 條
	■排水管 ■輸送配管	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 14.16 款、39 條 1 款、40 條
	■避雷設備(根據目測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定(檢查不符規定者,應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 17 款、40 條

	<input checked="" type="checkbox"/> 標示板	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明:)	19 條
--	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法