

表一之二之六 公共危險物品一般處理場所（切削及研磨設備）☐概要表/☐查驗表  
（辦法第十五條之一）

|         |   |  |   |
|---------|---|--|---|
| 申請日期    | 年 月 日   | 設計人  | (簽章)  |
| 危險物品限定  | <input type="checkbox"/> 第四類（高閃火點物品，操作溫度未滿 100℃）。   |  |   |
| 數量限制    | <input type="checkbox"/> 未達管制量 30 倍。  |  | <input type="checkbox"/> 未達管制量 10 倍。  |
| 設置位置    | <input type="checkbox"/> 建築物內。  |  | <input type="checkbox"/> 一層建築物內。  |
| 樓層限制    | <input type="checkbox"/> 不得設於建築物地下層。  |  | <input type="checkbox"/> 不得設於建築物地下層。  |
| 建築物構造   | 使用部分  |  | 全棟  |
|         | 牆壁  | <input type="checkbox"/> 防火構造。   | <input type="checkbox"/> 不燃材料。<br><input type="checkbox"/> *無法確保設備四周保留空地部分，應符下列規定：<br><input type="checkbox"/> 防火構造。<br><input type="checkbox"/> 除出入口外，不得設置其他開口。  |
|         | 樑   | <input type="checkbox"/> 防火構造。   | <input type="checkbox"/> 不燃材料。  |
|         | 柱   | <input type="checkbox"/> 防火構造。   | <input type="checkbox"/> 不燃材料。<br><input type="checkbox"/> *無法確保設備四周保留空地部分，應為防火構造。  |
|         | 地板  | <input type="checkbox"/> 防火構造。<br><input type="checkbox"/> 應採用不滲透構造。<br><input type="checkbox"/> 作適當之傾斜。<br><input type="checkbox"/> 設置集液設施。<br><input type="checkbox"/> 設有洩漏承接設施及洩漏檢測設備，能立即通知相關人員有效處理者，得免作適當之傾斜及設置集液設施。 | <input type="checkbox"/> 不燃材料。<br><input type="checkbox"/> 設備下方及四周保留空地，應符下列規定：<br><input type="checkbox"/> 採用不滲透構造。<br><input type="checkbox"/> 作適當之傾斜。<br><input type="checkbox"/> 設置集液設施。<br><input type="checkbox"/> 設備設有洩漏承接設施及洩漏檢測設備，能立即通知相關人員有效處理者，得免作適當之傾斜及設置集液設施。 |
|         | 屋頂  | <input type="checkbox"/> 不燃材料。   | <input type="checkbox"/> 不燃材料。  |
|         | 上層地板  | <input type="checkbox"/> 防火構造。   |   |
|         | 天花板   |  | <input type="checkbox"/> 不得設置。  |
|         | 窗戶  | <input type="checkbox"/> 不得設置。   |   |
|         | 出入口   | <input type="checkbox"/> 1 小時以上防火時效之防火門。<br><input type="checkbox"/> 外牆有延燒之虞者，應設置 1 小時以上防火時效之常時關閉式防火門。   | <input type="checkbox"/> *無法確保設備四周保留空地部分，應設置 1 小時以上防火時效之常時關閉式防火門。   |
| 區劃部分    | <input type="checkbox"/> 與隔壁區劃間設置之出入口，應設置 1 小時以上防火時效之常時關閉式防火門。  |  |   |
| 處理設備    | 保留空地  |  | <input type="checkbox"/> 四周應有 3 公尺以上。<br><input type="checkbox"/> 無法保有 3 公尺以上，牆壁、柱及出入口應符上述「*」之規定。   |
|         | 固定  |  | <input type="checkbox"/> 應固定於地板。  |
| 採光及照明設備 | <input type="checkbox"/> 應符合「職業安全衛生設施規則」第 12 章第 4 節採光及照明相關規定。<br><input type="checkbox"/> 已設有充分照明設備者，得免設採光設備。 |  | 辦法第十六條第一款   |

辦法第十五條之一

|                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| 通風設備           | <input type="checkbox"/> 應符合「職業安全衛生設施規則」第 12 章第 3 節通風及換氣相關規定。<br><input type="checkbox"/> 如藉由排出設備可有效置換場所內部空氣，而且無溫度上升之虞者，得兼作通風設備。  | 辦法第十一條第六項第一款 |
| 機械器具或其他設備      | <input type="checkbox"/> 採可防止公共危險物品溢漏或飛散之構造。但設備中設有防止溢漏或飛散之附屬設備者，不在此限。   | 辦法第十一條第六項第三款 |
| 測溫裝置           | <input type="checkbox"/> 公共危險物品之加熱、冷卻設備或處理公共危險物品過程會產生溫度變化之設備，應設置適當之測溫裝置。  | 辦法第十一條第六項第四款 |
| 加熱、乾燥設備        | <input type="checkbox"/> 應採不直接用火加熱之構造。但設於防火安全處所或設有預防火災之附屬設備者，不在此限。  | 辦法第十一條第六項第五款 |
| 加壓設備           | <input type="checkbox"/> 公共危險物品之加壓設備或於處理中會產生壓力上昇之設備，應設置適當之壓力計及安全裝置。   | 辦法第十一條第六項第六款 |
| 電動機、幫浦、安全閥、管接頭 | <input type="checkbox"/> 設置於不妨礙火災之預防及搶救位置。  | 辦法第十一條第六項第九款 |
| 標示板            | <input type="checkbox"/> 設置於主要出入口附近，且由外部可明顯易見處，不須每一個出入口均設置。<br><input type="checkbox"/> 應符合「六類公共危險物品製造儲存及處理場所標示板規格及設置要點」規定。<br><input type="checkbox"/> 將第一種及第二種標示板合併設置者，應能明確區分各作業區、儲槽或建築物所儲存之公共危險物品種類、名稱及數量等內容。<br><input type="checkbox"/> 文字書寫不拘直書或橫書。 | 辦法第十九條       |