

表一之三 公共危險物品第一種販賣場所 ☐概要表/ ☐查驗表（辦法第十七條）

申請日期		年 月 日	設計人	(簽章)				
樓層限制		<input type="checkbox"/> 設於建築物地面層。			辦法第十七條第一款			
使用建築物之部分	牆壁	<input type="checkbox"/> 防火構造或不燃材料建造。但與建築物其他使用部分之隔間牆，應為防火構造。			辦法第十三條第三目			
	樑及天花板	<input type="checkbox"/> 不燃材料。			辦法第十三條第二目			
	上層地板	<input type="checkbox"/> 防火構造。			辦法第十三條第三目			
	屋頂	<input type="checkbox"/> 防火構造或不燃材料建造。			辦法第十三條第三目			
	窗戶及出入口	<input type="checkbox"/> 30 分鐘以上防火時效之防火門窗。 <input type="checkbox"/> 裝有玻璃時，應為鑲嵌鐵絲網玻璃或具有同等以上防護性能者。			辦法第十三條第四、五目			
<input type="checkbox"/> 公共危險物品調配室	面積	<input type="checkbox"/> 樓地板面積應在 6 平方公尺以上，10 平方公尺以下。 <input type="checkbox"/> 設計/ <input type="checkbox"/> 實際樓地板面積：_____平方公尺。			辦法第十四條第一目			
	區劃	<input type="checkbox"/> 應以牆壁分隔區劃。			辦法第十四條第二目			
	地板	<input type="checkbox"/> 應為不滲透構造。 <input type="checkbox"/> 設置適當傾斜度。 <input type="checkbox"/> 設置集液設施。			辦法第十四條第三目			
	出入口	<input type="checkbox"/> 1 小時以上防火時效之防火門。			辦法第十四條第四目			
	<input type="checkbox"/> 排出設備 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>設置場所</td> <td><input type="checkbox"/>有積存可燃性蒸氣或可燃性粉塵之虞者(指在建築物內處理曝露於空氣中之閃火點未滿 40℃之易燃液體或可燃性微粉)。</td> </tr> <tr> <td>功能</td> <td> <input type="checkbox"/>應符合「職業安全衛生設施規則」第 12 章第 3 節通風及換氣相關規定。 <input type="checkbox"/>將蒸氣或粉塵有效排至屋簷以上或室外距地面 4 公尺以上高處。 </td> </tr> </table>	設置場所	<input type="checkbox"/> 有積存可燃性蒸氣或可燃性粉塵之虞者(指在建築物內處理曝露於空氣中之閃火點未滿 40℃之易燃液體或可燃性微粉)。	功能	<input type="checkbox"/> 應符合「職業安全衛生設施規則」第 12 章第 3 節通風及換氣相關規定。 <input type="checkbox"/> 將蒸氣或粉塵有效排至屋簷以上或室外距地面 4 公尺以上高處。			
設置場所	<input type="checkbox"/> 有積存可燃性蒸氣或可燃性粉塵之虞者(指在建築物內處理曝露於空氣中之閃火點未滿 40℃之易燃液體或可燃性微粉)。							
功能	<input type="checkbox"/> 應符合「職業安全衛生設施規則」第 12 章第 3 節通風及換氣相關規定。 <input type="checkbox"/> 將蒸氣或粉塵有效排至屋簷以上或室外距地面 4 公尺以上高處。							
標示板		<input type="checkbox"/> 應在明顯處所標示有關消防之必要事項。			辦法第十七條第二款			
		<input type="checkbox"/> 設置於主要出入口附近，且由外部可明顯易見處，不須每一個出入口均設置。 <input type="checkbox"/> 應符合「六類公共危險物品製造儲存及處理場所標示板規格及設置要點」規定。 <input type="checkbox"/> 將第一種及第二種標示板合併設置者，應能明確區分各作業區、儲槽或建築物所儲存之公共危險物品種類、名稱及數量等內容。 <input type="checkbox"/> 文字書寫不拘直書或橫書。			辦法第十九條			