

表一之四 公共危險物品第二種販賣場所 ☐概要表/ ☐查驗表 (辦法第十八條)

申請日期		年      月      日	設計人	(簽章)		
樓層限制		<input type="checkbox"/> 設於建築物地面層。			辦法第十八條序文	
使用建築物之部分	牆壁、樑、柱及地板	<input type="checkbox"/> 防火構造。			辦法第十八條第一款	
	天花板	<input type="checkbox"/> 不燃材料。				
	上層地板	<input type="checkbox"/> 防火構造，並設有防止火勢向上延燒之設施。			辦法第十八條第二款	
	屋頂	<input type="checkbox"/> 防火構造。				
	窗戶	<input type="checkbox"/> 30 分鐘以上防火時效之防火窗。 <input type="checkbox"/> 有延燒之虞者，不得設置。 <input type="checkbox"/> 裝有玻璃時，應為鑲嵌鐵絲網玻璃或具有同等以上防護性能者。			辦法第十八條序文、第三款	
	出入口	<input type="checkbox"/> 30 分鐘以上防火時效之防火門。 <input type="checkbox"/> 有延燒之虞者，應設置 1 小時以上防火時效之常時關閉式防火門。			辦法第十八條第四款	
<input type="checkbox"/> 公共危險物品調配室	面積		<input type="checkbox"/> 樓地板面積應在 6 平方公尺以上，10 平方公尺以下。 <input type="checkbox"/> 設計/ <input type="checkbox"/> 實際樓地板面積：_____平方公尺。		辦法第十八條序文	
	區劃		<input type="checkbox"/> 應以牆壁分隔區劃。		辦法第十八條序文	
	地板		<input type="checkbox"/> 應為不滲透構造。 <input type="checkbox"/> 設置適當傾斜度。 <input type="checkbox"/> 設置集液設施。		辦法第十八條序文	
	出入口		<input type="checkbox"/> 1 小時以上防火時效之防火門。		辦法第十八條序文	
	<input type="checkbox"/> 排出設備	設置場所	<input type="checkbox"/> 有積存可燃性蒸氣或可燃性粉塵之虞者(指在建築物內處理曝露於空氣中之閃火點未滿 40°C 之易燃液體或可燃性微粉)。			辦法第十八條序文
		功能	<input type="checkbox"/> 應符合「職業安全衛生設施規則」第 12 章第 3 節通風及換氣相關規定。 <input type="checkbox"/> 將蒸氣或粉塵有效排至屋簷以上或室外距地面 4 公尺以上高處。			
標示板		<input type="checkbox"/> 應在明顯處所標示有關消防之必要事項。			辦法第十八條序文	
		<input type="checkbox"/> 設置於主要出入口附近，且由外部可明顯易見處，不須每一個出入口均設置。 <input type="checkbox"/> 應符合「六類公共危險物品製造儲存及處理場所標示板規格及設置要點」規定。 <input type="checkbox"/> 將第一種及第二種標示板合併設置者，應能明確區分各作業區、儲槽或建築物所儲存之公共危險物品種類、名稱及數量等內容。 <input type="checkbox"/> 文字書寫不拘直書或橫書。			辦法第十九條	