

表一之九 公共危險物品室內儲存場所 ☐ 概要表 / ☐ 查驗表
(辦法第二十五條-高閃火點/獨立、專用、一層建築物)

申請日期		年 月 日		設計人	(簽章)		
危險物品限定		<input type="checkbox"/> 第四類高閃火點物品。				辦法第二十五條序文	
<input type="checkbox"/> 安全距離		<input type="checkbox"/> 儲存數量未達管制量 20 倍者，免設。				辦法第二十五條第一款	
		1. 自場所外牆或相當於該外牆之設施外側起算。 2. 以水平距離計算。 3. 設有擋牆者，得減半計算之： 1) 設置位置： <input type="checkbox"/> 距離場所外牆或相當於該外牆之設施外側 2 公尺以上。 2) 厚(斜)度、種類： <input type="checkbox"/> 15 公分以上之鋼筋或鋼骨混凝土牆。 <input type="checkbox"/> 20 公分以上之鋼筋或鋼骨補強空心磚牆。 <input type="checkbox"/> 堆高斜度不超過 60 度之土堤。 3) 高度：能有效阻隔延燒。 4. 得涵蓋廠區外之公用馬路、海洋、河川及湖泊等永久性空地，但不宜涵蓋私人土地。 5. 倘涵蓋私人土地時，應考量日後該土地興建建物時，亦能透過保安措施(如設置擋牆等)，使該場所仍符合規定。 6. <input type="checkbox"/> 設計 / <input type="checkbox"/> 實際安全距離如下：					
		方位	安全距離	擋牆	擋牆高度		周圍私人土地
		東側	_____ 公尺	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	_____ 公尺		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		西側	_____ 公尺	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	_____ 公尺		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		南側	_____ 公尺	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	_____ 公尺		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
		北側	_____ 公尺	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	_____ 公尺		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
保留空地	計算方式	1. 自場所外牆或相當於該外牆之設施外側起算。 2. 以水平距離計算。 3. 依法應設置超過 3 公尺保留空地寬度之場所，其保留空地面臨海洋、湖泊、水堰或河川者，得縮減為 3 公尺。				辦法第二十五條第二款	
	管制量	<input type="checkbox"/> 未達 20 倍	<input type="checkbox"/> 20 倍以上未達 50 倍	<input type="checkbox"/> 50 倍以上未達 200 倍	<input type="checkbox"/> 200 倍以上		
	<input type="checkbox"/> 牆壁、柱及地板為防火構造	法定	免設	1 公尺以上	2 公尺以上		3 公尺以上
		<input type="checkbox"/> 設計 <input type="checkbox"/> 實際	免設	_____ 公尺	_____ 公尺		_____ 公尺
	<input type="checkbox"/> 牆壁、柱或地板為非防火構造	法定	0.5 公尺以上	1.5 公尺以上	3 公尺以上		5 公尺以上
		<input type="checkbox"/> 設計 <input type="checkbox"/> 實際	_____ 公尺	_____ 公尺	_____ 公尺		_____ 公尺
	<input type="checkbox"/> 製造、儲存或處理場所相鄰設置	<input type="checkbox"/> 同一廠區內製造、儲存或處理場所相鄰設置時，其相互間之保留空地，應取二者中保留空地寬度較大者。					
土地所有權或使用權	<input type="checkbox"/> 以具有土地所有權或土地使用權者為限。						
地面及其上方	<input type="checkbox"/> 原則上不得有任何建築物或工作物等，但與製程相關之公共危險物品輸送管線及同一事業單位內之水系統管線、非輸送公共危險物品管線及電氣線路(含前揭管線支撐架)等，不在此限。 <input type="checkbox"/> 消防幫浦、發電機設備等，不可設置於保留空地內。 <input type="checkbox"/> 該空地不得供(兼)作其他用途使用。						

建築物使用型態及構造	型態及用途		<input type="checkbox"/> 獨立、專用、一層建築物。		辦法第二十五條序文	
	高度		<input type="checkbox"/> 不得超過 6 公尺(<input type="checkbox"/> 設計/ <input type="checkbox"/> 實際高度：_____公尺)。			
			<input type="checkbox"/> 20 公尺以下(<input type="checkbox"/> 設計/ <input type="checkbox"/> 實際高度：_____公尺)。但需符合下列規定： <input type="checkbox"/> 牆壁、樑、柱及地板為防火構造。 <input type="checkbox"/> 窗戶及出入口，設置 1 小時以上防火時效之防火門窗。 <input type="checkbox"/> 避雷設備符合 CNS 12872 規定，或以接地方式達同等以上防護性能。但因周圍環境無致生危險之虞者(如場所周圍已設有避雷設備，且在其保護範圍內)，不在此限。			
	面積		<input type="checkbox"/> 每一儲存倉庫樓地板面積不得超過 1,000 平方公尺。			
			<input type="checkbox"/> 設計/ <input type="checkbox"/> 實際樓地板面積為：_____平方公尺。			
	牆壁	外牆延燒之虞	<input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 防火構造。		
			<input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 防火構造且除出入口外，不得設置開口。		
	樑		<input type="checkbox"/> 得為不燃材料。			
	柱		<input type="checkbox"/> 不燃材料。			
	地板		<input type="checkbox"/> 防火構造。外牆無延燒之虞者，得為不燃材料。			
			<input type="checkbox"/> 應採用防水滲透之構造。			
			<input type="checkbox"/> 應符合下列規定： <input type="checkbox"/> 地面以混凝土或該物品無法滲透之不燃材料鋪設。 <input type="checkbox"/> 作適當之傾斜。 <input type="checkbox"/> 設置集液設施。			
屋頂		<input type="checkbox"/> 防火構造。外牆無延燒之虞者，得為不燃材料。		辦法第二十五條第三款		
窗戶及出入口		<input type="checkbox"/> 應符合下列規定： <input type="checkbox"/> 地面以混凝土或該物品無法滲透之不燃材料鋪設。 <input type="checkbox"/> 作適當之傾斜。 <input type="checkbox"/> 設置集液設施。		辦法第二十五條序文		
<input type="checkbox"/> 架臺	材質等		<input type="checkbox"/> 不燃材料建造，並定著在堅固之基礎上。		辦法第二十五條序文	
	構造		<input type="checkbox"/> 30 分鐘以上防火時效之防火門窗。但有延燒之虞者，出入口應設置 1 小時以上防火時效之常時關閉式防火門。 <input type="checkbox"/> 架臺及其附屬設備，應能負載所儲存物品之重量並承受地震所造成之影響。 <input type="checkbox"/> 裝有玻璃時，應為鑲嵌鐵絲網玻璃或具有同等以上防護性能者。 <input type="checkbox"/> 設置防止儲放物品掉落之措施。			
採光及照明設備			<input type="checkbox"/> 應符合「職業安全衛生設施規則」第 12 章第 4 節採光及照明相關規定。 <input type="checkbox"/> 已設有充分照明設備者，得免設採光設備。		辦法第二十五條序文	
通風設備			<input type="checkbox"/> 應符合「職業安全衛生設施規則」第 12 章第 3 節通風及換氣相關規定。		辦法第二十五條序文	
標示板			<input type="checkbox"/> 設置於主要出入口附近，且由外部可明顯易見處，不須每一個出入口均設置。 <input type="checkbox"/> 應符合「六類公共危險物品製造儲存及處理場所標示板規格及設置要點」規定。 <input type="checkbox"/> 將第一種及第二種標示板合併設置者，應能明確區分各作業區、儲槽或建築物所儲存之公共危險物品種類、名稱及數量等內容。 <input type="checkbox"/> 文字書寫不拘直書或橫書。		辦法第十九條	