

# 消防機關辦理消防安全檢查注意事項第五點及第二點附表六至附表六之九、附表七之三、附表八、附表十四修正對照表

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
<p>五、執行消防安全檢查注意事項：</p> <p>(一)檢查前：</p> <p>1. 依排定檢查日程實施消防安全檢查，並準備下列事項：</p> <p>(1) 依檢查日程表確認檢查分工。</p> <p>(2) 準備受檢場所基本資料、歷次檢查紀錄及檢修申報書等資料。</p> <p>(3) 實施消防安全檢查應備之器材及裝備。</p> <p>2. 依排定檢查日程事前通知受檢場所備齊下列文件：</p> <p>(1) 原核准消防安全設備圖說。</p> <p>(2) 最近一次消防安全設備檢修報告書。</p> <p>(3) 應實施防火管理業務之場所應備齊消防防護計畫、自衛消防編組訓練紀錄等資料。</p> <p>(4) 製造、儲存或處理公共危險物品達管制量三十倍以上之場所應備齊保安監督人業務</p>	<p>五、執行消防安全檢查注意事項：</p> <p>(一)檢查前：</p> <p>1. 依排定檢查日程實施消防安全檢查，並準備下列事項：</p> <p>(1) 依檢查日程表確認檢查分工。</p> <p>(2) 準備受檢場所基本資料、歷次檢查紀錄及檢修申報書等資料。</p> <p>(3) 實施消防安全檢查應備之器材及裝備。</p> <p>2. 依排定檢查日程事前通知受檢場所備齊下列文件：</p> <p>(1) 原核准消防安全設備圖說。</p> <p>(2) 最近一次消防安全設備檢修報告書。</p> <p>(3) 應實施防火管理業務之場所應備齊消防防護計畫、自衛消防編組訓練紀錄等資料。</p> <p>(4) 製造、儲存或處理公共危險物品達管制量三十倍以上之場所應備齊保安監督人業務</p>	<p>因應公共危險物品製造、儲存、處理場所檢查結果陳報方式電子化，將檢查結果統計表於每月終了後之翌月十日前上傳安管系統，並配合簡化報表，爰修正第三款第二目之 1 規定。</p>

執行資料、消防防災計畫及廠區平面配置圖等資料。

- (5) 爆竹煙火製造場所、達管制量三十倍以上之儲存及販賣場所應備齊爆竹煙火監督人業務執行資料、安全防護計畫及廠區平面配置圖等資料。

(二) 檢查時：

1. 檢查人員應著規定制服、佩戴工作證明並表明檢查目的。
2. 注意服勤態度，不得涉入相關民事糾紛。
3. 請相關人員（檢修人員、防火管理人、保安監督人、爆竹煙火監督人）在場配合，如不在場者，應記載其理由。
4. 先確認前次違規改善情形。
5. 依消防安全設備檢修申報書及防火管理自行檢查紀錄，針對必要項目、樓層及設備檢查。
6. 檢查消防安全設備及防火管理情形時，得模擬發生火災，請相關人員操作設備，

執行資料、消防防災計畫及廠區平面配置圖等資料。

- (5) 爆竹煙火製造場所、達管制量三十倍以上之儲存及販賣場所應備齊爆竹煙火監督人業務執行資料、安全防護計畫及廠區平面配置圖等資料。

(二) 檢查時：

1. 檢查人員應著規定制服、佩戴工作證明並表明檢查目的。
2. 注意服勤態度，不得涉入相關民事糾紛。
3. 請相關人員（檢修人員、防火管理人、保安監督人、爆竹煙火監督人）在場配合，如不在場者，應記載其理由。
4. 先確認前次違規改善情形。
5. 依消防安全設備檢修申報書及防火管理自行檢查紀錄，針對必要項目、樓層及設備檢查。
6. 檢查消防安全設備及防火管理情形時，得模擬發生火災，請相關人員操作設備，

確認設備功能，並測試其對相關設備瞭解程度，發現有缺失部分，應對相關人員進行指導。

7. 發現存放大量可燃物、用火用電有違安全等情形時，予以行政指導，並以書面（格式如附表四之一）交付業者。

(三)檢查完成時：

1. 檢查人員應將檢查結果填載檢查紀錄，並於檢查完畢四十八小時內輸入安管系統更新管制，依限陳報。

2. 相關危險物品檢查結果，應依下列期限陳報：

- (1) 公共危險物品製造、儲存、處理場所檢查結果統計表（如附表十九）：每月終了後之翌月十日前上傳安管系統。

- (2) 液化石油氣消防安全檢查月報表（如附表二十）：每月終了後之翌月十日前上傳公務統計系統。

- (3) 爆竹煙火製造及儲存場所檢查結果統計表

確認設備功能，並測試其對相關設備瞭解程度，發現有缺失部分，應對相關人員進行指導。

7. 發現存放大量可燃物、用火用電有違安全等情形時，予以行政指導，並以書面（格式如附表四之一）交付業者。

(三)檢查完成時：

1. 檢查人員應將檢查結果填載檢查紀錄，並於檢查完畢四十八小時內輸入安管系統更新管制，依限陳報。

2. 相關危險物品檢查結果，應依下列期限陳報：

- (1) 公共危險物品製造、儲存、處理場所檢查結果統計表及一覽表（如附表十九）：每月終了後之翌月十日前函報本署備查。

- (2) 液化石油氣消防安全檢查月報表（如附表二十）：每月終了後之翌月十日前上傳公務統計系統。

- (3) 爆竹煙火製造及儲存場所檢查結果統計表

及一覽表（如附表二十一）：每月終了後之翌月十日前函報本署備查。

(4) 爆竹煙火場所檢查結果及違法取締績效：每月終了後之翌月十日前上傳公務統計系統。

3. 檢查不合規定案件應持續追蹤管制，並排定複查日程。

4. 相關檢查紀錄應列冊保管或輸入安管系統。檢查人員異動應辦理移交，各級督導人員應隨時抽查管制。

(四) 發生災害事故時：

1. 轄內公共危險物品或爆竹煙火場所發生火災或爆炸等意外事故，應填報事故案例表式（如附表二十二及附表二十三），並檢附案例現場平面圖與相片等相關資料，函報本署，並輸入本署消防安全管理資訊系統。

2. 轄內發生一氧化碳中毒災情時，應即製作一氧化碳中毒案例報告單及繪製災害現

及一覽表（如附表二十一）：每月終了後之翌月十日前函報本署備查。

(4) 爆竹煙火場所檢查結果及違法取締績效：每月終了後之翌月十日前上傳公務統計系統。

3. 檢查不合規定案件應持續追蹤管制，並排定複查日程。

4. 相關檢查紀錄應列冊保管或輸入安管系統。檢查人員異動應辦理移交，各級督導人員應隨時抽查管制。

(四) 發生災害事故時：

1. 轄內公共危險物品或爆竹煙火場所發生火災或爆炸等意外事故，應填報事故案例表式（如附表二十二及附表二十三），並檢附案例現場平面圖與相片等相關資料，函報本署，並輸入本署消防安全管理資訊系統。

2. 轄內發生一氧化碳中毒災情時，應即製作一氧化碳中毒案例報告單及繪製災害現

<p>場平面圖等資料（如附表二十四），傳送本署；並於當事人送醫就診後，派員至醫院關懷訪談，並填寫「一氧化碳中毒事故災後關懷訪談表」（如附表二十五）。</p> <p>(五)公共危險物品製造、儲存、處理場所消防安全檢查流程如附表二十六。</p> <p>(六)查獲偽（變）造液化石油氣合格標示及改裝液化石油氣容器處理流程如附表二十七。</p> <p>(七)爆竹煙火場所消防安全檢查注意事項如附表二十八。</p>	<p>場平面圖等資料（如附表二十四），傳送本署；並於當事人送醫就診後，派員至醫院關懷訪談，並填寫「一氧化碳中毒事故災後關懷訪談表」（如附表二十五）。</p> <p>(五)公共危險物品製造、儲存、處理場所消防安全檢查流程如附表二十六。</p> <p>(六)查獲偽（變）造液化石油氣合格標示及改裝液化石油氣容器處理流程如附表二十七。</p> <p>(七)爆竹煙火場所消防安全檢查注意事項如附表二十八。</p>	
--	--	--



修正附表六 ○○○消防局公共危險物品製造儲存處理場所消防安全檢查紀錄表

一、基本資料									
檢查種類 <input type="checkbox"/> 平時檢查 <input type="checkbox"/> 複查 <input type="checkbox"/> 聯合抽查 <input type="checkbox"/> 檢舉案件 <input type="checkbox"/> 其他							檢查日期		年 月 日
場所名稱							檢查單位		
場所地址									
管理權人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話			
保安監督人		國民身分證 統一編號		電話		行動 電話			
二、公共危險物品場所位置、構造、設備檢查情形									
場所型態		儲存場所					處理場所		
檢查情形	製造 場所	室內儲存 場所	室外儲存 場所	室內儲槽 場所	室外儲槽 場所	地下儲槽 場所	第一種販 賣場所	第二種販 賣場所	一般處理 場所
場所數量									
抽查合格量									
抽查不合格量									
適用表格	附表六之1	附表六之2	附表六之3	附表六之4	附表六之5	附表六之6	附表六之7	附表六之8	附表六之9
三、公共危險物品場所消防安全設備檢查情形									
場所型態		儲存場所					處理場所		
檢查情形	製造 場所	室內儲存 場所	室外儲存 場所	室內儲槽 場所	室外儲槽 場所	地下儲槽 場所	第一種販 賣場所	第二種販 賣場所	一般處理 場所
場所數量									
抽查合格量									
抽查不合格量									
適用表格	附表一								
四、公共危險物品種類及數量				適用表格		附表六之10			
五、保安監督及安全管理									辦法
保安監督人		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 免設 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未選任 <input type="checkbox"/> 解任未選任 <input type="checkbox"/> 不履行業務 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )							47條
消防防災計畫 (含廠區平面 配置圖)		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 免設 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未製定計畫 <input type="checkbox"/> 未修正 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 未製作廠區平面配置圖並置於平常有人駐守處 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )							47條
自衛消防編組		<input type="checkbox"/> 符合規定(演練日期： ) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未定期訓練(上次演練日期： ) <input type="checkbox"/> 未修正 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )							47條
安全管理		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 超過規定數量 <input type="checkbox"/> 未自主檢查 <input type="checkbox"/> 其他(說明： )							46條
備註									
簽章	管理權人或現場有關人員			檢查及會同人員			審核人員		

備註：

一、附表六之1至附表六之9為1場所1表，例如抽查某工廠內1處製造、2處室外儲槽場所，則應有1張製造、2張室外儲槽場所之抽查紀錄表。

二、達管制量30倍以上之場所，每半年至少檢查1次；達管制量以上未滿30倍之場所，每年至少檢查1次。每次前往檢查時，至少抽查該場所1處製造、儲存或處理場所，並紀錄檢查結果；下次前往檢查時，則應抽查不同場所。

三、本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。

修正附表六之1 公共危險物品製造場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	13條
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	14條
構造	建築物構造(含幫浦室) <input type="checkbox"/> 不得設於地下層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設於地下層 其他(說明: )	15條 項1款
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	15條 項2、3款、2項1、3款
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	15條 項2、4、5款、2項1、2款
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: ) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	15條 項6、7款
設備	採光 <input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	16條 項1款
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	16條 項1、2款
	設備安全裝置 <input type="checkbox"/> 防止溢漏或飛散設備 <input type="checkbox"/> 測溫設備 <input type="checkbox"/> 不直接用火加熱構造 <input type="checkbox"/> 壓力計 <input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 消除靜電裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	16條 項3-7款
	<input type="checkbox"/> 電動機 <input type="checkbox"/> 幫浦設備 <input type="checkbox"/> 安全閥 <input type="checkbox"/> 管接頭	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	16條 項9款
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定( <input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	16條 項8款
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	19條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法



修正附表六之2 公共危險物品室內儲存場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 1 款、22 條本文、25 條 1 款、26 條、28 條本文 1 款
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 2 款、22 條本文、24 條 1 項 1 款、25 條 2 款、26 條、28 條本文 2 款
構造	建築物構造(含幫浦室)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 非獨立、專用 <input type="checkbox"/> 非一層建築物 <input type="checkbox"/> 高度不符 <input type="checkbox"/> 面積不符 <input type="checkbox"/> 未設於防火建築物第一或二層 <input type="checkbox"/> 相鄰設置 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 3-5 款、22 條本文、1.2 款、23 條 1 項 1 款、2 款 1.2 項 1 款、24 條 1 項 1 款、25 條 2 款、26 條、27 條、28 條本文 3 款
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 4 款 1 目、6.7 款、22 條本文、3.4 款、23 條 1 項 1 款、2 款 1.2 項 1 款、24 條 1 項 1 款、25 條 2 款、26 條、27 條、28 條本文 3 款
	出入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 4 款 2 目、6.8.9 款、22 條本文、3.4 款、23 條 1 項 1 款、2 款 1.2 項 1 款、24 條 1 項 1 款、25 條 2 款、26 條、27 條、28 條本文、6.7 款
	防止流出構造	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 10.11 款、22 條本文、23 條 1 項 1 款、24 條 1 項 1 款、25 條 2 項、26 條、27 條、28 條本文
	<input type="checkbox"/> 架臺	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 掉落防止措施不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 12 款、22 條本文、23 條 1 項 1 款、24 條 1 項 1 款、25 條 2 項、26 條、27 條、28 條本文
	採光	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 13 款、22 條本文、23 條 1 項 1 款、24 條 1 項 1 款、25 條 2 項、26 條、27 條、28 條本文
設備	換氣	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 13.15 款、22 條本文、23 條 1 項 1 款、24 條 1 項 1 款、25 條 2 項、26 條、27 條、28 條本文
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定( <input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 4 款 3 目、14 款、22 條本文、23 條 1 項 1 款、24 條 1 項 1 款、25 條 2 項、26 條、27 條、28 條本文
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 其他(說明: _____)	19 條
	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員
簽章			

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

修正附表六之3 公共危險物品室外儲存場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	30 條 1 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	30 條 4.5 款、31 條本文
構造	<input type="checkbox"/> 不潮濕、排水良好處	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 潮濕 <input type="checkbox"/> 排水不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	30 條 2 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 圍欄	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 高度不當 <input type="checkbox"/> 區劃面積不當 <input type="checkbox"/> 間距不足 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 防止洩漏構造拆除或不當 <input type="checkbox"/> 防水布固定裝置拆除或不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	30 條 3 款、31 條本文、1-4 款
	<input type="checkbox"/> 架臺	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 高度不當 <input type="checkbox"/> 掉落防止措施不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	30 條 6 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 容器堆積 <input type="checkbox"/> 分區儲存	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 堆積高度不符 <input type="checkbox"/> 分區儲存數量不符 <input type="checkbox"/> 分區走道寬度不符 <input type="checkbox"/> 堆有雜物 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	30 條 7.8 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 排水溝 <input type="checkbox"/> 分離槽	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	31 條 5 款
設備	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

修正附表六之4 公共危險物品室內儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果		辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離(槽與牆或槽與槽)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )		33條2款、 34條1項本 文、2項本文
	建築物構造 (含幫浦室)	<input type="checkbox"/> 儲槽應設於儲槽專用室	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 儲槽設於儲槽專用室以外 <input type="checkbox"/> 儲槽專用室非一層建築物 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	
<input type="checkbox"/> 儲槽構造		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )		33條4.5款、 34條1項本 文、2項本 文
<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )		33條11、12款、 34條3.1款、 3.4款、3.5款、 3.6款、3.7款、 3.8款、3.9款、 3.10款、3.11款、 3.12款、3.13款、 3.14款、3.15款、 3.16款、3.17款、 3.18款、3.19款、 3.20款、3.21款、 3.22款、3.23款、 3.24款、3.25款、 3.26款、3.27款、 3.28款、3.29款、 3.30款、3.31款、 3.32款、3.33款、 3.34款、3.35款、 3.36款、3.37款、 3.38款、3.39款、 3.40款、3.41款、 3.42款、3.43款、 3.44款、3.45款、 3.46款、3.47款、 3.48款、3.49款、 3.50款、3.51款、 3.52款、3.53款、 3.54款、3.55款、 3.56款、3.57款、 3.58款、3.59款、 3.60款、3.61款、 3.62款、3.63款、 3.64款、3.65款、 3.66款、3.67款、 3.68款、3.69款、 3.70款、3.71款、 3.72款、3.73款、 3.74款、3.75款、 3.76款、3.77款、 3.78款、3.79款、 3.80款、3.81款、 3.82款、3.83款、 3.84款、3.85款、 3.86款、3.87款、 3.88款、3.89款、 3.90款、3.91款、 3.92款、3.93款、 3.94款、3.95款、 3.96款、3.97款、 3.98款、3.99款、 3.100款、3.101款、 3.102款、3.103款、 3.104款、3.105款、 3.106款、3.107款、 3.108款、3.109款、 3.110款、3.111款、 3.112款、3.113款、 3.114款、3.115款、 3.116款、3.117款、 3.118款、3.119款、 3.120款、3.121款、 3.122款、3.123款、 3.124款、3.125款、 3.126款、3.127款、 3.128款、3.129款、 3.130款、3.131款、 3.132款、3.133款、 3.134款、3.135款、 3.136款、3.137款、 3.138款、3.139款、 3.140款、3.141款、 3.142款、3.143款、 3.144款、3.145款、 3.146款、3.147款、 3.148款、3.149款、 3.150款、3.151款、 3.152款、3.153款、 3.154款、3.155款、 3.156款、3.157款、 3.158款、3.159款、 3.160款、3.161款、 3.162款、3.163款、 3.164款、3.165款、 3.166款、3.167款、 3.168款、3.169款、 3.170款、3.171款、 3.172款、3.173款、 3.174款、3.175款、 3.176款、3.177款、 3.178款、3.179款、 3.180款、3.181款、 3.182款、3.183款、 3.184款、3.185款、 3.186款、3.187款、 3.188款、3.189款、 3.190款、3.191款、 3.192款、3.193款、 3.194款、3.195款、 3.196款、3.197款、 3.198款、3.199款、 3.200款、3.201款、 3.202款、3.203款、 3.204款、3.205款、 3.206款、3.207款、 3.208款、3.209款、 3.210款、3.211款、 3.212款、3.213款、 3.214款、3.215款、 3.216款、3.217款、 3.218款、3.219款、 3.220款、3.221款、 3.222款、3.223款、 3.224款、3.225款、 3.226款、3.227款、 3.228款、3.229款、 3.230款、3.231款、 3.232款、3.233款、 3.234款、3.235款、 3.236款、3.237款、 3.238款、3.239款、 3.240款、3.241款、 3.242款、3.243款、 3.244款、3.245款、 3.246款、3.247款、 3.248款、3.249款、 3.250款、3.251款、 3.252款、3.253款、 3.254款、3.255款、 3.256款、3.257款、 3.258款、3.259款、 3.260款、3.261款、 3.262款、3.263款、 3.264款、3.265款、 3.266款、3.267款、 3.268款、3.269款、 3.270款、3.271款、 3.272款、3.273款、 3.274款、3.275款、 3.276款、3.277款、 3.278款、3.279款、 3.280款、3.281款、 3.282款、3.283款、 3.284款、3.285款、 3.286款、3.287款、 3.288款、3.289款、 3.290款、3.291款、 3.292款、3.293款、 3.294款、3.295款、 3.296款、3.297款、 3.298款、3.299款、 3.300款、3.301款、 3.302款、3.303款、 3.304款、3.305款、 3.306款、3.307款、 3.308款、3.309款、 3.310款、3.311款、 3.312款、3.313款、 3.314款、3.315款、 3.316款、3.317款、 3.318款、3.319款、 3.320款、3.321款、 3.322款、3.323款、 3.324款、3.325款、 3.326款、3.327款、 3.328款、3.329款、 3.330款、3.331款、 3.332款、3.333款、 3.334款、3.335款、 3.336款、3.337款、 3.338款、3.339款、 3.340款、3.341款、 3.342款、3.343款、 3.344款、3.345款、 3.346款、3.347款、 3.348款、3.349款、 3.350款、3.351款、 3.352款、3.353款、 3.354款、3.355款、 3.356款、3.357款、 3.358款、3.359款、 3.360款、3.361款、 3.362款、3.363款、 3.364款、3.365款、 3.366款、3.367款、 3.368款、3.369款、 3.370款、3.371款、 3.372款、3.373款、 3.374款、3.375款、 3.376款、3.377款、 3.378款、3.379款、 3.380款、3.381款、 3.382款、3.383款、 3.384款、3.385款、 3.386款、3.387款、 3.388款、3.389款、 3.390款、3.391款、 3.392款、3.393款、 3.394款、3.395款、 3.396款、3.397款、 3.398款、3.399款、 3.400款、3.401款、 3.402款、3.403款、 3.404款、3.405款、 3.406款、3.407款、 3.408款、3.409款、 3.410款、3.411款、 3.412款、3.413款、 3.414款、3.415款、 3.416款、3.417款、 3.418款、3.419款、 3.420款、3.421款、 3.422款、3.423款、 3.424款、3.425款、 3.426款、3.427款、 3.428款、3.429款、 3.430款、3.431款、 3.432款、3.433款、 3.434款、3.435款、 3.436款、3.437款、 3.438款、3.439款、 3.440款、3.441款、 3.442款、3.443款、 3.444款、3.445款、 3.446款、3.447款、 3.448款、3.449款、 3.450款、3.451款、 3.452款、3.453款、 3.454款、3.455款、 3.456款、3.457款、 3.458款、3.459款、 3.460款、3.461款、 3.462款、3.463款、 3.464款、3.465款、 3.466款、3.467款、 3.468款、3.469款、 3.470款、3.471款、 3.472款、3.473款、 3.474款、3.475款、 3.476款、3.477款、 3.478款、3.479款、 3.480款、3.481款、 3.482款、3.483款、 3.484款、3.485款、 3.486款、3.487款、 3.488款、3.489款、 3.490款、3.491款、 3.492款、3.493款、 3.494款、3.495款、 3.496款、3.497款、 3.498款、3.499款、 3.500款、3.501款、 3.502款、3.503款、 3.504款、3.505款、 3.506款、3.507款、 3.508款、3.509款、 3.510款、3.511款、 3.512款、3.513款、 3.514款、3.515款、 3.516款、3.517款、 3.518款、3.519款、 3.520款、3.521款、 3.522款、3.523款、 3.524款、3.525款、 3.526款、3.527款、 3.528款、3.529款、 3.530款、3.531款、 3.532款、3.533款、 3.534款、3.535款、 3.536款、3.537款、 3.538款、3.539款、 3.540款、3.541款、 3.542款、3.543款、 3.544款、3.545款、 3.546款、3.547款、 3.548款、3.549款、 3.550款、3.551款、 3.552款、3.553款、 3.554款、3.555款、 3.556款、3.557款、 3.558款、3.559款、 3.560款、3.561款、 3.562款、3.563款、 3.564款、3.565款、 3.566款、3.567款、 3.568款、3.569款、 3.570款、3.571款、 3.572款、3.573款、 3.574款、3.575款、 3.576款、3.577款、 3.578款、3.579款、 3.580款、3.581款、 3.582款、3.583款、 3.584款、3.585款、 3.586款、3.587款、 3.588款、3.589款、 3.590款、3.591款、 3.592款、3.593款、 3.594款、3.595款、 3.596款、3.597款、 3.598款、3.599款、 3.600款、3.601款、 3.602款、3.603款、 3.604款、3.605款、 3.606款、3.607款、 3.608款、3.609款、 3.610款、3.611款、 3.612款、3.613款、 3.614款、3.615款、 3.616款、3.617款、 3.618款、3.619款、 3.620款、3.621款、 3.622款、3.623款、 3.624款、3.625款、 3.626款、3.627款、 3.628款、3.629款、 3.630款、3.631款、 3.632款、3.633款、 3.634款、3.635款、 3.636款、3.637款、 3.638款、3.639款、 3.640款、3.641款、 3.642款、3.643款、 3.644款、3.645款、 3.646款、3.647款、 3.648款、3.649款、 3.650款、3.651款、 3.652款、3.653款、 3.654款、3.655款、 3.656款、3.657款、 3.658款、3.659款、 3.660款、3.661款、 3.662款、3.663款、 3.664款、3.665款、 3.666款、3.667款、 3.668款、3.669款、 3.670款、3.671款、 3.672款、3.673款、 3.674款、3.675款、 3.676款、3.677款、 3.678款、3.679款、 3.680款、3.681款、 3.682款、3.683款、 3.684款、3.685款、 3.686款、3.687款、 3.688款、3.689款、 3.690款、3.691款、 3.692款、3.693款、 3.694款、3.695款、 3.696款、3.697款、 3.698款、3.699款、 3.700款、3.701款、 3.702款、3.703款、 3.704款、3.705款、 3.706款、3.707款、 3.708款、3.709款、 3.710款、3.711款、 3.712款、3.713款、 3.714款、3.715款、 3.716款、3.717款、 3.718款、3.719款、 3.720款、3.721款、 3.722款、3.723款、 3.724款、3.725款、 3.726款、3.727款、 3.728款、3.729款、 3.730款、3.731款、 3.732款、3.733款、 3.734款、3.735款、 3.736款、3.737款、 3.738款、3.739款、 3.740款、3.741款、 3.742款、3.743款、 3.744款、3.745款、 3.746款、3.747款、 3.748款、3.749款、 3.750款、3.751款、 3.752款、3.753款、 3.754款、3.755款、 3.756款、3.757款、 3.758款、3.759款、 3.760款、3.761款、 3.762款、3.763款、 3.764款、3.765款、 3.766款、3.767款、 3.768款、3.769款、 3.770款、3.771款、 3.772款、3.773款、 3.774款、3.775款、 3.776款、3.777款、 3.778款、3.779款、 3.780款、3.781款、 3.782款、3.783款、 3.784款、3.785款、 3.786款、3.787款、 3.788款、3.789款、 3.790款、3.791款、 3.792款、3.793款、 3.794款、3.795款、 3.796款、3.797款、 3.798款、3.799款、 3.800款、3.801款、 3.802款、3.803款、 3.804款、3.805款、 3.806款、3.807款、 3.808款、3.809款、 3.810款、3.811款、 3.812款、3.813款、 3.814款、3.815款、 3.816款、3.817款、 3.818款、3.819款、 3.820款、3.821款、 3.822款、3.823款、 3.824款、3.825款、 3.826款、3.827款、 3.828款、3.829款、 3.830款、3.831款、 3.832款、3.833款、 3.834款、3.835款、 3.836款、3.837款、 3.838款、3.839款、 3.840款、3.841款、 3.842款、3.843款、 3.844款、3.845款、 3.846款、3.847款、 3.848款、3.849款、 3.850款、3.851款、 3.852款、3.853款、 3.854款、3.855款、 3.856款、3.857款、 3.858款、3.859款、 3.860款、3.861款、 3.862款、3.863款、 3.864款、3.865款、 3.866款、3.867款、 3.868款、3.869款、 3.870款、3.871款、 3.872款、3.873款、 3.874款、3.875款、 3.876款、3.877款、 3.878款、3.879款、 3.880款、3.881款、 3.882款、3.883款、 3.884款、3.885款、 3.886款、3.887款、 3.888款、3.889款、 3.890款、3.891款、 3.892款、3.893款、 3.894款、3.895款、 3.896款、3.897款、 3.898款、3.899款、 3.900款、3.901款、 3.902款、3.903款、 3.904款、3.905款、 3.906款、3.907款、 3.908款、3.909款、 3.910款、3.911款、 3.912款、3.913款、 3.914款、3.915款、 3.916款、3.917款、 3.918款、3.919款、 3.920款、3.921款、 3.922款、3.923款、 3.924款、3.925款、 3.926款、3.927款、 3.928款、3.929款、 3.930款、3.931款、 3.932款、3.933款、 3.934款、3.935款、 3.936款、3.937款、 3.938款、3.939款、 3.940款、3.941款、 3.942款、3.943款、 3.944款、3.945款、 3.946款、3.947款、 3.948款、3.949款、 3.950款、3.951款、 3.952款、3.953款、 3.954款、3.955款、 3.956款、3.957款、 3.958款、3.959款、 3.960款、3.961款、 3.962款、3.963款、 3.964款、3.965款、 3.966款、3.967款、 3.968款、3.969款、 3.970款、3.971款、 3.972款、3.973款、 3.974款、3.975款、 3.976款、3.977款、 3.978款、3.979款、 3.980款、3.981款、 3.982款、3.983款、 3.984款、3.985款、 3.986款、3.987款、 3.988款、3.989款、 3.990款、3.991款、 3.992款、3.993款、 3.994款、3.995款、 3.996款、3.997款、 3.998款、3.999款、 4.000款、4.001款、 4.002款、4.003款、 4.004款、4.005款、 4.006款、4.007款、 4.008款、4.009款、 4.010款、4.011款、 4.012款、4.013款、 4.014款、4.015款、 4.016款、4.017款、 4.018款、4.019款、 4.020款、4.021款、 4.022款、4.023款、 4.024款、4.025款、 4.026款、4.027款、 4.028款、4.029款、 4.030款、4.031款、 4.032款、4.033款、 4.034款、4.035款、 4.036款、4.037款、 4.038款、4.039款、 4.040款、4.041款、 4.042款、4.043款、 4.044款、4.045款、 4.046款、4.047款、 4.048款、4.049款、 4.050款、4.051款、 4.052款、4.053款、 4.054款、4.055款、 4.056款、4.057款、 4.058款、4.059款、 4.060款、4.061款、 4.062款、4.063款、 4.064款、4.065款、 4.066款、4.067款、 4.068款、4.069款、 4.070款、4.071款、 4.072款、4.073款、 4.074款、4.075款、 4.076款、4.077款、 4.078款、4.079款、 4.080款、4.081款、 4.082款、4.083款、 4.084款、4.085款、 4.086款、4.087款、 4.088款、4.089款、 4.090款、4.091款、 4.092款、4.093款、 4.094款、4.095款、 4.096款、4.097款、 4.098款、4.099款、 4.100款、4.101款、 4.102款、4.103款、 4.104款、4.105款、 4.106款、4.107款、 4.108款、4.109款、 4.110款、4.111款、 4.112款、4.113款、 4.114款、4.115款、 4.116款、4.117款、 4.118款、4.119款、 4.120款、4.121款、 4.122款、4.123款、 4.124款、4.125款、 4.126款、4.127款、 4.128款、4.129款、 4.130款、4.131款、 4.132款、4.133款、 4.134款、4.135款、 4.136款、4.137款、 4.138款、4.139款、 4.140款、4.141款、 4.142款、4.143款、 4.144款、4.145款、 4.146款、4.147款、 4.148款、4.149款、 4.150款、4.151款、 4.152款、4.153款、 4.154款、4.155款、 4.156款、4.157款、 4.158款、4.159款、 4.160款、4.161款、 4.162款、4.163款、 4.164款、4.165款、 4.166款、4.167款、 4.168款、4.169款、 4.170款、4.171款、 4.172款、4.173款、 4.174款、4.175款、 4.176款、4.177款、 4.178款、4.179款、 4.180款、4.181款、 4.182款、4.183款、 4.184款、4.185款、 4.186款、4.187款、 4.188款、4.189款、 4.190款、4.191款、 4.192款、4.193款、 4.194款、4.195款、 4.196款、4.197款、 4.198款、4.199款、 4.200款、4.201款、 4.202款、4.203款、 4.204款、4.205款、 4.206款、4.207款、 4.208款、4.209款、 4.210款、4.211款、 4.212款、4.213款、 4.214款、4.215款、 4.216款、4.217款、 4.218款、4.219款、 4.220款、4.221款、 4.222款、4.223款、 4.224款、4.225款、 4.226款、4.227款、 4.228款、4.229款、 4.230款、4.231款、 4.232款、4.233款、 4.234款、4.235款、 4.236款、4.237款、 4.238款、4.239款、 4.240款、4.241款、 4.242款、4.243款、 4.244款、4.245款、 4.246款、4.247款、 4.248款、4.249款、 4.250款、4.251款、 4.252款、4.253款、 4.254款、4.255款、 4.256款、4.257款、 4.258款、4.259款、 4.260款、4.261款、 4.262款、4.263款、 4.264款、4.265款、 4.266款、4.267款、 4.268款、4.269款、 4.270款、4.271款、 4.272款、4.273款、 4.274款、4.275款、 4.276款、4.277款、 4.278款、4.279款、 4.280款、4.281款、 4.282款、4.283款、 4.284款、4.285款、 4.286款、4.287款、 4.288款、4.289款、 4.290款、4.291款、 4.292款、4.293款、 4.294款、4.295款、 4.296款、4.297款、 4.298款、4.299款、 4.300款、4.301款、 4.302款、4.303款、 4.304款、4.305款、 4.306款、4.307款、 4.308款、4.309款、 4.310款、4.311款、 4.312款、4.313款、 4.314款、4.315款、 4.316款、4.317款、 4.318款、4.319款、 4.320款、4.321款、 4.322款、4.323款、 4.324款、4.325款、 4.326款、4.327款、 4.328款、4.329款、 4.330款、4.331款、 4.332款、4.333款、 4.334款、4.335款、 4.336款、4.337款、 4.338款、4.339款、 4.340款、4.341款、 4.342款、4.343款、 4.344款、4.345款、 4.346款、4.347款、 4.348款、4.349款、 4.350款、4.351款、 4.352款、4.353款、 4.354款、4.355款、 4.356款、4.357款、 4.358款、4.359款、 4.360款、4.361款、 4.362款、4.363款、 4.364款、4.365款、 4.366款、4.367款、 4.368款、4.369款、 4.370款、4.371款、 4.372款、4.373款、 4.374款、4.375款、 4.376款、4.377款、 4.378款、4.379款、 4.380款、4.381款、 4.382款、4.383款、 4.384款、4.385款、 4.386款、4.387款、 4.388款、4.389款、 4.390款、4.391款、 4.392款、4.393款、 4.394款、4.395款、 4.396款、4.397款、 4.398款、4.399款、 4.400款、4.401款、 4.402款、4.403款、 

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

修正附表六之5 公共危險物品室外儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條1款、39條1款、40條
	<input type="checkbox"/> 廠區境界線距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 免設(無延燒之虞或設置防火牆及防火水幕) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 防火牆及防火水幕破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條2款、40條
	<input type="checkbox"/> 相鄰儲槽間距	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條4款、39條1款、40條
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條3款、39條2、3款、40條
構造	<input type="checkbox"/> 儲槽結構	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條5-8款、39條1款、40條
	<input type="checkbox"/> 防液堤(分隔堤)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: ) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 容量不足 <input type="checkbox"/> 面積過大 <input type="checkbox"/> 儲槽數量過多 <input type="checkbox"/> 周圍道路寬度不足或影響通行 <input type="checkbox"/> 與槽壁距離不足 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 防止洩漏或滲透構造拆除 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 設置與儲槽無關或非消防用配管 <input type="checkbox"/> 被配管貫通 <input type="checkbox"/> 排水設備拆除或性能不良 <input type="checkbox"/> 操作閥設置不當或未保持關閉 <input type="checkbox"/> 洩漏檢測裝置拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 階梯拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條19款、38條、39條4款、40條
	<input type="checkbox"/> 牆	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
	<input type="checkbox"/> 柱	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
	<input type="checkbox"/> 屋頂	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
	<input type="checkbox"/> 出入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
設備	<input type="checkbox"/> 防止洩漏設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: ) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
	<input type="checkbox"/> 防止洩漏設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
	<input type="checkbox"/> 防止洩漏設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
	<input type="checkbox"/> 防止洩漏設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
	<input type="checkbox"/> 防止洩漏設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
	<input type="checkbox"/> 防止洩漏設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
	<input type="checkbox"/> 防止洩漏設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
	<input type="checkbox"/> 防止洩漏設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
	<input type="checkbox"/> 防止洩漏設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
	<input type="checkbox"/> 防止洩漏設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
設備	<input type="checkbox"/> 燈光設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
	<input type="checkbox"/> 通風設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	35條1項1款、2目之
	<input type="checkbox"/> 壓力安全裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條10款、11款、39條1款、40條
	<input type="checkbox"/> 通氣管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條10款、11款、39條1款、40條
	<input type="checkbox"/> 自動顯示儲量裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條10款、11款、39條1款、40條
	<input type="checkbox"/> 有限洩漏儲存物並導入安全槽之設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條10款、11款、39條1款、40條
	<input type="checkbox"/> 惰性氣體封阻設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條10款、11款、39條1款、40條
	<input type="checkbox"/> 冷卻或保冷裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條10款、11款、39條1款、40條
	<input type="checkbox"/> 幫浦設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條12款、本文、40條
	<input type="checkbox"/> 注入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 管閥或蓋子拆除 <input type="checkbox"/> 接地裝置拆除 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條12款、39條1款、40條
設備	<input type="checkbox"/> 投入口之防止雨水設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條22款、40條
	<input type="checkbox"/> 閥	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條14款、39條1款、40條
	<input type="checkbox"/> 排水管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: ) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條15、17款、39條1款、40條
	<input type="checkbox"/> 輸送配管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: ) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條15、17款、39條1款、40條
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定( <input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	37條18款、40條
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	19條
	<input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	19條
管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員	
簽章			

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

修正附表六之6 公共危險物品地下儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 1 款、42 條 2-4 款、43 條 1.3 款、43 條本文
構造	建築物構造(含幫浦室)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 直接埋設地下 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 1 款、42 條 2 款、43 條 1 款
	<input type="checkbox"/> 儲槽置於地下槽室	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 厚度不足 <input type="checkbox"/> 無適當防水措施 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 14 款、42 條 3 款、43 條本文
	<input type="checkbox"/> 槽室結構	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 5、6 款、42 條 5-7 款、43 條本文
	<input type="checkbox"/> 儲槽結構	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文
出入口	<input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文	
防止流出構造	<input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置 <input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文	
設備	採光	<input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備 <input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文
	換氣	<input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備 <input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文
	儲槽安全裝置	<input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 通氣管 <input type="checkbox"/> 自動顯示儲量裝置 <input type="checkbox"/> 計量口 <input type="checkbox"/> 防止蒸氣滯留措施 <input type="checkbox"/> 洩漏檢測設備 <input type="checkbox"/> 冷卻或保冷裝置 <input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 7.8.13 款、42 條 1.4 款、43 條本文、2 款
	<input type="checkbox"/> 幫浦設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 電動機構造不符 <input type="checkbox"/> 電線保護措施拆除或不良 <input type="checkbox"/> 防止電動機運轉升溫功能拆除或不良 <input type="checkbox"/> 電動機自動停止功能失效 <input type="checkbox"/> 與儲槽凸緣接合不良 <input type="checkbox"/> 未設於保護管內 <input type="checkbox"/> 檢測洩漏措施拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文
設備	<input type="checkbox"/> 注入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 管閥或蓋蓋拆除 <input type="checkbox"/> 接地裝置拆除 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 9 款、42 條 1 款、43 條本文
	<input type="checkbox"/> 輸送配管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 11.12 款、42 條 1 款、43 條本文
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19 條
	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員
簽章			

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

修正附表六之7 公共危險物品第一種販賣場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置、構造、設備	<input type="checkbox"/> 設於地面層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未設於地面層 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	17條1款
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	17條3款 1-3目、4款2目
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	17條3款 4.5目、4款4目
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	17條4款 3目
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	17條4款 5目
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

修正附表六之 8 公共危險物品第二種販賣場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置、構造、設備	<input type="checkbox"/> 設於地面層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未設於地面層 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	18 條本文
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	18 條本文、1.2 款
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	18 條本文、3.4 款
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	18 條本文
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	18 條本文
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

修正附表六之9 公共危險物品一般處理場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 符合15-1條免設 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	13條
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 符合15-1條免設 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	14條
	<input type="checkbox"/> 處理設備四周保留空地及固定	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	15-1條第3項3.4款
構造	建築物構造(含幫浦室) <input type="checkbox"/> 不得設於地下層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設於地下層 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	15條1項1款、15-1條1項1款
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	15條1項2.3款、2項1.2款、15-1條1項2.3款、2項1.2款
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	15條1項2.4.5款、2項1.2款、15-1條1項2.4.5款
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: ) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	15條1項6.7款、15-1條1項3.5款
設備	採光 <input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	16條1項1款
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	16條1項1.2款
	設備安全裝置 <input type="checkbox"/> 防止溢漏或飛散設備 <input type="checkbox"/> 測溫設備 <input type="checkbox"/> 不直接用火加熱構造 <input type="checkbox"/> 壓力計 <input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 消除靜電裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	16條1項3-7款
	<input type="checkbox"/> 電動機 <input type="checkbox"/> 幫浦設備 <input type="checkbox"/> 安全閥 <input type="checkbox"/> 管接頭	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	16條1項9款
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定( <input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	16條1項8款
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: )	19條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法



修正說明：

配合管理辦法名稱與條文規定修正，以及因應實務執行現況，爰修正附表六至附表六之九，茲說明如下：

一、附表六「公共危險物品製造儲存處理場所消防安全檢查紀錄表」：

- (一) 現行第一點「基本資料」項下刪除「現場負責人」與「防火管理人」資料。
- (二) 現行第五點「保安全管理」修正為「保安監督及安全管理」，並增訂「安全管理」之檢查項目及增列各檢查項目所依據之條文規定。
- (三) 定明本表所稱辦法係指管理辦法，爰增訂備註三。

二、附表六之一「公共危險物品製造場所抽查紀錄表」：

- (一) 「設備」項下刪除「電氣設備」之檢查項目及修正部分檢查項目所依據之條文規定。
- (二) 配合管理辦法名稱修正，爰修正本表所稱辦法之說明。

三、附表六之二「公共危險物品室內儲存場所抽查紀錄表」：

- (一) 「設備」項下「換氣」之「通風、空調或維持內部在著火溫度以下裝置」修正為「通風、空調或維持內部在自然溫度以下裝置」，並修正部分檢查項目所依據之條文規定。
- (二) 配合管理辦法名稱修正，爰修正本表所稱辦法之說明。

四、附表六之三「公共危險物品室外儲存場所抽查紀錄表」：

- (一) 「構造」項下增訂「分區儲存」之檢查項目及增列所依據之條文規定。
- (二) 配合管理辦法名稱修正，爰修正本表所稱辦法之說明。

五、附表六之四「公共危險物品室內儲槽場所抽查紀錄表」及附表六之六「公共危險物品地下儲槽場所抽查紀錄表」：

- (一) 「設備」項下注入口之「盲板」修正為「蓋子」，並修正部分檢查項目所依據之條文規定。
- (二) 配合管理辦法名稱修正，爰修正本表所稱辦法之說明。

六、附表六之五「公共危險物品室外儲槽場所抽查紀錄表」：

- (一) 「構造」項下增訂「幫浦室構造」、「出入口」與「防止流出構造」之檢查項目。
- (二) 「設備」項下增訂「採光」與「換氣」之檢查項目。
- (三) 「設備」項下注入口之「盲板」修正為「蓋子」。
- (四) 修正部分檢查項目所依據之條文規定。
- (五) 配合管理辦法名稱修正，爰修正本表所稱辦法之說明。

七、附表六之七「公共危險物品第一種販賣場所抽查紀錄表」及附表六之八「公共危險物品第二種販賣場所抽查紀錄表」：配合管理辦法名稱修正，爰修正本表所稱辦法之說明。

八、附表六之九「公共危險物品一般處理場所抽查紀錄表」：

- (一) 「位置」項下「安全距離」及「保留空地」分別增訂「符合 15-1 條免設」之檢查結果。
- (二) 「位置」項下增訂「處理設備四周保留空地及固定」之檢查項目。
- (三) 「設備」項下刪除「電氣設備」之檢查項目。
- (四) 修正部分檢查項目所依據之條文規定。
- (五) 配合管理辦法名稱修正，爰修正本表所稱辦法之說明。



現行附表六 ○○○消防局公共危險物品製造儲存處理場所消防安全檢查紀錄表

一、基本資料									
檢查種類	<input type="checkbox"/> 平時檢查 <input type="checkbox"/> 複查 <input type="checkbox"/> 聯合抽查 <input type="checkbox"/> 檢舉案件 <input type="checkbox"/> 其他						檢查日期	年 月 日	
場所名稱							檢查單位		
場所地址									
管理權人		國民身分證 統一編號		電話		行動電話			
現場負責人		國民身分證 統一編號		電話		行動電話			
防火管理人		國民身分證 統一編號		電話		行動電話			
保安監督人		國民身分證 統一編號		電話		行動電話			
二、公共危險物品場所位置、構造、設備檢查情形									
場所型態 檢查情形	製造 場所	儲存場所					處理場所		
		室內儲存 場所	室外儲存 場所	室內儲槽 場所	室外儲槽 場所	地下儲槽 場所	第一種販 賣場所	第二種販 賣場所	一般處理 場所
場所數量									
抽查合格量									
抽查不合格量									
適用表格	附表六之1	附表六之2	附表六之3	附表六之4	附表六之5	附表六之6	附表六之7	附表六之8	附表六之9
三、公共危險物品場所消防安全設備檢查情形									
場所型態 檢查情形	製造 場所	儲存場所					處理場所		
		室內儲存 場所	室外儲存 場所	室內儲槽 場所	室外儲槽 場所	地下儲槽 場所	第一種販 賣場所	第二種販 賣場所	一般處理 場所
場所數量									
抽查合格量									
抽查不合格量									
適用表格	附表一								
四、公共危險物品種類及數量				適用表格	附表六之10				
五、保安全管理									
保安監督人	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 免設 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未選任 <input type="checkbox"/> 解任未選任 <input type="checkbox"/> 不履行業務 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)								
消防防災計畫 (含廠區平面 配置圖)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 免設 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未製定計畫 <input type="checkbox"/> 未修正 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 未製作廠區平面配置圖並置於平常有人駐守處 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)								
自衛消防編組	<input type="checkbox"/> 符合規定(演練日期：_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未定期訓練(上次演練日期：_____) <input type="checkbox"/> 未修正 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)								
備註									
簽章	管理權人或現場有關人員			檢查及會同人員			審核人員		

備註：

一、附表六之1至附表六之9為1場所1表，例如抽查某工廠內1處製造、2處室外儲槽場所，則應有1張製造、2張室外儲槽場所之抽查紀錄表。

二、達管制量30倍以上之場所，每半年至少檢查1次；達管制量以上未滿30倍之場所，每年至少檢查1次。每次前往檢查時，至少抽查該場所1處製造、儲存或處理場所，並紀錄檢查結果；下次前往檢查時，則應抽查不同場所。

現行附表六之1 公共危險物品製造場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明:_____)	13條
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明:_____)	14條
構造	建築物構造(含附屬室) <input type="checkbox"/> 不得設於地下層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設於地下層 其他(說明:_____)	15條1款
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明:_____)	15條2.3款
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明:_____)	15條2.4.5款
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明:_____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明:_____)	15條6.7款
設備	採光 <input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明:_____)	16條1款
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明:_____)	16條1.2款
	設備安全裝置 <input type="checkbox"/> 防止溢漏或飛散設備 <input type="checkbox"/> 測溫設備 <input type="checkbox"/> 不直接用火加熱構造 <input type="checkbox"/> 壓力計 <input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 消除靜電裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明:_____)	16條3-7款
	<input type="checkbox"/> 電動機 <input type="checkbox"/> 幫浦設備 <input type="checkbox"/> 安全閥 <input type="checkbox"/> 管接頭	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明:_____)	16條9款
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定( <input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明:_____)	16條8款
	<input type="checkbox"/> 電氣設備(根據用電場所定期檢驗結果紀錄等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定(檢查不符規定者,應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 無用電場所定期檢驗結果紀錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明:_____)	16條10款
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明:_____)	19條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

現行附表六之2 公共危險物品室內儲存場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法	
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 1 款、22 條本文、25 條 1 款、26 條、28 條本文 1 款	
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 2 款、22 條本文、24 條 1 項 1 款、25 條 2 款、26 條、28 條本文 2 款	
構造	建築物構造(含幫浦室)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 非獨立、專用 <input type="checkbox"/> 非一層建築物 <input type="checkbox"/> 高度不符 <input type="checkbox"/> 面積不符 <input type="checkbox"/> 未設於防火建築物第一或二層 <input type="checkbox"/> 相鄰設置 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 3-5 款、22 條本文、23 條 1 款、24 條 1 項 2 款、25 條本文、26 條、28 條本文 3 款	
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 4 款、22 條本文、23 條 1 款、24 條 1 項 2 款、25 條本文、26 條、28 條本文 3-5 款	
	出入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 4 款、22 條本文、23 條 1 款、24 條 1 項 2 款、25 條本文、26 條、28 條本文 6、7 款	
	防止流出構造	<input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 10、11 款、22 條本文、23 條本文、24 條 1 項、25 條本文、26 條、28 條本文
	<input type="checkbox"/> 架臺	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 掉落防止措施不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 12 款、22 條本文、23 條 1 項、25 條本文、26 條、28 條本文	
設備	採光	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 13 款、22 條本文、23 條 1 項、24 條 1 項 2 款、25 條本文、26 條、28 條本文	
	換氣	<input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備 <input type="checkbox"/> 通風、空調或維持內部在著火溫度以下裝置 <input type="checkbox"/> 防火閘門	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 13 款、22 條本文、23 條 1 項、24 條 1 項 2 款、25 條本文、26 條、28 條本文
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定( <input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	21 條 4 款、23 條本文、24 條 1 項、27 條、28 條本文	
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 其他(說明: _____)	19 條	
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員	

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

現行附表六之3 公共危險物品室外儲存場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	30 條 1 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	30 條 4.5 款、31 條本文
構造	<input type="checkbox"/> 不潮濕、排水良好處	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 潮濕 <input type="checkbox"/> 排水不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	30 條 2 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 圍欄	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 高度不當 <input type="checkbox"/> 區劃面積不當 <input type="checkbox"/> 間距不足 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 防止洩漏構造拆除或不當 <input type="checkbox"/> 防水布固定裝置拆除或不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	30 條 3 款、31 條本文、1-4 款
	<input type="checkbox"/> 架臺	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 高度不當 <input type="checkbox"/> 掉落防止措施不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	30 條 6 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 容器堆積	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 堆積高度不符 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	30 條 7 款、31 條本文
	<input type="checkbox"/> 排水溝 <input type="checkbox"/> 分離槽	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	31 條 5 款
設備	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

現行附表六之4 公共危險物品室內儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法	
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離(槽與牆或槽與槽)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條2款	
構造	建築物構造(含幫浦室)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 儲槽應設於儲槽專用室 <input type="checkbox"/> 儲槽設於儲槽專用室以外 <input type="checkbox"/> 儲槽專用室非一層建築物 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條1款、34條1款	
	儲槽構造	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條4.5款、34條本文	
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條11.12款、34條3.4款、35條1款2目、2款1目、3款、4款1目、2子目	
	出入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條11.13.14款、34條5.6款、35條1款2目、3.4子目、2款1目、3款、4款1目、2子目	
	防止流出構造	<input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置 <input type="checkbox"/> 出入口門檻	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條15.16款、34條本文、8款、35條1款2目、3子目、2.3款、4款1目、2子目
設備	採光	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條17款、34條本文、7款、35條1款2目、2款1目、3款、4款1目、2子目	
	換氣	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備 <input type="checkbox"/> 防火閘門 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條17款、34條本文、7款、35條1款2目、2.3款、4款1目、2子目	
	儲槽安全裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 通氣管 <input type="checkbox"/> 自動顯示儲量裝置 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條6.7款、34條本文、2款	
	幫浦設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	35條1款1目、2款1目、3款、4款1目、2子目	
	注入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 管閘或盲板拆除 <input type="checkbox"/> 接地裝置拆除 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條8款、34條本文	
	閘	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條9款、34條本文	
	排水管 輸送配管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	33條10款、34條本文、36條	
	標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19條	
	簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

現行附表六之5 公共危險物品室外儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 1 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 廠區境界線距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 免設(無延燒之虞或設置防火牆及防火水幕) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 防火牆及防火水幕破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 2 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 相鄰儲槽間距	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 4 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 3、12 款、39 條 2、3 款、40 條
構造	<input type="checkbox"/> 儲槽結構	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 5-9 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 防液堤(分隔堤)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 容量不足 <input type="checkbox"/> 面積過大 <input type="checkbox"/> 儲槽數量過多 <input type="checkbox"/> 周圍道路寬度不足或影響通行 <input type="checkbox"/> 與槽壁距離不足 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 防止洩漏或滲透構造拆除 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 設置與儲槽無關或非消防用配管 <input type="checkbox"/> 被配管貫通 <input type="checkbox"/> 排水設備拆除或性能不良 <input type="checkbox"/> 操作閥設置不當或未保持關閉 <input type="checkbox"/> 洩漏檢測裝置拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 階梯拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 18 款、38 條 4 款、39 條 4 款、40 條
設備	<input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 通氣管 <input type="checkbox"/> 自動顯示儲量裝置並導 <input type="checkbox"/> 洩漏儲存物並導 <input type="checkbox"/> 入安全槽之設備 <input type="checkbox"/> 惰性氣體封阻設備 <input type="checkbox"/> 冷卻或保冷裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 10 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 幫浦設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 12 款、本文、40 條
	<input type="checkbox"/> 注入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 管閥或盲板拆除 <input type="checkbox"/> 接地裝置拆除 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 11 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 投入口之防止雨水設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 19 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 閥	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 材質不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 13 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 排水管 <input type="checkbox"/> 輸送配管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 14、16 款、39 條 1 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測 及建築物公共安全檢查 報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定(目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	37 條 17 款、40 條
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法



現行附表六之 6 公共危險物品地下儲槽場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 1 款、1 目、2-4 款、42 條 1.3 款、43 條本文
構造	建築物構造(含幫浦室)	<input type="checkbox"/> 儲槽置於地下槽室 <input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 直接埋設地下 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 1 款、42 條 2 款、43 條 1 款
	<input type="checkbox"/> 槽室結構	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 厚度不足 <input type="checkbox"/> 無適當防水措施 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 14 款、42 條 3 款、43 條本文
	<input type="checkbox"/> 儲槽結構	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 5、6 款、42 條 5-7 款、43 條本文
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文
	出入口	<input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃 <input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文
防止流出構造	<input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置 <input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文	
設備	採光	<input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備 <input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文
	換氣	<input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備 <input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文
	儲槽安全裝置	<input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 通氣管 <input type="checkbox"/> 自動顯示儲量裝置 <input type="checkbox"/> 計量口 <input type="checkbox"/> 防止蒸氣滯留措施 <input type="checkbox"/> 洩漏檢測設備 <input type="checkbox"/> 冷卻或保冷裝置 <input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 7.8.13 款、42 條 1.4 款、43 條本文 2 款
	<input type="checkbox"/> 幫浦設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 固定不良 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 電動機構造不符 <input type="checkbox"/> 電線保護措施拆除或不良 <input type="checkbox"/> 防止電動機運轉升溫功能拆除或不良 <input type="checkbox"/> 電動機自動停止功能失效 <input type="checkbox"/> 與儲槽凸緣接合不良 <input type="checkbox"/> 未設於保護管內 <input type="checkbox"/> 檢測洩漏措施拆除或損壞 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 10 款、42 條 1 款、43 條本文
	<input type="checkbox"/> 注入口	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 管閥或盲板拆除 <input type="checkbox"/> 接地裝置拆除 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 9 款、42 條 1 款、43 條本文
	<input type="checkbox"/> 輸送配管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 洩漏 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 腐蝕 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	41 條 11.12 款、42 條 1 款、43 條本文
<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19 條	
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

現行附表六之7 公共危險物品第一種販賣場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置、構造、設備	<input type="checkbox"/> 設於地面層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未設於地面層 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	17條1款
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	17條3款 1-3目、4款2目
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	17條3款 4.5目、4款4目
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	17條4款 3目
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	17條4款 5目
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

現行附表六之 8 公共危險物品第二種販賣場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置、構造、設備	<input type="checkbox"/> 設於地面層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 未設於地面層 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	18 條本文
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	18 條本文、1.2 款
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	18 條本文、3.4 款
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 高度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	18 條本文
	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	18 條本文
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19 條
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

現行附表六之9 公共危險物品一般處理場所抽查紀錄表

檢查項目		檢查結果	辦法
位置	<input type="checkbox"/> 安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	13條
	<input type="checkbox"/> 保留空地	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不足 <input type="checkbox"/> 空地堆有雜物 <input type="checkbox"/> 擋牆破損或高(長)度不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	14條
構造	建築物構造(含幫浦室) <input type="checkbox"/> 不得設於地下層	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設於地下層 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	15條1款
	<input type="checkbox"/> 牆 <input type="checkbox"/> 樑 <input type="checkbox"/> 柱 <input type="checkbox"/> 地板 <input type="checkbox"/> 樓梯 <input type="checkbox"/> 屋頂 <input type="checkbox"/> 天花板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 固定不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	15條2、3款
	出入口 <input type="checkbox"/> 防火門窗 <input type="checkbox"/> 鑲嵌鐵絲網玻璃	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置其他開口 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 變形 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	15條2、4、5款
	防止流出構造 <input type="checkbox"/> 不滲透構造 <input type="checkbox"/> 地板適當傾斜 <input type="checkbox"/> 集液設施 <input type="checkbox"/> 圍阻措施 <input type="checkbox"/> 防止流出措施 <input type="checkbox"/> 油水分離裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善(說明: _____) <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 構造不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	15條6、7款
	採光 <input type="checkbox"/> 採光設備 <input type="checkbox"/> 照明設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16條1款
設備	換氣 <input type="checkbox"/> 通風設備 <input type="checkbox"/> 排出設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16條1.2款
	設備安全裝置 <input type="checkbox"/> 防止溢漏或飛散設備 <input type="checkbox"/> 測溫設備 <input type="checkbox"/> 不直接用火加熱構造 <input type="checkbox"/> 壓力計 <input type="checkbox"/> 壓力安全裝置 <input type="checkbox"/> 消除靜電裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16條3-7款
	<input type="checkbox"/> 電動機 <input type="checkbox"/> 幫浦設備 <input type="checkbox"/> 安全閥 <input type="checkbox"/> 管接頭	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 設置位置不當 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 性能不良 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16條9款
	<input type="checkbox"/> 避雷設備(根據目視、實測及建築物公共安全檢查申報資料等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定( <input type="checkbox"/> 目視 <input type="checkbox"/> 實測) <input type="checkbox"/> 不符合規定(必要時應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 變形、受損 <input type="checkbox"/> 無建築物公共安全檢查申報資料 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16條8款
	<input type="checkbox"/> 電氣設備(根據用電場所定期檢驗結果紀錄等進行確認)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符合規定(檢查不符合規定者,應函請當地主管建設或工商機關辦理) <input type="checkbox"/> 無用電場所定期檢驗結果紀錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	16條10款
	<input type="checkbox"/> 標示板	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 不符合規定 <input type="checkbox"/> 拆除 <input type="checkbox"/> 破損 <input type="checkbox"/> 不顯明 <input type="checkbox"/> 內容不當 <input type="checkbox"/> 其他(說明: _____)	19條
	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員
簽章			

※本表欄位所稱辦法係指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

修正附表七之3

○○○消防局液化石油氣處理場所（瓦斯行）檢查紀錄表

檢查單位					檢查日期	____年____月____日	
場所名稱			公司(商業) 統一編號		核發日期	____年____月____日	
	<input type="checkbox"/> 限供辦公聯絡處所使用						
場所地址							
設置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 備註：				儲存場所		
儲存場所					字號		
管理權人	姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：		電話：		
			____年____月____日				
構造、設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 未設於建築物地面層 <input type="checkbox"/> 建築物供處理場所使用部分之牆壁未使用防火構造或不燃材料 <input type="checkbox"/> 建築物供處理場所使用部分與其他使用部分之間隔牆未使用防火構造 <input type="checkbox"/> 建築物供處理場所使用部分之樑及天花板未使用不燃材料 <input type="checkbox"/> 上層有樓層者，上層地板未使用防火構造；屋頂未使用不燃材料 <input type="checkbox"/> 儲氣量達八十公斤以上，未設置氣體漏氣警報器 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			安全管理	<input type="checkbox"/> 違規使用_____等火源 <input type="checkbox"/> 查獲未標示可供辨識之商號或電話之容器 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
				消防安全設備	滅火器	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未設置滅火器 <input type="checkbox"/> 配件損壞 <input type="checkbox"/> 數量不足(滅火效能值) <input type="checkbox"/> 壓力不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
安全管理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未設置儲存場所 <input type="checkbox"/> 超量儲放瓦斯，總儲氣量為_____公斤 <input type="checkbox"/> 發現容器串接使用場所有_____情 <input type="checkbox"/> 查獲逾期容器共計_____支，容器編號如下：			備註			
簽章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員		

修正說明：

- 一、配合管理辦法修正，爰刪除現行「構造、設備」欄位內之「場所內電氣設備未符合屋內線路裝置規則相關規定」項目，另增列「儲氣量達八十公斤以上，未設置氣體漏氣警報器」。
- 二、配合管理辦法修正，爰於「安全管理」欄位，增列檢查容器串接使用場所有無管理辦法第七十三條之一第四項規定之下列情形，且仍持續供氣，並由檢查人員填寫其違規情形：
  - (一) 容器置於地下室。
  - (二) 無嚴禁煙火標示或滅火器。
  - (三) 使用或備用之容器未直立放置或未有防止傾倒之固定措施。
  - (四) 未設置氣體漏氣警報器。
- 三、刪除現行「場所負責人」及其相關基本資料欄位。
- 四、刪除現行「消防安全設備」欄位內「藥劑過期」之項目。

現行附表七之3 ○○○消防局液化石油氣處理場所（瓦斯行）檢查紀錄表

檢查單位				檢查日期	____年____月____日
場所名稱		公司(商業) 統一編號		核發日期	____年____月____日
	<input type="checkbox"/> 限供辦公聯絡處所使用				
場所地址					
設置	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 備註：			儲存場所	
儲存場所				字 號	
管理權人	姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	電話：	
			____年____月____日		
場所負責人	姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	電話：	
			____年____月____日		
構造、設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 未設於建築物地面層 <input type="checkbox"/> 建築物供處理場所使用部分之牆壁未使用防火構造或不燃材料 <input type="checkbox"/> 建築物供處理場所使用部分與其他使用部分之間隔牆未使用防火構造 <input type="checkbox"/> 建築物供處理場所使用部分之樑及天花板未使用不燃材料 <input type="checkbox"/> 上層有樓層者，上層地板未使用防火構造；屋頂未使用不燃材料 <input type="checkbox"/> 場所內電氣設備未符合屋內線路裝置規則相關規定 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		安全管理	<input type="checkbox"/> 違規使用_____等火源 <input type="checkbox"/> 查獲未標示可供辨識之商號或電話之容器 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
			消防安全設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未設置滅火器 <input type="checkbox"/> 藥劑過期 <input type="checkbox"/> 配件損壞 <input type="checkbox"/> 數量不足(滅火效能值) <input type="checkbox"/> 壓力不足 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
安全管理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未設置儲存場所 <input type="checkbox"/> 超量儲放瓦斯，總儲氣量為_____公斤 <input type="checkbox"/> 查獲逾期容器共計_____支，容器編號如下：		備註		
簽章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員





修正附表八 ○○○消防局液化石油氣容器串接使用場所檢查紀錄表

檢查單位				檢查日期	____年____月____日	
場所資料	場所名稱			聯絡電話		
	公司(商業)					
	統一編號					
	場所地址					
管理權人姓名		姓名：		國民身分證統一編號：	出生日期：	
					____年____月____日	
管理權人戶籍地址						
液化石油氣使用量		項別	檢查項目			
超過 600 公斤至 1000 公斤	超過 300 公斤至 600 公斤	超過 120 公斤至 300 公斤	80 公斤至 120 公斤	嚴禁煙火標示及滅火器	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 嚴禁煙火標示大小規格不符 <input type="checkbox"/> 嚴禁煙火標示字體破損不易辨識 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 滅火器配件損壞 <input type="checkbox"/> 滅火器數量不足(滅火效能值) <input type="checkbox"/> 滅火器壓力不足
				容器位置	<input type="checkbox"/> 置於室外或室內(設置防止氣體滯留之有效通風裝置) <input type="checkbox"/> 無通風裝置 <input type="checkbox"/> 其他	
				防止傾倒措施	<input type="checkbox"/> 有固定裝置(鐵鍊、固定底座) <input type="checkbox"/> 無固定裝置 <input type="checkbox"/> 其他	
				防止日光直射措施	<input type="checkbox"/> 有遮蔽 <input type="checkbox"/> 無遮蔽	
				氣體燃料導管配管技術士安裝燃氣導管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 燃氣導管未固著於牆壁或地板 <input type="checkbox"/> 未由氣體燃料導管配管技術士安裝 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 未張貼施工標籤
				燃氣橡膠管及燃氣導管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 管線扭曲或纏繞 <input type="checkbox"/> 銜接處未設置防止脫落裝置 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 燃氣橡膠管長度不得超過1.8m <input type="checkbox"/> 燃氣橡膠管最小彎曲半徑未達110mm <input type="checkbox"/> 燃氣橡膠管或燃氣導管未符國家標準
				氣體漏氣警報器	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 檢知器損壞或拆除	<input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 其他
				書面陳報	<input type="checkbox"/> 已陳報 <input type="checkbox"/> 未陳報	
				每月自行檢查	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 未依規定自行檢查	<input type="checkbox"/> 檢查資料未保存二年 <input type="checkbox"/> 其他
				用火設備安全距離(2m)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不符	
				自動緊急遮斷裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 遮斷閥損壞或拆除	<input type="checkbox"/> 未連動氣體漏氣裝置 <input type="checkbox"/> 其他
				容器置於室外，應有柵欄或頂蓋等設施	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 未設置柵欄或圍牆等設施(防止外人接近以避免產生危險) <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 未設置頂蓋(防止日光直接照射及雨水侵蝕容器) <input type="checkbox"/> 頂蓋距離地面未達2.5m
				標示板標示緊急聯絡人姓名及電話	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 標示板大小不符 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 標示板內容不符
				與保護物之安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定：( <input type="checkbox"/> 安全距離 <input type="checkbox"/> 不符規定：( <input type="checkbox"/> 安全距離不足	<input type="checkbox"/> 設置防爆牆) <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 未設置防爆牆)
				右列違規情形，仍持續供氣(需填寫附表七之3)		
備註						
簽章	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員			

備註：

1. 本表係依據公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第 73 條之 1 訂定。
2. 液化石油氣容器串接使用場所，係指液化石油氣容器「串接使用」之場所，如該場所之容器與燃氣設施採 1 對 1 方式連接(如燒烤店、小火鍋等場所)，則非上開辦法第 73 條之 1 所規範之場所。

修正說明：

一、配合管理辦法修正，爰修正本表內容如下：

- (一) 現行「80 公斤至 120 公斤(未滿)」欄位修正為「80 公斤至 120 公斤」，另增列「氣體燃料導管配管技術士安裝燃氣導管」、「燃氣橡膠管及燃氣導管」、「氣體漏氣警報器」、「書面陳報」及「每月自行檢查」等項別，並將現行「標示設備」與「滅火器」等項別合併為「嚴禁煙火標示及滅火器」。
- (二) 現行「120 公斤至 300 公斤(未滿)」欄位修正為「超過 120 公斤至 300 公斤」，並刪除「氣體漏氣警報器」項別。
- (三) 現行「300 公斤至 600 公斤(未滿)」欄位修正為「超過 300 公斤至 600 公斤」，並刪除「書面陳報」項別，另增列「標示板標示緊急聯絡人姓名及電話」項別。
- (四) 現行「600 公斤至 1000 公斤」欄位修正為「超過 600 公斤至 1000 公斤」，並將檢查項目「設置防護牆」及「未設置防護牆」分別修正為「設置防爆牆」及「未設置防爆牆」。
- (五) 配合管理辦法名稱修正，爰修正備註一。

二、刪除現行「場所負責人」欄位。

三、現行「滅火器」欄位內「藥劑過期」項目，予以刪除。

四、現行「容器置於室外，應有柵欄或頂蓋等設施」欄位，增列「頂蓋距離地面未達 2.5m」項目。

現行附表八 ○○○消防局液化石油氣容器串接使用場所檢查紀錄表

檢查單位		檢查日期		年 月 日		
場所資料	場所名稱	聯絡電話				
	負責人姓名	公司(商業)統一編號				
	場所地址					
管理權人姓名		姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：		
				年 月 日		
管理權人戶籍地址						
液化石油氣使用量		項別	檢查項目			
600 公斤至 1000 公斤	300 公斤至 600 公斤(未滿)	120 公斤至 300 公斤(未滿)	80 公斤至 120 公斤(未滿)	標示設備	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 大小規格不符 <input type="checkbox"/> 字體破損不易辨識	
				滅火器	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 藥劑過期 <input type="checkbox"/> 配件損壞 <input type="checkbox"/> 數量不足(滅火效能值) <input type="checkbox"/> 壓力不足 <input type="checkbox"/> 其他	
				容器位置	<input type="checkbox"/> 置於室外或室內(設置防止氣體滯留之有效通風裝置) <input type="checkbox"/> 無通風裝置 <input type="checkbox"/> 其他	
				防止傾倒措施	<input type="checkbox"/> 有固定裝置(鐵鍊、固定底座) <input type="checkbox"/> 無固定裝置 <input type="checkbox"/> 其他	
				防止日光直射措施	<input type="checkbox"/> 有遮蔽 <input type="checkbox"/> 無遮蔽	
				用火設備安全距離(2m)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不符	
				氣體漏氣警報器	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 檢知器損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 漏氣表示燈故障或拆除 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他	
				書面陳報	<input type="checkbox"/> 已陳報 <input type="checkbox"/> 未陳報	
				自動緊急遮斷裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 遮斷閥損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 未連動氣體漏氣裝置 <input type="checkbox"/> 其他	
				容器置於室外，應有柵欄或頂蓋等設施	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 未設置柵欄或圍牆等設施(防止外人接近以避免產生危險) <input type="checkbox"/> 未設置頂蓋(防止日光直接照射及雨水侵蝕容器) <input type="checkbox"/> 其他	
與保護物之安全距離		<input type="checkbox"/> 符合規定：( <input type="checkbox"/> 安全距離 <input type="checkbox"/> 設置防護牆 ) <input type="checkbox"/> 既設場所免改善 <input type="checkbox"/> 不符規定：( <input type="checkbox"/> 安全距離不足 <input type="checkbox"/> 未設置防護牆 )				
備註						
簽章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員	

備註：

1. 本表係依據公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法第73條之1訂定。
2. 液化石油氣容器串接使用場所，係指液化石油氣容器「串接使用」之場所，如該場所之容器與燃氣設施採1對1方式連接(如燒烤店、小火鍋等場所)，則非上開辦法第73條之1所規範之場所。



修正附表十四

○○○消防局燃氣熱水器承裝業及其技術士合格名冊

承裝業名稱	營業場所地址	營業場所電話	負責人姓名	技術士姓名	技術士證號	技術士證生效日期	任職日期	最近一次受訓日期

- 一、本份列管資料以 Excel 製作。
- 二、承裝業名稱應填寫全名。
- 三、技術士證號：英文字母及阿拉伯數字一律以大寫、半形填註。
- 四、日期：均以阿拉伯數字填註，如 105 年 7 月 26 日為 105/07/26。
- 五、電話：填寫範例如 (02)23882119、0933333333。
- 六、消防局應將承裝業及其技術士名冊公布於網站，每月辦理更新作業。

修正說明：

- 一、國民身分證統一編號係屬敏感性個人資料，且民眾業能透過技術士姓名、技術士證號等資料辨別該員是否屬合格技術士；技術士離職後，已非原承裝業之雇員，應將該員資料刪除，以利民眾獲取正確資訊，爰刪除「技術士國民身分證統一編號」及「離職日期」欄位。
- 二、將地址及電話等欄位整併至營業場所地址及營業場所電話。
- 三、修正日期填寫格式。

現行附表十四

○○○消防局燃氣熱水器承裝業及其技術士名冊

承裝業名稱	營業場所地址	負責人 姓名	技術士 姓名	技術士國民身分證統一編號	技術士證號	技術士證 生效日期	任職 日期	最近一次 受訓日期	離職 日期	地址	電話	備註

一、本份列管資料以 Excel 製作。

二、承裝業名稱應填寫全名。

三、身分證字號及技術士證號：英文字母及阿拉伯數字一律以大寫、半形填註。

四、日期：均以 7 位阿拉伯數字填註，如 94 年 12 月 30 日為 0941230。

五、電話：填寫範例如(02)23882119、0933333333。

六、消防局應將承裝業及其技術士名冊公布於網站，每月辦理更新作業。





修正附表十九 〇〇〇消防局 年 月 至 月 轄內公共危險物品製造、儲存、處理場所檢查結果統計表

總列管家數	達管制 量30倍 以上家 數	檢查總家數及總次數	家	次	符合件次   不符合件次	不符合原因	位置 構造 設備（含避雷設備與電氣設備） 保安監督 消防安全設備 其他 開具舉發單 開具限改單 其他	件次
	達管制 量以上 未滿30 倍家數	檢查總家數及總次數	家	次	符合件次   不符合件次	不符合原因	位置 構造 設備（含避雷設備與電氣設備） 保安監督 消防安全設備 其他 開具舉發單 開具限改單 其他	件次

備註：

- 一、本附表填報對象包括達管制量以上之公共危險物品製造、儲存及處理場所。
- 二、本表檢查情形相關數據採累計計算(同1家檢查2次以上者，其檢查總次數、符合或不符合件次依實際次數填報；同1家有2種以上之不符合原因或處置作為者，其件次依實際次數填報)，每年度開始則重新計算。
- 三、列管家數如有增減，請註記說明。
- 四、達管制量30倍以上者，每半年至少應檢查1次；達管制量以上未滿30倍者，每年至少應檢查1次。

**修正說明：**

- 一、鑑於各場所檢查結果之管控，係屬地方消防機關主管權責，為簡化報表，免再函報本署，爰刪除現行附表十九之一「公共危險物品製造、儲存、處理場所檢查結果一覽表」。
- 二、現行附表十九之一調整為附表十九，並刪除備註五。

現行附表十九之1 〇〇〇消防局 年 月至 月轄內公共危險物品製造、儲存、處理場所檢查結果統計表

總列管家數	達管制量以上家數	檢查總家數及總次數	家次	符合件次	不符合原因	位置	件次
						構造	件次
	達管制量以上家數	檢查總家數及總次數	家次	不符合件次	處置作為	設備(含避雷設備與電氣設備)	件次
						保安監督	件次
						消防安全設備	件次
						其他	件次
						開具舉發單	件次
						開具限改單	件次
						其他	件次
	達管制量以上30倍家數	檢查總家數及總次數	家次	不符合件次	處置作為	位置	件次
						構造	件次
						設備(含避雷設備與電氣設備)	件次
						保安監督	件次
						消防安全設備	件次
						其他	件次
						開具舉發單	件次
						開具限改單	件次
						其他	件次

備註：

一、本附表填報對象包括達管制量以上之公共危險物品製造、儲存及處理場所。

二、本表檢查情形相關數據資料採累計計算(同1家檢查2次以上者，其檢查總次數、符合或不符合件次依實際次數填報；同1家有2種以上之不符合原因或處置作為者，其件次依實際次數填報)，每年度開始則重新計算。

三、列管家數如有增減，請註記說明。

四、達管制量30倍以上者，每半年至少應檢查1次；達管制量以上未滿30倍者，每年至少應檢查1次。

五、消防機關應於每月終了後之翌月10日前將本附表連同附表十九之2函報本署備查。

現行附表十九之2 ○○○消防局 年 月轄內公共危險物品製造、儲存、處理場所檢查結果一覽表

序號	場所名稱	場所地址	總管制量倍數	檢(複)查日期	檢(複)查結果	檢查人員
1	(範例)○○○	○○○	25	93.09.01	構造不符合，開具○○號舉發單。	○○○
				93.09.05	符合規定	
2	(範例)○○○	○○○	50	93.09.02	消防安全設備不符合，開具○○號限改單。	○○○
				93.09.06	符合規定	
3						
4						
5						
6						

備註：消防機關應將當月份檢查結果填列於本附表，並於每月終了後之翌月 10 日前將本附表連同附表十九之 1 函報本署備查。

# 修正附表二十四

## ○○○消防局一氧化碳中毒災情報告單

報 告 人	
聯絡電話(含行動電話)	

一、發生時間：

二、發生地點：

三、人員狀況：

編號	姓名	性別	年齡	死亡	受傷	就診醫院
1						
2						
3						
4						

四、燃氣類別：☐液化石油氣☐天然氣

五、建築物用途：☐自用 ☐租賃 ☐其他(含營業場所、民宿等)

六、熱水器安裝情形：

(一)熱水器廠牌：☐熱水器型號：☐無法辨識，不詳

(二)熱水器型式：☐RF 式 ☐FE 式 ☐CF 式 ☐FF 式 ☐開放式☐其他

(三)供(排)氣管：☐依規定設置☐免設☐未依規定設置

(四)安裝位置：☐陽臺(☐未加蓋☐加蓋) ☐浴室 ☐廚房 ☐房間 ☐其他

(五)安裝日期：熱水器(年/月/日)：；供(排)氣管(年/月/日)：

熱水器使用時間：約 年 ☐無法辨識，不詳

(六)施工標籤：☐張貼☐未張貼；施工登錄卡：☐有提供☐未提供

(七)安裝業者名稱：☐具承裝業資格☐非承裝業(不詳)

(八)安裝人員姓名：☐無法辨識，不詳

七、居家訪視宣導辦理情形：☐未曾辦理居家訪視宣導。

☐曾辦理居家訪視宣導，日期(年/月/日)：

辦理情形說明

八、現場狀況說明(請以文字敘述，含致災原因、人員死傷位置、陽臺有無加蓋與封閉、建築物通風狀況，並檢附現場照片及平面圖等)

一、案件初況：
本局救指中心於○○○年○○月○○日○時○分接獲本市○○區○

## 二、現場處置：

[illegible]

### 三、案情諮詢與建議：

[illegible]

#### 四、後續處理：

[illegible]

### ※注意事項：

- 1、人員狀況項目，死亡及受傷擇一勾選。
- 2、本表請逐項填寫，初報應即時傳送內政部消防署救災救護指揮中心（傳真：02-89127166）及危險物品管理組（傳真：02-89114276）；至安裝業者及人員等其他資料，如無法即時查證時，應於受理報案後2日內查明後，再行傳送結報。
- 3、RF式（屋外型熱水器），供（排）氣管應選免設。
- 4、自殺案件無須填寫本表。
- 5、第八項之現場照片及平面圖務請提供，拍攝（繪製）時應包含熱水器裝設位置、熱水器型號標示、建築物通風狀況（如陽臺是否有加蓋密閉、窗戶是否有開啟等情形、排氣管線及管道間設置情形）。

修正說明：

- 一、本表為統計燃氣熱水器一氧化碳中毒案件，其他因素中毒者免填報，爰刪除現行第四點「一氧化碳來源」；另刪除現行第七點「建築物總樓地板面積」，並配合調整現行第五點至第十點之點次。
- 二、修正現行第六點「建築物用途」為「自用」、「租賃」及「其他(含營業場所、民宿等)」三種。
- 三、為調查熱水器機齡等使用資料，爰於現行第八點「熱水器安裝情形」增訂「熱水器型號」及「熱水器使用時間」之項目。
- 四、注意事項第二點「其它資料」修正為「其他資料」。
- 五、配合點次調整，爰修正注意事項第五點，並新增拍攝(繪製)時應包含排氣管線及管道間設置情形。

現行附表二十四

○○○消防局一氧化碳中毒災情報告單

報 告 人	
聯絡電話(含行動電話)	

一、發生時間： 年 月 日 (星期 ) 時 分

二、發生地點：

三、人員狀況：

編號	姓名	性別	年齡	死亡	受傷	就診醫院
1						
2						
3						
4						

四、一氧化碳來源：☐熱水器 ☐瓦斯爐(第八項免填) ☐其他

五、燃氣類別：☐液化石油氣☐天然氣

六、建築物用途：☐住宅 (☐自用 ☐租賃) ☐其他

七、建築物總樓地板面積：☐未滿 10 坪 ☐10 坪以上未滿 20 坪 ☐20 坪以上未滿 30 坪☐30 坪以上

八、熱水器安裝情形：

(一)熱水器廠牌： ☐無法辨識，不詳

(二)熱水器型式：☐RF 式 ☐FE 式 ☐CF 式 ☐FF 式 ☐開放式☐其他

(三)供(排)氣管：☐依規定設置☐免設☐未依規定設置

(四)安裝位置：☐陽台(☐未加蓋☐加蓋) ☐浴室 ☐廚房 ☐房間 ☐其他

(五)安裝日期：熱水器 (年/月/日)： ；供(排)氣管 (年/月/日)：

(六)施工標籤：☐張貼☐未張貼；施工登錄卡：☐有提供☐未提供

(七)安裝業者名稱： ☐具承裝業資格☐非承裝業(不詳)

(八)安裝人員姓名： ☐無法辨識，不詳

九、居家訪視宣導辦理情形：☐未曾辦理居家訪視宣導。

☐曾辦理居家訪視宣導，日期 (年/月/日)： ，辦理情形說明

十、現場狀況說明 (請以文字敘述，含致災原因、人員死傷位置、陽台有無加蓋與封閉、建築物通風狀況，並檢附現場照片及平面圖等)

--

※注意事項：

- 1、人員狀況項目，死亡及受傷擇一勾選。
- 2、本表請逐項填寫，初報應即時傳送內政部消防署救災救護指揮中心（傳真：02-89127166）及危險物品管理組（傳真：02-89114276）；至安裝業者及人員等其它資料，如無法即時查證時，應於受理報案後2日內查明後，再行傳送結報。
- 3、RF式（屋外型熱水器），供（排）氣管應選免設。
- 4、自殺案件無須填寫本表。
- 5、第十項之現場照片及平面圖務請提供，拍攝（繪製）時應包含熱水器裝設位置、熱水器型號標示及建築物通風狀況（如陽台是否有加蓋密閉、窗戶是否有開啟等情形）。



修正附表二十五

一氧化碳中毒事故災後關懷訪談表

受訪人姓名：\_\_\_\_\_ 報案時間：\_\_\_\_\_

受訪人地址：\_\_\_\_\_

訪談時間：\_\_\_\_\_

一、 是否知道家中熱水器安裝的位置可能因為通風不良，發生一氧化碳中毒？

☐是 ☐否(答案為否，則跳至第四題)

二、 是否曾經想要改善家中安裝錯誤的熱水器，例如：遷移到屋外或是更換為  
強制排氣型熱水器？ ☐是 ☐否

三、 直到意外發生前，還沒改善錯誤安裝情形的原因是？ ☐認為不會發生一  
氧化碳中毒 ☐經濟因素 ☐不知道如何改善 ☐其他：\_\_\_\_\_

四、 是否曾經發生過一氧化碳中毒？ ☐是 ☐否

五、 有關防範一氧化碳中毒相關安全知識來源是？ ☐電視 ☐網路 ☐報紙  
☐消防單位安全宣導 ☐學校宣導 ☐無(跳至第七題)

六、 是否知道一氧化碳中毒發生的原因及避難方法？ ☐是 ☐否

七、 事故發生前，您是否有頭昏、想睡、噁心及嘔吐等身體不適的狀況？

☐是 ☐否

八、 事故發生時，依您感覺是否有足夠時間避難？ ☐是 ☐否

九、 事故發生後，您準備如何改善防止一氧化碳中毒再度發生？

☐更換熱水器 ☐遷移熱水器 ☐改善環境通風 ☐其他 \_\_\_\_\_

(可複選)

訪談者服務單位：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

修正說明：

一、有關建築物及熱水器使用情形等資料，另以一氧化碳中毒災情報告單調查，爰刪除現行

第一點、第四點、第九點至第十一點。

二、為了解民眾對一氧化碳中毒之防災意識，爰增訂第一點至第四點，以及第五點知識來源為「學校宣導」之選項。

三、考量訪談問題所獲資訊之效益有限，爰刪除現行第七點及第十二點。

四、裝設一氧化碳警報器未能直接改善中毒潛勢環境，爰刪除現行第八點所列之該種選項。

現行附表二十五

一氧化碳中毒事故災後關懷訪談表

受訪人姓名：\_\_\_\_\_ 報案時間：\_\_\_\_\_

受訪人地址：\_\_\_\_\_

訪談時間：\_\_\_\_\_（當事人拒絕訪談請逕填問題十二）

一、事故發生時，熱水器是否正在使用？ ☐是 ☐否

二、事故發生時，依您感覺是否有足夠時間避難？ ☐是 ☐否

三、事故發生前，您是否有頭昏、想睡、噁心及嘔吐等身體不適的狀況？

☐是 ☐否

四、事故發生前，家中門窗是否緊閉？ ☐是 ☐否

五、是否知道一氧化碳中毒發生的原因及避難方法？ ☐是 ☐否（答案「是」

時續答問題七，答案「否」時跳答問題八）

六、有關防範一氧化碳中毒相關安全知識來源是？ ☐電視媒體 ☐網路 ☐報紙

☐消防單位安全宣導 ☐其他\_\_\_\_\_

七、事故發生後，消防單位的援助是否及時？ ☐是 ☐否

八、事故發生後，您準備如何改善防止一氧化碳中毒再度發生？

☐更換熱水器 ☐改善環境通風 ☐遷移熱水器 ☐裝設一氧化碳警報器

☐其他\_\_\_\_\_（可複選）

九、居家建築使用年份：\_\_\_\_\_

十、居家建築型態：\_\_\_\_\_層樓\_\_\_\_\_構造建築物。

十一、居家是否有增建？ ☐否 ☐是，增建位置：\_\_\_\_\_

十二、拒絕訪談原因：☐當事人過世無法訪談 ☐其他原因：\_\_\_\_\_

訪談者服務單位：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

