

附表八 ○○○消防局液化石油氣容器串接使用場所檢查紀錄表

檢查單位		檢查日期		年 月 日		
場所資料	場所名稱	聯絡電話				
	公司(商業)統一編號					
	場所地址					
管理權人姓名		姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	年 月 日	
管理權人戶籍地址						
液化石油氣使用量		項別	檢查項目			
超過600公斤至1000公斤	超過300公斤至600公斤	80公斤至120公斤	嚴禁煙火標示及滅火器	<input type="checkbox"/> 符合規定	<input type="checkbox"/> 滅火器配件損壞	
				<input type="checkbox"/> 嚴禁煙火標示大小規格不符	<input type="checkbox"/> 滅火器數量不足(滅火效能值)	
				<input type="checkbox"/> 嚴禁煙火標示字體破損不易辨識	<input type="checkbox"/> 滅火器壓力不足	
				<input type="checkbox"/> 其他		
				容器位置	<input type="checkbox"/> 置於室外或室內(設置防止氣體滯留之有效通風裝置)	
					<input type="checkbox"/> 無通風裝置	
					<input type="checkbox"/> 其他	
				防止傾倒措施	<input type="checkbox"/> 有固定裝置(鐵鍊、固定底座)	
					<input type="checkbox"/> 無固定裝置	
				防止日光直射措施	<input type="checkbox"/> 有遮蔽	
					<input type="checkbox"/> 無遮蔽	
				氣體燃料導管配管技術士安裝燃氣導管	<input type="checkbox"/> 符合規定	<input type="checkbox"/> 既設場所免改善
					<input type="checkbox"/> 燃氣導管未固著於牆壁或地板	<input type="checkbox"/> 未張貼施工標籤
					<input type="checkbox"/> 未由氣體燃料導管配管技術士安裝	
<input type="checkbox"/> 其他						
燃氣橡膠管及燃氣導管	<input type="checkbox"/> 符合規定	<input type="checkbox"/> 既設場所免改善				
	<input type="checkbox"/> 管線扭曲或纏繞	<input type="checkbox"/> 燃氣橡膠管長度不得超過1.8m				
	<input type="checkbox"/> 銜接處未設置防止脫落裝置	<input type="checkbox"/> 燃氣橡膠管最小彎曲半徑未達110mm				
	<input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 燃氣橡膠管或燃氣導管未符國家標準				
氣體漏氣警報器	<input type="checkbox"/> 符合規定	<input type="checkbox"/> 警報裝置故障				
	<input type="checkbox"/> 檢知器損壞或拆除	<input type="checkbox"/> 其他				
書面陳報	<input type="checkbox"/> 已陳報	<input type="checkbox"/> 未陳報				
每月自行檢查	<input type="checkbox"/> 符合規定	<input type="checkbox"/> 檢查資料未保存二年				
	<input type="checkbox"/> 未依規定自行檢查	<input type="checkbox"/> 其他				
用火設備安全距離(2m)	<input type="checkbox"/> 符合規定					
	<input type="checkbox"/> 距離不符					
自動緊急遮斷裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定	<input type="checkbox"/> 未連動氣體漏氣裝置				
	<input type="checkbox"/> 遮斷閥損壞或拆除	<input type="checkbox"/> 其他				
容器置於室外，應有柵欄或頂蓋等設施	<input type="checkbox"/> 符合規定	<input type="checkbox"/> 未設置頂蓋(防止日光直接照射及雨水侵蝕容器)				
	<input type="checkbox"/> 未設置柵欄或圍牆等設施(防止外人接近以避免產生危險)	<input type="checkbox"/> 頂蓋距離地面未達2.5m				
	<input type="checkbox"/> 其他					
標示板標示緊急聯絡人姓名及電話	<input type="checkbox"/> 符合規定	<input type="checkbox"/> 標示板內容不符				
	<input type="checkbox"/> 標示板大小不符					
	<input type="checkbox"/> 其他					
與保護物之安全距離	<input type="checkbox"/> 符合規定： <input type="checkbox"/> 安全距離 <input type="checkbox"/> 設置防爆牆 <input type="checkbox"/> 既設場所免改善					
	<input type="checkbox"/> 不符規定： <input type="checkbox"/> 安全距離不足 <input type="checkbox"/> 未設置防爆牆					
右列違規情形，仍持續供氣(需填寫附表七之3)			<input type="checkbox"/> 容器置於地下室 <input type="checkbox"/> 無嚴禁煙火標示或滅火器 <input type="checkbox"/> 使用或備用之容器未直立放置或未有防止傾倒之固定措施 <input type="checkbox"/> 未設置氣體漏氣警報器			
備註						
簽章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員	

備註：

1. 本表係依據公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第73條之1訂定。
2. 液化石油氣容器串接使用場所，係指液化石油氣容器「串接使用」之場所，如該場所之容器與燃氣設施採1對1方式連接(如燒烤店、小火鍋等場所)，則非上開辦法第73條之1所規範之場所。