

消防機關辦理消防安全檢查注意事項第二點修正 對照表

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
<p>二、消防安全檢查之種類及實施方式如下：</p> <p>(一)第一種檢查：成立專責檢查小組執行下列項目：</p> <p>1. 檢查人員應以編組方式對於檢查場所之消防安全設備、防焰物品、防火管理等項目實施<u>檢</u>查，並將檢查結果填載檢查紀錄表（如附表一）。實施消防安全設備檢查時，應就現場依法設置之消防安全設備逐項進行檢查。</p> <p>2. <u>各消防機關依消防法第六條第二項規定之場所危險程度及轄區特性、人力等因素分類列管，訂定各類場所消防安全檢查強度，據以執行。但</u>各類場所消防安全設備設置標準<u>第十二條</u>所定之<u>下列場所</u>及建築技術規則所定之高層建築物，應<u>優先檢查：</u></p> <p>(1)<u>甲類場所。</u></p> <p>(2)<u>乙類場所：第一目、第三目之兒童課後照顧服務中心、補習班、K書中心、第六目之長期照顧服務機構</u></p>	<p>二、消防安全檢查之種類及實施方式如下：</p> <p>(一)第一種檢查：成立專責檢查小組執行下列項目：</p> <p>1. 檢查人員應以編組方式對於檢查場所之消防安全設備、<u>檢修申報</u>、防焰物品、防火管理等項目實施清查，並將檢查結果填載檢查紀錄表（如附表一）。實施消防安全設備檢查時，應就現場依法設置之消防安全設備逐項進行檢查。</p> <p>2. 各類場所消防安全設備設置標準所定之甲類場所及建築技術規則所定之高層建築物，應就前目規定全部項目每年至少清查一次，<u>甲類以外場所應就前目規定全部項目每二年至少清查一次；檢修申報複查工作得與消防安全設備、防焰物品、防火管理等檢查合併執行。</u></p> <p>3. 製造、儲存或處理公共危險物品達管制量三十倍以上之場所，每半年至少檢查一</p>	<p>一、為避免消防安全設備檢查與檢修申報抽複查混淆，爰刪除第一款第一目「檢修申報」等文字，並酌作文字修正及配合修正附表一。</p> <p>二、參酌臺中市政府消防局建議及「加強建築物公共安全檢查及取締執行要點」規定之精神，由各消防機關依各類場所消防安全設備設置標準第十二條場所之危險程度分類列管，並依轄區特性、人力等自行規劃訂定執行頻率，落實消防安全檢查；但對於營業場所、收容需醫療照護之避難弱者場所、幼兒與學童場所及特殊空間場所，應列為優先消防安全檢查之場所，爰修正第一款第二目規定，刪除定期清查次數並增列應優先檢查之場所。</p> <p>三、配合第一款第一目刪除「檢修申報」等文字，增列第一款第三目消防安全設備檢修申報應依「消防機關受理消防安全設備檢</p>

<p><u>(限社區式之建築物使用類組屬H-2之日間照顧、團體家屋及小規模多機能)、日間型精神復健機構及第十二目。</u></p> <p><u>(3)戊類場所：第三目。</u></p> <p><u>3. 消防安全設備之檢修申報抽複查，應依消防機關受理消防安全設備檢修申報及複查注意事項執行檢查工作。</u></p> <p><u>4. 製造、儲存或處理公共危險物品達管制量三十倍以上之場所，每半年至少檢查一次，並得視需要邀請勞工、環保、工業、工務、建設等相關機關實施聯合檢查。每次檢查時，至少抽查該場所一處製造、儲存或處理場所之位置、構造、設備及消防安全設備，並將檢查結果填載檢查紀錄表(如附表六)；下次檢查時，則應抽查不同場所。本項檢查得由消防機關視轄區狀況及特性，由轄區分隊執行檢查或共同執行檢查。</u></p> <p><u>5. 針對應列管場所建立消防安全檢查列管對</u></p>	<p>次，並得視需要邀請勞工、環保、工業、工務、建設等相關機關實施聯合檢查。每次檢查時，至少抽查該場所一處製造、儲存或處理場所之位置、構造、設備及消防安全設備，並將檢查結果填載檢查紀錄表(如附表六)；下次檢查時，則應抽查不同場所。本項檢查得由消防機關視轄區狀況及特性，由轄區分隊執行檢查或共同執行檢查。</p> <p>4. 針對應列管場所建立消防安全檢查列管對象基本資料(如附表二)及各類場所消防安全檢查紀錄清冊(如附表三)，且應以本署或地方消防機關之消防安全檢查列管電子化系統(以下簡稱安管系統)使用資料庫方式管理。</p> <p>5. 相關檢查資料及違規處理情形由專責檢查小組彙整，並於檢查完畢四十八小時內輸入安管系統管制。</p> <p>6. 檢查不合格之營業場所，其對消費者已發生重大損害或有發生重大損害之虞而情況危急時，消防機關應</p>	<p>修申報及複查注意事項」抽複查，以資明確，其餘目次配合調整。</p> <p>四、按各類場所危險程度不同，而有不同分級之不合格場所公告標準，爰於修正規定第一款第七目以附表三之一增列營業場所不合格張貼標示及公告周知之要件，以資明確；各消防機關於作成張貼標示及公告之處分時，應告知受處分人得於收受處分翌日起三十日內，依訴願法提起救濟；另明定各消防機關更新登載於消防署網站資料之時限。</p>
--	--	--

<p>象基本資料（如附表二）及各類場所消防安全檢查紀錄清冊（如附表三），且應以本署或地方消防機關之消防安全檢查列管電子化系統（以下簡稱安管系統）使用資料庫方式管理。</p> <p><u>6. 相關檢查資料及違規處理情形由專責檢查小組彙整，並於檢查完畢四十八小時內輸入安管系統管制。</u></p> <p><u>7. 檢查營業場所，發現有各營業場所消防安全檢查不合格應張貼標示及公告周知判斷要件（如附表三之一）之違規事項時，</u>消防機關應於入口明顯處張貼不合格標誌供民眾識別，並將其名稱、地點及不合格項目刊登於大眾傳播媒體、內政部消防署網站等方式公告周知。 <u>各消防機關應於每月十日前，更新登載於內政部消防署網站之資料。</u></p> <p><u>8. 發現有逃生通道堵塞，防火門、安全梯堵塞及防火區劃破壞或拆除等違規情事，應協助通報（如附表四）目的事業主管機關處理，並彙整查報</u></p>	<p>於入口明顯處張貼不合格標誌供民眾識別，並將其名稱、地點及不合格項目刊登於大眾傳播媒體、內政部消防署網站等方式公告周知。</p> <p>7. 發現有逃生通道堵塞，防火門、安全梯堵塞及防火區劃破壞或拆除等違規情事，應協助通報（如附表四）目的事業主管機關處理，並彙整查報清冊提報地方政府首長主持之公共安全會報或治安會報處置。</p> <p>8. 消防機關必要時得指派專責檢查小組協助進行第二種檢查。</p> <p>(二) 第二種檢查：由轄區分隊執行下列項目：</p> <p>1. 消防分隊應對於轄內具消防搶救上必要設備之場所，排定消防檢查勤務，駕駛幫浦車及攜帶必要裝備至現場測試相關設備（包括：連結送水管、消防專用蓄水池、緊急電源插座、無線電通信輔助設備、緊急升降機等），並將測試結果填寫第二種消防安全檢查紀錄表（如附表五），一份分隊留存，一份送交專責檢查小組彙</p>	
---	---	--

<p>清冊提報地方政府首長主持之公共安全會報或治安會報處置。</p> <p>9. 消防機關必要時得指派專責檢查小組協助進行第二種檢查。</p> <p>(二)第二種檢查：由轄區分隊執行下列項目：</p> <p>1. 消防分隊應對於轄內具消防搶救上必要設備之場所，排定消防檢查勤務，駕駛幫浦車及攜帶必要裝備至現場測試相關設備（包括：連結送水管、消防專用蓄水池、緊急電源插座、無線電通信輔助設備、緊急昇降機等），並將測試結果填寫第二種消防安全檢查紀錄表（如附表五），一份分隊留存，一份送交專責檢查小組彙整。</p> <p>2. 消防分隊應對於轄內危險物品場所或人員依下列期程實施檢查或訪視，並將檢查結果填載檢查紀錄表（如附表六至附表十一），一份分隊留存，一份送交專責檢查小組彙整。檢查不合格之場所，其已發生重大損害或有發生重大損害之虞而情況危急時，消防機關應於入</p>	<p>整。</p> <p>2. 消防分隊應對於轄內危險物品場所或人員依下列期程實施檢查或訪視，並將檢查結果填載檢查紀錄表（如附表六至附表十一），一份分隊留存，一份送交專責檢查小組彙整。檢查不合格之場所，其已發生重大損害或有發生重大損害之虞而情況危急時，消防機關應於入口明顯處張貼不合格標誌供民眾識別，並將其名稱、地點及不合格項目刊登於大眾傳播媒體、內政部消防署網站等方式公告周知：</p> <p>(1)製造、儲存或處理公共危險物品達管制量以上未滿三十倍之場所，每年至少檢查一次。每次檢查時，至少抽查該場所一處製造、儲存或處理場所之位置、構造、設備及消防安全設備，並記錄檢查結果；下次檢查時，則應抽查不同場所。</p> <p>(2)液化石油氣製造、儲存及處理</p>	
---	--	--

<p>口明顯處張貼不合格標誌供民眾識別，並將其名稱、地點及不合格項目刊登於大眾傳播媒體、內政部消防署網站等方式公告周知：</p> <p>(1)製造、儲存或處理公共危險物品達管制量以上未滿三十倍之場所，每年至少檢查一次。每次檢查時，至少抽查該場所一處製造、儲存或處理場所之位置、構造、設備及消防安全設備，並記錄檢查結果；下次檢查時，則應抽查不同場所。</p> <p>(2)液化石油氣製造、儲存及處理場所，每月至少檢查一次。但液化石油氣容器串接使用場所，不在此限。</p> <p>(3)液化石油氣容器串接使用場所，其使用量在八十公斤以上，未滿三百公斤者，實施不定期檢查；使用量在三百公斤以上，未滿六百公斤者，每年至少檢查一次；使用量在六百公斤以上者，每半</p>	<p>場所，每月至少檢查一次。但液化石油氣容器串接使用場所，不在此限。</p> <p>(3)液化石油氣容器串接使用場所，其使用量在八十公斤以上，未滿三百公斤者，實施不定期檢查；使用量在三百公斤以上，未滿六百公斤者，每年至少檢查一次；使用量在六百公斤以上者，每半年至少檢查一次。</p> <p>(4)燃氣熱水器承裝業取得證書起，每半年至少檢查一次。</p> <p>(5)爆竹煙火製造場所、達管制量以上之儲存及販賣場所、輸入爆竹煙火貿易商營業處所，每月至少檢查一次。</p> <p>(6)未達管制量之爆竹煙火販賣場所，每年至少檢查一次，並應視轄區違法爆竹煙火業特性增加檢查頻率。</p> <p>(7)宗教廟會活動地</p>	
---	---	--

<p>年至少檢查一次。</p> <p>(4)燃氣熱水器承裝業取得證書起，每半年至少檢查一次。</p> <p>(5)爆竹煙火製造場所、達管制量以上之儲存及販賣場所、輸入爆竹煙火貿易商營業處所，每月至少檢查一次。</p> <p>(6)未達管制量之爆竹煙火販賣場所，每年至少檢查一次，並應視轄區違法爆竹煙火業特性增加檢查頻率。</p> <p>(7)宗教廟會活動地點，於宗教廟會活動期間有施放爆竹煙火者，至少訪視一次，並應視轄區違法爆竹煙火業特性增加檢查頻率。</p> <p>(8)選舉候選人辦事處，於選舉活動期間，至少訪視一次。</p> <p>(9)位處山區、海邊或其他隱僻地點，有從事非法爆竹煙火情事之虞之可疑處所，每半年至少檢查一次，並應視轄區違法爆竹</p>	<p>點，於宗教廟會活動期間有施放爆竹煙火者，至少訪視一次，並應視轄區違法爆竹煙火業特性增加檢查頻率。</p> <p>(8)選舉候選人辦事處，於選舉活動期間，至少訪視一次。</p> <p>(9)位處山區、海邊或其他隱僻地點，有從事非法爆竹煙火情事之虞之可疑處所，每半年至少檢查一次，並應視轄區違法爆竹煙火業特性增加檢查頻率。</p> <p>(10)曾取締之違規爆竹煙火場所，每半年至少檢查一次，並應視轄區違法爆竹煙火業特性增加檢查頻率。但現場經實地勘查已不復存在者，得免列管之。</p> <p>(11)曾查獲非法製造爆竹煙火人員（包括有前科紀錄地下爆竹工廠負責人員），經有罪判</p>	
---	--	--

<p>煙火業特性增加檢查頻率。</p> <p>(10)曾取締之違規爆竹煙火場所，每半年至少檢查一次，並應視轄區違法爆竹煙火業特性增加檢查頻率。但現場經實地勘查已不復存在者，得免列管之。</p> <p>(11)曾查獲非法製造爆竹煙火人員（包括有前科紀錄地下爆竹工廠負責人員），經有罪判決確定，於執行完畢後五年內，每月至少前往訪視一次。</p> <p>(12)曾查獲非法儲存爆竹煙火人員或施放專業爆竹煙火人員，於處分確定後三年內，每半年至少前往訪視一次。</p> <p>(13)合格之爆竹煙火監督人且曾施放專業爆竹煙火者，每半年至少前往訪視一次。</p> <p>3. 執行各項防火宣導工作。</p> <p>4. 協助業者實施自衛消防編組演練。</p> <p>5. 發現轄區有新增場所</p>	<p>決確定，於執行完畢後五年內，每月至少前往訪視一次。</p> <p>(12)曾查獲非法儲存爆竹煙火人員或施放專業爆竹煙火人員，於處分確定後三年內，每半年至少前往訪視一次。</p> <p>(13)合格之爆竹煙火監督人且曾施放專業爆竹煙火者，每半年至少前往訪視一次。</p> <p>3. 執行各項防火宣導工作。</p> <p>4. 協助業者實施自衛消防編組演練。</p> <p>5. 發現轄區有新增場所及場所有消防安全設備、檢修申報、防火管理、防焰物品使用及危險物品管理等缺失，得依權責逕行查處，並通報專責檢查小組前往複查。</p> <p>6. 針對下列場所或人員造冊列管：</p> <p>(1)公共危險物品製造、儲存、處理場所（如附表十二）。</p> <p>(2)液化石油氣容器串接使用場所</p>	
---	--	--

<p>及場所有消防安全設備、檢修申報、防火管理、防焰物品使用及危險物品管理等缺失，得依權責逕行查處，並通報專責檢查小組前往複查。</p> <p>6. 針對下列場所或人員造冊列管：</p> <p>(1) 公共危險物品製造、儲存、處理場所（如附表十二）。</p> <p>(2) 液化石油氣容器串接使用場所（如附表十三）。</p> <p>(3) 燃氣熱水器承裝業及其技術士（如附表十四）。</p> <p>(4) 爆竹煙火相關場所如下：（如附表十五）</p> <p>甲、爆竹煙火製造場所（並填寫成品倉庫清冊）。</p> <p>乙、爆竹煙火輸入貿易商營業處所。</p> <p>丙、達管制量以上之爆竹煙火儲存場所（並填寫成品倉庫清冊）。</p> <p>丁、達管制量以上之爆竹煙火販賣場所。</p>	<p>（如附表十三）。</p> <p>(3) 燃氣熱水器承裝業及其技術士（如附表十四）。</p> <p>(4) 爆竹煙火相關場所如下：（如附表十五）</p> <p>甲、爆竹煙火製造場所（並填寫成品倉庫清冊）。</p> <p>乙、爆竹煙火輸入貿易商營業處所。</p> <p>丙、達管制量以上之爆竹煙火儲存場所（並填寫成品倉庫清冊）。</p> <p>丁、達管制量以上之爆竹煙火販賣場所。</p> <p>戊、未達管制量之爆竹煙火販賣場所。</p> <p>己、宗教廟會活動地點。</p> <p>庚、選舉候選人辦事處。</p> <p>辛、位處山區、海邊或其他隱僻地點，有從事非法爆竹煙火情事之虞之可疑處所。</p>	
--	--	--

<p>戊、未達管制量之爆竹煙火販賣場所。</p> <p>己、宗教廟會活動地點。</p> <p>庚、選舉候選人辦事處。</p> <p>辛、位處山區、海邊或其他隱僻地點，有從事非法爆竹煙火情事之虞之可疑處所。</p> <p>壬、曾取締之違規爆竹煙火場所。</p> <p>(5)爆竹煙火相關人員如下：(如附表十五)</p> <p>甲、曾查獲非法製造爆竹煙火人員(包括有前科紀錄地下爆竹工廠負責人員)。</p> <p>乙、曾查獲非法儲存爆竹煙火人員。</p> <p>丙、曾查獲非法施放專業爆竹煙火人員。</p> <p>丁、合格之爆竹煙火監督人且曾施放專業爆竹煙火者。</p>	<p>壬、曾取締之違規爆竹煙火場所。</p> <p>(5)爆竹煙火相關人員如下：(如附表十五)</p> <p>甲、曾查獲非法製造爆竹煙火人員(包括有前科紀錄地下爆竹工廠負責人員)。</p> <p>乙、曾查獲非法儲存爆竹煙火人員。</p> <p>丙、曾查獲非法施放專業爆竹煙火人員。</p> <p>丁、合格之爆竹煙火監督人且曾施放專業爆竹煙火者。</p> <p>(6)每月清查液化石油氣製造場所新容器銷售流向(如附表十六)。</p> <p>(三)第三種檢查：配合上級機關之規劃及轄內重大災害事故發生排定之檢查勤務，其方式如下：</p> <p>1. 消防機關應擬訂本種檢查之實施計畫，於開始檢查前函報本署備查，並將檢查結果</p>	
---	---	--

<p>(6)每月清查液化石油氣製造場所新容器銷售流向(如附表十六)。</p> <p>(三)第三種檢查：配合上級機關之規劃及轄內重大災害事故發生排定之檢查勤務，其方式如下：</p> <p>1. 消防機關應擬訂本種檢查之實施計畫，於開始檢查前函報本署備查，並將檢查結果填載於檢查紀錄表(如附表一、附表六至附表十一)，並於檢查完畢四十八小時內輸入安管系統及陳報上級機關。</p> <p>2. 消防機關必要時得指派分隊協助專責檢查小組實施重點檢查。</p>	<p>填載於檢查紀錄表(如附表一、附表六至附表十一)，並於檢查完畢四十八小時內輸入安管系統及陳報上級機關。</p> <p>2. 消防機關必要時得指派分隊協助專責檢查小組實施重點檢查。</p>	
--	---	--

【修正】

附表一 ○ ○ ○ 消防局 消防安全檢查紀錄表

檢查種類		<input type="checkbox"/> 第一種	<input type="checkbox"/> 第三種	檢查類型	<input type="checkbox"/> 平時檢查 <input type="checkbox"/> 檢舉案件 <input type="checkbox"/> 其他		檢查單位		檢查日期	年 月 日										
場所名稱							管理權人姓名 (名稱)		國民身分證 統一編號											
地 址		鄉鎮市區 路 段 巷 弄 號																		
適用法令及條次			<input type="checkbox"/> 消防法第_____條 <input type="checkbox"/> 各類場所消防安全設備設置標準(____年____月____日發布或修正) <input type="checkbox"/> 建築技術規則高層建築物專章					<input type="checkbox"/> 建築技術規則 <input type="checkbox"/> 台灣省火災防救辦法(55.07.16 發布) <input type="checkbox"/> 原有 合法 建築物防火避難設施及消防設備改善辦法												
滅火器	項別	檢查情形			警報設備	項別	檢查情形			消防設備	項別	檢查情形								
	(大型滅火器)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 配件損壞 <input type="checkbox"/> 數量不足(_____滅火效能值) <input type="checkbox"/> 壓力不足 <input type="checkbox"/> 其他_____				火警自動、手動	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 分區鳴動 <input type="checkbox"/> 一齊鳴動 <input type="checkbox"/> 受信總機故障 <input type="checkbox"/> 探測器損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 手動報警機故障或拆除 <input type="checkbox"/> 報警標示燈故障 <input type="checkbox"/> 火警警鈴故障 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____				連結送水管	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 中繼幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 水帶箱裝備不足 <input type="checkbox"/> 啟動表示燈故障 <input type="checkbox"/> 出水口損壞或遮蓋 <input type="checkbox"/> 送水口標示脫落或損壞 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 中繼幫浦 <input type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用，設於_____層 <input type="checkbox"/> 其他_____								
		室內外消防栓設備	<input type="checkbox"/> 符合(測試放水壓力_____kgf/cm ²) <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 箱內裝備不足或損壞 <input type="checkbox"/> 消防栓箱操作障礙 <input type="checkbox"/> 水壓不足(_____kgf/cm ²) <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 底閥故障 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____				瓦斯漏氣火警	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 受信總機故障 <input type="checkbox"/> 檢知器損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 漏氣表示燈故障或拆除 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____				消防專用蓄池	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 採水口(投入孔)標示脫落 <input type="checkbox"/> 有效水量不足(_____m ³) <input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障 <input type="checkbox"/> 其他_____							
			自動撒水設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 各樓層均設 <input type="checkbox"/> 十一樓以上設 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 撒水頭淨空不足 <input type="checkbox"/> 查驗管拆除 <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 末端查驗閥放水壓力不足 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____				緊急廣播設備	<input type="checkbox"/> 符合(測試音壓_____dB) <input type="checkbox"/> 擴音機故障或拆除 <input type="checkbox"/> 無法強制廣播 <input type="checkbox"/> 揚聲器數量不足 <input type="checkbox"/> 音壓不足(_____dB) <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____				搶救	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 排煙(進風)機故障 <input type="checkbox"/> 排煙(進風)口故障或遮蔽 <input type="checkbox"/> 進風口面積不足 <input type="checkbox"/> 連動用探測器未設或故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動開關故障或未設 <input type="checkbox"/> 排煙受信總機故障 <input type="checkbox"/> 排煙(進風)量不足(_____m ³ /分) <input type="checkbox"/> 排煙口高度或面積不足 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____						
				水霧滅火設備					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 排水設備不符 <input type="checkbox"/> 水霧頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 水霧頭放水障礙 <input type="checkbox"/> 感知撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____					緊急電源	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 自動切換裝置故障 <input type="checkbox"/> 其他_____			室內排煙設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 排煙機故障 <input type="checkbox"/> 防火開門故障或遮蔽 <input type="checkbox"/> 連動用探測器故障或未設 <input type="checkbox"/> 排煙總機(控制盤)故障 <input type="checkbox"/> 排煙量不足(_____m ³ /分) <input type="checkbox"/> 防煙區劃未設或損壞 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	泡沫滅火設備					<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 原液量不足或變質 <input type="checkbox"/> 泡沫頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 感知撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 泡沫頭放水障礙 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____			避難		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障或拆除 <input type="checkbox"/> 照度不足 <input type="checkbox"/> 規格不符 <input type="checkbox"/> 其他_____				緊急電源插座	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 標示脫落 <input type="checkbox"/> 220 V 相序不符 <input type="checkbox"/> 未接緊急電源 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____				
		海龍、滅火設備				<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 連動裝置故障 <input type="checkbox"/> 控制盤故障 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 噴頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____					逃生設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障或拆除 <input type="checkbox"/> 照度不足 <input type="checkbox"/> 規格不符 <input type="checkbox"/> 其他_____				無線電通信	<input type="checkbox"/> 符合(應經實際通話測試) <input type="checkbox"/> 未設 <input type="checkbox"/> 增幅器分配器未設或損壞 <input type="checkbox"/> 接頭未標示 <input type="checkbox"/> 洩波同軸電纜損壞 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____			
			防火管理			<input type="checkbox"/> 符合(演練日期:_____) <input type="checkbox"/> 本場所免設防火管理人 <input type="checkbox"/> 未遴用防火管理人(含異動) <input type="checkbox"/> 未製定消防防護計畫(含共同、變更及施工) <input type="checkbox"/> 未實施自衛消防編組訓練 <input type="checkbox"/> 未依消防防護計畫執行防火管理事項 (上次演練日期:_____) <input type="checkbox"/> 防火管理人未接受複訓 <input type="checkbox"/> 其他_____						防焰物品	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 地毯 <input type="checkbox"/> 窗簾 <input type="checkbox"/> _____未使用防焰標示物品 <input type="checkbox"/> 現場未設有應使用防焰標示之物品 <input type="checkbox"/> 本場所所得免設防焰標示物品 <input type="checkbox"/> 其他_____				其他備		<input type="checkbox"/> _____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
備註																				
簽名或蓋章	消防設備師(士)			管理權人或現場有關人員			檢查及會同人員			審核人員										

說明：配合第二點第一款第一目刪除「檢修申報」等文字，刪除本表檢修申報確認性複查及專業性複查等項目。

【現行規定】

附表一 ○ ○ ○ 消防局 消防安全檢查紀錄表

檢查種類		<input type="checkbox"/> 第一種	<input type="checkbox"/> 第三種	檢查類型	<input type="checkbox"/> 平時檢查 <input type="checkbox"/> 檢修申報專業性複查 <input type="checkbox"/> 聯合抽查 <input type="checkbox"/> 檢舉案件 <input type="checkbox"/> 營利事業登記 <input type="checkbox"/> 其他		檢查單位		檢查日期	年 月 日								
場所名稱				地 址		鄉鎮市區		路 段 巷 弄		號								
管理權人姓名(名稱)				國民身分證統一編號				最近一次受理檢修申報日期										
適用法令及條次		<input type="checkbox"/> 消防法第_____條 <input type="checkbox"/> 各類場所消防安全設備設置標準(____年____月____日發布或修正) <input type="checkbox"/> 建築技術規則高層建築物專章						<input type="checkbox"/> 建築技術規則 <input type="checkbox"/> 台灣省火災防救辦法(55.07.16 發布) <input type="checkbox"/> 舊有建築物防火避難設施及消防安全設備改善辦法										
滅火設備	項別	檢查情形		檢修申報複查	警報設備	項別	檢查情形		檢修申報複查	消防設備	項別	檢查情形		檢修申報複查				
	滅火器 (大型滅火器)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 配件損壞 <input type="checkbox"/> 數量不足(_____滅火效能值) <input type="checkbox"/> 壓力不足 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能		火警自動、手動警報設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 分區鳴動 <input type="checkbox"/> 一齊鳴動 <input type="checkbox"/> 受信總機故障 <input type="checkbox"/> 探测器損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 手動報警機故障或拆除 <input type="checkbox"/> 報警標示燈故障 <input type="checkbox"/> 火警警鈴故障 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能 <input type="checkbox"/> 綜合		連結送水管	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 中繼幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 水帶箱裝備不足 <input type="checkbox"/> 啟動表示燈故障 <input type="checkbox"/> 出水口損壞或遮蓋 <input type="checkbox"/> 送水口標示脫落或損壞 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 中繼幫浦 <input type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用，設於_____層 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能 <input type="checkbox"/> 綜合				
	室內外消防栓設備	<input type="checkbox"/> 符合(測試放水壓力_____kgf/cm²) <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 箱內裝備不足或損壞 <input type="checkbox"/> 消防栓箱操作障礙 <input type="checkbox"/> 水壓不足(_____kgf/cm²) <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 底閥故障 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能 <input type="checkbox"/> 綜合		瓦斯自動警報設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 受信總機故障 <input type="checkbox"/> 檢氣器損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 漏氣表示燈故障或拆除 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能 <input type="checkbox"/> 綜合		消防專用蓄水池	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 採水口(投入孔)標示脫落 <input type="checkbox"/> 有效水量不足(_____m³) <input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能 <input type="checkbox"/> 綜合				
	自動撒水設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 各樓層均設 <input type="checkbox"/> 十一樓以上設 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 撒水頭淨空間不足 <input type="checkbox"/> 查驗管拆除 <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 末端查驗閥放水壓力不足 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能 <input type="checkbox"/> 綜合		緊急廣播設備	<input type="checkbox"/> 符合(測試音壓_____dB) <input type="checkbox"/> 擴音機故障或拆除 <input type="checkbox"/> 無法強制廣播 <input type="checkbox"/> 揚聲器數量不足 <input type="checkbox"/> 音壓不足(_____dB) <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能 <input type="checkbox"/> 綜合		搶救設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 排煙(進風)機故障 <input type="checkbox"/> 排煙(進風)口故障或遮蔽 <input type="checkbox"/> 進風口面積不足 <input type="checkbox"/> 連動用探测器未設或故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動開關故障或未設 <input type="checkbox"/> 排煙受信總機故障 <input type="checkbox"/> 排煙(進風)量不足(_____m³/分) <input type="checkbox"/> 排煙口高度或面積不足 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能 <input type="checkbox"/> 綜合				
	水霧滅火設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 排水設備不符 <input type="checkbox"/> 水霧頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 水霧頭放水障礙 <input type="checkbox"/> 感知撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能 <input type="checkbox"/> 綜合		緊急電源	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 自動切換裝置故障 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能		室內排煙設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 排煙機故障 <input type="checkbox"/> 防火閥門故障或遮蔽 <input type="checkbox"/> 連動用探测器故障或未設 <input type="checkbox"/> 排煙總機(控制盤)故障 <input type="checkbox"/> 排煙量不足(_____m³/分) <input type="checkbox"/> 防煙區劃未設或損壞 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能 <input type="checkbox"/> 綜合				
	泡沫滅火設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 原液量不足或變質 <input type="checkbox"/> 泡沫頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 感知撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 泡沫頭放水障礙 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能 <input type="checkbox"/> 綜合		避難逃生設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障或拆除 <input type="checkbox"/> 照度不足 <input type="checkbox"/> 規格不符 <input type="checkbox"/> 其他_____				<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能	緊急電源插座	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 標示脫落 <input type="checkbox"/> 220 V 相序不符 <input type="checkbox"/> 未接緊急電源 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能 <input type="checkbox"/> 綜合			
	備用設備 海龍、乾粉、CO ₂	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 連動裝置故障 <input type="checkbox"/> 控制盤故障 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 噴頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能 <input type="checkbox"/> 綜合		緊急照明	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障或拆除 <input type="checkbox"/> 照度不足 <input type="checkbox"/> 規格不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能			無線電通信	<input type="checkbox"/> 符合(應經實際通話測試) <input type="checkbox"/> 未設 <input type="checkbox"/> 增幅器分配器未設或損壞 <input type="checkbox"/> 接頭未標示 <input type="checkbox"/> 洩波同軸電纜損壞 <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能			
	防火管理	<input type="checkbox"/> 符合(演練日期:_____) <input type="checkbox"/> 本場所免設防火管理人 <input type="checkbox"/> 未適用防火管理人(含異動) <input type="checkbox"/> 未製定消防防護計畫(含共同、變更及施工) <input type="checkbox"/> 未實施自衛消防編組訓練 <input type="checkbox"/> 未依消防防護計畫執行防火管理事項(上次演練日期:_____) <input type="checkbox"/> 防火管理人未接受複訓 <input type="checkbox"/> 其他_____				檢修申報(複查)(確認性)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> ____年____半年未檢修申報 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 查獲專技人員不實檢修(本項供專業性複查勾選)				其他設備	<input type="checkbox"/> ____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> ____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> ____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> ____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> ____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> ____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合				<input type="checkbox"/> 外觀 <input type="checkbox"/> 性能 <input type="checkbox"/> 綜合		
	防物焰品	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 地毯 <input type="checkbox"/> 窗簾 <input type="checkbox"/> _____未使用防焰標示物品 <input type="checkbox"/> 現場未設有應使用防焰標示之物品 <input type="checkbox"/> 本場所所得免設防焰標示物品 <input type="checkbox"/> 其他_____																
	備註																	
簽名或蓋章	消防設備師(士)			管理權人或現場有關人員			檢查及會同人員			審核人員								

【新增】

附表三之一

各營業場所消防安全檢查不合格應張貼標示及公告周知判斷要件

項次	場所類別	項 目		公告要件
一	甲 類 場 所、乙類場 所（限第十 二目）及地 下 建 築 物 （ 限 地 下 街）	消防安全設備	系統式滅火設備 系統式警報設備 排煙設備	限期改善
		防火管理	未製作消防防護計畫 未製作施工中消防防護計畫	限期改善
		防焰物品	未裝設防焰物品	限期改善
二	乙 類 場 所 （ 第 十 二 目除外）	消防安全設備	系統式滅火設備 系統式警報設備 排煙設備	舉發
		防火管理	未製作消防防護計畫 未製作施工中消防防護計畫	舉發
		防焰物品	未裝設防焰物品	舉發
三	丙類、丁類 場所	消防安全設備	系統式滅火設備 系統式警報設備 排煙設備	裁處
		防火管理	未製作消防防護計畫 未製作施工中消防防護計畫	裁處
備註：				
一、集合住宅不予以公告不合格場所及張貼不合格標示。				
二、消防機關執行聯合稽查、青春專案、春節專案及其他專案檢查，需有即時性、迫切性、避免危害等情形時，不受上述規範之限制。				

說明：按各類場所危險程度不同，而有不同分級之不合格場所公告標準，爰修正第二點第一款第七目，增列營業場所不合格張貼標示及公告周知之要件，並新增表件，以資明確。