

## 第二點附件四

# ○○○消防局消防安全設備檢修申報複查紀錄表

|   |  |   |  |   |  |  |  |   |        |  |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|--|--|---|--------|--|--|---|--|---|--|
| 檢查種類  |  | <input type="checkbox"/> 確認性複查 <input type="checkbox"/> 專業性複查   |  | 檢查單位  |  |  | 複查日期   | 年      月      日   |        |  |  |   |  |   |  |
| 場所名稱  |  |   |  | 管理權人姓名<br>（名稱）  |  |  | 國民身分證<br>統一編號  |   |        |  |  |   |  |   |  |
| 地    址  |  | 鄉鎮市區                  路                  段                  巷                  弄                  號   |  |   |  |  |  |   |        |  |  |   |  |   |  |
| 適用法令及條次   |  | <input type="checkbox"/> 消防法第_____條<br><input type="checkbox"/> 消防安全設備檢修及申報辦法<br><input type="checkbox"/> 消防安全設備檢修專業機構管理辦法<br><input type="checkbox"/> 各類場所消防安全設備設置標準（_____年_____月_____日發布或修正）  |  |   |  |  |  | <input type="checkbox"/> 建築技術規則高層建築物專章<br><input type="checkbox"/> 建築技術規則<br><input type="checkbox"/> 台灣省火災防救辦法（55.07.16 發布）<br><input type="checkbox"/> 原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法                                   |        |  |  |   |  |   |  |
| 滅火器   | 項別   | 抽查情形  |  | 警報設備  | 項別   | 抽查情形   |  | 消防搶救上必要設施   | 項別     | 抽查情形   |  |   |  |   |  |
|   | 大型滅火器  | <input type="checkbox"/> 符合（抽查○層○具滅火器）<br><input type="checkbox"/> 壓力指示值異常<br><input type="checkbox"/> 數量不足（_____滅火效能值）<br><input type="checkbox"/> 配件損壞<br><input type="checkbox"/> 壓力不足<br><input type="checkbox"/> 其他_____   |  |   | 火警警報自動、手動  | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 分區鳴動 <input type="checkbox"/> 一齊鳴動<br>（測試○層○處地區音響裝置）<br>（音壓_____dB）（測試○層○處○個探測器）<br><input type="checkbox"/> 受信總機故障_____<br><input type="checkbox"/> 探測器損壞或拆除<br><input type="checkbox"/> 手動報警機故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 報警標示燈故障<br><input type="checkbox"/> 火警警鈴故障<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |  |   | 連結送水管  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 中繼幫浦組件故障<br><input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障<br><input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障<br><input type="checkbox"/> 水帶箱裝備不足<br><input type="checkbox"/> 啟動表示燈故障<br><input type="checkbox"/> 出水口損壞或遮蓋<br><input type="checkbox"/> 送水口標示脫落或損壞<br><input type="checkbox"/> 中繼幫浦 <input type="checkbox"/> 專用 <input type="checkbox"/> 兼用，設於_____層<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |  |   |  |   |  |
|   |  | <input type="checkbox"/> 符合（測試○層○處室內消防栓）<br>（放水壓力_____kgf/cm <sup>2</sup> ）<br><input type="checkbox"/> 水壓不足（_____kgf/cm <sup>2</sup> ）<br><input type="checkbox"/> 幫浦組件故障<br><input type="checkbox"/> 箱內裝備不足或損壞<br><input type="checkbox"/> 消防栓箱操作障礙<br><input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示<br><input type="checkbox"/> 啟動裝置故障<br><input type="checkbox"/> 底閥故障<br><input type="checkbox"/> 其他_____   |  |   |  | 瓦斯自動漏警氣報火警   | <input type="checkbox"/> 符合（測試○層○處○個檢知器）<br><input type="checkbox"/> 受信總機故障<br><input type="checkbox"/> 檢知器損壞或拆除<br><input type="checkbox"/> 漏氣表示燈故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 警報裝置故障<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |   |        | 消防專用蓄水池  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 幫浦組件故障<br><input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障<br><input type="checkbox"/> 採水口（投入孔）標示脫落<br><input type="checkbox"/> 有效水量不足（_____m <sup>3</sup> ）<br><input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |   |  |   |  |
|   |  | <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 各樓層均設 <input type="checkbox"/> 十一樓以上設<br>（測試○層○處末端查驗閥）<br>（放水壓力_____kgf/cm <sup>2</sup> ）<br><input type="checkbox"/> 末端查驗閥放水壓力不足<br>（放水壓力_____kgf/cm <sup>2</sup> ）<br><input type="checkbox"/> 幫浦組件故障<br><input type="checkbox"/> 撤水頭損壞或拆除<br><input type="checkbox"/> 撤水頭淨空間不足<br><input type="checkbox"/> 查驗管拆除<br><input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示<br><input type="checkbox"/> 警報裝置故障<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |  |   |  |  | 緊急廣播設備   |   |        |  | <input type="checkbox"/> 符合（測試○層○處揚聲器）（音壓_____dB）<br><input type="checkbox"/> 音壓不足（_____dB）<br><input type="checkbox"/> 擴音機故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 無法強制廣播<br><input type="checkbox"/> 揚聲器數量不足<br><input type="checkbox"/> 其他_____                                    |   | 梯間排煙、進風設備  | <input type="checkbox"/> 符合（最高○層排煙量_____m <sup>3</sup> /分；最低○層進風量_____m <sup>3</sup> /分）<br><input type="checkbox"/> 排煙（進風）機故障<br><input type="checkbox"/> 排煙（進風）口故障或遮蔽<br><input type="checkbox"/> 進風口面積不足<br><input type="checkbox"/> 連動用探測器未設或故障<br><input type="checkbox"/> 手動啟動開關故障或未設<br><input type="checkbox"/> 排煙受信總機故障<br><input type="checkbox"/> 排煙（進風）量不足（_____m <sup>3</sup> /分）<br><input type="checkbox"/> 排煙口高度或面積不足<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |  |
|   |  | <input type="checkbox"/> 符合（測試○層○區）（放水壓力_____kgf/cm <sup>2</sup> ）<br><input type="checkbox"/> 水壓不足（_____kgf/cm <sup>2</sup> ）<br><input type="checkbox"/> 幫浦組件故障<br><input type="checkbox"/> 排水設備不符<br><input type="checkbox"/> 水霧頭損壞或拆除<br><input type="checkbox"/> 水霧頭放水障礙<br><input type="checkbox"/> 感知撒水頭損壞或拆除<br><input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示<br><input type="checkbox"/> 其他_____  |  |   |  |  |  |   |        |  | 發電機  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障<br><input type="checkbox"/> 自動切換裝置故障<br><input type="checkbox"/> 其他_____   |  | 室內排煙設備  | <input type="checkbox"/> 符合（最高○層排煙量_____m <sup>3</sup> /分；最低○層排煙量_____m <sup>3</sup> /分）<br><input type="checkbox"/> 排煙機故障<br><input type="checkbox"/> 防火閘門故障或遮蔽<br><input type="checkbox"/> 連動用探測器故障或未設<br><input type="checkbox"/> 排煙總機（控制盤）故障<br><input type="checkbox"/> 排煙量不足（_____m <sup>3</sup> /分）<br><input type="checkbox"/> 防煙區劃未設或損壞<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |
|   | <input type="checkbox"/> 符合（測試○層○區）（放水壓力_____kgf/cm <sup>2</sup> ）<br><input type="checkbox"/> 發泡倍率不足<br><input type="checkbox"/> 幫浦組件故障<br><input type="checkbox"/> 原液量不足或變質<br><input type="checkbox"/> 泡沫頭損壞或拆除<br><input type="checkbox"/> 感知撒水頭損壞或拆除<br><input type="checkbox"/> 警報裝置故障<br><input type="checkbox"/> 泡沫頭放水障礙<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |   | 蓄電池設備  |   | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 容量不足<br><input type="checkbox"/> 電池組損壞<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |  |  |   | 緊急電源插座 |  |  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 標示脫落<br><input type="checkbox"/> 220 V相序不符<br><input type="checkbox"/> 未接緊急電源<br><input type="checkbox"/> 其他_____   |  |   |  |
|   | <input type="checkbox"/> 符合（測試○層○區）（放水壓力_____kgf/cm <sup>2</sup> ）<br><input type="checkbox"/> 發泡倍率不足<br><input type="checkbox"/> 幫浦組件故障<br><input type="checkbox"/> 原液量不足或變質<br><input type="checkbox"/> 泡沫頭損壞或拆除<br><input type="checkbox"/> 感知撒水頭損壞或拆除<br><input type="checkbox"/> 警報裝置故障<br><input type="checkbox"/> 泡沫頭放水障礙<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |   |  |   | 出口標示燈  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 照度不足<br><input type="checkbox"/> 規格不符<br><input type="checkbox"/> 其他_____  |  |   |        | 無線輔助設備   |  | <input type="checkbox"/> 符合（應經實際通話測試）<br><input type="checkbox"/> 未設<br><input type="checkbox"/> 增幅器分配器未設或損壞<br><input type="checkbox"/> 接頭未標示<br><input type="checkbox"/> 洩波同軸電纜損壞<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |  |   |  |
|   | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 連動裝置故障<br><input type="checkbox"/> 控制盤故障<br><input type="checkbox"/> 警報裝置故障<br><input type="checkbox"/> 噴頭損壞或拆除<br><input type="checkbox"/> 其他_____  |   |  |   |  | 避難逃生設備   | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 照度不足<br><input type="checkbox"/> 規格不符<br><input type="checkbox"/> 其他_____  |   |        |  |  | 配線  | <input type="checkbox"/> 耐燃保護不符(_____)<br><input type="checkbox"/> 耐熱保護不符(_____)<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |   |  |
|   | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 開口封閉（操作面積不足）<br><input type="checkbox"/> 下降空間障礙<br><input type="checkbox"/> 標示脫落或拆除<br><input type="checkbox"/> 其他_____  |   |  |   |  |  | 緊急照明   |   |        |  | <input type="checkbox"/> 耐用保護不符(_____)<br><input type="checkbox"/> 耐熱保護不符(_____)<br><input type="checkbox"/> 其他_____   |   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 開口封閉（操作面積不足）<br><input type="checkbox"/> 下降空間障礙<br><input type="checkbox"/> 標示脫落或拆除<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |  | 避難器具  | <input type="checkbox"/> 耐用保護不符(_____)<br><input type="checkbox"/> 耐熱保護不符(_____)<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |   |  |  |  |   |        |  |  |   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 開口封閉（操作面積不足）<br><input type="checkbox"/> 下降空間障礙<br><input type="checkbox"/> 標示脫落或拆除<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |  |   | 其他設備   | <input type="checkbox"/> 耐用保護不符(_____)<br><input type="checkbox"/> 耐熱保護不符(_____)<br><input type="checkbox"/> 其他_____  |  |  |  |   |        |  |  |   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 開口封閉（操作面積不足）<br><input type="checkbox"/> 下降空間障礙<br><input type="checkbox"/> 標示脫落或拆除<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |  |   |  | <input type="checkbox"/> 耐用保護不符(_____)<br><input type="checkbox"/> 耐熱保護不符(_____)<br><input type="checkbox"/> 其他_____  |  |  |  |   |        |  |  |   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 開口封閉（操作面積不足）<br><input type="checkbox"/> 下降空間障礙<br><input type="checkbox"/> 標示脫落或拆除<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |  |   |  | <input type="checkbox"/> 耐用保護不符(_____)<br><input type="checkbox"/> 耐熱保護不符(_____)<br><input type="checkbox"/> 其他_____  |  |  |  |   |        |  |  |   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 開口封閉（操作面積不足）<br><input type="checkbox"/> 下降空間障礙<br><input type="checkbox"/> 標示脫落或拆除<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 開口封閉（操作面積不足）<br><input type="checkbox"/> 下降空間障礙<br><input type="checkbox"/> 標示脫落或拆除<br><input type="checkbox"/> 其他_____   |  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 開口封閉（操作面積不足）<br><input type="checkbox"/> 下降空間障礙<br><input type="checkbox"/> 標示脫落或拆除<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 開口封閉（操作面積不足）<br><input type="checkbox"/> 下降空間障礙<br><input type="checkbox"/> 標示脫落或拆除<br><input type="checkbox"/> 其他_____  |  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 開口封閉（操作面積不足）<br><input type="checkbox"/> 下降空間障礙<br><input type="checkbox"/> 標示脫落或拆除<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |        |  |  |   |  |   |  |
| <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 開口封閉（操作面積不足）<br><input type="checkbox"/> 下降空間障礙<br><input type="checkbox"/> 標示脫落或拆除<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 開口封閉（操作面積不足）<br><input type="checkbox"/> 下降空間障礙<br><input type="checkbox"/> 標示脫落或拆除<br><input type="checkbox"/> 其他_____   |  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 開口封閉（操作面積不足）<br><input type="checkbox"/> 下降空間障礙<br><input type="checkbox"/> 標示脫落或拆除<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |  | <input type="checkbox"/> 符合<br><input type="checkbox"/> 故障或拆除<br><input type="checkbox"/> 開口封閉（操作面積不足）<br><input type="checkbox"/> 下降空間障礙<br>  |  |   |        |  |  |   |  |   |  |