

# 消防機具器材及設備認可實施辦法部分條文修正 條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第五條 申請型式認可，應檢附下列文件向登錄機構辦理：</p> <p>一、申請書。</p> <p>二、工廠登記、公司登記或商業登記證明文件及最近一次完稅證明影本。</p> <p>三、試驗設備、試驗設備之維護管理及試驗場所概要說明書。</p> <p>四、該產品之主要生產設備及流程說明書。</p> <p>五、品質管理說明書或依<u>中華民國國家標準 CNS 一二六八二</u>或<u>國際標準組織 ISO 九〇〇一</u>所取得品質管理系統登錄證書。</p> <p>六、產品之設計圖，圖面應明確標示各部構造與零組件之名稱、尺度及材質，並附實體正面、側面、背面圖片（含照片）及有關技術文件（包括產品型錄、使用手冊等）。</p> <p>七、<u>下列紀錄或報告之一，並載明引用中央主管機關公告之基準或國外標準，與測試之標準值及結果值：</u></p> <p><u>（一）申請日前二年內，申請人出具之廠內試驗紀錄。</u></p> <p><u>（二）申請日前二年</u></p>	<p>第五條 申請型式認可，應檢附下列文件向登錄機構辦理：</p> <p>一、申請書。</p> <p>二、工廠登記、公司登記或商業登記證明文件及最近一次完稅證明影本。</p> <p>三、試驗設備、試驗設備之維護管理及試驗場所概要說明書。</p> <p>四、<u>公司</u>該產品之主要生產設備及流程說明書。</p> <p>五、品質管理說明書（<u>內容包括產品之設計管理、品質管理系統，零組件及庫存品之管理，製造、組裝作業流程等文件</u>）或國際標準組織（<u>ISO</u>）<u>九〇〇一</u>認可登錄證書。</p> <p>六、產品之設計圖，圖面應明確標示各部構造與零組件之名稱、尺度及材質，並附實體正面、側面、背面圖片（含照片）及有關技術文件（包括產品型錄、使用手冊等）。</p> <p>七、中央主管機關公告之國內外第三公證機構、登錄機構出具之試驗報告或廠內試驗紀錄（<u>須為申請日前之二年內作成者</u>），載明引用中央主管機關公</p>	<p>一、現行第一項第四款酌作文字修正。</p> <p>二、現行第一項第五款品質管理相關證書之名稱，酌予修正；另為符一般立法體例，品質管理說明書之具體內容移列為第二項，以資妥適。</p> <p>三、現行第一項第七款依試驗紀錄或報告出具單位及情況差別，區分為四種態樣，修正分列為四目。第四目未要求其試驗報告須為申請日前二年內作成之理由，係申請人檢附之試驗報告如附持續有效之第三公證機構登載證明文件（如 UL、FM、VdS、LPCB 之線上登載資料、日本消防檢定協會之型式適合評價、一般財團法人日本消防設備安全中心之個別認定紀錄等），因該等公證機構除辦理產品試驗外，並於每年就產品工廠品質管理等事項進行監督審查後，始持續將該型式產品經認證資訊登載其網站，可佐證其工廠品質管理符合一定標準及其試驗報告之持續有效性。</p> <p>四、現行第二項移列為第三項，並酌作文字修正。</p>

<p>內，登錄機構出具之試驗報告。</p> <p>(三) 申請日前二年內，中央主管機關公告之國內外第三公證機構出具之試驗報告。</p> <p>(四) <u>附持續有效登載證明文件之中央主管機關公告之國內外第三公證機構出具之試驗報告。</u></p> <p>八、施工安全或設置規範及維修保養手冊。</p> <p>九、文件為外文者，應附中文譯本或適當之摘譯本。</p> <p><u>前項第五款品質管理說明書，應包括下列文件：</u></p> <p><u>一、產品之設計管理及品質管理系統。</u></p> <p><u>二、零組件及庫存品之管理。</u></p> <p><u>三、製造及組裝作業流程。</u></p> <p>自國外進口之消防機具器材及設備（以下簡稱進口品）免附<u>第一項第二款工廠登記證明文件及第三款、第四款文件。</u></p>	<p>告之基準或國外標準，與測試之標準值及結果值。</p> <p>八、施工安全或設置規範及維修保養手冊。</p> <p>九、文件為外文者，應附中文譯本或適當之摘譯本。</p> <p>自國外進口之消防機具器材及設備（以下簡稱進口品）免附前項第二款工廠登記證明文件及第三款、第四款文件。</p>	
<p>第七條 進口品申請型式認可者，除依第五條規定外，並應檢附授權代理證明文件。</p> <p><u>進口品依第五條第一項第七款第三目檢附之試驗報告為中央主管機關公告之國外第三公證機構所出具者，應經我國駐外館處驗證。</u></p>	<p>第七條 進口品申請型式認可者，除依第五條規定外，並應檢附授權代理證明文件；<u>其試驗報告為中央主管機關公告之國外第三公證機構所開具者，應經我國駐外館處驗證。</u></p>	<p>一、為符一般立法體例，現行條文後段移列至第二項。</p> <p>二、進口品檢附之試驗報告係對應修正條文第五條第一項第七款第三目或第四目，考量持續有效之登載文件係網上公開資訊，可勾稽試驗報告編號及認證內容，確認並證明所檢附試驗報告之真實性，該報告無再經我國駐外館處驗證</p>

		之必要，爰第二項專就依第五條第一項第七款第三目檢附之國外第三公證機構出具之試驗報告，要求其應經我國駐外館處驗證。
<p>第八條 登錄機構應依下列方式辦理型式認可作業：</p> <p>一、書面審查：審查申請人檢附之文件。</p> <p>二、實施試驗：</p> <p>（一）申請人依中央主管機關公告之基準提供測試所需之樣品數，於登錄機構實驗室進行試驗，或由登錄機構派員至產品產製廠（場）<u>或中央主管機關公告之國內外第三公證機構實驗室</u>會同實施試驗。</p> <p>（二）登錄機構辦理試驗時，應依試驗項目具體載明試驗結果，其有建議事項者，應詳述理由。</p> <p>申請人檢附中央主管機關公告之國外第三公證機構試驗報告，<u>且附有持續有效之該機構登載證明文件者</u>，登錄機構得逕依所提資料文件審查，<u>免依前項第二款規定實施試驗</u>。</p>	<p>第八條 登錄機構應依下列方式辦理型式認可作業：</p> <p>一、書面審查：審查申請人檢附之文件。</p> <p>二、實施試驗：</p> <p>（一）申請人依中央主管機關公告之基準提供測試所需之樣品數，於登錄機構試驗室進行試驗或由登錄機構派員至產品產製廠（場）會同實施試驗。</p> <p>（二）登錄機構辦理試驗時，應依試驗項目具體載明試驗結果，其有建議事項者，應詳述理由。<u>但</u>申請人檢附中央主管機關公告之國外第三公證機構試驗報告者，登錄機構得逕依所提資料文件審查，免予實施試驗。</p>	<p>一、為賦予實務作法更大彈性，第一項第二款第一目增訂得由登錄機構派員至中央主管機關公告之國內外第三公證機構實驗室會同實施試驗之選項。</p> <p>二、現行第二款第二目但書為免予實施試驗之事由，非實施試驗之程序，為符法制體例，爰移列至第二項，並定明申請人除檢附國外第三公證機構試驗報告，尚須附有持續有效之該機構登載證明文件，方得免除實施試驗，以資周全。</p>
<p>第九條 符合本法第十二條第二項但書規定者，登錄機構除依前條規定辦理型式認可作業外，並應會同申請人至產品產製廠（場）實施下列初次工廠檢查：</p>	<p>第九條 符合本法第十二條第二項但書規定者，登錄機構除依前條規定辦理型式認可作業外，並應會同申請人至產品產製廠（場）實施下列初次工廠檢查：</p>	<p>配合修正條文第五條修正第一項第五款規定及增列第二項，第三款酌作文字修正。</p>

<p>一、符合第五條第一項第三款規定之試驗設備、試驗設備之維護管理及試驗場所。</p> <p>二、符合第五條第一項第四款規定之產品主要生產設備及流程。</p> <p>三、符合第五條第一項第五款規定之品質管理說明書或依<u>中華民國國家標準 CNS 一二六八一</u>或<u>國際標準組織 ISO 九〇〇一</u>所定品質管理系統。</p>	<p>一、符合第五條第一項第三款規定之試驗設備、試驗設備之維護管理及試驗場所。</p> <p>二、符合第五條第一項第四款規定之產品主要生產設備及流程。</p> <p>三、符合第五條第一項第五款規定之產品設計管理、品質管理系統，<u>零組件及庫存品之管理</u>，<u>製造、組裝作業流程</u>。</p>	
<p>第十一條 型式認可之審查結果，登錄機構應自受理次日起四個月內，以書面通知申請人。合格者，發給型式認可書；不合格者，應敘明理由，不予認可。</p> <p>前項型式認可書，應記載下列事項：</p> <p>一、申請人名稱、地址及負責人姓名。</p> <p>二、公司或商業統一編號。</p> <p>三、認可之依據。</p> <p>四、有效期限。</p> <p>五、認可內容。</p> <p>六、注意事項。</p> <p>七、登錄機構名稱及地址。</p> <p>已取得型式認可之消防機具器材及設備，其中央主管機關公告之基準修正時，中央主管機關得命登錄機構通知申請人限期依修正後之基準，重新申請型式認可，並註銷原發給之型式認可書。</p>	<p>第十一條 型式認可之審查結果，登錄機構應自受理次日起四個月內，以書面通知申請人。合格者，發給型式認可書；不合格者，應敘明理由，不予認可。</p> <p>前項型式認可書，應記載下列事項：</p> <p>一、申請人名稱、地址及負責人姓名。</p> <p>二、公司統一編號。</p> <p>三、認可之依據。</p> <p>四、有效期限。</p> <p>五、認可內容。</p> <p>六、注意事項。</p> <p>七、登錄機構名稱及地址。</p> <p>已取得型式認可之消防機具器材及設備，其中央主管機關公告之基準修正時，中央主管機關得命登錄機構通知申請人限期依修正後之基準，重新申請型式認可，並註銷原發給之型式認可書。</p>	<p>一、第一項及第三項未修正。</p> <p>二、申請人之營利事業組織型態可能包括公司或商業，爰於第二項第二款增訂「或商業」文字，以資周全。</p>
<p>第十三條 型式認可之有效期間為五年。有效期限屆滿前六個月起之五</p>	<p>第十三條 型式認可之有效期間為五年。有效期限屆滿前六個月起之五</p>	<p>一、按消防機具器材及設備登錄機構管理辦法（以下簡稱登錄機構</p>

<p>個月內，得由申請人檢附原型式認可書及第五條規定之文件，向<u>原</u>登錄機構申請展延，經審查核可者，換發型式認可書，每次展延期間為五年。</p> <p>逾期申請展延者，應重新申請型式認可。</p>	<p>個月內，得由申請人檢附原型式認可書及第五條規定之文件，向登錄機構申請展延，經審查核可者，換發型式認可書，每次展延期間為五年。</p> <p>逾期申請展延者，應重新申請型式認可。</p>	<p>管理辦法) 第十一條第三項規定，取得型式認可產品，其型式認可展延等後續事項之認可作業應由原登錄機構辦理，爰第一項酌作文字修正，以資明確。又原登錄機構如被暫停認可業務或被廢止或撤銷登錄，其應依登錄機構管理辦法第二十一條第三項或第二十二條第一項規定，將認可案件之完整文件及檔案移交至中央主管機關指定之登錄機構辦理，則申請人得向被指定之登錄機構申辦展延及其他認可事項，併此說明。</p> <p>二、第二項未修正。</p>
<p>第十五條 已取得型式認可之消防機具器材及設備，其型式部分變更者，應註明與原型式相異部分，向<u>原</u>登錄機構申請型式變更之認可。</p> <p>前項變更，其屬同一型式辦理二部分以上變更者，視同一申請案；其為二種以上不同型式之共通部分變更者，則分別申請之。</p> <p>第一項型式變更之申請應備文件、審查、發給型式認可書及認可書之有效期限、展延、補發或換發，準用第五條至前條規定。</p>	<p>第十五條 已取得型式認可之消防機具器材及設備，其型式部分變更者，應註明與原型式相異部分，向登錄機構申請型式變更之認可。</p> <p>前項變更，其屬同一型式辦理二部分以上變更者，視同一申請案；其為二種以上不同型式之共通部分變更者，則分別申請之。</p> <p>第一項型式變更之申請應備文件、審查、發給型式認可書及認可書之有效期限、展延、補發或換發，準用第五條至前條規定。</p>	<p>一、第一項酌作文字修正，理由同第十三條說明一。</p> <p>二、第二項及第三項未修正。</p>
<p>第十六條 已取得型式認可之消防機具器材及設備，其變更事項不致對其形狀、構造、材質、成分及性能產生影響者，申請人應檢附變更前後圖說及證明文件，向<u>原</u>登錄機構申請輕微</p>	<p>第十六條 已取得型式認可之消防機具器材及設備，其變更事項不致對其形狀、構造、材質、成分及性能產生影響者，申請人應檢附變更前後圖說及證明文件，向登錄機構申請輕微變</p>	<p>酌作文字修正，理由同第十三條說明一。</p>

變更之認可，由該機構書面審查，並通知其處理結果。	更之認可，由登錄機構書面審查，並通知其處理結果。	
<p>第十七條 經型式認可者，其型式認可書有下列記載事項之一變更者，應於變更改次日起三十日內檢附原型式認可書及相關證明文件，向原登錄機構申請變更，並換發型式認可書；其有效期間與原型式認可書相同：</p> <p>一、地址。</p> <p>二、負責人。</p> <p>三、公司或商業名稱。</p> <p>四、其他經中央主管機關認定之必要事項。</p>	<p>第十七條 經型式認可者，其型式認可書有下列記載事項之一變更者，應於變更改次日起三十日內檢附原型式認可書及相關證明文件，向登錄機構申請變更，並換發型式認可書；其有效期間與原型式認可書相同：</p> <p>一、地址。</p> <p>二、負責人。</p> <p>三、公司或商業名稱。</p> <p>四、其他經中央主管機關認定之必要事項。</p>	酌作文字修正，理由同第十三條說明一。
<p>第十八條 申請個別認可，應檢附下列文件向原登錄機構辦理：</p> <p>一、申請書（並載明個別認可之數量）。</p> <p>二、型式認可書影本。</p> <p>三、進口品應檢附進口報單及國外原廠之出廠證明文件影本。<u>但同時依第二十四條規定申請預先領用標示者，得於受檢日前檢附。</u></p> <p>四、文件為外文者，應附中文譯本或適當之摘譯本。</p> <p>前項申請個別認可之型式達二種以上者，應分別申請之。</p> <p>第一項申請個別認可者，變更試驗日期、數量、工廠試驗設備或試驗場所時，應於試驗日期五日前，向原登錄機構提出。</p>	<p>第十八條 申請個別認可，應檢附下列文件向登錄機構辦理：</p> <p>一、申請書（並載明個別認可之數量）。</p> <p>二、型式認可書影本。</p> <p>三、進口品應檢附進口報單及國外原廠之出廠證明文件影本。</p> <p>四、文件為外文者，應附中文譯本或適當之摘譯本。</p> <p>前項申請個別認可之型式達二種以上者，應分別申請之。</p> <p>第一項申請個別認可者，變更試驗日期、數量、工廠試驗設備或試驗場所時，應於試驗日期五日前，向登錄機構提出。</p>	<p>一、第一項序文及第三項酌作文字修正，理由同第十三條說明一。</p> <p>二、考量實務上申請個別認可同時申請預先領用標示者，其產品可能尚未進口，尚無法提供進口報單及國外原廠出廠證明，爰第一項第三款增列但書，允許該等進口品於受檢日前檢附進口報單及國外原廠之出廠證明文件影本即可。</p> <p>三、第二項未修正。</p>
<p>第十九條 登錄機構應依下列方式辦理個別認可作業：</p> <p>一、書面審查：審查申</p>	<p>第十九條 登錄機構應依下列方式辦理個別認可作業：</p> <p>一、書面審查：審查申</p>	<p>一、第一項第二款增訂得由登錄機構派員至中央主管機關公告之國內外第三公證機構實</p>

<p>請人檢附之文件。</p> <p>二、實施試驗：申請人依中央主管機關公告之基準提供測試所需之樣品數，於登錄機構實驗室進行試驗，或由登錄機構派員至產品產製廠（場）<u>或中央主管機關公告之國內外第三公證機構實驗室</u>會同實施試驗。</p> <p>符合本法第十二條第二項但書規定者，得由申請人檢附廠內試驗紀錄、受驗成績履歷等品管檢查文件審查，免依前項第二款規定實施試驗。</p>	<p>請人檢附之文件。</p> <p>二、實施試驗：申請人依中央主管機關公告之基準提供測試所需之樣品數，於登錄機構試驗室進行試驗或由登錄機構派員至產品產製廠（場）會同實施試驗。但符合本法第十二條第二項但書規定者，得由申請人檢附廠內試驗紀錄、受驗成績履歷等品管檢查文件審查，免予實施試驗。</p> <p><u>個別認可進口品適用消防機具器材及設備認可標準確有困難者，得引用國外之標準，在國內進行試驗。</u></p>	<p>驗室會同實施試驗之選項，理由同第八條說明一，並酌作文字修正。又第一項第二款但書為免予實施試驗之事由，非實施試驗之程序，為符法制體例，爰移列至第二項。</p> <p>二、現行第二項，因申請個別認可係以通過型式認可為前提，進口品如能通過型式認可，於申請個別認可時，應無適用消防機具器材及設備認可標準困難之疑慮，爰予刪除。</p>
<p>第二十一條 申請個別認可而未設有試驗設備及試驗場所者，得借用登錄機構、<u>中央主管機關公告之國內外第三公證機構</u>或已取得型式認可，且具有試驗設備及試驗場所之公司<u>或商業所屬產品產製廠(場)</u>之設備及場地進行試驗，並應檢附該借用單位之同意書。</p>	<p>第二十一條 申請個別認可而未設有試驗設備及試驗場所者，得借用登錄機構或已取得型式認可，且具有試驗設備及試驗場所之公司、工廠、機關（構）或團體之設備及場地進行試驗，並應檢附該借用單位之同意書。</p>	<p>修正條文第十九條第一項第二款規定，框限個別認可實施試驗之場地為登錄機構實驗室、中央主管機關公告之國內外第三公證機構實驗室或產品產製廠（場），三者之一。本條係配套性規定，對應規範申請個別認可而未設有試驗設備及試驗場所者，得借用登錄機構、中央主管機關公告之國內外第三公證機構或已取得型式認可，且具有試驗設備及試驗場所之產品產製廠（場），三者其一之設備及場地進行試驗。復考量尚須要求借用者檢附借用單位之同意書，惟產品產製廠(場)並非商業組織，其同意書之法律效力容有疑義，故以公司或商業所屬產品產製廠(場)予以規範，由公司或商業為主體之借用單位出具同意書，以資周延。爰增訂得借用</p>

		中央主管機關公告之國內外第三公證機構之設備及場地進行試驗之選項，並酌作文字修正。
第二十二條 除第十九條第二項規定者外，登錄機構及申請人於個別認可完成試驗後，應就試驗紀錄及認可標示領用之記載事項，確認簽章。	第二十二條 除第十九條第一項第二款但書規定者外，登錄機構及申請人於個別認可完成試驗後，應就試驗紀錄及認可標示領用之記載事項，確認簽章。	配合修正條文第十九條規定，酌作文字修正。
第二十五條 個別認可標示規格及式樣應符合下列規定： 一、規格應符合附表第一種樣式之規定。但產品本體太小或有其他特殊原因，經報請中央主管機關同意者，得以第二種或第三種樣式標示之。 二、前款所定第一種及第二種樣式之認可標示外環尺寸，由中央主管機關公告之。 三、認可標示應具有防偽設計，並標示認可之流水編號。	第二十五條 個別認可標示規格及式樣應符合下列規定： 一、規格應符合附表第一種樣式之規定。但產品本體太小或有其他特殊原因，經報請中央主管機關同意者，得以第二種或第三種樣式標示之。 二、前款所定第一種與第二種樣式之認可標示外環尺寸及 <u>消防機具器材及設備之品目名稱代號</u> ，由中央主管機關公告之。 三、認可標示應具有防偽設計，並標示認可之流水編號。	配合附表標示規格及式樣之修正，標示中不復出現品目名稱代號，爰現行第二款所列消防機具器材及設備之品目名稱代號予以刪除，另依法制體例酌作文字修正。
第二十九條之一 登錄機構應對個別認可合格之消防機具器材及設備辦理產品產製廠（場）抽樣或市場購樣試驗，每年抽樣或購樣以該年度申請個別認可案件之型式為對象，每一應實施認可之消防機具器材及設備品目至少抽驗一件。必要時，中央主管機關得增減抽樣或購樣產品數量。 經會同實施全數試驗或量少特殊之產品，免依前項規定實施抽樣		一、本條新增。 二、現行個別認可合格產品之後市場管理，係依登錄機構管理辦法第十三條第五款規範。參照前揭規定，第一項定明登錄機構應對認可品辦理產品產製廠（場）抽樣或市場購樣試驗及其抽購樣方式與數量，並對抽購樣方式與數量加嚴規範，以進一步強化認可品之後市場管理機制。 三、考量經會同實施全數



或購樣。		試驗者，無抽購樣試驗必要，生產數量少之特殊產品則市購不到，爰於第二項定明除外規範。
第三十條 出具不實資料或以詐欺、脅迫或賄賂方法取得認可者，登錄機構應撤銷其認可，限期繳回或註銷型式認可書或認可標示，並登載資訊網站及函知中央主管機關。	第三十條 出具不實資料或以詐欺、脅迫或賄賂方法取得型式認可者，登錄機構應撤銷其 <u>型式</u> 認可，限期繳回或註銷型式認可書，並登載資訊網站及函知中央主管機關。	為使法令更臻周延，將出具不實資料或以詐欺、脅迫或賄賂方法取得個別認可者，亦納為本條之規範對象，登錄機構應撤銷其個別認可，限期繳回或註銷認可標示，並登載資訊網站及函知中央主管機關，爰酌作文字修正。

## 第二十五條附表（修正後）

### 一、第一種樣式：

（一）標示大小與外環及內環之半徑比為六比五比三。

（二）銀底黑字。

（三）「ABC1234567890」為登錄機構英文代號與消防機具器材設備產品流水編號之組合。



### 二、第二種樣式：

（一）標示大小長、寬均為三點五公分，外環及內環之半徑比為五比三。

（二）銀底黑字。

（三）「ABC1234567890」為登錄機構英文代號與消防機具器材設備產品流水編號之組合。




### 三、第三種樣式：

（一）標示大小長為一點六公分、寬零點五公分。

（二）銀底黑字。

（三）「ABC1234567890」為登錄機構英文代號與消防機具器材設備產品流水編號之組合。



修正說明：為彰顯依法取得「認可」之「消」防機具器材及設備之特殊指標性意味，  
修正認可標示樣式。

第二十五條附表（修正前）

一、第一種樣式：

（一）標示大小與外環及內環之半徑比為六比五比三。

（二）銀底黑字。



二、第二種樣式：

（一）標示大小長、寬均為三點五公分，外環及內環之半徑比為五比三。

（二）銀底黑字。



三、第三種樣式：

（一）標示大小長為一點六公分、寬零點五公分。

（二）銀底黑字。

