

○○○消防局鋼製液化石油氣容器檢驗機構抽查紀錄表

檢 查 單 位		檢 查 日 期		____年__月__日	
場 所 名 稱					
場 所 地 址					
管 理 權 人		姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	電話：
				____年__月__日	
場 所 負 責 人		姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	電話：
				____年__月__日	
儀器設備及安全設施		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 容器檢驗儀器設備及安全設施項目、數量及功能未符合規定 說明：_____ <input type="checkbox"/> 應校正之容器檢驗儀器設備未依規定辦理校正 說明：_____ <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
容器定期檢驗作業程序		收瓶及堆瓶		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未標示容器待驗區域 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
		第一次外觀檢查		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未執行清洗污泥、油污工作 <input type="checkbox"/> 未執行量測刮傷、腐蝕、凹痕等工作 <input type="checkbox"/> 未執行量測容器本體底端與鋼裙底面間空隙工作 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
		殘氣回收		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 操作時，負壓未達到-20cmHg 以下 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
		卸容器閥		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 無法執行卸容器閥 <input type="checkbox"/> 使用過之容器閥未銷毀或未將灌裝口破壞至無法使用 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
容器定期檢驗作業程序		洗淨及瀝乾		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未執行洗淨及瀝乾工作 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
		耐壓膨脹試驗		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 永久膨脹率之測試，未能以壓力 30kg/cm ² 保持 30 秒 <input type="checkbox"/> 永久膨脹率不合格判定基準不正確：計_____台機組判定有誤 <input type="checkbox"/> 檢驗數據紀錄及結果判定未一致 <input type="checkbox"/> 檢驗紀錄未以電腦自動登錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
		除鏽作業		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未執行噴砂除鏽工作 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
		第二次外觀及內部檢查		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未進行割傷（或銼傷）、腐蝕、凹痕之測定 <input type="checkbox"/> 未進行口基變形之測定 <input type="checkbox"/> 未進行內部檢查 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
容器定期檢驗作業程序		重量檢查		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 以 5、10、20kg 法碼分別校正，誤差值在 1%以上 <input type="checkbox"/> 檢驗紀錄未以電腦自動登錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	

容器定期檢驗作業程序	打刻鋼印	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 打刻鋼印之作業程序不符規定 <input type="checkbox"/> 容器瓶肩資料模糊不清，未補行打刻，使其易於辨識 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	監控系統	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 鏡頭功能損壞無法錄影 <input type="checkbox"/> 無法調閱最近 30 日內之錄影資料 <input type="checkbox"/> 網路連線功能中斷 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
	油漆塗裝	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 塗裝、烘乾之作業程序不符合規定 <input type="checkbox"/> 容器表面之顏色未漆成灰色 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	教育訓練	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 無員工 6 個月內之訓練紀錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		
	裝容器閥	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未進行容器抽真空 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	其他	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 專責檢驗人員、容器檢驗儀器設備異動時，未依限陳報 <input type="checkbox"/> 未依中央主管機關核定之收費項目及費額收取容器檢驗所需費用 <input type="checkbox"/> 登錄證書記載事項變更未申請變更 <input type="checkbox"/> 使用偽造合格標示 <input type="checkbox"/> 合格標示擅自流通		
	容器標示	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 合格標示內容故意登載不實 <input type="checkbox"/> 合格標示因人為疏失致登載不實 <input type="checkbox"/> 未依容器定期檢驗標準循序完成即製作合格標示 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
	不合格容器處置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未填寫不合格表或填寫不實 <input type="checkbox"/> 未於每月 25 日前將次月之不合格容器預定壓毀日期報請當地消防機關派員監毀 <input type="checkbox"/> 未依限辦理不合格容器銷毀 <input type="checkbox"/> 壓毀時未製作不合格容器清冊供消防人員稽查 <input type="checkbox"/> 未依規定銷毀不合格容器且回流消費者使用 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
	檢驗紀錄資料管理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未依規定管制合格標示並記錄每日使用情形 <input type="checkbox"/> 檢驗結果未依規定確實登錄 <input type="checkbox"/> 檢驗紀錄未依規定保存至少 5 年 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	備註			
	領瓶及堆置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未標示領瓶及堆置區域 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
簽章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員	