

# 液體公共危險物品儲槽檢查專業機構許可及管理辦法

條 文	說 明
第一條 本辦法依消防法（以下簡稱本法）第十五條之五第六項規定訂定之。	本辦法之授權依據。
<p>第二條 申請液體公共危險物品儲槽檢查專業機構許可者（以下簡稱申請者），應具備下列資格：</p> <p>一、政府機關（構）、法人或大專校院，並具備下列條件之一：</p> <p>（一）曾辦理機械或設備之研究、設計或檢查等業務，具二年以上經驗。</p> <p>（二）曾辦理液體公共危險物品儲槽（以下簡稱儲槽）設備相關研究、規劃、設計、監造或檢查等業務，具二年以上經驗。</p> <p>二、具備符合附表規定之執行儲槽檢查業務必要設備。</p> <p>三、置專責檢查人員，其資格及人數應符合下列規定：</p> <p>（一）儲槽本體檢查人員：具非破壞檢測協會所授予中級以上檢測員資格，並有二年以上實務經驗之人員至少三名。</p> <p>（二）地盤及基礎檢查人員：具土木技師或大地技師資格，並有二年以上實務經驗之人員至少三名。</p>	<p>定明申請液體公共危險物品儲槽檢查專業機構許可者（以下簡稱申請者）應具備之資格，說明如下：</p> <p>一、第一款：</p> <p>（一）申請液體公共危險物品儲槽檢查專業機構（以下簡稱專業機構）許可，應具一定組織規模以保證執行業務效率，爰規定申請者應為政府機關（構）、法人或大專校院。</p> <p>（二）鑑於液體公共危險物品儲槽（以下簡稱儲槽）檢查具相當之專業性，為期專業機構經許可後能落實儲槽檢查工作，爰定明曾從事機械或設備之研究、設計或檢查，或儲槽設備之相關研究、規劃、設計、監造或檢查等工作二年以上經驗等與儲槽檢查工作較為相關者，始得申請許可為專業機構。</p> <p>二、第二款定明專業機構執行儲槽檢查應具備符合附表規定之必要設備，以有效執行儲槽本體、地盤及基礎之檢查。</p> <p>三、因辦理儲槽檢查人員對於檢查設備操作、檢查程序與檢查結果之判定等知識及技巧，將影響檢查結果之效度及信度。爰為確保專業機構之專責檢查人員具專業技術能力，於第三款定明儲槽本體檢查、地盤與基礎檢查應置專責檢查人員之資格及其人數。</p>
<p>第三條 申請者應檢具下列文件，向中央主管機關提出申請：</p> <p>一、申請書。</p> <p>二、符合前條第一款資格之證明文件：</p> <p>（一）政府機關（構）：組織法規。</p> <p>（二）法人：登記證書或核准設立</p>	<p>一、第一項定明申請者申請許可應備文件，說明如下：</p> <p>（一）第一款至第三款定明申請者應依申請書格式填寫資料，並檢具資格證明文件及代表人或負責人身分證明文件，以利審核。</p> <p>（二）為瞭解申請者對於辦理儲槽檢查</p>

<p>文件（含章程）影本。</p> <p>（三）大專校院：核准設立文件影本。</p> <p>三、代表人或負責人身分證明文件影本。</p> <p>四、檢查作業計畫。</p> <p>五、符合前條第二款規定之檢查設備清冊：包括設備名稱、品牌型式、財產編號、照片及其校正證明文件。</p> <p>六、符合前條第三款規定之專責檢查人員名冊、資格經歷證明文件及在職證明。</p> <p>七、依液體公共危險物品儲槽檢查專業機構申請許可收費標準繳納規費之證明文件。</p> <p>前項第四款檢查作業計畫應包括下列事項：</p> <p>一、經營目標、理念及研究發展。</p> <p>二、組織架構、職掌、人員配置及運作。</p> <p>三、業務經歷。</p> <p>四、品質政策、管理階層責任、權責分工及流程、品質目標及實現、品質紀錄等品質文件系統架構及一覽表。</p> <p>五、檢查作業規定、標準作業程序、人員訓練計畫、檢查設備之操作及維修程序。</p> <p>六、各種檢查之成本及收費概算說明。</p> <p>七、執行業務相關文件及檔案之管理制度。</p>	<p>業務之理念、發展、組織架構、人員配置、業務經歷、品質管理、相關檢查程序及管理措施，於第四款定明應檢具檢查作業計畫，以確保經許可後其具備執行儲槽檢查業務之公正性、公平性及公信力。</p> <p>（三）申請者為執行儲槽檢查，應具備符合第二條第二款規定之檢查設備並確保其功能正常，爰於第五款定明應檢具檢查設備建檔資料及其校正證明文件。</p> <p>（四）執行儲槽本體檢查、地盤與基礎檢查應置符合第二條第三款專責檢查人員之人數與資格，爰於第六款定明應檢具其名冊、資格經歷證明文件及在職證明。</p> <p>（五）為確認申請者業繳納規費，於第七款定明申請者應檢附繳納證明。</p> <p>二、第二項定明第一項第四款之檢查作業計畫應包括事項，以利中央主管機關了解申請者針對液體公共危險物品儲槽檢查業務之規劃。</p>
<p>第四條 申請案經中央主管機關書面審查符合規定者，由中央主管機關至現場就申請者所置儲槽檢查設備及專責檢查人員專業能力進行實地審查；經實地審查符合規定者，由中央主管機關予以許可，並核發許可證書。</p> <p>申請者不符合第二條所定資格或申請文件不符合前條規定，依其情形能補正者，中央主管機關應通知限期補正；不能補正、屆期末補正或補正不完全者，應駁回其申請。</p>	<p>一、申請者除應具備儲槽檢查書圖審理能力外，尚須有專責檢查人力、檢查設備操作及判讀能力，後者須於現場實地審查方能瞭解，爰於第一項定明中央主管機關審查專業機構申請許可案之程序，應包含書面審查及實地審查二階段。二階段審查均符合規定者，由中央主管機關予以許可，並核發許可證書。</p> <p>二、第二項定明中央主管機關於受理申請後，於上開二階段審查過程中，</p>

<p>申請者取得許可證書者（以下稱專業機構），始得依本法第十五條之五第三項及第四項規定實施儲槽檢查。</p>	<p>如第一階段書面審查或第二階段實地審查不符規定之處理方式。另條文所稱不能補正者，如申請者非政府機關（構）、法人或大專校院，因其不具申請資格無法補正，中央主管機關即應駁回其申請。</p> <p>三、依消防法（以下簡稱本法）第十五條第三項規定，儲槽起造人申請使用執照前，應經中央主管機關許可之專業機構完成檢查，並出具合格證明文件；同條第四項規定，儲槽達中央主管機關公告一定規模者，其管理權人於開始使用後，應委託前項之專業機構實施定期檢查，作成紀錄，並至少保存五年。爰於第三項定明申請者取得許可證書後，方得實施儲槽檢查，以確保其具備儲槽檢查之專業能力。</p>
<p>第五條 許可證書有效期間為三年，其應記載事項如下：</p> <p>一、許可年月日、字號及有效期間。</p> <p>二、專業機構名稱及地址。</p> <p>三、代表人或負責人姓名。</p> <p>前項第二款或第三款事項有變更者，專業機構應自事實發生之次日起三十日內，檢具第三條第一項第一款與第七款規定文件、原許可證書正本及變更事項證明文件，向中央主管機關申請換發許可證書。</p> <p>第一項許可證書遺失或毀損者，應檢具第三條第一項第一款及第七款規定文件，向中央主管機關申請補發或換發。</p> <p>依前二項規定補發或換發之許可證書有效期間，與原證書相同。</p>	<p>一、第一項定明許可證書有效期間及應記載事項。</p> <p>二、第二項定明許可證書記載事項中之專業機構名稱、地址、代表人或負責人姓名變更時，申請換發許可證書之程序及應備文件，並應於規定期限內向中央主管機關申請。</p> <p>三、第三項定明許可證書遺失或毀損時，申請補發或換發之程序。</p> <p>四、因許可證書記載事項變更、許可證書遺失或毀損等原因申請補發或換發許可證書，未涉及原證書之效力變更，爰於第四項定明補發或換發許可證書之有效期間，與原證書相同。</p>
<p>第六條 專業機構於許可證書有效期間屆滿二個月前，得檢具第三條第一項第一款與第七款規定文件、第十條所定上年度業務執行報告及原許可證書正本，向中央主管機關申請延展，每次延展有效期間為三年；逾期申請延展，或於許可有效期間曾經中央主管機關依本法第四十二條之三第一項第四款或第五款規定處分者，應重新申</p>	<p>一、為利專業機構辦理儲槽檢查之延續性，參採現行實務運作機制，於第一項定明專業機構申請許可延展之期限、應檢具文件與延展有效期間及第五條規定許可證書之有效期間同為三年。因第七條已明定專業機構之檢查作業計畫、檢查設備或專責檢查人員異動時，應於事實發生之次日起十五日內，報請中央主管</p>

<p>請許可。</p> <p>前項延展申請，經中央主管機關審查符合規定者，核發許可證書。</p>	<p>機關備查，爰無需再行檢具，惟應另行檢附上年度業務執行報告，以為其實際執行業務之佐證，俾為中央主管機關是否核准延展之參考。至逾期申請延展，或於許可有效期間就業務執行情形經中央主管機關處分在案者，應重新申請許可。</p> <p>二、第二項定明專業機構申請延展，經中央主管機關審查符合規定者，核發許可證書。</p>
<p>第七條 專業機構於許可證書有效期間內，其檢查作業計畫、檢查設備或專責檢查人員異動時，應於事實發生之次日起十五日內，檢具異動後相關資料，報請中央主管機關備查。</p>	<p>為確保專業機構之檢查設備、專責檢查人員符合第二條第二款、第三款規定，並維持內部管理及業務運作水準，以維護儲槽檢查之專業及品質，定明專業機構檢查作業計畫、檢查設備或專責檢查人員異動時，應報備查之程序。</p>
<p>第八條 專業機構應於儲槽檢查完竣後十日內，將檢查結果以書面方式通知儲槽起造人或管理權人，並副知儲槽所在地主管機關。</p> <p>前項為完工檢查合格者，專業機構應發給合格證明文件。</p>	<p>一、第一項定明專業機構應於檢查完竣後，將檢查結果通知儲槽起造人或管理權人，與其通知之方式及期限。檢查結果並應副知儲槽所在地主管機關，俾利主管機關掌握轄內儲槽狀況，針對定期檢查不合格者追蹤後續改善情形。</p> <p>二、另依本法第十五條之五第三項規定，儲槽起造人申請使用執照前，應經專業機構完成檢查，並出具合格證明文件，爰定明第二項，就完工檢查合格之儲槽，專業機構應發給合格證明文件。</p>
<p>第九條 專業機構應依檢查作業計畫執行業務，建置儲槽檢查報告及檢查相關資料，並至少保存十年。</p>	<p>為確保專業機構執業品質，爰定明專業機構應依檢查作業計畫執行業務，並應建置儲槽檢查報告及檢查相關資料，如：現場作業紀錄含照片、放射線透過試驗底片或電子檔等，且應至少保存十年，俾瞭解儲槽檢查情形及評估儲槽後續定期檢查頻率。</p>
<p>第十條 專業機構應於每年三月底前，檢具上年度業務執行報告，報請中央主管機關備查。</p>	<p>為瞭解專業機構業務執行情形，並督促專業機構定期辦理通盤檢討，爰定明專業機構於每年三月底前，應將上年度業務執行報告，包含檢查作業計畫執行狀況、檢查清冊、檢討及改善對策等相關資料，報請中央主管機關備查。</p>
<p>第十一條 中央主管機關得抽查專業機構之業務、勘查其檢查之儲槽或命其</p>	<p>為健全專業機構之監督管理，定明中央主管機關得檢查其業務、勘查其檢查之</p>

<p>報告、提出證明文件、表冊及有關資料，專業機構不得規避、妨礙或拒絕。</p>	<p>儲槽或令其報告、提出資料，專業機構不得規避、妨礙或拒絕。</p>
<p>第十二條 專業機構有下列情形之一者，中央主管機關得廢止其許可，並註銷許可證書：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、停業或歇業。</li> <li>二、申請許可之證明文件經相關主管機關（構）撤銷、廢止或因其他原因失效。</li> <li>三、檢查設備之數量、專責檢查人員之人數不符第二條第二款、第三款規定，經通知限期改善，屆期未改善。</li> <li>四、執行儲槽檢查業務人員未具第二條第三款資格。</li> <li>五、經中央主管機關依本法第四十二條之三第三項或第四項規定命一定期間內停止執行業務，而未停止。</li> <li>六、未依本法第十五條之五第五項所定辦法中有關檢查項目、方式、合格基準、定期檢查頻率之規定檢查，或為不實檢查紀錄，經中央主管機關依本法第四十二條之三第一項第四款規定，經通知限期改善，屆期未改善，三年內累計達二次以上。</li> <li>七、違反第五條、第七條至第十條規定，經中央主管機關依本法第四十二條之三第一項第五款規定，經通知限期改善，屆期未改善，三年內累計達三次以上。</li> <li>八、規避、妨礙或拒絕中央主管機關依前條規定之抽查、勘查、命其報告或提出資料，三年內累計達三次以上。</li> <li>九、其他經中央主管機關認定違反法令，情節重大。</li> </ol> <p>專業機構以詐欺、脅迫或賄賂方法申請許可或申請許可文件有虛偽不實等情事，經中央主管機關撤銷許可，或因前項第三款至第九款規定遭廢止許可，自撤銷或廢止許可之日起</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>一、為有效管理專業機構，防止不法情事，於第一項定明中央主管機關得廢止專業機構許可，並註銷許可證書之事由，說明如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>（一）專業機構停業或歇業，即喪失執行業務能力，無法再執行檢查，爰定明第一款。</li> <li>（二）專業機構申請許可之證明文件因故失效，即喪失申請許可之資格，爰定明第二款。</li> <li>（三）專業機構取得許可後，因檢查設備有故障、遺失或毀損情形致數量不足，或專責檢查人員離職、不再任用致人數不足，不符第二條第二款、第三款規定時，因專業機構已未符合申請許可之資格，爰要求限期改善，儘速補齊檢查設備或專責檢查人員。如屆期未改善者，則廢止許可，爰定明第三款。</li> <li>（四）儲槽檢查工作應由具備專業技術能力者為之，以避免執行業務過程中發生危險，及確保檢查結果正確性，爰定明第四款。</li> <li>（五）查本法第四十二條之三第三項及第四項規定，專業機構違規行為經通知限期改善，屆期未改善者，中央主管機關得予一定期間停止執行業務處分。針對專業機構經命停止執行業務期間仍未停止者，於第五款定明廢止其許可。</li> <li>（六）依本法第四十二條之三第三項規定，專業機構未依第十五條之五第五項所定辦法中有關檢查項目、方式、合格基準、定期檢查頻率之規定檢查，或為不實檢查紀錄，經依同條第一項第四款規定處罰鍰並通知限期改善，屆期未改善者，並得予一個月以上一年以下停止執行業務或廢止許可</li> </ol> </li> </ol>

三年內不得申請許可。

專業機構應於受撤銷或廢止許可之次日起三十日內，繳回許可證書，並將辦理中之儲槽檢查完整文件及檔案移交至中央主管機關指定之專業機構辦理。

之處分。爰於第六款定明經中央主管機關依本法第四十二條之三第一項第四款規定，通知限期改善，屆期未改善，三年內累計達二次以上者，廢止其許可。

(七)依本法第四十二條之三第四項規定，專業機構經違反本辦法有關執行業務之規範、資料之建置、保存或申報之規定，經依同條第一項第五款規定處罰並通知限期改善，屆期未改善者，得予三十日以下停止執行業務或廢止許可之處分。爰於第七款定明就違反第五條、第七條至第十條，經中央主管機關依本法第四十二條之三第一項第五款規定，通知限期改善，屆期未改善，三年內累計達三次以上者，廢止其許可。

(八)規避、妨礙或拒絕中央主管機關依第十一條規定抽查業務、勘查其檢查之儲槽或命其報告、提出證明文件、表冊及有關資料者，於第八款定明三年內累計達三次以上者，廢止其許可。

(九)經中央主管機關認定違反法令情節重大之專業機構，基於消防安全事涉公共利益，故中央主管機關得依業務管理權廢止其許可，爰定明第九款。

二、依行政程序法第一百十七條規定，違法行政處分得予撤銷，為使適用本辦法之民眾對撤銷事由及該措施具可預見性，爰於第二項定明專業機構經中央主管機關撤銷許可，或依第一項第三款至第九款規定廢止許可者，自撤銷或廢止許可之日起三年不得重新申請許可。另因第一項第一款及第二款規定受廢止許可處分之專業機構，其實施儲槽檢查並無違失或具可歸責事由，如管制其三年不得重新申請許可，尚難謂公平合理，爰予排除。

三、為避免專業機構因受撤銷或廢止許可後，不具儲槽檢查之資格，而影

	響辦理中之儲槽檢查案件，於第三項定明專業機構經中央主管機關撤銷或廢止許可後，許可證書繳回與辦理中文件及檔案移交之事宜，以利落實專業機構之管理及辦理中業務之承接，避免影響儲槽檢查業務之進行。
第十三條 本辦法施行前，經中央主管機關評選指定辦理儲槽檢查之專業機構，於本辦法施行後，其於指定有效期間內得繼續執行檢查；其儲槽檢查業務之執行、管理及應報備查書表等事項，適用本辦法之規定。	定明本辦法施行前，經中央主管機關依液體公共危險物品儲槽檢查專業機構評選規定評選指定之專業機構，在有效期間內得繼續執行檢查。惟其執行、管理及應報備查書表等事項，適用本辦法之規定。
第十四條 本辦法自發布日施行。	定明本辦法施行日期。

附表

液體公共危險物品儲槽檢查設備及數量

一、儲槽本體檢查設備	數量
(一)五公尺以上鋼捲尺	二
(二)水壓機	一
(三)放射線透過試驗裝置	一
(四)X 光照片觀察用具	一
(五)磁粉探傷試驗裝置	一
(六)超音波探傷器	一
(七)液滲檢知器	一
(八)真空測量儀器	一
(九)耐壓試驗裝置	一
(十)檢查鏡	二
(十一)檢查錘	二
(十二)內外卡尺	二
(十三)角度計	二
(十四)游標卡尺	二
(十五)超音波測厚計	一
(十六)氧氣測定器	一
(十七)接地電阻測試計	二
(十八)測爆器	二
二、地盤及基礎檢查設備	數量
(一)精密水準儀	一
(二)經緯儀	一

說明：定明專業機構辦理儲槽檢查應具備之檢查設備及數量。