

○○○消防局鋼製液化石油氣容器檢驗機構抽查紀錄表

檢 查 單 位		檢 查 日 期		____年____月____日	
場 所 名 稱					
場 所 地 址					
管 理 權 人		姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	電話：
				____年____月____日	
場 所 負 責 人		姓名：	國民身分證統一編號：	出生日期：	電話：
				____年____月____日	
儀器設備及安全設施		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 容器檢驗儀器設備及安全設施項目、數量及功能未符合規定 說明：_____ <input type="checkbox"/> 應校正之容器檢驗儀器設備未依規定辦理校正 說明：_____ <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未標示容器待驗區域 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未執行清洗污泥、油污工作 <input type="checkbox"/> 未執行量測刮傷、腐蝕、凹痕等工作 <input type="checkbox"/> 未執行量測容器本體底端與鋼裙底面間空隙工作 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 操作時，負壓未達到-20cmHg 以下 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 無法執行卸容器閥 <input type="checkbox"/> 使用過之容器閥未銷毀或未將灌裝口破壞至無法使用 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
容器定期檢驗作業程序		洗淨及瀝乾			
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未執行洗淨及瀝乾工作 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
		耐壓膨脹試驗			
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 永久膨脹率之測試，未能以壓力 30kg/cm ² 保持 30 秒 <input type="checkbox"/> 永久膨脹率不合格判定基準不正確：計_____台機組判定有誤 <input type="checkbox"/> 檢驗數據紀錄及結果判定未一致 <input type="checkbox"/> 檢驗紀錄未以電腦自動登錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
		除鏽作業			
容器定期檢驗作業程序		第二次外觀及內部檢查			
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未進行割傷(或銼傷)、腐蝕、凹痕之測定 <input type="checkbox"/> 未進行口基變形之測定 <input type="checkbox"/> 未進行內部檢查 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			
		重量檢查			
		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 電子磅秤以 5、10、20kg 法碼分別校正，誤差值超過 1% 以上 <input type="checkbox"/> 檢驗紀錄未以電腦自動登錄 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			

容器定期檢驗作業程序	打刻鋼印	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 打刻鋼印之作業程序不符規定 <input type="checkbox"/> 容器瓶肩資料模糊不清，未補行打刻，使其易於辨識 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	容器定期檢驗作業程序	檢驗紀錄資料管理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未依規定管制合格標示並記錄每日使用情形 <input type="checkbox"/> 檢驗結果未依規定確實登錄 <input type="checkbox"/> 檢驗紀錄未依規定保存至少 5 年 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
	油漆塗裝	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 塗裝、烘乾之作業程序不符合規定 <input type="checkbox"/> 容器表面之顏色未漆成灰色 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)		領瓶及堆置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未標示領瓶及堆置區域 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
	裝容器閥	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未進行容器抽真空 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	容器定期檢驗作業程序	監控系統	<input type="checkbox"/> 符合（詳監控系統抽查紀錄表） <input type="checkbox"/> 抽查當日監控系統無法清晰查看現場作業情形 <input type="checkbox"/> 調閱最近 30 日內之監控系統影像紀錄，查無錄影資料或無法清晰查看 <input type="checkbox"/> 調閱監控系統影像紀錄，試驗情形不符合規定 <input type="checkbox"/> 抽查填報容器檢驗數與實際檢驗數量不符 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	
	容器實重(含閥)	<input type="checkbox"/> 符合（詳容器實重抽查紀錄表） <input type="checkbox"/> 電子磅秤以 5、10、20kg 法碼分別校正，誤差值超過 1% <input type="checkbox"/> 檢驗紀錄未以電腦自動登錄 <input type="checkbox"/> 合格標示所載容器實重(含閥)與實際秤重量誤差範圍超過 20 公克，計_____支 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)			教育訓練	
	容器標示	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 合格標示內容故意登載不實 <input type="checkbox"/> 合格標示因人為疏失致登載不實 <input type="checkbox"/> 未依容器定期檢驗標準循序完成即製作合格標示 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)				
	不合格容器處置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未填寫不合格表或填寫不實 <input type="checkbox"/> 未於每月 25 日前將次月之不合格容器預定壓毀日期報請當地消防機關派員監毀 <input type="checkbox"/> 未依限辦理不合格容器銷毀 <input type="checkbox"/> 壓毀時未製作不合格容器清冊供消防人員稽查 <input type="checkbox"/> 未依規定銷毀不合格容器且回流消費者使用 <input type="checkbox"/> 其他(說明：_____)	其他	備註	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 專責檢驗人員、容器檢驗儀器設備異動時，未依限陳報 <input type="checkbox"/> 未依中央主管機關核定之收費項目及費額收取容器檢驗所需費用 <input type="checkbox"/> 登錄證書記載事項變更未申請變更 <input type="checkbox"/> 使用偽造合格標示 <input type="checkbox"/> 合格標示擅自流通	
簽章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員	