

第二點附表十八修正規定

○○○消防局液化石油氣容器串接使用場所抽查紀錄表

檢查單位				檢查日期	年 月 日		
場所資料	場所名稱				聯絡電話		
	負責人姓名			公司(商業)統一編號			
	場所地址						
管理權人姓名		姓名：	國民身分證統一編號：			出生日期： 年 月 日	
管理權人戶籍地址					列管串接使用量		
液化石油氣使用量		項別	檢查項目				
超過 300 公斤至 1000 公斤	超過 120 公斤至 300 公斤	80 公斤至 120 公斤	嚴禁煙火標示	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 嚴禁煙火標示大小規格不符 <input type="checkbox"/> 嚴禁煙火標示字體破損不易辨識 <input type="checkbox"/> 其他	消全 防設 安備	滅火 器	<input type="checkbox"/> 滅火器逾期未實施性能檢查 <input type="checkbox"/> 滅火器配件損壞 <input type="checkbox"/> 滅火器數量不足(滅火效能值) <input type="checkbox"/> 滅火器壓力不足
			容器位置	<input type="checkbox"/> 置於室外或室內(設置防止氣體滯留之有效通風裝置) <input type="checkbox"/> 無通風裝置 <input type="checkbox"/> 其他			
			防止傾倒措施	<input type="checkbox"/> 有固定措施(鐵鍊、固定底座) <input type="checkbox"/> 無固定措施 <input type="checkbox"/> 其他			
			防止日光直射措施	<input type="checkbox"/> 有遮蔽 <input type="checkbox"/> 無遮蔽			
			氣體燃料導管配管技術士安裝燃氣導管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 燃氣導管未固著於牆壁或地板 <input type="checkbox"/> 未由氣體燃料導管配管技術士安裝 <input type="checkbox"/> 其他			
			燃氣用軟管及燃氣導管	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 管線扭曲或纏繞 <input type="checkbox"/> 銜接處未設置防止脫落裝置 <input type="checkbox"/> 其他			
			氣體漏氣警報器	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 檢知器損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 漏氣表示燈損壞或拆除			
			用火設備安全距離(2m)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 距離不符			
			自動緊急遮斷裝置	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 遮斷閥損壞或拆除			
			容器置於屋外，應有柵欄、容器櫃、圍牆或頂蓋等設施	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 未設置柵欄、容器櫃或圍牆等設施(防止外人接近以避免產生危險) <input type="checkbox"/> 其他			
標示板標示緊急聯絡人姓名及電話	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 標示板大小不符 <input type="checkbox"/> 其他						
右列違規情形，仍持續供氣(需填寫附表十五)			<input type="checkbox"/> 容器置於地下室 <input type="checkbox"/> 無嚴禁煙火標示 <input type="checkbox"/> 使用或備用之容器未直立放置或未有防止傾倒之固定措施				
			<input type="checkbox"/> 未設置氣體漏氣警報器 <input type="checkbox"/> 違反公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第 73 條之 2 規定				
備註							
簽章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員		

備註：

1. 本表係依據公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第 73 條之 1 訂定。
2. 液化石油氣容器串接使用場所，係指液化石油氣容器「串接使用」之場所，如該場所之

容器與燃氣設施採 1 對 1 方式連接(如燒烤店、小火鍋等場所)，則非上開辦法第 73 條之 1 所規範之場所。