

副本

檔 號：

保存年限：

內政部 函

機關地址：23143新北市新店區北新路3段200號8樓(消防署)

聯絡人：廖書鋒

聯絡電話：(02)81959119轉9333

傳真電話：(02)89114276

電子信箱：hrc@nfa.gov.tw

受文者：本部消防署（秘書室【法制科】）

發文日期：中華民國109年12月25日

發文字號：內授消字第1090829802號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為公共危險物品場所依法檢討設置通風或排出設備，其於外牆設置開口或貫穿外牆時，是否牴觸「除出入口外，不得設置其他開口」或「不得設置窗戶」等規定疑義1案，請依說明辦理，請查照。

說明：

- 一、公共危險物品製造、儲存或處理場所之通風或排出設備，係屬依「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」（以下簡稱管理辦法）規定應檢討設置之必要設備，無論係採自然或機械方式，於外牆設置開口或貫穿外牆時，並無牴觸「除出入口外，不得設置其他開口」或「不得設置窗戶」等規定。
- 二、至前述通風或排出設備之設置，除該場所於管理辦法業有規範應設置防火閘門或同等以上防護性能之措施（如：不燃材料管路、內部設置撒水頭防護等）外，如設置於有延燒之虞外牆時，亦應比照辦理，以確保防火設計完整，避免延燒。

正本：各直轄市政府消防局、臺灣省各縣(市)消防局、金門縣消防局、連江縣消防局、本部消防署所屬機關

副本：本部消防署（秘書室【法制科】）

部長徐國勇