

第二點附件四

○○○消防局消防安全設備檢修申報複查紀錄表

檢查種類	<input type="checkbox"/> 確認性複查 <input type="checkbox"/> 專業性複查		檢查單位		複查日期	年 月 日	
場所名稱			管理權人姓名 (名稱)		國民身分證 統一編號		
地址	鄉鎮市區 街 路 段 巷 弄 號						
適用法令及條次	<input type="checkbox"/> 消防法第_____條 <input type="checkbox"/> 消防安全設備檢修及申報辦法 <input type="checkbox"/> 消防安全設備檢修專業機構管理辦法 <input type="checkbox"/> 各類場所消防安全設備設置標準 (____年____月____日發布或修正)		<input type="checkbox"/> 建築技術規則高層建築物專章 <input type="checkbox"/> 建築技術規則 <input type="checkbox"/> 台灣省火災防救辦法 (55.07.16 發布) <input type="checkbox"/> 原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法				
滅火	項別	抽查情形	項別	抽查情形	項別	抽查情形	
	滅火器 (大型滅火器)	<input type="checkbox"/> 符合 (抽查○層○具滅火器) <input type="checkbox"/> 壓力指示值異常 <input type="checkbox"/> 數量不足 (____滅火效能值) <input type="checkbox"/> 配件損壞 <input type="checkbox"/> 壓力不足 <input type="checkbox"/> 其他	火警警報設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 分區鳴動 <input type="checkbox"/> 一齊鳴動 (測試○層○處地區音響裝置) (音壓____dB)(測試○層○處○個探測器) <input type="checkbox"/> 受信總機故障 <input type="checkbox"/> 探測器損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 手動報警機故障或拆除 <input type="checkbox"/> 報警標示燈故障 <input type="checkbox"/> 火警警鈴故障 <input type="checkbox"/> 其他	連結送水管	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 中繼幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 水帶箱裝備不足 <input type="checkbox"/> 啟動表示燈故障 <input type="checkbox"/> 出水口損壞或遮蓋 <input type="checkbox"/> 送水口標示脫落或損壞 <input type="checkbox"/> 中繼幫浦□專用 □兼用, 設於____層 <input type="checkbox"/> 其他	
	室內外消防栓設備	<input type="checkbox"/> 符合 (測試○層○處室內消防栓) (放水壓力____kgf/cm <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 水壓不足 (____kgf/cm <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 箱內裝備不足或損壞 <input type="checkbox"/> 消防栓箱操作障礙 <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 底閥故障 <input type="checkbox"/> 其他	自動警報設備	<input type="checkbox"/> 符合 (測試○層○處○個檢知器) <input type="checkbox"/> 受信總機故障 <input type="checkbox"/> 檢知器損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 漏氣表示燈故障或拆除 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 其他	消防專用蓄水池	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動裝置故障 <input type="checkbox"/> 採水口 (投入孔) 標示脫落 <input type="checkbox"/> 有效水量不足 (____m <sup>3</sup> ) <input type="checkbox"/> 緊急聯絡電話故障 <input type="checkbox"/> 其他	
	自動撒水設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 各樓層均設 <input type="checkbox"/> 十一樓以上設 (測試○層○處末端查驗閥) (放水壓力____kgf/cm <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 末端查驗閥放水壓力不足 (放水壓力____kgf/cm <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 撒水頭淨空間不足 <input type="checkbox"/> 查驗管拆除 <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 其他	緊急廣播設備	<input type="checkbox"/> 符合 (測試○層○處揚聲器)(音壓____dB) <input type="checkbox"/> 音壓不足 (____dB) <input type="checkbox"/> 擴音機故障或拆除 <input type="checkbox"/> 無法強制廣播 <input type="checkbox"/> 揚聲器數量不足 <input type="checkbox"/> 其他	緊急昇降機、特別安全梯間排煙機、進風設備	<input type="checkbox"/> 符合 (最高○層排煙量____m <sup>3</sup> /分; 最低○層進風量____m <sup>3</sup> /分) <input type="checkbox"/> 排煙 (進風) 機故障 <input type="checkbox"/> 排煙 (進風) 口故障或遮蔽 <input type="checkbox"/> 進風口面積不足 <input type="checkbox"/> 連動用探測器未設或故障 <input type="checkbox"/> 手動啟動開關故障或未設 <input type="checkbox"/> 排煙受信總機故障 <input type="checkbox"/> 排煙 (進風) 量不足 (____m <sup>3</sup> /分) <input type="checkbox"/> 排煙口高度或面積不足 <input type="checkbox"/> 其他	
設	水霧滅火設備	<input type="checkbox"/> 符合 (測試○層○區)(放水壓力____kgf/cm <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 水壓不足 (____kgf/cm <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 排水設備不符 <input type="checkbox"/> 水霧頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 水霧頭放水障礙 <input type="checkbox"/> 感知撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 送水口損壞或未標示 <input type="checkbox"/> 其他	發電機	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障 <input type="checkbox"/> 自動切換裝置故障 <input type="checkbox"/> 其他	上 必 要 設 施	室內排煙設備	<input type="checkbox"/> 符合 (最高○層排煙量____m <sup>3</sup> /分; 最低○層排煙量____m <sup>3</sup> /分) <input type="checkbox"/> 排煙機故障 <input type="checkbox"/> 防火閥門故障或遮蔽 <input type="checkbox"/> 連動用探測器故障或未設 <input type="checkbox"/> 排煙總機 (控制盤) 故障 <input type="checkbox"/> 排煙量不足 (____m <sup>3</sup> /分) <input type="checkbox"/> 防煙區劃未設或損壞 <input type="checkbox"/> 其他
	泡沫滅火設備	<input type="checkbox"/> 符合 (測試○層○區)(放水壓力____kgf/cm <sup>2</sup> ) <input type="checkbox"/> 發泡倍率不足 <input type="checkbox"/> 幫浦組件故障 <input type="checkbox"/> 原液量不足或變質 <input type="checkbox"/> 泡沫頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 感知撒水頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 泡沫頭放水障礙 <input type="checkbox"/> 其他	蓄電池	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 容量不足 <input type="checkbox"/> 電池組損壞 <input type="checkbox"/> 其他		緊急電源插座	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 標示脫落 <input type="checkbox"/> 220V 相序不符 <input type="checkbox"/> 未接緊急電源 <input type="checkbox"/> 其他
	海龍、乾粉、CO <sub>2</sub> 滅火設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 連動裝置故障 <input type="checkbox"/> 控制盤故障 <input type="checkbox"/> 警報裝置故障 <input type="checkbox"/> 噴頭損壞或拆除 <input type="checkbox"/> 其他	出口標示燈	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障或拆除 <input type="checkbox"/> 照度不足 <input type="checkbox"/> 規格不符 <input type="checkbox"/> 其他		無線電通信輔助設備	<input type="checkbox"/> 符合 (應經實際通話測試) <input type="checkbox"/> 未設 <input type="checkbox"/> 增幅器分配器未設或損壞 <input type="checkbox"/> 接頭未標示 <input type="checkbox"/> 洩波同軸電纜損壞 <input type="checkbox"/> 其他
備	避難方向指示燈	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障或拆除 <input type="checkbox"/> 照度不足 <input type="checkbox"/> 規格不符 <input type="checkbox"/> 其他	避難器具	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障或拆除 <input type="checkbox"/> 開口封閉 (操作面積不足) <input type="checkbox"/> 下降空間障礙 <input type="checkbox"/> 標示脫落或拆除 <input type="checkbox"/> 其他	配線	<input type="checkbox"/> 耐燃保護不符 (____) <input type="checkbox"/> 耐熱保護不符 (____) <input type="checkbox"/> 其他	
	確認性複查	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 (____年____半年未檢修申報) <input type="checkbox"/> 免辦理檢修申報 (____年____月____日依法取得使用執照、變更使用執照或室內裝修許可等證明文件。) <input type="checkbox"/> 其他	避難照明	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 故障或拆除 <input type="checkbox"/> 開口封閉 (操作面積不足) <input type="checkbox"/> 下降空間障礙 <input type="checkbox"/> 標示脫落或拆除 <input type="checkbox"/> 其他	其他設備	<input type="checkbox"/> _____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> _____設備, <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
違規事項	消防專技人員違規 <input type="checkbox"/> 嚴重違規: 未依規定作綜合檢查。(____) <input type="checkbox"/> 一般違規: <input type="checkbox"/> 未依規定作性能檢查。(____) <input type="checkbox"/> 檢查之必要設備及器具未依規定辦理校正。(____) <input type="checkbox"/> 輕微違規: <input type="checkbox"/> 未依規定做外觀檢查。(____) <input type="checkbox"/> 未依命令附加或除去檢修完成標示。(____) <input type="checkbox"/> 未依規定填具各種設備檢查表。(____) <input type="checkbox"/> 其他:		檢修機構違規 <input type="checkbox"/> 嚴重違規: <input type="checkbox"/> 未由消防設備師或消防設備士親自執行職務或未據實填寫檢修報告書。 <input type="checkbox"/> 未由二名以上之消防設備師或消防設備士共同執行高層建築物或地下建築物檢修業務。 <input type="checkbox"/> 一般違規: <input type="checkbox"/> 未依規定備置及保存受託檢修場所清冊等資料。 <input type="checkbox"/> 輕微違規: <input type="checkbox"/> 檢修報告書未經執行檢修人員簽章或代表人簽署。 <input type="checkbox"/> 執行業務未依規定佩帶識別證件。 <input type="checkbox"/> 其他:				
備註							
簽名或蓋章	消防設備師 (士)	管理權人或現場有關人員	檢查及會同人員	審核人員			