

消防安全設備檢修及申報辦法修正草案總說明

消防安全設備檢修及申報辦法(以下簡稱本辦法)於一百零八年三月二十七日訂定發布，迄今未曾修正。為配合消防法(以下簡稱本法)一百十一年五月十一日修正公布第九條第二項授權規定，並依實務執行情形檢討，完備消防安全設備檢修及申報作業規範，爰擬具本辦法修正草案，其修正要點如下：

- 一、增訂歇業或停業場所之檢修頻率及申報檢修結果審核期限。(修正條文第五條)
- 二、增訂管理權人得自行辦理非系統式消防安全設備檢修之方式。(修正條文第八條)
- 三、增訂營利事業場所消防安全設備檢修結果有不符規定者，應立即改善，並檢附改善完成之證明文件。(修正條文第九條)
- 四、增訂場所所在地主管機關受理定期檢修結果申報之查核及處理方式。(修正條文第十條)
- 五、增訂建築物整棟已無使用情形之認定基準及其管理權人申請免辦理定期檢修及申報檢修結果之作業程序。(修正條文第十一條)

消防安全設備檢修及申報辦法修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
第一條 本辦法依消防法（以下簡稱本法）第九條第二項規定訂定之。	第一條 本辦法依消防法（以下簡稱本法）第九條第二項規定訂定之。	本條未修正。
第二條 消防安全設備之檢修項目如下： 一、滅火設備。 二、警報設備。 三、避難逃生設備。 四、消防搶救上必要之設備。 五、其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目。	第二條 消防安全設備之檢修項目如下： 一、滅火設備。 二、警報設備。 三、避難逃生設備。 四、消防搶救上必要之設備。 五、其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目。	本條未修正。
第三條 消防安全設備之檢修方式如下： 一、外觀檢查：經由外觀判別消防安全設備有無毀損，及其配置是否適當。 二、性能檢查：經由操作判別消防安全設備之性能是否正常。 三、綜合檢查：經由消防安全設備整體性之運作或使用，判別其機能。	第三條 消防安全設備之檢修方式如下： 一、外觀檢查：經由外觀判別消防安全設備有無毀損，及其配置是否適當。 二、性能檢查：經由操作判別消防安全設備之性能是否正常。 三、綜合檢查：經由消防安全設備整體性之運作或使用，判別其機能。 <u>消防設備師、消防設備士（以下簡稱檢修人員）或消防安全設備檢修專業機構（以下簡稱檢修機構）辦理前項檢查之必要設備及器具如附表一。檢修人員及</u>	一、第一項未修正。 二、為配合消防法（以下簡稱本法）第九條第二項授權項目之規定次序，現行第二項移列至修正條文第六條規定，爰予刪除。

	<u>檢修機構於辦理前項檢查前，應確認必要設備及器具已依中央主管機關公告之項目、週期及國內外第三公證機構辦理校正。</u>	
<p>第四條 消防安全設備之檢修基準，由中央主管機關公告之。</p> <p>前項檢修基準公告前，依本法第六條第三項或各類場所消防安全設備設置標準第三條核准或認可之消防安全設備，應依申請核准或認可時提具之檢修方法及表格進行檢修及申報<u>檢修結果</u>（以下簡稱<u>申報</u>）。</p>	<p>第四條 消防安全設備之檢修基準，由中央主管機關公告之。</p> <p>前項檢修基準公告前，依本法第六條第三項或各類場所消防安全設備設置標準第三條核准或認可之消防安全設備，應依申請核准或認可時提具之檢修方法及表格進行檢修及申報。</p>	為明確定義申報內容為何，第二項酌作文字修正。
<p>第五條 各類場所消防安全設備之<u>檢修頻率</u>及<u>申報審核期限</u>如附表二。</p>	<p>第五條 各類場所消防安全設備之檢修期限及申報備查期限如附表二。<u>但應於中華民國一百零八年三月底或五月底申報備查者，得延至同年六月底前或八月底前。</u></p>	<p>一、配合本法第九條第一項序文及第二項，爰將「期限」修正為「頻率」、「備查」修正為「審核」；另配合現行條文第三條第二項移列至修正條文第六條規定，爰修正附表次序。</p> <p>二、另現行但書規定係考量本辦法一百零八年三月二十七日訂定發布時，為降低現行附表二所定檢修期限及檢修結果報請備查期限衝擊之過渡條款，現已無規定之必要，爰予以刪除。至為明確歇業或停業場所亦</p>

		應定期辦理消防安全設備檢修申報，修正附表一將增訂是類場所檢修頻率為「每年一次」，申報期限為「每年五月底前」，是本辦法修正發布後，該類場所適用之期限應為一百一十二年五月底，業已有充裕之緩衝期限，併予敘明。
<p>第六條 消防設備師、消防設備士（以下簡稱檢修人員）或消防安全設備檢修專業機構（以下簡稱檢修機構）辦理消防安全設備檢修之必要設備及器具如附表二。</p> <p>檢修人員及檢修機構於辦理消防安全設備檢修前，應確認必要設備及器具已依中央主管機關公告之項目、週期及國內外第三公證機構辦理檢驗或校準。</p>		<p>一、<u>本條新增。</u></p> <p>二、理由同第三條說明二，並依規範事務之不同，分項次規定。</p> <p>三、為配合本法用詞，酌修現行條文底三條第二項文字。</p>
<p>第七條 <u>檢修人員或檢修機構完成消防安全設備檢修後</u>，應依下列規定附加檢修完成標示：</p> <p>一、標示之規格樣式應符合附表三規定。</p> <p>二、以不易脫落之方式，於附表四規定位置附加標示。</p> <p>三、附加標示時，不得覆蓋、換貼或變更原新品出廠時之資</p>	<p>第八條 <u>依第六條第一項檢修完成之消防安全設備</u>，<u>檢修人員或檢修機構</u>應依下列規定附加檢修完成標示：</p> <p>一、標示之規格樣式應符合附表六規定。</p> <p>二、以不易脫落之方式，於附表七規定位置附加標示。</p> <p>三、附加標示時，不得覆蓋、換貼或變更</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、第一項序文酌作文字修正；第一項第一款及第二款修正附表次序，理由同第五條說明一後段。</p> <p>三、配合本法第九條第一項序文將「當地消防機關」修正為「場所所在地主管機關」，第二項酌作文字修正。</p>

<p>訊；已附加檢修完成標示者，應先清除後，再予附加，且不得有混淆或不易辨識情形。</p> <p>檢修人員或檢修機構未附加檢修完成標示、附加之檢修完成標示違反前項規定或經查有不實檢修者，<u>場所所在地主管機關</u>應命其附加或除去之。</p>	<p>原新品出廠時之資訊；已附加檢修完成標示者，應先清除後，再予附加，且不得有混淆或不易辨識情形。</p> <p>檢修人員或檢修機構未附加檢修完成標示、附加之檢修完成標示違反前項規定或經查有不實檢修者，消防機關應命其附加或除去之。</p>	
<p><u>第八條</u> 受託辦理檢修之檢修人員或檢修機構應依第二條至第四條及<u>第六條</u>規定檢修消防安全設備，並將檢修報告書（如附表五）及下列文件交付管理權人：</p> <p>一、各該消防安全設備之種類及數量表。</p> <p>二、配置平面圖（圖面標註尺寸及面積）。</p> <p>三、檢修人員或檢修機構證明文件影本。</p> <p>四、檢修人員講習訓練積分證明文件影本。</p> <p><u>管理權人依第二條至第四條規定檢修非系統式消防安全設備，應填具前項檢修報告書。</u></p> <p>前二項所定應檢修之消防安全設備，於<u>場所所在地主管機關</u>會勘通過之合法場所，為消防安全設備竣工圖說所</p>	<p><u>第六條</u> 受託辦理檢修之檢修人員或檢修機構應依第二條至第四條規定檢修消防安全設備，並將檢修報告書（如附表三）及下列文件交付管理權人：</p> <p>一、各該消防安全設備之種類及數量表。</p> <p>二、配置平面圖（圖面標註尺寸及面積）。</p> <p>三、檢修人員或檢修機構證明文件影本。</p> <p>四、檢修人員講習訓練積分證明文件影本。</p> <p>前項所定應檢修之消防安全設備，於當地消防機關會勘通過之合法場所，為消防安全設備竣工圖說所載項目；於違規使用場所，為該場所現有之消防安全設備。</p> <p>第一項檢修報告書</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、配合現行條文第三條第二項移列至修正條文第六條，第一項序文酌作文字修正；另修正附表次序，理由同第五條說明一後段。</p> <p>三、配合本法第九條第一項第三款增訂管理權人得自行辦理非系統式消防安全設備檢修之規定，另考量僅設有滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式消防安全設備之場所，可由外觀或簡易操作判定性能，且其更換新品尚無困難性，爰予納入管理權人無須辦理消防安全設備檢修之必要設備及器具與確認必要設備及器具已依中央主管機關公告之項目、</p>

<p>載項目；於違規使用場所，為該場所現有之消防安全設備。</p> <p>第一項檢修報告書所附各種設備檢查表應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、<u>檢驗或校準</u>日期。有消防安全設備不符規定者，應清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。</p>	<p>所附各種設備檢查表應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、校正日期。有消防安全設備不符規定者，應清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。</p>	<p>週期及國內外第三公證機構辦理檢驗或校準，爰增訂第二項。</p> <p>四、現行第二項移列至第三項，並酌作文字修正，理由同第七條說明三。</p> <p>五、現行第三項移列至第四項，並酌作文字修正，理由同第六條說明三。</p>
<p>第九條 管理權人應填具消防安全設備檢修申報表（如附表六），並檢附下列資料向<u>場所所在地主管機關申報審核</u>：</p> <p>一、前條第一項與第二項所定之檢修報告書及文件。</p> <p>二、依前條檢修結果有消防安全設備不符規定者，<u>依下列規定辦理</u>：</p> <p>（一）<u>營利事業場所應立即改善，並檢附改善完成之證明文件。</u></p> <p>（二）<u>非營利事業場所立即改善有困難者，應加填消防安全設備改善計畫書（如附表七）。</u></p> <p>三、管理權人身分證明文件影本。</p> <p>四、管理權人委任代理人申報者，其委任</p>	<p>第七條 管理權人應填具消防安全設備檢修申報表（如附表四），並檢附下列資料向當地消防機關申報備查：</p> <p>一、前條第一項所定之檢修報告書及文件。</p> <p>二、依前條檢修結果有消防安全設備不符規定，立即改善有困難者，應加填消防安全設備改善計畫書（如附表五）。</p> <p>三、管理權人身分證明文件影本。</p> <p>四、管理權人委任代理人申報者，其委任書。</p> <p>五、使用執照影本。</p> <p>六、公司或商業登記證明文件，非營利事業場所者，免附。</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、序文酌作文字修正，理由同第五條說明一前段、第七條說明三，並修正附表次序，理由同第五條說明一後段。</p> <p>三、配合增訂第八條第二項，本條序文酌作文字修正。</p> <p>四、考量營利事業場所為不特定人員出入，為確保是類場所發生災害時，消防安全設備能發揮即時警報、滅火、避難等功能，其消防安全設備不符合規定時，應立即改善，爰增訂第二款第一目。</p> <p>五、由於集合住宅等非營利事業場所，其共有部分修繕需經住戶等共同決議，立即改善有困難者，應加填消防安全設備改善計畫書，爰將現行第二款</p>

<p>書。</p> <p>五、使用執照影本。</p> <p>六、公司或商業登記證明文件；非營利事業場所者，免附。</p>		<p>修正為第二款第二目；另修正附表次序，理由同第五條說明一後段；第六款酌作標點符號修正。</p>
<p>第十條 場所所在地主管機關受理前條申報時，應依消防安全設備檢修結果申報受理單（以下簡稱申報受理單，如附表八）所列查核項目及內容詳加審核，並應於審核完成後，將申報受理單交付管理權人或其代理人。經審核不合格者，應將不合格項目及內容明列，並通知限期補正或改善。</p>		<p>一、<u>本條新增</u>。</p> <p>二、為配合本法第九條第二項授權項目增訂檢修消防安全設備「報請審核時之查核、處理方式」，爰新增本條規定。</p>
<p>第十一條 本法第九條第一項但書所定各類場所所在之建築物整棟已無使用之情形，應符合下列認定基準：</p> <p>一、使用狀態應符合下列情形之一：</p> <p>（一）建築物內部之場所均已歇業、停業或現場無實際使用情形。</p> <p>（二）因地震、水災、風災、火災或其他重大事變，致建築物毀損無法使用。</p> <p>（三）因違反相關法規，經有關機關採取停止供水、供電或封閉等措</p>		<p>一、<u>本條新增</u>。</p> <p>二、為配合本法第九條第二項授權項目增訂「建築物整棟已無使用情形之認定基準與其報請審核應備文件」，爰新增本條規定。</p> <p>三、第一項說明如下：</p> <p>（一）第一款明定建築物整棟已無使用情形之使用狀態認定基準，其樣態包括第一目場所自行就其營業需求歇業、停業或無使用等情形，此部分係以現場實際使用情形認定；第二目為建築物因地震等天然人為</p>

<p>施。</p> <p>(四)其他經場所所在地主管機關認定已無使用之情形。</p> <p>二、管理狀態應符合下列情形之一：</p> <p>(一)建築物於避難層開向屋外之出入口及車輛出入口均已全日上鎖或封閉，且各出入口明顯處所張貼禁止進入之告示。</p> <p>(二)整棟建築物之建築基地周圍，利用鐵板木板等適當材料設置高度一點八公尺以上之圍籬予以封閉，且該圍籬每隔十公尺於明顯處所張貼禁止進入之告示。</p> <p>(三)其他經場所所在地主管機關認定建築物已封閉之情形。</p> <p>管理權人應檢具下列文件報請場所所在地主管機關審核同意後，始得免定期辦理消防安全設備檢修及申報：</p> <p>一、申請書(如附表九)。</p> <p>二、建築物所有權狀影本。</p>		<p>事故無法使用，且實際無使用之情形；第三目為建築物因違反建築或消防等法規，經有關機關處停止使用或依行政執行法處停止供水、供電或封閉等處分，且實際無使用之情形；第四目為賦予場所所在地主管機關因地制宜之彈性空間，爰明定其他經場所所在地主管機關認定已無使用之情形。</p> <p>(二)第二款明定建築物整棟已無使用情形之管理狀態認定基準，其樣態包括第一目建築物於避難層開向屋外之出入口及車輛出入口均已全日上鎖或封閉，且各出入口明顯處所張貼禁止進入之告示；第二目為整棟建築物之建築基地周圍，利用鐵板木板等適當材料設置高度一點八公尺以上之圍籬予以封閉，且該圍籬每隔十公尺於明顯處所張貼禁止進入之告示；第三目為如有上開以外之建築物整棟已無使用經</p>
---	--	--

<p>三、管理權人身分證明文件影本。</p> <p>四、符合前項第一款及第二款狀態之一之證明文件或照片。</p> <p>五、整棟建築物自主安全管理措施。</p> <p>六、其他經中央主管機關公告之文件。</p>		<p>場所所在地主管機關認定建築物已封閉之情形。</p> <p>(三)本法第九條第一項但書所定各類場所所在之建築物整棟已無使用情形之認定，須同時符合第一款及第二款所定情形，併予敘明。</p> <p>四、第二項明定建築物整棟已無使用情形申請免辦理定期檢修及申報之作業程序，由管理權人自行先提報申請書等文件，經場所所在地主管機關審核同意後，始得免定期辦理消防安全設備檢修及申報。</p>
<p><u>第十二條</u> 經<u>場所所在地主管機關</u>會勘通過依法取得使用執照、變更使用執照或室內裝修許可等證明文件之合法場所，於該證明文件申請範圍內之消防安全設備，符合下列規定之一者，<u>管理權人</u>免辦理當次檢修及申報<u>審核</u>：</p> <p>一、甲類場所：自該證明文件核發之日起算，距申報期限在六個月以內。</p> <p>二、甲類以外場所：自該證明文件核發之日起算，距申報期限在一年以內。</p>	<p><u>第九條</u> 經當地消防機關會勘通過依法取得使用執照、變更使用執照或室內裝修許可等證明文件之合法場所，於該證明文件申請範圍內之消防安全設備，符合下列規定之一者，免辦理當次檢修及申報備查：</p> <p>一、甲類場所：自該證明文件核發之日起算，距申報期限在六個月以內。</p> <p>二、甲類以外場所：自該證明文件核發之日起算，距申報期限在一年以內。</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、序文酌作文字修正，理由同第五條說明一前段、第七條說明三。</p>

第 <u>十三</u> 條 本辦法自發布 日施行。	第十條 本辦法自發布日 施行。	條次變更，內容未修正。
------------------------------	--------------------	-------------

第五條附表一(修正後)

附表二

各類場所消防安全設備檢修頻率及申報審核期限表

用途分類	檢修頻率	申報審核期限
甲類場所一～三目	每半年一次	每年三月底及九月底前
甲類場所四～七目	每半年一次	每年五月底及十一月底前
乙類場所一～三目	每年一次	每年三月底前
乙類場所四～六目	每年一次	每年五月底前
乙類場所七～九目	每年一次	每年九月底前
乙類場所十～十二目	每年一次	每年十一月底前
丙類場所	每年一次	每年五月底前
丁類場所	每年一次	每年十一月底前
戊類場所所有供甲類用途者 (採整棟申報)	每半年一次	每年五月底及十一月底前
戊類場所未供甲類用途者 (採整棟申報)	每年一次	每年十一月底前
歇業或停業之各類場所	每年一次	每年五月底前
其他場所或經中央主管機關 公告之場所	每年一次	每年三月底前

備註：

- 一、場所所在地主管機關因天災等不可抗力、消防設備師或消防設備士數量等因素，得另定檢修頻率或申報審核期限，並報中央主管機關核定後，不受本表之限制。
- 二、本表所列甲類、乙類、丙類、丁類、戊類等場所用途分類，係指各類場所消防安全設備設置標準第十二條所定之各類場所用途分類。
- 三、未申領使用執照或未依使用執照用途之違規使用場所，管理權人應以其實際用途，辦理檢修申報。
- 四、每次檢修時間及其申報日期應於同年度辦理，除依本辦法規定首次辦理檢修申報者外，甲類場所檢修時間距本表前次申報審核期限不得少於三個月，甲類以外之場所檢修時間距本表前次申報審核期限不得少於六個月。如係管理權人未依限辦理檢修申報，經主管機關限期改善後辦理完畢者，仍應依本表規定之期限辦理檢修申報，不受檢修時間及其申報日期應於同年度辦理與檢修時間間隔之限制。
- 五、申報方式得依下列方式擇一為之：
 - (一) 個別申報：建築物內單一場所或二個以上場所聯合辦理申報，其申報書除該場所內之消防安全設備檢查表外，並應檢附防護該場所範圍內之共用消防安全設備檢查表。
 - (二) 建築物整棟申報。
- 六、檢修頻率：申報範圍內有供甲類用途使用者，全部以甲類場所檢修頻率辦理；未供甲類用途使用者，則以乙類、丙類、丁類等場所辦理。
- 七、申報審核期限：以申報範圍內之甲類、乙類、丙類、丁類用途前後順序且目次最小者作為判斷基準。

修正說明：

一、本表由現行附表二移列。

二、配合本法第九條第一項本文增訂場所有歇業或停業情形者，亦應定期辦理消防安全設備檢修及申報作業，爰增訂其檢修頻率及申報審核期限，並依本法第九條第一項及第二項規定用詞，修正本表名稱及酌修備註文字。

第五條附表二(修正前)

附表二

各類場所消防安全設備檢修期限及申報備查期限表

用途分類	檢修期限(頻率)	申報備查期限
甲類場所一～三目	每半年一次	每年三月底及九月底前
甲類場所四～七目	每半年一次	每年五月底及十一月底前
乙類場所一～三目	每年一次	每年三月底前
乙類場所四～六目	每年一次	每年五月底前
乙類場所七～九目	每年一次	每年九月底前
乙類場所十～十二目	每年一次	每年十一月底前
丙類場所	每年一次	每年五月底前
丁類場所	每年一次	每年十一月底前
戊類場所所有供甲類用途者 (採整棟申報)	每半年一次	每年五月底及十一月底前
戊類場所未供甲類用途者 (採整棟申報)	每年一次	每年十一月底前
其他場所或經中央主管機關 公告之場所	每年一次	每年五月底前

備註：

- 一、消防主管機關因天災等不可抗力、消防設備師或消防設備士數量等因素，得另定檢修期限(頻率)或申報備查期限並報中央主管機關核定後，不受本表之限制。
- 二、本表所列甲類、乙類、丙類、丁類、戊類等場所用途分類，係指各類場所消防安全設備設置標準第十二條所定之各類場所用途分類。
- 三、未申領使用執照或未依使用執照用途之違規使用場所，管理權人應以其實際用途，辦理檢修申報。
- 四、每次檢修時間及其申報日期應於同年度辦理，除依本辦法規定首次辦理檢修申報者外，甲類場所檢修時間距本表前次申報期限不得少於三個月，甲類以外之場所檢修時間距本表前次申報期限不得少於六個月。如係管理權人未依限辦理檢修申報，經主管機關限期改善後辦理完畢者，仍應依本表規定之期限辦理檢修申報，不受檢修時間及其申報日期應於同年度辦理與檢修時間間隔之限制。
- 五、申報方式得依下列方式擇一：
 - (一) 個別申報：建築物內單一場所或二個以上場所聯合辦理申報，其申報書除該場所內之消防安全設備檢查表外，並應檢附防護該場所範圍內之共用消防安全設備檢查表。
 - (二) 建築物整棟申報。
- 六、檢修頻率：申報範圍內有供甲類用途使用者，全部以甲類場所檢修頻率辦理；未供甲類用途使用者，則以乙類、丙類、丁類等場所辦理。
- 七、申報期限：以申報範圍內之甲類、乙類、丙類、丁類用途前後順序且目次最小者作為判斷基準。

第六條附表二(修正後)

附表二

執行檢修業務必要設備及器具表

加熱試驗器	加煙試驗器	煙感度試驗器	加瓦斯試驗器	流體壓力計
水壓表(比托計)	泡沫試料採集器	比重計	噪音計	空氣注入試驗器
減光罩	三用電表	電壓計	光電管照度計	相序計
轉速計	糖度計	電流計	交直流一千伏特絕緣電阻計 (得測二百五十伏特及五百伏特)	扭力扳手
風速計	儀表繼電器試驗器	接地電阻計	火焰式探測器試驗器	消防水帶耐水壓試驗機

修正說明：本表由現行第三條附表一移列，內容未修正。

第三條附表一(修正前)

附表一

執行檢修業務必要設備及器具表

加熱試驗器	加煙試驗器	煙感度試驗器	加瓦斯試驗器	流體壓力計
水壓表(比托計)	泡沫試料採集器	比重計	噪音計	空氣注入試驗器
減光罩	三用電表	電壓計	光電管照度計	相序計
轉速計	糖度計	電流計	交直流一千伏特絕緣電阻計 (得測二百五十伏特及五百伏特)	扭力扳手
風速計	儀表繼電器試驗器	接地電阻計	火焰式探測器試驗器	消防水帶耐水壓試驗機

第七條附表三(修正後)

附表三

一、檢修機構專用樣式（本樣式以紅色為底）：

檢修完成標示	
場 所 名 稱	
檢修機構	〇〇公司 (〇〇) 消合延〇〇證字第〇〇號
檢修人員 姓 名	〇〇〇 消〇證字第〇〇號
本 次 檢查日期	自〇〇年〇〇月〇〇日至〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇 印 製	

50mm

二、檢修人員專用樣式(本樣式以綠色為底)：

檢修完成標示 〇〇年度	
場 所 名 稱	
檢修人員 姓 名	〇〇〇 消〇證字第〇〇號
本 次 檢查日期	自〇〇年〇〇月〇〇日至〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇 印 製	

50mm

修正說明：本表由現行第八條附表六移列，內容未修正。

第八條附表六(修正前)

附表六

一、檢修機構專用樣式（本樣式以紅色為底）：

檢修完成標示	
場 所 名 稱	
檢修機構	〇〇公司 (〇〇) 消合延〇〇證字第〇〇號
檢修人員 姓 名	〇〇〇 消〇證字第〇〇號
本 次 檢 查 日 期	自〇〇年〇〇月〇〇日至〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇 印 製	

50mm

二、檢修人員專用樣式(本樣式以綠色為底)：

檢修完成標示 〇〇年度	
場 所 名 稱	
檢修人員 姓 名	〇〇〇 消〇證字第〇〇號
本 次 檢 查 日 期	自〇〇年〇〇月〇〇日至〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇 印 製	

50mm

第七條附表四(修正後)

附表四

消防安全設備檢修完成標示附加位置表

消防安全設備種類	標示附加位置	消防安全設備種類	標示附加位置
滅火器	本體容器	瓦斯漏氣火警自動警報設備	瓦斯漏氣受信總機
室內消防栓設備	加壓送水裝置控制盤盤面及消防栓箱箱面	緊急廣播設備	操作裝置附近或擴音機本體
室外消防栓設備		一一九火災通報裝置	通報裝置本體
		標示設備	開關器附近 ^(註一)
自動撒水設備	加壓送水裝置控制盤盤面及制水閥本體	避難器具	支固器具或收納箱 ^(註二)
水霧滅火設備		緊急照明設備	開關器附近 ^(註一)
泡沫滅火設備	加壓送水裝置控制盤盤面、手動啟動裝置操作部及泡沫消防栓箱箱面	連結送水管	送水口本體及加壓送水裝置控制盤盤面
惰性氣體滅火設備	控制盤盤面、手動啟動裝置操作部及放射表示燈附近	消防專用蓄水池	採水口附近
乾粉滅火設備		排煙設備	控制盤盤面 ^(註三)
海龍滅火設備		無線電通信輔助設備	保護箱箱面
鹵化烴滅火設備		緊急電源插座	專用回路開關附近
簡易自動滅火設備	控制盤盤面	冷卻撒水設備	加壓送水裝置控制盤盤面及制水閥本體
火警自動警報設備	火警受信總機	射水設備	加壓送水裝置控制盤盤面及消防栓箱箱面
防災監控系統綜合操作裝置	設備本體明顯易見處	其他經中央主管機關認定之消防安全設備	設備本體明顯易見處

註一：緊急電源採蓄電池設備及緊急發電機併設方式者，於分電盤回路開關附近標示。

註二：緩降機應標示於支固器具，其他避難器具得標示於支固器具或收納箱。

註三：排煙設備控制盤與火警受信總機共用時，得免再次附加標示。

修正說明：本表由現行第八條附表七移列，內容未修正。

第八條附表七(修正前)

附表七

消防安全設備檢修完成標示附加位置表

消防安全設備種類	標示附加位置	消防安全設備種類	標示附加位置
滅火器	本體容器	瓦斯漏氣火警自動警報設備	瓦斯漏氣受信總機
室內消防栓設備	加壓送水裝置控制盤盤面及消防栓箱箱面	緊急廣播設備	操作裝置附近或擴音機本體
室外消防栓設備		一一九火災通報裝置	通報裝置本體
		標示設備	開關器附近 ^(註一)
自動撒水設備	加壓送水裝置控制盤盤面及制水閥本體	避難器具	支固器具或收納箱 ^(註二)
水霧滅火設備		緊急照明設備	開關器附近 ^(註一)
泡沫滅火設備	加壓送水裝置控制盤盤面、手動啟動裝置操作部及泡沫消防栓箱箱面	連結送水管	送水口本體及加壓送水裝置控制盤盤面
惰性氣體滅火設備	控制盤盤面、手動啟動裝置操作部及放射表示燈附近	消防專用蓄水池	採水口附近
乾粉滅火設備		排煙設備	控制盤盤面 ^(註三)
海龍滅火設備		無線電通信輔助設備	保護箱箱面
鹵化烴滅火設備		緊急電源插座	專用回路開關附近
簡易自動滅火設備	控制盤盤面	冷卻撒水設備	加壓送水裝置控制盤盤面及制水閥本體
火警自動警報設備	火警受信總機	射水設備	加壓送水裝置控制盤盤面及消防栓箱箱面
防災監控系統綜合操作裝置	設備本體明顯易見處	其他經中央主管機關認定之消防安全設備	設備本體明顯易見處

註一：緊急電源採蓄電池設備及緊急發電機併設方式者，於分電盤回路開關附近標示。

註二：緩降機應標示於支固器具，其他避難器具得標示於支固器具或收納箱。

註三：排煙設備控制盤與火警受信總機共用時，得免再次附加標示。

消 防 安 全 設 備 檢 修 報 告 書

場所概要	樓層別		樓地板面積		
	使用執照用途		實際用途		
	場所名稱		構造		
	地址				
	使用執照字號		統一編號		
管理權人	姓名		身分證明文件字號		
			出生日期		
	通訊處				
	戶籍地				
	電話	(O) :	(H) :		
檢修機構或人員	檢修機構	名稱		合格證書字號	
		通訊處			
		負責人		身分證明文件字號	
		戶籍地			
		出生日期		電話	
	檢修人員	姓名		證書字號	
				身分證明文件字號	
		出生日期		電話	
		戶籍地			
		通訊處			
	檢修人員	姓名		證書字號	
				身分證明文件字號	
		出生日期		電話	
		戶籍地			
		通訊處			
	管理權人(自行辦理者，於右列□處進行勾選)		□(管理權人自行檢查或置換滅火器、標示設備或緊急照明燈等非系統式消防安全設備。)		
檢修項目	滅火設備	<input type="checkbox"/> 滅火器 <input type="checkbox"/> 自動撒水設備 <input type="checkbox"/> 惰性氣體滅火設備 <input type="checkbox"/> 簡易自動滅火設備	<input type="checkbox"/> 室內消防栓設備 <input type="checkbox"/> 水霧滅火設備 <input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備 <input type="checkbox"/> 鹵化烴滅火設備	<input type="checkbox"/> 室外消防栓設備 <input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備 <input type="checkbox"/> 海龍滅火設備	
	警報設備	<input type="checkbox"/> 火警自動警報設備 <input type="checkbox"/> 緊急廣播設備	<input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備 <input type="checkbox"/> 一一九火災通報裝置		
	避難逃生設備	<input type="checkbox"/> 標示設備	<input type="checkbox"/> 避難器具	<input type="checkbox"/> 緊急照明設備	
	消防搶救上之必要設備	<input type="checkbox"/> 連結送水管 <input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備	<input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池 <input type="checkbox"/> 緊急電源插座	<input type="checkbox"/> 排煙設備 <input type="checkbox"/> 防災監控系統綜合操作裝置	
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	<input type="checkbox"/> 冷卻撒水設備 <input type="checkbox"/> 射水設備	<input type="checkbox"/> 配線		
	前項設備檢查表共 頁。(如附件，不含本頁)				
檢查日期			自 年 月 日 至 年 月 日		
檢修機構或人員簽章			(簽章)		

修正說明：

- 一、本表由現行第六條附表三移列。
- 二、配合本法第九條第一項第三款規定，「檢修機構或人員」欄位增訂管理權人自行辦理非系統式消防安全設備之項目。
- 三、配合各類場所消防安全設備設置標準一百一十年六月二十五日修正發布增訂第十一條第六款「防災監控系統操作裝置」為消防搶救上之必要設備，爰「檢修項目」欄位予以增訂。

第 六 條 附 表 三 (修 正 前)

附表三

消 防 安 全 設 備 檢 修 報 告 書

場所概要	樓層別		樓地板面積	
	使用執照用途		實際用途	
	場所名稱		構造	
	地址			
	使用執照字號		統一編號	
管理權人	姓名		身分證明文件字號	
			出生日期	
	通訊處			
	戶籍地			
	電話	(O) : (H) :		
檢修機構或人員	檢修機構	名稱		合格證書字號
		通訊處		
		負責人		身分證明文件字號
		戶籍地		
		出生日期		電話
	檢修人員	姓名		證書字號
				身分證明文件字號
		出生日期		電話
		戶籍地		
		通訊處		
	檢修人員	姓名		證書字號
				身分證明文件字號
		出生日期		電話
		戶籍地		
		通訊處		
檢修項目	滅火設備	<input type="checkbox"/> 滅火器	<input type="checkbox"/> 室內消防栓設備	<input type="checkbox"/> 室外消防栓設備
		<input type="checkbox"/> 自動撒水設備	<input type="checkbox"/> 水霧滅火設備	<input type="checkbox"/> 泡沫滅火設備
		<input type="checkbox"/> 惰性氣體滅火設備	<input type="checkbox"/> 乾粉滅火設備	<input type="checkbox"/> 海龍滅火設備
		<input type="checkbox"/> 簡易自動滅火設備	<input type="checkbox"/> 鹵化烴滅火設備	
		<input type="checkbox"/> 火警自動警報設備	<input type="checkbox"/> 瓦斯漏氣火警自動警報設備	
	警報設備	<input type="checkbox"/> 緊急廣播設備	<input type="checkbox"/> 一一九火災通報裝置	
		<input type="checkbox"/> 標示設備	<input type="checkbox"/> 避難器具	<input type="checkbox"/> 緊急照明設備
	避難逃生設備	<input type="checkbox"/> 連結送水管	<input type="checkbox"/> 消防專用蓄水池	<input type="checkbox"/> 排煙設備
		<input type="checkbox"/> 無線電通信輔助設備	<input type="checkbox"/> 緊急電源插座	
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	<input type="checkbox"/> 冷卻撒水設備	<input type="checkbox"/> 射水設備	<input type="checkbox"/> 配線
		<input type="checkbox"/> 防災監控系統綜合操作裝置		
	前項設備檢查表共 頁。(如附件，不含本頁)			
檢查日期		自 年 月 日至 年 月 日		
檢修機構或檢修人員簽章		(簽章)		

第九條附表六(修正後)

附表六

消 防 安 全 設 備 檢 修 申 報 表

管理權人	姓 名		身分證明 文件字號		
			出生日期	年 月 日	
	通 訊 處				
	戶 籍 地				
申 報 場所概要	電 話	(O) :	(H) :		
	樓 層 別		樓地板面積		
	使用執照用途		實 際 用 途		
	使用執照字號		統一編號		
	場 所 名 稱		構 造		
檢 修 機 構 或 人 員	地 址				
	名 稱		合格證書字號		
	通 訊 處				
	負 責 人		身分證明 文件字號		
	戶 籍 地				
	出生日期		電 話		
	姓 名		證 書 字 號		
			身分證明 文件字號		
		出生日期	電 話		
		戶 籍 地			
	通 訊 處				
		姓 名	證 書 字 號		
			身分證明 文件字號		
	出生日期		電 話		
		戶 籍 地			
		通 訊 處			
	姓 名		證 書 字 號		
			身分證明 文件字號		
		出生日期	電 話		
		戶 籍 地			
	通 訊 處				
管理權人(自行辦理者， 於右列□處進行勾選)		□(管理權人自行檢查或置換滅火器、標示設備或緊急照明 燈等非系統式消防安全設備。)			
本 次 檢 查 日 期		自 年 月 日 至 年 月 日			
前 次 檢 查 日 期		自 年 月 日 至 年 月 日			
申 報 日 期		民國 年 月 日			
管 理 權 人 (簽章)					

修正說明：本表由現行第七條附表四移列，配合本法第九條第一項第三款規定，
「檢修機構或人員」欄位增訂管理權人自行辦理非系統式消防安全設備之項目。

第七條附表四(修正前)

附表四

消防安全設備檢修申報表

管理權人	姓 名		身分證明 文件字號		
			出生日期	年 月 日	
	通 訊 處				
	戶 籍 地				
	電 話	(O) : (H) :			
申 報 場所概要	樓 層 別		樓地板面積		
	使用執照用途		實 際 用 途		
	使用執照字號		統一編號		
	場 所 名 稱		構 造		
	地 址				
檢修機構 或人員	檢修機構	名 稱		合格證書字號	
		通 訊 處			
		負 責 人	身分證明 文件字號		
		戶 籍 地			
	檢修人員	出生日期	電 話		
		姓 名	證 書 字 號		
			身分證明 文件字號		
		出生日期	電 話		
	檢修人員	戶 籍 地			
		通 訊 處			
		姓 名	證 書 字 號		
			身分證明 文件字號		
		出生日期	電 話		
		戶 籍 地			
		通 訊 處			
本 次 檢 查 日 期		自 年 月 日 至 年 月 日			
前 次 檢 查 日 期		自 年 月 日 至 年 月 日			
申 報 日 期		民國 年 月 日			
管 理 權 人 (簽章)					

附表七

場所概要	樓層別		樓地板面積	
	使用執照用途		實際用途	
	場所名稱		構造	
	地址			
	使用執照字號		統一編號	
管理權人	姓名		身分證明文件字號	
			出生日期	
	通訊處			
	戶籍地			
	電話	(O)：(H)：		
一、消防安全設備不符規定之項目及內容：				
二、採行改善措施：				
三、預定完成期限：				
管理權人簽章		(簽章)		

修正說明：本表由現行第七條附表五移列，內容未修正。

第七條附表五(修正前)

附表五

消 防 安 全 設 備 改 善 計 畫 書

場所概要	樓 層 別		樓地板面積	
	使用執照 用途		實際用途	
	場所名稱		構 造	
	地 址			
	使用執照 字號		統一編號	
管理權人	姓 名		身分證明 文件字號	
			出生日期	
	通 訊 處			
	戶 藉 地			
	電 話	(O)：(H)：		
一、消防安全設備不符規定之項目及內容：				
二、採行改善措施：				
三、預定完成期限：				
管理權人簽章		(簽章)		

第十條附表八(新增)

附表八

消防安全設備檢修結果申報受理單

場所 名稱		地址		管理權人	
項次	查核項目		查核結果 是否合格	查核內容	
	消防安全設備 檢修申報表		管理 權人	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1.申報表之基本資料是否填寫完備。 2.管理權人是否簽章。 3.是否檢附管理權人身分證明文件影本。 4.管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。
			場所 概要	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1.是否檢附使用執照影本。 2.使用執照之地址與現場是否相符。 3.依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其申報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 4.是否檢附公司或商業登記證明文件影本。 5.公司或商業登記證明文件之場所名稱、地址是否與實際狀況資料相符。 6.非營利事業場所或違規營業無公司或商業登記證明文件者免附。 7.檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期，並指導其下次應檢修及申報之日期。
			檢修 機構	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1.檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2.證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 3.確認證書之有效期間。 4.上網確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 5.高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。
			檢修 人員	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1.檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2.檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 3.上網查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 4.檢修人員是否每三年應接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。
				<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1.檢查日程是否合理。 2.檢修人員是否簽章。 3.是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。 4.場所委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員
二			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

	消防安全設備 檢修報告書	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。 5.各該消防安全設備之種類及數量表。 6.配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) 7.檢修報告書所附各種設備檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，應清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 8.檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) 9.確認改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 10.改善計畫書改善日期是否合理。			
三	其他	(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)				
受理日期	年 月 日	受理單位		受理人員 簽 章		

※本表由受理人員查核消防安全設備檢修申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

修正說明：

一、本表新增。

二、為配合本法第九條第二項授權項目增訂檢修消防安全設備「報請審核時之查核、處理方式」，爰明定場所所在地主管機關受理定期檢修申報書表格式。

第十一條附表九(新增)

附表九

建築物整棟已無使用報請免定期辦理消防安全設備檢修及申報申請書

申請人	姓名		身分證明文件字號			出生日期		戶籍地		聯絡電話		場所名稱	
申請建築物	建造執照字號		使用執照字號		變使執照字號		場所名稱	場所地址	用途	面積	統一編號		
申請事由	使用狀態		<input type="checkbox"/> 建築物內部之場所均已歇業、停業或現場無實際使用情形。										
			<input type="checkbox"/> 因地震、水災、風災、火災或其他重大事變致建築物毀損無法使用情形。										
			<input type="checkbox"/> 因違反相關法規，經有關機關停止供水、供電或封閉等之情形。										
			<input type="checkbox"/> 其他()										
	管理狀態		<input type="checkbox"/> 建築物於避難層開向屋外之出入口及車輛出入口均已全日上鎖或封閉，且各出入口明顯處所張貼禁止進入之告示。										
			<input type="checkbox"/> 整棟建築物之建築基地周圍，利用鐵板木板等適當材料設置高度一點八公尺以上之圍籬予以封閉，且該圍籬每隔十公尺於明顯處所張貼禁止進入之告示。										
			<input type="checkbox"/> 其他()										
申請免定期檢修申報期間			自 年 月 日至 年 月 日止 ※建築物內任一場所如欲恢復使用前，應通知整棟建築物(所有場所)管理權人依規定辦理消防安全設備檢修申報完成；未辦理檢修申報者，依消防法第三十八條第二項規定裁罰。										
自主防火管理措施			提供建築物整棟無使用期間自主防火管理措施										
檢附文件			<input type="checkbox"/> 申請人清冊 <input type="checkbox"/> 申請場所清冊 <input type="checkbox"/> 管理權人身分證明文件影本 <input type="checkbox"/> 場所登記證明文件影本 <input type="checkbox"/> 建築物所有權狀影本 <input type="checkbox"/> 建造執照影本 <input type="checkbox"/> 使用執照影本						<input type="checkbox"/> 變更使用執照影本 <input type="checkbox"/> 建築物已無使用情形之證明資料 <input type="checkbox"/> 建築物整棟無使用期間自主防火管理措施文件 <input type="checkbox"/> 其他()				
申請人簽章													
申請日期			年 月 日										

修正說明：

一、本表新增。

二、為配合建築物整棟已無使用情形申請免辦理定期檢修申報之作業程序，增訂本表。