

六類公共危險物品製造儲存及處理場所標示板規格及設置要點第二點、第五點修正規定對照表

修 正 規 定	現 行 規 定	明 說
<p>二、本要點所稱六類公共危險物品如下：</p> <p>(一)第一類：氧化性固體。</p> <p>(二)第二類：易燃固體。</p> <p>(三)第三類：發火性液體、發火性固體及禁水性物質。</p> <p>(四)第四類：易燃液體及可燃液體。</p> <p>(五)第五類：自反應物質及有機過氧化物。</p> <p>(六)第六類：氧化性液體。</p>	<p>二、本要點所稱六類公共危險物品如下：</p> <p>(一)第一類：氧化性固體。</p> <p>(二)第二類：易燃固體。</p> <p>(三)第三類：發火性液體、發火性固體及禁水性物質。</p> <p>(四)第四類：易燃液體。</p> <p>(五)第五類：自反應物質及有機過氧化物。</p> <p>(六)第六類：氧化性液體。</p>	<p>一、查公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法（以下簡稱管理辦法）業於 105 年 5 月 4 日修正發布，其中第四類公共危險物品名稱修正為「易燃液體及可燃液體」。</p> <p>二、配合管理辦法修正之名稱，修正二、(四)所定第四類公共危險物品。</p>
<p>五、第二種標示板規格如下：</p> <p>(一)內容標示板：</p> <p>1、內容：</p> <p>(1)公共危險物品之種類。</p> <p>(2)公共危險物品之名稱。</p> <p>(3)公共危險物品製造、儲存及處理場所之最大數量及換算為管制量之倍數。</p> <p>(4)保安監督人之姓名及職稱。</p> <p>2、顏色：白底黑字。</p> <p>3、尺寸：短邊零點三公尺以上；長邊零點六公尺以上。</p> <p>4、字體大小：三公分以上乘以三公分以上。</p> <p>5、材質：應為具耐氣候及耐久性，所書寫之文字清晰易見且不易磨滅之壓克力板或具同等性能以上之材質。</p> <p>6、位置：應設置於該場所之出入口附近，且</p>	<p>五、第二種標示板規格如下：</p> <p>(一)內容標示板：</p> <p>1、內容：</p> <p>(1)公共危險物品之種類。</p> <p>(2)公共危險物品之名稱。</p> <p>(3)公共危險物品製造、儲存及處理場所之最大數量及換算為管制之倍數。</p> <p>(4)保安監督人之姓名及職稱。</p> <p>2、顏色：白底黑字。</p> <p>3、尺寸：短邊零點三公尺以上；長邊零點六公尺以上。</p> <p>4、字體大小：三公分以上乘以三公分以上。</p> <p>5、材質：應為具耐氣候及耐久性，所書寫之文字清晰易見且不易磨滅之壓克力板或具同等性能以上之材質。</p> <p>6、位置：應設置於該場所之出入口附近，且</p>	<p>一、本條規定係規範公共危險物品場所應設立之第二種標示板規格，其中可分為內容標示板及應注意事項標示板</p> <p>二、因本要點第二點已說明各類公共危險物品為何，故(二)、1之規定中提及各類公共危險物品名稱係為重複，爰予刪除。至屬種類部分予以保留。</p>

<p>由外部可明顯易見之處。</p> <p>(二)應注意事項標示板：</p> <p>1、內容及顏色：</p> <p>(1)第一類之鹼性金屬過氧化物及第三類之禁水性物質，應標示藍底白字之「禁水」字樣。</p> <p>(2)第二類、第三類之發火性液體及發火性固體、第四類及第五類，應標示紅底白字之「嚴禁煙火」字樣。</p> <p>2、尺寸：短邊零點三公尺以上；長邊零點六公尺以上。</p> <p>3、字體大小：十公分以上乘以十公分以上。</p> <p>4、材質：應為具耐氣候及耐久性，所書寫之文字清晰易見且不易磨滅之壓克力板或具同等性能以上之材質。</p> <p>5、位置：應設置於該場所之出入口附近，且由外部可明顯易見之處。</p>	<p>由外部可明顯易見之處。</p> <p>(二)應注意事項標示板：</p> <p>1、內容及顏色：</p> <p>(1)第一類<u>氧化性固體</u>中之鹼性金屬過氧化物及第三類之禁水性物質，應標示藍底白字之「禁水」字樣。</p> <p>(2)第二類<u>易燃固體</u>、第三類之發火性液體及發火性固體、第四類<u>易燃液體</u>及第五類<u>自反應物質</u>及有機過氧化物，應標示紅底白字之「嚴禁煙火」字樣。</p> <p>2、尺寸：短邊零點三公尺以上；長邊零點六公尺以上。</p> <p>3、字體大小：十公分以上乘以十公分以上。</p> <p>4、材質：應為具耐氣候及耐久性，所書寫之文字清晰易見且不易磨滅之壓克力板或具同等性能以上之材質。</p> <p>5、位置：應設置於該場所之出入口附近，且由外部可明顯易見之處。</p>	
---	---	--